




Схема теплоснабжения

г. Прокопьевск

Актуализация на 2022 г.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Список исполнителей

Руководитель работ:

Управляющий ООО "ТеплоЭнергоСервис"

Ю.Ю. Заживихин

Исполнители:

Технический директор ООО "ТеплоЭнергоСервис"

И.В. Горбатко

Главный инженер ООО "ТеплоЭнергоСервис"

П.Ю. Давыдов

Содержание

1. Общие положения.	4
2. Структура предложений.	5
3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	6
3.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	8
3.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	9
3.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	15
3.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	15
3.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	20
3.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	21
3.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	21
3.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций.	22
3.9. Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	22
4. Объемы капитальных вложений.	30
Приложение 1.	35

1. Общие положения.

В данном разделе приведены предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Все предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей разрабатывались на основании моделирования, выполненного в электронной модели схемы теплоснабжения.

В результате актуализации схемы теплоснабжения в части предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей решены следующие задачи:

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;
- обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных;
- обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;
- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и обеспечения расчетных гидравлических режимов, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов;
- обоснование предложений по новому строительству и реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП) и насосных станций (ПНС);
- обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

2. Структура предложений.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей были сформированы на основе актуализированного варианта развития систем теплоснабжения городского округа в соответствии с документом "Схема теплоснабжения г. Прокопьевск. Актуализация на 2022 г. Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разделяются на подгруппы:

- строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
- строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных;
- реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;
- строительство новых насосных станций и ЦТП;
- реконструкция насосных станций и ЦТП;
- строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей;
- подгруппа проектов строительства тепловых сетей ГВС.

3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей в зонах действия следующих источников:

- ЕТО №001 – ООО "ТЭР":

- котельная №6 (строительство новых сетей и ЦТП для подключения перспективной нагрузки);

- котельных №5, 66 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);

- котельная №23 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №31 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №32);

- котельная №32 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №39 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №38);

- котельная №45 (строительство новых сетей и ПНС для переключения потребителей котельных №44 и №46);

- котельная №48 (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для переключения потребителей котельной №59; строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);

- котельная №49 (строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей и реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для переключения потребителей котельная №51);

- котельная №62 (строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №105);

- котельная №104 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №114 (строительство новых сетей для переключения потребителей котельная №20; строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4).

- ЕТО №002 – МУП "ГТХ":

- котельная №50 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельная №53 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная №56 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная ООО ОФ «Прокопьевскуголь» (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса).

Кроме того для поддержания надежности систем для всех систем предусматривается ежегодное проведение работ в рамках утвержденных программ текущего и капитального ремонтов тепловых сетей. Конкретные перечни мероприятий по капитальному и текущему ремонту формируются предприятиями ежегодно с учетом технического освидетельствования и испытаний трубопроводов.

При определении характеристик тепловых сетей предусматривалось применение следующих видов прокладки:

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная в непроходных каналах, с использованием стальных труб в ППУ изоляции;

- для трасс, проходящих вне территории жилой застройки – надземная, на низких опорах, с использованием стальных труб в ППУ изоляции.

3.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

По состоянию на 2021 г. на территории городского округа имеется ряд источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности:

- №5, 66 ООО «ТЭР»;
- №51 ООО «ТЭР»;
- №59 ООО «ТЭР»;
- №29 ООО «ТЭР»;
- №32 ООО «ТЭР»;
- №43 ООО «ТЭР»;
- №44 ООО «ТЭР»;
- №35 МУП «ГТХ».

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зоны действия котельных №51, №59, №32 в зоны действия источников с резервом располагаемой тепловой мощности приведены в таблице 3.

Для ликвидации дефицита тепловой мощности прочих котельных предусматривается замена котельного оборудования с увеличением его мощности и установка дополнительного котельного оборудования.

3.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Планом развития г. Прокопьевск, предусматривается комплексное многоэтажное строительство в Рудничном районе г. Прокопьевск, кроме того предусматривается строительство в Центральном районе.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в указанных районах предлагается реконструкция существующих и строительство новых сетей от котельной №50, №53 МУП «ГТХ» и котельных №6, №5-66, №23, №31, №32 №39, №48, №49, №102, №31, №32, №39 ООО «ТЭР».

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей жилищной и комплексной застройки, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
ЕТО №001 – ООО "ТЭР"										
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-11(ОТ) (.) Присоединения	ТК-1 (Проект) ОТ	56	80	80	подзем. кан.	2022	3820,1	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (Проект) ОТ	(.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13	56	80	80	подзем. кан.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	(.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13	5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (отоп)	5	80	80	подвал.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-11(гвс) (.) Присоединения	ТК-1 (Проект) ГВС	56	50	50	подзем. кан.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (Проект) ГВС	(.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13	56	50	50	подзем. кан.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	(.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13	5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (гвс)	5	50	50	подвал.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-29	5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба	50	80	80	подзем. кан.	2022	1651,5	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка"
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-29(гвс)	5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба	50	50	32	подзем. кан.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-51	9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (отоп)	150	100	100	подзем. кан.	2022	6324,0	Строительство сетей для подключения перспективы - 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-51(гвс)	9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (гвс)	150	70	50	подзем. кан.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Врезка	5-ти эт. ж/д по ул. Гайдара (район школы №32) (отоп)	80	80	80	подзем. кан.	2023	2766,6	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. ж/д по ул. Гайдара (район школы №32)
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Врезка(гвс)	5-ти эт. ж/д по ул. Гайдара (район школы №32) (гвс)	80	50	32	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-38/1	5-ти эт. ж/д по ул. Обручева, 20а (отоп)	140	80	80	подзем. кан.	2023	4841,5	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. ж/д по ул. Обручева, 20а
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-38/1 (гвс)	5-ти эт. ж/д по ул. Обручева, 20а (гвс)	140	50	32	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-17/1	Магазин ул. Шишкина, 4а	130	32	32	надзем.	2023	1586,5	Строительство сетей для подключения перспективы - Магазин ул. Шишкина, 4а
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-18	ТК(перспектива)	37	40	40	подзем. кан.	2021	625,8	Строительство сетей для подключения перспективы - Жолтовского, 5
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК(перспектива)	Стена ул. Жолтовского, 5 (отоп)	19	40	40	подзем. кан.	2021		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ-3'(отоп)	МБФСУ Спортивная школа олимпийского	100	50	50	подзем. кан.	2022	2330,7	Строительство сетей для подключения перспекти-

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
			резерва №3 ул. 10 микрорайон, 45А (отоп)							вы - МБФСУ Спортивная школа олимпийского резерва №3 ул. 10 микрорайон, 45А
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ-3'(гвс)	МБФСУ Спортивная школа олимпийского резерва №3 ул. 10 микрорайон, 45А (гвс)	100	40	32	подзем. кан.	2022		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	т. врезки	частный дом 80 м от ж/д по ул. Соборная, 25 ТУ (2021)	20	32	32	подзем. кан.	2022	192,9	Строительство сетей для подключения перспективы - частный дом 80 м от ж/д по ул. Соборная, 25 ТУ (2021)
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2'	ТК-2/1	60	125	125	подзем. кан.	2023	20411,0	Строительство сетей для подключения перспективы - семь 5-ти эт. ж/д по ул. Гайдара
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/1	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/1	ТК-2/2	85	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/2	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/2	ТК-2/3	100	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/3	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/3	ТК-2/4	120	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/4	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/4	ТК-2/5	110	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/5	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/5	ТК-2/6	100	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/6	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/6	ТК-2/7	70	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/7	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6	Строительство	Котельная №6	Т.1.	1800	500	500	надзем.	2023	127972,5	Строительство сетей для

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
ООО "ТЭР"										подключения перспективы – мкр.11, мкр.13, мкр.16
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №6	Т.1.	233	500	500	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-30	ТК-30/1	42,5	300	300	надзем.	2024	69025,4	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.16
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-30/1	ЦТП мкр. №16 (проект) 2023	2070	300	300	надзем.	2024		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1	Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53	60	100	100	подзем. кан.	2024	1788,0	Строительство сетей для подключения перспективы - Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-34	ТК (Персп.)	400	350	350	подзем. кан.	2027	92952,3	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.13
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК (Персп.)	ЦТП №1 мкр.№13 (проект)	500	250	250	подзем. кан.	2027		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК (Персп.)	ЦТП №2 мкр. №13 (проект)	500	250	250	подзем. кан.	2028		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка врезки Кв. №11	ТК (ОТ)	400	150	150	подзем. кан.	2029	35446,9	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.11
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК (ОТ)	ЦТП мкр. №11 (проект) 2028 г.	400	150	150	подзем. кан.	2029		
Котельная №23 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-6	Индивидуальный жилой дом, ул. Юрэсовская, 3 (отоп)	160	32	32	надзем.	2023	3456,1	Строительство сетей для подключения перспективы - Индивидуальный жилой дом, ул. Юрэсовская, 3
Котельная №23 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-6(гвс)	Индивидуальный жилой дом, ул. Юрэсовская, 3 (гвс)	160	32	25	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-19 (отоп)	Точка подключения ДК (ОТ) ПЕРСПЕКТИВА	268	125	125	подзем. кан.	2022	13800,8	Строительство сетей для подключения перспективы - ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ДК (ОТ) ПЕРСПЕКТИВА	ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 (отоп)	81	125	125	подзем. кан.	2022		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-19 (ГВС)	Точка подключения ДК (ГВС) ПЕРСПЕКТИВА	268	50	40	подзем. кан.	2022		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ДК (ГВС) ПЕРСПЕКТИВА	ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27, 2022 г. (гвс)	81	50	40	подзем. кан.	2022		
Котельная №32 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-33 (отоп)	ООВП ул.Пфсоюзная, 18 (от)	55	80	80	подзем. кан.	2021	1733,4	Строительство сетей для подключения перспективы - ООВП ул.Пфсоюзная, 18
Котельная №32 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-33 (ГВС)	ООВП ул.Пфсоюзная, 18 (гвс)	55	50	32	подзем. кан.	2021		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-8/1	3-х эт. ж/д, 3.5 м на юг от МКЖД по ул. Коксовая, 45 (отоп)	25	70	70	надзем.	2022	578,5	Строительство сетей для подключения перспективы - 3-х эт. ж/д, 3.5 м на юг от МКЖД по ул. Коксовая, 45
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-8/1 (гвс)	3-х эт. ж/д, 3.5 м на юг от МКЖД по ул. Коксовая, 45 (гвс)	25	40	25	надзем.	2022		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	УТ-1	75	80	50	надзем.	2023	60298,7	Переключение котельных - кот. №46, 44 на кот. №45
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	ПНС в кот. №46	75	200	200	надзем.	2023		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №45 (отоп)	ответвл. на кот. №46 (отоп)	930	250	250	надзем.	2023		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №45 (гвс)	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	930	100	50	надзем.	2023		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №46 (отоп)	ответвл. на кот. №46 (отоп)	75	200	0	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	Котельная выход (от)	600	200	200	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	Т-19 (гвс)	600	80	50	надзем.	2024		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (от) ПЕРСПЕКТИВА	(.) Подключения	36	50	50	надзем.	2021	520,2	Строительство сетей для подключения - Нежилое помещение, ул. Советов, 8а
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	(.) Подключения	Стена Советов, 8а	2	50	50	надзем.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена Советов, 8а	Нежилое помещение, ул. Советов, 8а	5	50	50	подвал.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-2' (отоп)	ТК-2 (отоп)	92,6	300	300	надзем.	2022	4523,8	Реконструкция сетей для подключение перспективы - Шишкина, Социалистическая
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-2 (отоп)	ТК-20 (отоп)	17,8	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-20 (отоп)	ТК-26' (отоп)	18,6	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-24 (отоп)	3-х эт. 30 кв. ж/д район ж/д ул. Социалистическая, 7 (отоп)	30	70	70	подзем. кан.	2022	853,9	Строительство сетей для подключения перспективы - 3-х эт. 30 кв. ж/д район ж/д ул. Социалистическая, 7
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-24 (ГВС)	3-х эт. 30 кв. ж/д район ж/д ул. Социалистическая, 7 (гвс)	30	40	32	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-34 (отоп)	4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (отоп)	10	70	70	подзем. кан.	2022	284,6	Строительство сетей для подключения перспективы - 4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-34 (ГВС)	4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (гвс)	10	40	25	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-28 (отоп)	4-х эт. ж/д по ул.Шишкина, 29А (от)	25	70	70	подзем. кан.	2022	711,6	Строительство сетей для подключения перспективы - 4-х эт. ж/д по ул.Шишкина, 29А
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-28 (ГВС)	4-х эт. ж/д по ул.Шишкина, 29А (гвс)	25	40	32	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (отоп)	жилой дом ул. Социалистическая, 4 (отоп)	30	70	70	подзем. кан.	2022	913,5	Строительство сетей для подключения перспективы - жилой дом ул. Социалистическая, 4
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (ГВС)	жилой дом ул. Социалистическая, 4 (гвс)	30	50	32	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-25 (отоп)	жилой дом ул. Институтская (район сада №45А) (отоп)	40	70	70	подзем. кан.	2023	1192,1	Строительство сетей для подключения перспективы - жилой дом ул. Ин-

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельная №49 ООО "ГЭР"	Строительство	ТК-25 (ГВС)	жилой дом ул. Институтская (район сада №45А) (гвс)	40	40	32	подзем. кан.	2023		ститутская (район сада №45А)
Котельная №104 ООО "ГЭР"	Строительство	ТК-2 (отоп)	Врезка пр. Гагарина, 26 ПЕРСПЕКТИВА	110	40	40	надзем.	2021	1271,1	Строительство сетей для подключения перспективы - пр.Гагарина, 26
ЕТО №002 – МУП "ГТХ"										
Котельная №50 МУП "ГТХ"	Строительство	ТК-1	Детский сад на 190 мест по ул. Институтская в районе лица №57	80	100	100	подзем. кан.	2021	2075,2	Строительство сетей для подключения перспективы - Детский сад на 190 мест по ул. Институтская в районе лица №57
Котельная №53 МУП "ГТХ"	Строительство	УТ-5 (от)	9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, квартал 4а, дом №1 (отоп)	15	70	70	подзем. кан.	2023	478,2	Строительство сетей для подключения перспективы - 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, квартал 4а, дом №1
Котельная №53 МУП "ГТХ"	Строительство	УТ-5 (гвс)	9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, квартал 4а, дом №1 (гвс)	15	50	32	подзем. кан.	2023		

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в микрорайонах №13, №16 и №11 предлагается строительство блочно-модульных ЦТП. На ЦТП предусматривается устройство теплообменников для контуров отопления и ГВС.

Информация по строительству ЦТП на тепловых сетях городского округа приведена в таблице 2.

Таблица 2. Мероприятия по строительству ЦТП на тепловых сетях городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год реализации мероприятия	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС
1	Строительство блочно-модульной ЦТП-13/1	ОВ – 6,7 ГВС – 1,08	2027	44443
2	Строительство блочно-модульной ЦТП-13/2	ОВ – 6,7 ГВС – 1,08	2028	46532
3	Строительство блочно-модульной ЦТП-11	ОВ – 1,60 ГВС – 0,29	2029	11944
4	Строительство блочно-модульной ЦТП-16	ОВ – 9,61 ГВС – 1,45	2024	55261

3.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории г. Прокопьевск отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Наименьшие затраты по выработке и отпуску тепловой энергии имеют крупные котельные с высоким КПД. Основным сценарием развития системы теплоснабжения рассматривается закрытие малых котельных и подключение их потребителей к теплоисточнику с более высоким КПД.

Кроме того источники тепла расположенные в разных районах рассредоточены по территории городского округа. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в данной ситуации экономически не целесообразно.

Крупные котельные №6 и №5, 66 имеют возможность работать совместно на общую тепловую сеть через резервирующую перемычку 2Ду 700 мм. Данная перемычка позволяет запитывать потребителей трех котельных от одного из источников в аварийных ситуациях и в летний период для обеспечения ГВС.

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие котельных №20, 32, 38, 44, 46, 51, 59, 68, 105. Мероприятия строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных и переключения потребителей приведены в таблице 3.

Для переключения потребителей котельной №44 к котельной №45 требуется устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регуляторами подпора на обратном трубопроводе отопления и циркуляционном трубопроводе ГВС (таблица 4).

Таблица 3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных и переключения потребителей

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
ЕТО №001 – ООО "ТЭР"										
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Кот. №31 вых.отоп	УП-5	478,7	250	250	надзем.	2026	61440,2	Переключение котельных - кот.32 на кот.31
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-5	УП-8	180,2	250	250	подзем. кан.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-8	опуск	460,3	250	250	надзем.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	опуск	подъем	55,4	250	250	подзем. кан.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	подъем	ТК-8 (отоп)	44,1	250	250	надзем.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Кот. №31 вых.ГВС	УП-5 (ГВС)	478,7	80	50	надзем.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-5 (ГВС)	УП-8 (ГВС)	180,2	80	50	подзем. кан.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-8 (ГВС)	опуск (гвс)	460,3	80	50	надзем.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	опуск (гвс)	подъем (гвс)	55,4	80	50	подзем. кан.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	подъем (гвс)	ТК-8 (ГВС)	44,1	80	50	надзем.	2026		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Шаровый кран в ТК-1 (отоп)	ТК-2	28,07	250	250	подзем. кан.	2022	30871,9	Переключение котельных - кот. №38 на кот.№39
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2	ТК-3	145,9	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3	Подъем	285,1	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъем	Точка №1 (ОТ)	3,54	250	250	надзем.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Шаровый кран в ТК-1 (гвс)	ТК-2 (гвс)	28,07	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (гвс)	145,9	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (гвс)	Подъем (гвс)	285,1	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъем (гвс)	Точка №1 (ГВС)	3,54	91	57	надзем.	2022		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	УТ-1	75	80	50	надзем.	2023	60298,7	Переключение котельных - кот. №46, 44 на кот. №45
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	ПНС в кот. №46	75	200	200	надзем.	2023		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №45 (отоп)	ответвл. на кот. №46 (отоп)	930	250	250	надзем.	2023		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №45 (гвс)	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	930	100	50	надзем.	2023		
Котельная №45	Строительство	Котельная №46 (отоп)	ответвл. на кот. №46	75	200	0	надзем.	2024		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
ООО "ТЭР"			(отоп)							
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	Котельная выход (от)	600	200	200	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	Т-19 (гвс)	600	80	50	надзем.	2024		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Реконструкция	Котельная №48 (отоп)	Врезка в котельной	30	400	400	подвал.	2021	13247,0	Переключение котельных - кот.59 на кот.48
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Реконструкция	Врезка в котельной	УТ-1 (отоп)	27	400	400	подвал.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-3 (от)	ТК-4 (от) (Кот. №59)	19,5	200	200	подзем. кан.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ-1 (отоп)	ТК-2 (от) (Кот.№59)	330	300	300	надзем.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-4 (от) (Кот. №59)	ТК-7 (отоп) (Кот. №48)	172	150	150	подзем. кан.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ Котельная №48 (ГВС)	ТК-2 (гвс)	330	150	100	надзем.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-4 (гвс)	ТК-7 (ГВС)	172	100	70	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-45'	ТК-45	43,56	300	300	подзем. кан.	2021	20890,0	Переключение котельных - кот.51 на кот.49
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-45	ТК-44	39,4	300	300	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-44	ТК-43	39,5	300	300	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-43	ТК-18	28,8	300	300	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-18	ТК-48	24	300	300	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-45' (гвс)	ТК-45 (гвс)	43,56	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-45 (гвс)	ТК-44 (гвс)	39,4	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-44 (гвс)	ТК-43 (гвс)	39,5	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-43 (гвс)	ТК-18 (гвс)	28,8	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-18 (гвс)	ТК-48 (гвс)	24	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №49 (отоп)	ТК-45'	123,8	300	300	надзем.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-48	ТК-47	28	300	300	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-47	т.А	390,4	300	300	надзем.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №49 (ГВС)	ТК-45' (гвс)	123,8	150	100	надзем.	2021		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-48 (гвс)	ТК-47 (гвс)	28	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-47 (гвс)	т.А (гвс)	390,4	150	100	надзем.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	т.А (гвс)	ТК-2 (гвс)	130	150	100	надзем.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (ГВС)	40,4	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (ГВС)	УТ1-ул. Инст, 92(гвс)	22	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Строительство	Шаровый кран в ТК-6 ПЕРСПЕКТИВА	Подъем ПЕРСПЕКТИВА	26,5	80	80	подзем. кан.	2021	3156,0	Переключение котельных - кот.105 на кот.62
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-5	Подъем ПЕРСПЕКТИВА	70	100	100	надзем.	2021		
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъем ПЕРСПЕКТИВА	ТК-9 ПЕРСПЕКТИВА	264	80	80	надзем.	2021		
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-9 ПЕРСПЕКТИВА	Стена Котельная №105	117	80	80	подзем. кан.	2021		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №114 вых. (отоп)	ТК 19 отоп	670	200	200	надзем.	2025	38556,6	Переключение котельных - кот.20 на кот.114
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №114 вых. (гвс)	ТК 19 гвс	670	100	70	надзем.	2025		

Таблица 4. Мероприятия по устройству ПНС на тепловых сетях городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Расчетный расход теплоносителя, т/ч	Напор повысительного насоса, м	Год реализации мероприятия	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС
1.	Устройство ПНС в здании котельной №46	175 – п/т	20 – п/т	2023	2808

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в наружных сетях горячего водоснабжения котельных №66, 48, 51, 114 необходимо выполнить монтаж циркуляционных трубопроводов ГВС (таблица 5).

Таблица 5. Мероприятия по строительству сетей ГВС

Зона действия источника	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС
ЕТО №001 – ООО "ТЭР"		
Котельная №5, 66 ООО "ТЭР"	2021	7629,3
Котельная №48 ООО "ТЭР"	2021	6466,7
Котельная №114 ООО "ТЭР"	2021	1189,5

3.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Вероятности безотказной работы по участкам тепловых сетей всех источников соответствуют нормативным значениям (документ "Схема теплоснабжения г. Прокопьевск. Обосновывающие материалы. Актуализация на 2022 г. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения"). Для всех систем теплоснабжения строительство и реконструкция дополнительных участков сети (помимо описанных выше) для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные и кольцевые линии) не требуется.

3.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 1.

Основным условием для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки является выполнение наладочных мероприятий на тепловых сетях ГО для снижения расходов теплоносителя в трубопроводах до расчетных значений.

3.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, приведены в таблице 6.

Таблица 6. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса

Зона действия источника	Наименование мероприятия	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС
ЕТО №001 – МУП "ГТХ"			
Котельная №56 МУП "ГТХ"	Замена тепловых сетей L=174 м., д=108 мм. с устройством гидро и теплоизоляции	2030	945,4
Котельная №56 МУП "ГТХ"	Замена тепловых сетей L=90 м., д=159 мм. с устройством гидро и теплоизоляции, монтаж запорной арматуры д=150 мм - 4шт	2029	749,3
Тепловые сети МУП "ГТХ" от котельной ОФ "Прокопьевскуголь"	Замена тепловых сетей от т.1 ТК11-ТК12 до т.2 Д=219мм L=592м	2026	6352,7
Тепловые сети МУП "ГТХ" от котельной ОФ "Прокопьевскуголь"	Замена тепловых сетей L=60м., д=219 мм., L=1м ,д=76мм (для переемычки) с устройством гидро и теплоизоляции, монтаж запорной арматуры д=80мм (шар.кран)	2028	437,9
Тепловые сети МУП "ГТХ" от котельной ОФ "Прокопьевскуголь"	Замена тепловых сетей L=130м., д=108 мм. с устройством гидро и теплоизоляции, монтаж запорной арматуры д=100 мм - 2 шт	2029	580,0

Кроме того для поддержания надежности систем для всех систем ООО "ТЭР" предусматривается ежегодное проведение работ в рамках утвержденных программ текущего и капитального ремонтов тепловых сетей. Конкретные перечни мероприятий по капитальному и текущему ремонту формируются предприятиями ежегодно с учетом технического освидетельствования и испытаний трубопроводов.

Информация по участкам тепловых сетей со сроком эксплуатации более 20 лет приведена в приложении 1.

3.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций.

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций (насосных станций смешения) на тепловых сетях городского округа приведены в таблице 4.

3.9. Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа приведена в таблице 7.

Таблица 7. Сети, подлежащие строительству, реконструкции

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
ЕТО №001 – ООО "ТЭР"										
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-11(ОТ) (.) Присоединения	ТК-1 (Проект) ОТ	56	80	80	подзем. кан.	2022	3820,1	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (Проект) ОТ	(.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13	56	80	80	подзем. кан.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	(.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13	5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (отоп)	5	80	80	подвал.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-11(гвс) (.) Присоединения	ТК-1 (Проект) ГВС	56	50	50	подзем. кан.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (Проект) ГВС	(.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13	56	50	50	подзем. кан.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	(.) Подключения 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13	5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (гвс)	5	50	50	подвал.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-29	5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба	50	80	80	подзем. кан.	2022	1651,5	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Ис-корка"
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-29(гвс)	5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба	50	50	32	подзем. кан.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-51	9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (отоп)	150	100	100	подзем. кан.	2022	6324,0	Строительство сетей для подключения перспективы - 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-51(гвс)	9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4 (гвс)	150	70	50	подзем. кан.	2022		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Врезка	5-ти эт. ж/д по ул. Гайдара (район школы №32) (отоп)	80	80	80	подзем. кан.	2023	2766,6	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. ж/д по ул. Гайдара (район школы №32)
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Врезка(гвс)	5-ти эт. ж/д по ул. Гайдара (район школы №32) (гвс)	80	50	32	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-38/1	5-ти эт. ж/д по ул. Обручева, 20а (отоп)	140	80	80	подзем. кан.	2023	4841,5	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. ж/д по ул. Обручева, 20а
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-38/1 (гвс)	5-ти эт. ж/д по ул. Обручева, 20а (гвс)	140	50	32	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-17/1	Магазин ул. Шишкина, 4а	130	32	32	надзем.	2023	1586,5	Строительство сетей для подключения перспективы - Магазин ул. Шишкина, 4а
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	-	-	-	-	-	-	2021	7629,3	Строительство циркуляционного трубопровода ГВС
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-18	ТК(перспектива)	37	40	40	подзем. кан.	2021	625,8	Строительство сетей для подключения перспективы - Жолтовского, 5
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК(перспектива)	Стена ул. Жолтовского, 5 (отоп)	19	40	40	подзем. кан.	2021		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ-3'(отоп)	МБФСУ Спортивная школа олимпийского резерва №3 ул. 10 микрорайон, 45А (отоп)	100	50	50	подзем. кан.	2022	2330,7	Строительство сетей для подключения перспективы - МБФСУ Спортивная школа олимпийского резерва №3 ул. 10 микрорайон, 45А
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ-3'(гвс)	МБФСУ Спортивная школа олимпийского резерва №3 ул. 10 микрорайон, 45А (гвс)	100	40	32	подзем. кан.	2022		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	т. врезки	частный дом 80 м от ж/д по ул. Соборная, 25 ТУ (2021)	20	32	32	подзем. кан.	2022	192,9	Строительство сетей для подключения перспективы - частный дом 80 м от ж/д по ул. Соборная, 25 ТУ (2021)
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2'	ТК-2/1	60	125	125	подзем. кан.	2023	20411,0	Строительство сетей для подключения перспективы - семь 5-ти эт. ж/д по ул. Гайдара
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/1	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/1	ТК-2/2	85	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/2	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/2	ТК-2/3	100	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/3	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/3	ТК-2/4	120	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/4	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/4	ТК-2/5	110	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/5	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/5	ТК-2/6	100	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/6	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/6	ТК-2/7	70	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2/7	5-ти эт. ж/д - 1 шт. по ул. Гайдара (район транспортного кольца)	10	80	80	подзем. кан.	2023		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №6	Т.1.	1800	500	500	надзем.	2023	127972,5	Строительство сетей для подключения перспективы – мкр.11, мкр.13, мкр.16
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №6	Т.1.	233	500	500	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-30	ТК-30/1	42,5	300	300	надзем.	2024	69025,4	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.16
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-30/1	ЦТП мкр. №16 (проект) 2023	2070	300	300	надзем.	2024		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1	Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53	60	100	100	подзем. кан.	2024	1788,0	Строительство сетей для подключения перспективы - Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-34	ТК (Персп.)	400	350	350	подзем. кан.	2027	92952,3	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.13
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК (Персп.)	ЦТП №1 мкр.№13 (проект)	500	250	250	подзем. кан.	2027		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК (Персп.)	ЦТП №2 мкр. №13 (проект)	500	250	250	подзем. кан.	2028		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка врезки Кв. №11	ТК (ОТ)	400	150	150	подзем. кан.	2029	35446,9	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.11
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК (ОТ)	ЦТП мкр. №11 (проект) 2028 г.	400	150	150	подзем. кан.	2029		
Котельная №23 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-6	Индивидуальный жилой дом, ул. Юрэсовская, 3 (отоп)	160	32	32	надзем.	2023	3456,1	Строительство сетей для подключения перспективы - Индивидуальный жилой дом, ул. Юрэсовская, 3
Котельная №23 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-6(гвс)	Индивидуальный жилой дом, ул. Юрэсовская, 3 (гвс)	160	32	25	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-19 (отоп)	Точка подключения ДК (ОТ) ПЕРСПЕКТИВА	268	125	125	подзем. кан.	2022	13800,8	Строительство сетей для подключения перспективы - ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ДК (ОТ) ПЕРСПЕКТИВА	ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27 (отоп)	81	125	125	подзем. кан.	2022		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-19 (ГВС)	Точка подключения ДК (ГВС) ПЕРСПЕКТИВА	268	50	40	подзем. кан.	2022		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ДК (ГВС) ПЕРСПЕКТИВА	ДК Северный Маганак, ул. Цикличная, 27, 2022 г. (гвс)	81	50	40	подзем. кан.	2022		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Кот. №31 вых.отоп	УП-5	478,7	250	250	надзем.	2026	61440,2	Переключение котельных - кот.32 на кот.31
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-5	УП-8	180,2	250	250	подзем. кан.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-8	опуск	460,3	250	250	надзем.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	опуск	подъем	55,4	250	250	подзем. кан.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	подъем	ТК-8 (отоп)	44,1	250	250	надзем.	2026		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Кот. №31 вых.ГВС	УП-5 (ГВС)	478,7	80	50	надзем.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-5 (ГВС)	УП-8 (ГВС)	180,2	80	50	подзем. кан.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-8 (ГВС)	опуск (гвс)	460,3	80	50	надзем.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	опуск (гвс)	подъем (гвс)	55,4	80	50	подзем. кан.	2026		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	подъем (гвс)	ТК-8 (ГВС)	44,1	80	50	надзем.	2026		
Котельная №32 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-33 (отоп)	ООВП ул.Пфсоюзная, 18 (от)	55	80	80	подзем. кан.	2021	1733,4	Строительство сетей для подключения перспективы - ООВП ул.Пфсоюзная, 18
Котельная №32 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-33 (ГВС)	ООВП ул.Пфсоюзная, 18 (гвс)	55	50	32	подзем. кан.	2021		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Шаровый кран в ТК-1 (отоп)	ТК-2	28,07	250	250	подзем. кан.	2022	30871,9	Переключение котельных - кот. №38 на кот.№39
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2	ТК-3	145,9	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3	Подъем	285,1	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъем	Точка №1 (ОТ)	3,54	250	250	надзем.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Шаровый кран в ТК-1 (гвс)	ТК-2 (гвс)	28,07	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (гвс)	145,9	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (гвс)	Подъем (гвс)	285,1	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъем (гвс)	Точка №1 (ГВС)	3,54	91	57	надзем.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-8/1	3-х эт. ж/д, 3.5 м на юг от МКЖД по ул. Коксовая, 45 (отоп)	25	70	70	надзем.	2022	578,5	Строительство сетей для подключения перспективы - 3-х эт. ж/д, 3.5 м на юг от МКЖД по ул. Коксовая, 45
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-8/1 (гвс)	3-х эт. ж/д, 3.5 м на юг от МКЖД по ул. Коксовая, 45 (гвс)	25	40	25	надзем.	2022		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	УТ-1	75	80	50	надзем.	2023	60298,7	Переключение котельных - кот. №46, 44 на кот. №45
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	ПНС в кот. №46	75	200	200	надзем.	2023		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №45 (отоп)	ответвл. на кот. №46 (отоп)	930	250	250	надзем.	2023		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №45 (гвс)	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	930	100	50	надзем.	2023		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №46 (отоп)	ответвл. на кот. №46 (отоп)	75	200	0	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	Котельная выход (от)	600	200	200	надзем.	2024		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	Т-19 (гвс)	600	80	50	надзем.	2024		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Реконструкция	Котельная №48 (отоп)	Врезка в котельной	30	400	400	подвал.	2021	13247,0	Переключение котельных - кот.59 на кот.48
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Реконструкция	Врезка в котельной	УТ-1 (отоп)	27	400	400	подвал.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-3 (от)	ТК-4 (от) (Кот. №59)	19,5	200	200	подзем. кан.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ-1 (отоп)	ТК-2 (от) (Кот.№59)	330	300	300	надзем.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-4 (от) (Кот. №59)	ТК-7 (отоп) (Кот. №48)	172	150	150	подзем. кан.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ Котельная №48 (ГВС)	ТК-2 (гвс)	330	150	100	надзем.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-4 (гвс)	ТК-7 (ГВС)	172	100	70	подзем. кан.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (от) ПЕРСПЕКТИВА	(.) Подключения	36	50	50	надзем.	2021	520,2	Строительство сетей для подключения - Нежилое помещение, ул. Советов, 8а
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	(.) Подключения	Стена Советов, 8а	2	50	50	надзем.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена Советов, 8а	Нежилое помещение, ул. Советов, 8а	5	50	50	подвал.	2021		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	-	-	-	-	-	-	2021	6466,7	Строительство циркуляционного трубопровода ГВС
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-45'	ТК-45	43,56	300	300	подзем. кан.	2021	20890,0	Переключение котельных - кот.51 на кот.49
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-45	ТК-44	39,4	300	300	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-44	ТК-43	39,5	300	300	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-43	ТК-18	28,8	300	300	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-18	ТК-48	24	300	300	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-45' (гвс)	ТК-45 (гвс)	43,56	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-45 (гвс)	ТК-44 (гвс)	39,4	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-44 (гвс)	ТК-43 (гвс)	39,5	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-43 (гвс)	ТК-18 (гвс)	28,8	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-18 (гвс)	ТК-48 (гвс)	24	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №49 (отоп)	ТК-45'	123,8	300	300	надзем.	2021		
Котельная №49	Строительство	ТК-48	ТК-47	28	300	300	подзем. кан.	2021		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
ООО "ТЭР"										
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-47	т.А	390,4	300	300	надзем.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №49 (ГВС)	ТК-45' (гвс)	123,8	150	100	надзем.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-48 (гвс)	ТК-47 (гвс)	28	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-47 (гвс)	т.А (гвс)	390,4	150	100	надзем.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	т.А (гвс)	ТК-2 (гвс)	130	150	100	надзем.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (ГВС)	40,4	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (ГВС)	УТ1-ул. Инст, 92(гвс)	22	150	100	подзем. кан.	2021		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-2' (отоп)	ТК-2 (отоп)	92,6	300	300	надзем.	2022	4523,8	Реконструкция сетей для подключения перспективы - Шишкина, Социалистическая
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-2 (отоп)	ТК-20 (отоп)	17,8	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-20 (отоп)	ТК-26' (отоп)	18,6	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-24 (отоп)	3-х эт. 30 кв. ж/д район ж/д ул. Социалистическая, 7 (отоп)	30	70	70	подзем. кан.	2022	853,9	Строительство сетей для подключения перспективы - 3-х эт. 30 кв. ж/д район ж/д ул. Социалистическая, 7
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-24 (ГВС)	3-х эт. 30 кв. ж/д район ж/д ул. Социалистическая, 7 (гвс)	30	40	32	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-34 (отоп)	4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (отоп)	10	70	70	подзем. кан.	2022	284,6	Строительство сетей для подключения перспективы - 4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-34 (ГВС)	4-х эт. ж/д по ул. Социалистическая, 9 (гвс)	10	40	25	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-28 (отоп)	4-х эт. ж/д по ул.Шишкина, 29А (от)	25	70	70	подзем. кан.	2022	711,6	Строительство сетей для подключения перспективы - 4-х эт. ж/д по ул.Шишкина, 29А
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-28 (ГВС)	4-х эт. ж/д по ул.Шишкина, 29А (гвс)	25	40	32	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (отоп)	жилой дом ул. Социалистическая, 4 (отоп)	30	70	70	подзем. кан.	2022	913,5	Строительство сетей для подключения перспективы - жилой дом ул. Социалистическая, 4
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (ГВС)	жилой дом ул. Социалистическая, 4 (гвс)	30	50	32	подзем. кан.	2022		
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-25 (отоп)	жилой дом ул. Институтская (район сада №45А) (отоп)	40	70	70	подзем. кан.	2023	1192,1	Строительство сетей для подключения перспективы - жилой дом ул. Институтская (район сада №45А)
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-25 (ГВС)	жилой дом ул. Институтская (район сада №45А) (гвс)	40	40	32	подзем. кан.	2023		
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Строительство	Шаровый кран в ТК-6 ПЕРСПЕКТИВА	Подъем ПЕРСПЕКТИВА	26,5	80	80	подзем. кан.	2021	3156,0	Переключение котельных - кот.105 на кот.62
Котельная №62	Строительство	ТК-5	Подъем ПЕРСПЕКТИ-	70	100	100	надзем.	2021		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
ООО "ТЭР"			ВА							
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъем ПЕРСПЕКТИВА	ТК-9 ПЕРСПЕКТИВА	264	80	80	надзем.	2021		
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-9 ПЕРСПЕКТИВА	Стена Котельная №105	117	80	80	подзем. кан.	2021		
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (отоп)	Врезка пр. Гагарина, 26 ПЕРСПЕКТИВА	110	40	40	надзем.	2021	1271,1	Строительство сетей для подключения перспективы - пр.Гагарина, 26
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №114 вых. (отоп)	ТК 19 отоп	670	200	200	надзем.	2025	38556,6	Переключение котельных - кот.20 на кот.114
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №114 вых. (гвс)	ТК 19 гвс	670	100	70	надзем.	2025		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	-	-	-	-	-	-	2021	1189,5	Строительство циркуляционного трубопровода ГВС
ЕТО №002 – МУП "ГТХ"										
Котельная №50 МУП "ГТХ"	Строительство	ТК-1	Детский сад на 190 мест по ул. Институтская в районе лицея №57	80	100	100	подзем. кан.	2021	2075,2	Строительство сетей для подключения перспективы - Детский сад на 190 мест по ул. Институтская в районе лицея №57
Котельная №53 МУП "ГТХ"	Строительство	УТ-5 (от)	9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, квартал 4а, дом №1 (отоп)	15	70	70	подзем. кан.	2023	478,2	Строительство сетей для подключения перспективы - 9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, квартал 4а, дом №1
Котельная №53 МУП "ГТХ"	Строительство	УТ-5 (гвс)	9-ти эт. ж/д по ул. Институтская, квартал 4а, дом №1 (гвс)	15	50	32	подзем. кан.	2023		
Котельная №56 МУП "ГТХ"	Реконструкция	Замена тепловых сетей L=174 м., д=108 мм. с устройством гидро и теплоизоляции						2030	945,4	
Котельная №56 МУП "ГТХ"	Реконструкция	Замена тепловых сетей L=90 м., д=159 мм. с устройством гидро и теплоизоляции, монтаж запорной арматуры д=150 мм - 4шт						2029	749,3	
Тепловые сети МУП "ГТХ" от котельной ОФ "Прокопьевскуголь"	Реконструкция	Замена тепловых сетей от т.1 ТК11-ТК12 до т.2 Д=219мм L=592м						2026	6352,7	
Тепловые сети МУП "ГТХ" от котельной ОФ "Прокопьевскуголь"	Реконструкция	Замена тепловых сетей L=60м., д=219 мм., L=1м ,д=76мм (для перемычки) с устройством гидро и теплоизоляции, монтаж запорной арматуры д=80мм (шар.кран)						2028	437,9	
Тепловые сети МУП "ГТХ" от котельной ОФ "Прокопьевскуголь"	Реконструкция	Замена тепловых сетей L=130м., д=108 мм. с устройством гидро и теплоизоляции, монтаж запорной арматуры д=100 мм - 2 шт						2029	580,0	

4. Объемы капитальных вложений.

Сводная информация по величине капитальных вложений в реализацию проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа и сооружений на них с прогнозными ценами приведена в таблицах 7, 8.

Таблица 7. Капитальные вложения в реализацию проектов по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне действия ЕТО №001 – ООО "ТЭР" в прогнозных ценах, в тыс. руб.

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"											
Всего стоимость группы проектов	70 232	88 062	227 400	147 587	38 410	60 208	105 482	78 445	47 391	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	70 232	158 294	385 694	533 280	571 690	631 899	737 381	815 826	863 217	863 217	863 217
Источники инвестиций, в том числе:	70 232	88 062	227 400	147 587	38 410	60 208	105 482	78 445	47 391	-	-
Собственные средства, в том числе:	66 081	30 872	42 973	21 512	38 410	60 208	-	-	-	-	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Привлеченные средства, в т.ч.:	4 150	35 986	162 226	126 074	-	-	105 482	78 445	47 391	-	-
- бюджетные средства	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие источники финансирования	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Источник не определен	-	21 204	22 201	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"											
Всего стоимость группы проектов	4 150	31 462	162 226	70 813	-	-	61 039	31 913	35 447	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4 150	35 613	197 839	268 652	268 652	268 652	329 692	361 605	397 052	397 052	397 052
Проекты 001.02.01.002 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №5, 66 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	11 796	9 195	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	11 796	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990
Проекты 001.02.01.004 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №6 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	626	2 524	148 384	70 813	-	-	61 039	31 913	35 447	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	626	3 149	151 533	222 346	222 346	222 346	283 386	315 299	350 746	350 746	350 746
Проекты 001.02.01.006 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №23 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	3 456	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456	3 456
Проекты 001.02.01.08 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №31 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	13 801	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801
Проекты 001.02.01.009 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №32 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	1 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733
Проекты 001.02.01.011 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №39 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	578	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578
Проекты 001.02.01.015 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №48 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Проекты 001.02.01.018 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №49 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	2 764	1 192	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	2 764	3 956	3 956	3 956	3 956	3 956	3 956	3 956	3 956	3 956
Проекты 001.02.01.020 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №104 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	1 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271
Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельных"											
Всего стоимость группы проектов	50 293	30 872	40 165	21 512	38 410	60 208	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	50 293	81 165	121 330	142 842	181 252	241 460	241 460	241 460	241 460	241 460	241 460
Проект 001.02.02.001 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №102 ООО "ТЭР"											

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Всего стоимость группы проектов	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Проект 001.02.02.010 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №32 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	-	1 232	60 208	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	-	1 232	61 440	61 440	61 440	61 440	61 440	61 440
Проект 001.02.02.010 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №38 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	30 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872	30 872
Проект 001.02.02.012 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельных №44, 46 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	40 165	20 134	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	40 165	60 299	60 299	60 299	60 299	60 299	60 299	60 299	60 299
Проект 001.02.02.014 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №59 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	13 247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247
Проект 001.02.02.017 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №51 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	20 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	20 890	20 890	20 890	20 890	20 890	20 890	20 890	20 890	20 890	20 890	20 890
Проект 001.02.02.019 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №105 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	3 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3 156	3 156	3 156	3 156	3 156	3 156	3 156	3 156	3 156	3 156	3 156
Проект 001.02.02.021 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для ликвидации котельной №20 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	1 379	37 178	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	1 379	38 557	38 557	38 557	38 557	38 557	38 557	38 557
Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"											
Всего стоимость группы проектов	-	4 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524
Проекты 001.02.04.018 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №49 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	4 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524	4 524
Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций и ЦТП"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	2 808	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808
Проект 001.02.06.013 "Устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регулятором подпора"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	2 808	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808
Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций и ЦТП"											
Всего стоимость группы проектов	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
Проект 001.02.07.005 "Монтаж установки по борьбе с солями жесткости на теплообменном оборудовании линии ГВС на бойлерных №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12"											
Всего стоимость группы проектов	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	55 261	-	-	44 443	46 532	11 944	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	55 261	55 261	55 261	99 704	146 236	158 180	158 180	158 180
Проект 001.02.08.004 "Строительство блочно-модульных ЦТП на сетях котельной №6 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	55 261	-	-	44 443	46 532	11 944	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	55 261	55 261	55 261	99 704	146 236	158 180	158 180	158 180
Подгруппа проектов 001.02.10.000 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС"											
Всего стоимость группы проектов	-	21 204	22 201	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	21 204	43 405	43 405	43 405	43 405	43 405	43 405	43 405	43 405	43 405
Проект 001.02.10.063 "Строительство и реконструкция ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС в зоне действия котельной №76 ООО "ТЭР"											

Стоимость проектов	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Всего стоимость группы проектов	-	21 204	22 201	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	21 204	43 405	43 405	43 405	43 405	43 405	43 405	43 405	43 405	43 405
Подгруппа проектов 001.02.11.000 "Строительство трубопроводов ГВС"											
Всего стоимость группы проектов	15 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	15 285	15 285	15 285	15 285	15 285	15 285	15 285	15 285	15 285	15 285	15 285
Проект 001.02.11.003 "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной № 5,66 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	7 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629
Проект 001.02.11.016 "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной № 48 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	6 467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467
Проект 001.02.11.022 "Строительство циркуляционного трубопровода ГВС от котельной № 114 ООО "ТЭР"											
Всего стоимость группы проектов	1 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190

Таблица 8. Капитальные вложения в реализацию проектов по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне действия ЕТО №002 – МУП "ГТХ" в прогнозных ценах, в тыс. руб.

Стоимость проектов	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Группа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них"											
Всего стоимость группы проектов	2 075	2 239	4 616	-	-	6 353	-	438	1 329	945	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	2 075	4 314	8 930	8 930	8 930	15 282	15 282	15 720	17 050	17 995	17 995
Источники инвестиций, в том числе:	2 075	2 239	4 616	-	-	6 353	-	438	1 329	945	-
Собственные средства, в том числе:	-	2 239	4 138	-	-	6 353	-	438	1 329	945	-
- амортизация	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства из прибыли	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- расходы на ремонт основных средств	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- средства за присоединение потребителей	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
- прочие собственные средства	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Привлеченные средства, в т.ч.:	2 075	-	478	-	-	-	-	-	-	-	-
- бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"											
Всего стоимость группы проектов	2 075	-	478	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	2 075	2 075	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553
Проекты 002.02.01.001 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №50 МУП "ГТХ"											
Всего стоимость группы проектов	2 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075
Проекты 002.02.01.002 "Строительство новых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №53 МУП "ГТХ"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	478	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	478	478	478	478	478	478	478	478	478
Подгруппа проектов 002.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения надежности"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	-	-	6 353	-	438	1 329	945	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	-	-	6 353	6 353	6 791	8 120	9 065	9 065
Проект 002.02.03.003 - "Реконструкция тепловых сетей от котельной №56 МУП "ГТХ"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	749	945	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	-	-	-	-	-	749	1 695	1 695
Проект 002.02.03.004 "Реконструкция тепловых сетей от котельной ОФ "Прокопьевскуголь"											
Всего стоимость группы проектов	-	-	-	-	-	6 353	-	438	580	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	-	-	-	-	6 353	6 353	6 791	7 371	7 371	7 371
Подгруппа проектов 002.02.11.000 "Строительство трубопроводов ГВС"											
Всего стоимость группы проектов	-	2 239	4 138	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	2 239	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376
Проект 001.02.11.005 "Строительство подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС от котельной № 20 МУП "ГТХ"											
Всего стоимость группы проектов	-	746	1 379	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	746	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125
Проект 001.02.11.006 "Строительство подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС от котельной № 50 МУП "ГТХ"											
Всего стоимость группы проектов	-	746	1 379	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	746	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125
Проект 001.02.11.007 "Строительство подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС от котельной № 55 МУП "ГТХ"											
Всего стоимость группы проектов	-	746	1 379	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	-	746	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125

Тепловые сети со сроком эксплуатации боле 20 лет

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №102 (отоп)	УТ-1	400/400	13,1	надзем.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-1	Врезка	400/400	1	надзем.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-3	УТ-8	200/200	279,8	надзем.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-8	УТ-8'	200/200	30	надзем.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	УТ-3	200/200	5	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-15	200/200	18,5	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15/1 (отоп)	ТК-16	200/200	25,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-8'	УТ-9	200/200	107,75	надзем.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-15/1 (отоп)	200/200	28	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-8	200/200	49	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-10	150/150	100,3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"		ТК-23'	150/150	56	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-12	150/150	51,6	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23"	ТК-23а	150/150	19	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-11	150/150	25	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-31	ТК-33	150/150	9,3	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9/1	ТК-14	150/150	13	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-20	ТК-22	150/150	3,5	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23'	ТК-23"	150/150	36	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-9/1	150/150	7,6	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10	ТК-17	150/150	39,2	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-30	ТК-4	150/150	8	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10	ж/д, Яворского, 10	100/100	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12	ТК-13	100/100	37,5	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-7/1	ССП, Петренко, 13	100/100	177,5	надзем.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д, Яворского, 6	100/100	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-7	УТ-7/1	100/100	34,5	подвальн.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-20	ТК-25	100/100	17,5	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-1	УТ-7	100/100	48,8	надзем.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-31	ж/д, Яворского, 1	100/100	6,3	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-13	ж/д, Яворского, 2	100/100	3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5	ж/д, военкомат, ИП Долгих пр. Гагарина, 13	100/100	14	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-17/1	ж/д, Яворского, 12	100/100	24,4	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-8'	РОСТО, Петренко, 17	100/100	85	надзем.	до 1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-29	ж/д, Петренко, 6	100/100	6,5	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-17	ТК-17/1	100/100	28,3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-14	ж/д, Яворского, 8	100/100	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15	ж/д, офисы пр. Гагарина, 21	80/80	12,1	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д, пр. Гагарина, 5	80/80	10,7	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-18	ж/д, военкомат, ИП Тонако- ва, пр. Гагарина, 9	80/80	10	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12	ж/д, Яворского, 4	80/80	10,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-2/1 (отоп)	ж/д, Петренко, 3	80/80	21	надзем.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-8/1	ж/д, гостиница пр. Гагарина, 19	80/80	19,7	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-8/1	ж/д, ИП Караульщикова пр. Гагарина, 23	80/80	33	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7	ж/д, офисы пр. Гагарина, 17	80/80	14	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8	УТ-8/1	80/80	26	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23а	ж/д, Петренко, 14 (отоп)	70/70	25	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"		Магазин, Петренко, 12	70/50	14	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-6	Д/сад №59, пр. Гагарина, 15	70/70	10,5	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д, офисы пр. Гагарина, 25	70/70	14	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Кот. №104 вых. отоп.	УТ-5 (отоп)	400/400	10	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Котельная №104 (отоп)	Кот. №104 вых. отоп.	400/400	17,8	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Котельная №104 (ГВС)	Кот. №104 вых. ГВС	250/150	17,8	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-12 (отоп)	200/200	40	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-11 (отоп)	200/200	47	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Шишк., 9/1 т.2	ТК-66	200/200	11,4	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	Шишк., 9/1 т.2	200/200	6	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	Врезка на 24 (отоп)	200/200	3,9	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-8 (отоп)	ТК-23 (отоп)	200/200	63	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-11 (ГВС)	ТК-12 (ГВС)	150/100	40	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-11 (ГВС)	150/100	47	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 42 т.1 (отоп)	ж/дул. Институтская, 42(отоп)	150/100	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-66	Переход диаметра	150/125	40	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-43(отоп)	ТК-66 (отоп)	150/150	48,2	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	УТ-5 (отоп)	ТК-43(отоп)	150/150	145,6	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	УТ-5 (отоп)	УТ-4	150/150	31,1	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (отоп)	Гагар., 31 т.1 (отоп)	150/150	33,5	подзем. кан.	1984

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ТК-15 (отоп)	150/150	47,15	надзем.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-56 (отоп)	Сибирьтелеком контора (отоп)	150/150	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (отоп)	ТК-56 (отоп)	150/150	52	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-56 (отоп)	ТК-57 (отоп)	150/150	16,5	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Вр. д/с (отоп)	ТК-53 (отоп)	150/150	34,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (отоп)	ТК-54 (отоп)	150/150	36	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Гагар., 31 т.1 (отоп)	Вр. д/с (отоп)	150/150	10	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-57 (отоп)	ТК-58 (отоп)	150/150	13,4	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-58 (отоп)	ТК-59 (отоп)	150/150	9,5	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-8 (ГВС)	ТК-23 (ГВС)	125/100	63	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-70	125/125	51,5	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 52 т.1 (отоп)	ООО Радость (отоп)	125/125	5	подвальн.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 52 т.1 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 52(отоп)	125/125	1	подвальн.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-70	ТК-67	125/125	87	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Кот. №104 вых. ГВС	ТК-43(ГВС)	125/125	155,6	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	Инст., 52 т.1 (отоп)	125/125	42	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ТК-24 (отоп)	125/125	8,6	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67	ТК-68	100/100	51	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	Мед УПК, Том.гос.универ. (ГВС)	100/50	47	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-15 (ГВС)	100/50	47,15	надзем.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Шишк., 9/1 т.1	ТК-67	100/100	104	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Врезка на 24 (отоп)	ж/д ул. Институтская,24 (отоп), Комитет по соц.защите	100/100	14,3	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-20 (отоп)	100/100	45	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ТК-19 (отоп)	100/100	19,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	Мед УПК, Том.гос.универ. (отоп)	100/100	47	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 30 т.1 (отоп)	Город станция мед. помощи (отоп)	100/100	10	подвальн.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 30 т.1 (отоп)	Га- раж,ул.Институтская,30(отоп)	100/100	1	подвальн.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	Инст., 30 т.1 (отоп)	100/100	36	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67	ППЭТ, Проф. уч. №32 пере- ход	100/100	33	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-5 (ГВС)	Врезка на 24 (гвс)	100/0	3,9	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	Инст., 42 т.1 (отоп)	100/100	8,2	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-17 (отоп)	100/100	55	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	д/с№86 ул.Институтская,34(от)	100/100	17	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-20 (ГВС)	100/50	45	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Шишк., 9/1 т.2	Шишк., 9/1 т.1	100/100	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-66 (отоп)	ТК-66 (отоп)	100/100	1	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 50(отоп)	100/70	31,4	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-51 (отоп)	УТ-5 (отоп)	100/100	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49 (отоп)	ж/д, ул. Яворского, 18 (отоп)	100/100	71	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-48 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 5 (отоп), ИП Бахчурин, ЧП Калашни- ков	100/100	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-50 (отоп)	ТК-51 (отоп)	100/100	24,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (отоп)	ТК-46 (отоп)	100/100	25	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-46 (отоп)	ТК-47 (отоп)	100/100	30,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-66 (отоп)	ООО Торг.компСистема, ОООДЦ Виртукон, Учр-ие юстиции, ОФК гараж, ООО ЦЕх метал.изд., ООО Эльдо- радо плюс (отоп)	100/100	22	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (отоп)	ж/д,ул. Институтская, 35(отоп), Сибирьтелеком интернет, Мария ра, Филато- ва	100/100	11,9	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Гагар., 31 т.1 (ГВС)	Вр. д/с (ГВС)	100/0	10	подзем. кан.	до 1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-43(отоп)	ТК-62 (отоп)	100/80	51	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Вр. д/с (ГВС)	ТК-53 (ГВС)	100/0	34,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49' (отоп)	ТК-50 (отоп)	100/100	16	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (ГВС)	Переход диаметра	100/0	24	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-63 (отоп)	ООО Кинком-инвест (отоп)	100/100	36,2	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (ГВС)	Гагар., 31 т.1 (ГВС)	100/0	33,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-47 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 27 (отоп), ФЛ Днепро, ИП Реберт М.С.	100/100	23,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-47 (отоп)	ТК-48 (отоп)	100/100	38,3	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-48 (отоп)	ТК-49 (отоп)	100/100	60	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49 (отоп)	ТК-49' (отоп)	100/100	1	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (ГВС)	ТК-54 (ГВС)	100/0	36	подзем. кан.	1987

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-57 (ГВС)	ТК-58 (ГВС)	100/0	13,4	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-58 (ГВС)	ТК-59 (ГВС)	100/0	9,5	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-59 (ГВС)	ТК-60 (ГВС)	100/0	28	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-59 (отоп)	ТК-60 (отоп)	100/100	28	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-60 (отоп)	ж/д, ул. Яворского, 24 (отоп), Стоматология №1	100/100	31	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-60 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 14(отоп)	100/100	57	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-62 (отоп)	ТК-63 (отоп)	100/100	47,9	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-24 (отоп)	ж/д ул. Институт- ская,31(отоп), ИП Тишкова	100/100	50	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-68	ОАО Горнячка дм. корпус	80/80	15	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ООО "Горно-Прмышленная компания" гараж	ООО "Горно-Прмышленная компания" гараж	80/80	100	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67	ОАО Горнячка произв.корпус	80/80	16	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ТК-17 (ГВС)	80/50	55	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 42 т.1 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 42(ГВС)	80/50	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	Инст., 42 т.1 (ГВС)	80/50	8,2	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 52 т.1 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 52(ГВС)	80/50	1	подвальн.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	Инст., 52 т.1 (ГВС)	80/50	42	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Врезка на 24 (гвс)	ж/д ул. Институт- ская,24(ГВС), Комитет по соц.защите	80/0	14,3	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ТК-21 (отоп)	80/80	20	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	Банк, ул. Шишкина, 23 (отоп)	80/80	6	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 52 т.1 (ГВС)	ООО Радость (ГВС)	80/80	5	подвальн.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 42 т.1 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 44(отоп), ООО Стом Надежда	80/80	59,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-51 (ГВС)	УТ-5 (ГВС)	80/0	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ТРК 27 плюс адм. зд. (отоп)	80/80	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	УТ-5 (отоп)	ж/д, ул. Яворского, 16 (отоп), ООО Каспий	80/80	16	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Гагар., 31 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 31 (отоп), ИП Глудэ, Библиотека №13, ФЛ Кочеткова, ИП "Легега", ООО Сладкий мир, ФЛ Кли- шина, ФЛ Порубова, ФЛ	80/80	10	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-50 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 3 (отоп), ИП Уголькова	80/80	10	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-61 (отоп)	Детский сад №95 (отоп)	80/80	1	подвальн.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	Инст., 46 т.1 (отоп)	80/80	59,5	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67	ТК-68	80/80	39,5	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-62 (отоп)	ВНИМИ, ООО Горно- Промышленная Компания, ул. Гагарина, 24 (отоп)	80/80	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-46 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 29 (отоп), ООО "Инна", ИП Шевчук, ИП Шевчук подв., ФЛ "Шев- чук" электроцентр, Лилия, Электрика	80/80	10	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-66 (отоп)	Инстит., 18 т.1	80/80	95,8	надзем.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инстит., 18 т.1	ООО "Горно-Прмышленная компания" гараж	80/80	100	надзем.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-54 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 33 (отоп), библиотека №1	80/80	10,2	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-47 (ГВС)	ТК-48 (ГВС)	80/0	38,3	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-48 (ГВС)	ТК-49 (ГВС)	80/0	60	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (ГВС)	ТК-46 (ГВС)	80/0	25	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49 (ГВС)	ТК-49' (ГВС)	80/0	1	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49' (ГВС)	ТК-50 (ГВС)	80/0	16	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-50 (ГВС)	ТК-51 (ГВС)	80/0	24,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 31а (отоп), ЧП "Султангараева"	80/80	10	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 29а, Смот- ровая поликлиника (отоп)	80/80	10	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инстит., 18 т.1	ООО Торг комп Система (Сити)	80/80	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Вр. д/с (отоп)	ТК-52 (отоп)	80/80	3,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-52 (отоп)	ТК-61 (отоп)	80/80	62,8	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-46 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 29 (ГВС), ООО "Инна", ИП Шевчук, ИП Шевчук подв.	80/0	10	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-46 (ГВС)	ТК-47 (ГВС)	80/0	30,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-41 (отоп)	ТК-40 (отоп)	80/80	19	подзем. кан.	1989
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-24 (отоп)	ТК-25 (отоп)	80/80	65,8	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ж/д ул. Институт- ская,29(отоп)	80/80	9	подзем. кан.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	ТК-24 (ГВС)	80/50	8,6	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-24 (ГВС)	ж/д ул. Институт- ская,31(ГВС)	80/50	50	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-68	Сл. занят., ул. Ноградская,15а	80/80	30,5	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-68	ОАО Горнячка гараж	70/70	5	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 50(ГВС)	70/70	31,4	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-19 (ГВС)	70/50	19,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	Гараж ТРК 27 плюс (отоп)	70/70	9	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 36(отоп)	70/70	29	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-56 (ГВС)	70/0	28	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Ногр.,18 т.1 (отоп)	ТК-42 (отоп)	70/70	80,7	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-47 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 27 (ГВС), ФЛ Днепров, ИП Реберт М.С.	70/0	23,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-48 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 5 (ГВС), ИП Бахчурин, ЧП Калашни- ков	70/0	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 31а (ГВС), ЧП "Султангараева"	70/0	10	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-50 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 3 (ГВС), ИП Уголькова	70/0	10	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49 (ГВС)	ж/д, ул. Яворскго, 18 (ГВС)	70/0	71	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-56 (ГВС)	Сибирьтелеком контора (ГВС)	70/0	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-56 (ГВС)	ТК-57 (ГВС)	70/0	16,5	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 20 (отоп), ФЛ Воробьева, ООО Ваше здоровье, ФЛ Зверков, ДЮСШ №2, ИП Шевцов	70/70	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ТК-41 (отоп)	70/70	20	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ТК-29 (отоп)	70/70	12,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-42 (отоп)	КузГТ, ул. Ноград- ская,32(отоп)	70/70	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28' (отоп)	ТК-28 (отоп)	70/70	16,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ТК-28' (отоп)	70/70	21	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ТК-27 (отоп)	70/70	20,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ТК-26 (отоп)	70/70	33,9	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ТК-18 (отоп)	60/60	110,6	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 48(отоп), ПОККМ Сервис	50/50	11,6	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	Банк, ул. Шишкина, 23 (ГВС)	50/0	6	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	Инст., 46 т.1 (ГВС)	50/0	59,5	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 48(ГВС)	50/20	11,6	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 36(ГВС)	50/50	29	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 30 т.1 (ГВС)	Город станция мед. помощи (ГВС)	50/0	10	подвальн.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 46 т.1 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 46(отоп)	50/50	5	подвальн.	до 1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,5(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 42 т.1 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 44(ГВС), ООО Стом Надежда	50/0	59,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,5(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,6(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,6(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,7(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	Инст., 30 т.1 (ГВС)	50/0	36	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	УТ-5 (ГВС)	ж/д, ул. Яворскго, 16 (ГВС), ООО Каспий	50/0	16	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-61 (ГВС)	Детский сад №95 (ГВС)	50/0	1	подвальн.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-66	ОАО Горнячка строймаг	50/50	23	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Шишк., 9/1 т.1	ИП Чувашова	50/50	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67' (отоп)	ООО Лео-М , Центр пла- нир.семьи	50/50	6,7	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35' (отоп)	ТК-35 (отоп)	50/50	16,6	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,3(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Ногр.,18 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 18 (отоп), МКП УЖКК, ИП Понаморева	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67	ТК-67' (отоп)	50/50	53	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Вр. д/с (ГВС)	ТК-52 (ГВС)	50/0	3,7	подзем. кан.	1984

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-52 (ГВС)	ТК-61 (ГВС)	50/0	62,8	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Гагар., 31 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 31 (ГВС), ИП Глудэ, Библиотека №13, ФЛ Кочеткова, ИП "Легега", ООО Сладкий мир, ФЛ Кли- шина, ФЛ Порубова, ФЛ	50/0	10	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49' (отоп)	ИП Чрненко Е. И.(отоп)	50/50	12,79	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-70	ООО Полиграф-центр	50/50	6	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 20 (ГВС), ФЛ Воробьева, ООО Ваше здоровье, ФЛ Зверков, ДЮСШ №2, ИП Шевцов	50/0	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-54 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 33 (ГВС), библиотека №1	50/0	10,2	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (ГВС)	ж/д,ул. Гагарина, 29а, Смот- ровая поликлиника (ГВС)	50/0	10	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,8(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-60 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 14(ГВС)	50/0	57	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-37 (отоп)	ТК38 (отоп)	50/50	64	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	ж/д пер. Институт- ский,4(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,4(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	ТК-34 (отоп)	50/50	18	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	ТК-33 (отоп)	50/50	11,9	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ТК-32 (отоп)	50/50	17	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ТК-31 (отоп)	50/50	13,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ТК-30 (отоп)	50/50	17,2	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	ТК-35' (отоп)	50/50	13,4	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,9(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-8 (отоп)	ООО Дарница (отоп)	50/50	18,5	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-24 (ГВС)	ТК-25 (ГВС)	50/50	65,8	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	ж/д ул. Институт- ская,29(ГВС)	50/32	9	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,9(ГВС)	50/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28' (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,7(отоп)	40/40	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35 (отоп)	ТК-36' (отоп)	40/40	14,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-58 (отоп)	Гаражи Сибирьтелеком	40/40	17	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (ГВС)	ж/д,ул. Институтская, 35(ГВС), Сибирьтелеком интернет, Мария ра, Филато- ва	40/0	11,9	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,8(отоп)	40/40	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,8(ГВС)	40/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ТК-28' (ГВС)	32/0	21	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28' (ГВС)	ТК-28 (ГВС)	32/0	16,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Ногр.,18 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 18 (ГВС), МКП УЖКК	32/32	5	подвальн.	до 1997
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ТК-21 (ГВС)	32/0	20	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 46 т.1 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 46(ГВС)	32/32	5	подвальн.	до 1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-36' (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,2(отоп)	32/32	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ТРК 27 плюс адм. зд. (ГВС)	32/0	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (отоп)	КБ Кольцо Урала, (отоп)	32/32	14	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (отоп)	"Орион" (отоп)	32/32	14	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (ГВС)	"Орион" (ГВС)	32/0	14	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-60 (ГВС)	ж/д, ул. Яворского, 24 (ГВС), Стоматология №1	32/0	31	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК38 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,1(отоп)	32/32	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35' (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,3(отоп)	32/32	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-40 (отоп)	ж/д,пер. Институт- ский,10(отоп)	32/32	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	ТК-26 (ГВС)	32/0	33,9	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-41 (ГВС)	ТК-40 (ГВС)	32/0	19	подзем. кан.	1989
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	32/0	12,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ТК-32 (ГВС)	32/0	17	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ТК-27 (ГВС)	32/0	20,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ТК-30 (ГВС)	32/0	17,2	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ТК-31 (ГВС)	32/0	13,3	подзем. кан.	1986

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-33 (ГВС)	ТК-34 (ГВС)	32/0	18	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-32 (ГВС)	ТК-33 (ГВС)	32/32	11,9	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-8 (ГВС)	ООО Дарница (ГВС)	25/0	18,5	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49' (ГВС)	ИП Чрненко Е. И.(гвс)	25/0	12,79	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-36' (отоп)	ТК-37 (отоп)	25/25	1,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35 (ГВС)	ТК-36' (ГВС)	25/0	14,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-36' (ГВС)	ж/д, пер. Институтский, 2(ГВС)	25/25	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28' (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,7(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ТК-18 (ГВС)	20/0	110,6	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	д/с№86 ул.Институтская,34(ГВС)	20/0	17	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,7(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,6(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,8(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,5(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35' (ГВС)	ТК-35 (ГВС)	20/0	16,6	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,6(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-34 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,4(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-32 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,5(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-34 (ГВС)	ТК-35' (ГВС)	20/0	13,4	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35' (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,3(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-33 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,4(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	ТК-41 (ГВС)	15/0	20	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (ГВС)	КБ Кольцо Урала, (ГВС)	15/0	14	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-41 (отоп)	ж/д, пер. Институт- ский,9(отоп)	15/15	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-41 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,9(ГВС)	15/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-40 (ГВС)	ж/д,пер. Институт- ский,10(ГВС)	15/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35 (ГВС)	ж/д, пер. Институт- ский,3(ГВС)	15/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Котельная №114 (отоп)		500/500	1	подвальн.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-1		350/350	69	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на Агрегатную	УТ-1	350/350	77	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			350/350	104	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			350/350	22	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			350/350	109	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			350/350	16	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			350/350	49	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		Врезка на Агрегатную	350/350	96	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	т.1' (отоп)	ТК-8 (отоп)	250/250	31,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ПНС Кот. №114 вых. отоп.	ТК-1 (отоп)	250/250	85,4	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	т.1' (отоп)	250/250	49	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-4 (отоп)	Вр. Менж.,10 (отоп)	200/200	45	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-6 (отоп)	УТ-2 (отоп)	200/200	45,3	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-2 (отоп)	УТ-3 (отоп)	200/200	21,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Кор- пус №4	200/200	9	подвальн.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,10 (отоп)	Т.А	200/200	6	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			200/200	33	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			200/200	20	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			200/200	41	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ПНС Котельной №114	ПНС Кот. №114 вых. отоп.	200/200	1	подвальн.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Котельная №114 (ГВС)		200/200	1	подвальн.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Т.А	ПНС Котельной №114	200/250	90	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-3 (отоп)	УТ-4 (отоп)	200/200	6,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-15(отоп)	ТК-16 (отоп)	150/150	65,5	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-13 (отоп)	150/150	29	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/100	104	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/150	60	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Т.А	ТК-23 (отоп)	150/150	3	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Т.А	Вр. Менж.,8 (отоп)	150/150	6	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/100	16	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		УТ-1 (гвс)	150/100	173	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/150	51	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/150	37	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/100	49	надзем.	1989

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/100	131	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)		150/150	11	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-11 (ГВС)	ТК-13 (ГВС)	150/0	29	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	т.1' (ГВС)	150/0	49	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	т.1' (ГВС)	ТК-8 (ГВС)	150/0	31,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Кор- пус №6 (склады материаль- ные)	150/150	61	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9а	ТК-9 (отоп)	150/150	8,8	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ПНС Кот. №114 вых. отоп.	Т.А	150/150	90	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-17 (отоп)	150/150	29	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,10 (отоп)	Вр. Менж., 6 (отоп)	150/150	6,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-1 (гвс)		150/100	69	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13а (отоп)	ТК-30 (отоп)	150/150	85,6	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-8 (отоп)	ТК-15(отоп)	150/150	23	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	Вр. Шахт., 13а (отоп)	150/150	8,5	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ТК-17' (отоп)	150/150	45	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ПНС Кот. №114 вых. отоп.	Т.А	150/150	90	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.1 Горн. 1, (отоп)	Врезка Гаражи (отоп)	150/150	15,8	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 6 (отоп)	Смена диаметра	150/150	21,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ж/д, ЧП Чибисова, Аптека, ИП Трофимов пр. Шахтеров, 15 (отоп)	150/150	30	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,8 (отоп)	Вр. Менж.,10 (отоп)	150/150	45	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.2 Горн. 1, (отоп)	ТК-19 (отоп)	150/150	23	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13 (отоп)	ТК-29 (отоп)	150/150	20	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ТК-20 (отоп)	150/150	8,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка Гаражи (отоп)	Вр.2 Горн. 1, (отоп)	150/150	8	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		ТК-11 (отоп)	150/150	58	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Кот. №114 вых. ГВС	ТК-1 (ГВС)	150/80	85,4	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	40	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	48	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Кор- пус №2	125/125	120	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	23	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	10	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	138	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	64	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 3 (ГВС)	Вр. Менж., 6 (ГВС)	125/100	21,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,10 (ГВС)	Вр. Менж.,8 (ГВС)	125/100	45	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 6 (ГВС)	Вр. Менж.,10 (ГВС)	125/100	6,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Вр. Шахт., 11 (отоп)	125/125	45,3	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,8 (ГВС)	Т.А	125/100	6	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 11 (отоп)	Вр. Шахт., 13 (отоп)	125/125	4,34	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ТК-21(отоп)	125/100	31,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13 (ГВС)	Вр. Менж., 3 (ГВС)	125/100	45,3	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-21(отоп)	ТК-22 (отоп)	125/100	15	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-22 (отоп)	ж/д, офисы пр. Шахтеров, 21 (отоп)	125/100	1	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на стол. (ГВС)	Вр. Шахт., 11 (ГВС)	125/100	3,31	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 11 (ГВС)	Вр. Шахт., 13 (ГВС)	125/1000	0,59	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9а	ТК-9 (ГВС)	100/0	8,8	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			100/100	32	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Кор- пус №7	100/100	70	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			100/100	6	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-22 (ГВС)	ж/д, офисы пр. Шахтеров, 21 (ГВС)	100/0	1	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-21(ГВС)	ТК-22 (ГВС)	100/0	15	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ТК-17' (ГВС)	100/0	45	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ТК-21(ГВС)	100/0	31,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.1 Горн. 1, (ГВС)	Врезка Гаражи (ГВС)	100/0	15,8	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ТК-17 (ГВС)	100/0	29	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"			100/100	35,48	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-15(ГВС)	ТК-16 (ГВС)	100/0	65,5	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на гаражи (отоп)	ж/д, ул. Менжинского, 11 (отоп)	100/100	24	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ТК-20 (ГВС)	100/0	8,5	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-8 (ГВС)	ТК-15(ГВС)	100/0	23	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)		100/0	11	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка Гаражи (ГВС)	Вр.2 Горн. 1, (ГВС)	100/0	8	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 6 (отоп)	100/100	17,8	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13а (отоп)	ж/д, пр. Шахтеров, 13а(отоп)	100/100	1	подвальн.	до 1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	Вр. Шахт., 13а (ГВС)	100/0	8,5	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на стол. (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	100/0	20	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ж/д,ул. Комсомольская, 5(отоп)	100/100	11,2	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-25" (отоп)	ж/д, ул. Комсомоль-	100/100	20,32	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		ская,1(отоп)				
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-25" (отоп)	ж/д, ул. Комсомоль- ская,1(отоп)	100/100	11,2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	УВД, ул.Комсомольская,2(отоп)	100/100	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ж/д, офисы ул. Комсомоль- ская, 7(отоп)	100/100	23	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Т.А	ТК-23 (ГВС)	100/0	3	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Т.А	Кот. №114 вых. ГВС	100/80	90	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ж/д, ул. Космонавта Вольно- ва, 15(отоп)	100/100	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,10 (отоп)	ТК-34 (отоп)	100/100	34,6	надзем.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13 (отоп)	ТК-31 (отоп)	100/100	85,3	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ж/д, пр. Шахтеров, 13 (отоп)	100/100	19,9	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-13' (отоп)	100/100	16,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-12 (отоп)	100/100	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ПНС Кот. №114 вых. отоп.	Врезка на гаражи (отоп)	100/100	479	надзем.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13' (отоп)	ж/д, ул. Космонавта Вольно- ва, 13(отоп)	100/100	10	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		ТК-11 (ГВС)	100/0	58	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	40	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	10	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	44	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Цех №18	80/80	33	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ж/д, ул. Менжинского, 6 (отоп)	80/80	10,44	подвальн.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	48	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Ком- прессорная	80/80	5	подвальн.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ТК-13' (ГВС)	80/0	16,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	40	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на гаражи (ГВС)	ж/д, ул. Менжинского, 11 (ГВС)	80/0	24	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Кот. №114 вых. ГВС	Врезка на гаражи (ГВС)	80/0	47,9	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.2 Горн. 1, (ГВС)	ТК-19 (ГВС)	80/0	23	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13а (ГВС)	ТК-30 (ГВС)	80/0	85,6	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,10 (ГВС)	ТК-34 (ГВС)	80/0	34,6	надзем.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	30	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Кор- пус №3, Перемоточная, Котельная №114	80/80	110	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 6 (отоп)	ТК-28 (отоп)	80/80	12,44	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ж/д, ЧП Чибисова, Аптека пр. Шахтеров, 15 (ГВС)	80/0	30	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	шк.№1,ул.Комсомольская,4(о- топ)	80/80	28,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	19	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	д/с №68,ул.Менжинского, 12 (отоп)	80/80	31,2	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13' (ГВС)	ж/д, ул. Космонавта Вольно- ва, 13 (ГВС)	80/0	10	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Горняцкая, 7а	80/80	5	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	51	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Мо- дуль, Монтажный участок	70/70	63	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Кор- пус №1	70/70	1	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-14 (отоп)	70/70	41,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Транспортный цех (цех, склад)	70/70	27	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			70/70	26	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			70/70	23	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", ГОУ СПО ПЭМСТ техникум (откл)	70/70	12	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Стан- ция нейтрализации	70/70	106	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			70/70	114	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ж/д, ул. Космонавта Вольно- ва, 11 (отоп)	70/70	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	Ред. ШП, ул. Космонавта Вольнова, 11а (гвс)	70/80	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	переход диаметра	ж/д, ИП Лобзин пр. Шахте- ров, 11 (отоп)	70/70	42,15	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ж/д, пр. Шахтеров, 13 (ГВС)	70/0	19,9	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина",	70/70	42	подзем. кан.	1989

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		Транспортная проходная, гостинница				
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ул. Менжинского, 1 (отоп)	70/70	8	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-34 (ГВС)	д/с №68, ул. Менжинского, 12 (ГВС)	70/0	31,2	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	Ред. ШП, ул. Космонавта Волынова, 11а	70/80	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Кор- пус №3, Перемоточная, Котельная №114 (гвс)	50/0	110	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/50	40	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9а	ж/д ул. Горняцкая, 9	50/50	23,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-15(отоп)	ж/д, ул. Комсомольская, 10 (отоп)	50/50	3	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/50	74	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/0	10	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/50	113	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Сарыгина, 2а(отоп)	50/50	27	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 11 (отоп)	50/50	3	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/50	48	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Шу- мометрическая лаборатория	50/50	7	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Насосная	50/50	25	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/50	5	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", отдел ТБ и ОТ	50/50	37	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Центральная проходная	50/50	3	подвальн.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Цен- тральная проходная	50/50	3	подвальн.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Сто- ловая, Кузбасскапитал инвест	50/50	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Тор- говый центр	50/50	12	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 6 (ГВС)	50/0	17,8	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ИП Лобзин пр. Шахте- ров, 11 (ГВС)	50/0	42,15	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК (отоп)	ж/д, ул. Космонавта Волыно- ва, 11б(отоп)	50/50	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ТК-10 (отоп)	50/50	48,2	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ж/д, ул. Комсомольская, 6 (отоп)	50/50	6	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ж/д, ул. Комсомольская, 8 (отоп)	50/50	3	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13а (ГВС)	ж/д, пр. Шахтеров, 13а(ГВС)	50/0	1	подвальн.	до 1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	ж/д, ул. Менжинского, 10 (отоп)	50/50	11,2	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-34 (ГВС)	ж/д, ул. Менжинского, 10 (ГВС)	50/0	11,2	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-25" (ГВС)	ж/д, ул. Комсомольская, 1(ГВС)	50/0	8,7	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-25" (ГВС)	ж/д, ул. Комсомольская, 1(ГВС)	50/0	21,31	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ж/д, офисы ул. Комсомоль- ская, 7(ГВС)	50/0	23	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-1	Прокопьевская кондитерская фабрика (контора, гараж, новое здание)	50/50	89,04	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ТК-33 (отоп)	50/50	21	надзем.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	ж/д, ул. Комсомольская, 5(ГВС)	50/0	11,2	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашин", Транспортная проходная, гостинница (гвс)	50/50	42	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	ж/д, ул. Менжинского, 3 (отоп)	50/50	1	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на гаражи (отоп)	Гаражи	50/50	24	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	УВД, ул. Комсомольская, 2(ГВС)	40/0	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ж/д, ул. Менжинского, 8 (отоп)	40/40	1	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-15(ГВС)	ж/д, ул. Комсомоль- ская, 10(ГВС)	40/0	3	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ж/д, ул. Комсомольская, 14а(от оп)	40/40	2	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-7 (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 10а(ГВС)	40/0	2	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	ж/д, ул. Комсомольская, 12(отоп)	40/40	2	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-6 (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 13а(ГВС)	40/0	3	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 10а(отоп)	40/40	2	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-6 (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 13а(отоп)	40/40	3	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13 (ГВС)	ТК-31 (ГВС)	40/0	85,3	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.1 Горн. 1, (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (1)	40/40	5	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,8 (отоп)	ТК-26 (отоп)	40/40	19	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.2 Горн. 1, (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (2)	40/40	4	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ж/д, ул. Октябьская, 15 (ГВС)	32/0	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.1 Горн. 1, (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 1 (ГВС)	32/0	5	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Сарыгина, 2а(ГВС)	32/25	27,5	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ж/д, ул. Менжинского, 6 (ГВС)	32/20	4,5	подвальн.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-11 (ГВС)	ТК-12 (ГВС)	32/0	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", ГОУ СПО ПЭМСТ техникум (гвс)	32/32	12	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-5 (ГВС)	ж/д,ул.Комсомольская,14а (ГВС)	32/0	2	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-3 (ГВС)	ж/д, ул.Комсомольская,12(ГВС)	32/0	2	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Сто- ловая, Кузбасскапитал инвест	32/32	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 6 (ГВС)	ТК-28 (ГВС)	32/20	14,99	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9а	ж/д ул. Горняцкая, 9	30/32	23,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 11 (ГВС)	25/0	3	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ж/д,ул. Менжинского, 8 (ГВС)	25/0	1	подвальн.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-33 (ГВС)	ж/д, ул. Менжинского, 3 (ГВС)	25/0	1	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ж/д, ул. Комсомольская,8 (ГВС)	25/0	3	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.2 Горн. 1, (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 1 (ГВС)	25/0	4	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ТК-10 (ГВС)	25/0	48,2	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 3 (ГВС)	ТК-33 (ГВС)	25/0	21	надзем.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,8 (ГВС)	ТК-26 (ГВС)	25/0	19	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ул. Менжинского, 1 (ГВС)	20/0	8	надзем.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ТК-16 (отоп)	125/125	69	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ТК-6 (отоп)	125/125	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-14 (отоп)	125/125	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ТК-14 (ГВС)	100/50	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	шк.№29,ул.Луначарского,9	70/70	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ТК-16 (ГВС)	70/50	69	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-17 (отоп)	70/70	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-6	Врезка	125/125	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	Врезка	ТК-7	125/125	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	Т-4	ТК-10	80/80	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-6	ж/д Вокзальная, 44 (отоп)	80/80	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-10	Товарная контора	80/80	40	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-10	Центр связи	80/80	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-7	Т-4	80/80	120	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д Вокзальная, 50	80/80	5	подвальн.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	Врезка(гвс)	70/70	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ТК-7 (гвс)	70/70	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	ж/д Вокзальная, 44, магазины (гвс)	50/0	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Вокзальная, 50(гвс)	50/0	5	подвальн.	до 1997
Котельная №23 ООО "ТЭР"	Котельная №23 "Травмболь- ница" (отоп)	Бух-я,ул. Вокзальная, 65(отоп)	50/50	47	подзем. кан.	до 1997
Котельная №23 ООО "ТЭР"	Котельная №23 "Травмболь- ница" (отоп)	ГБУЗ КОКБСМЭ, ул. Вок- зальная, 65(отоп)	50/50	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №23 ООО "ТЭР"	Котельная №23 "Травмболь- ница" (гвс)	ГБУЗ КОКБСМЭ, ул. Вок- зальная, 65 (ГВС)	32/32	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-39	Т-15	125/125	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-26	ТК-27	125/125	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-23	ТК-24	80/80	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-26 (гвс)	ТК-27 (гвс)	80/0	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-24	ж/д Калинина, 2	80/80	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-28	АБК пр. Шахтеров, 43	70/70	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-24 (гвс)	ж/д Калинина, 2(гвс), ООО Ростелеком	50/0	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ж/д Коммунальная, 3(гвс), ООО "Жилищная контора №1"	50/0	8	подвальн.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-27 (гвс)	ж/д Коммунальная, 1(гвс), Автошкола Вираз	50/0	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-41 (гвс)	ж/д пр. Шахтеров, 37(гвс), ООО "АПС", ООО "Сальвар"	50/0	23	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		и др.				
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-35 (гвс)	УТ-13 (гвс)	40/0	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-31 (гвс)	ТК-30 (гвс)	32/0	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-26 (гвс)	ООО Капитал, рест. "Славян- ский базар"(гвс)	32/0	53	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	УТ-16	Гараж Артема, 8/1	32/32	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	УТ-13 (гвс)	ж/д К. Либкнехта, 5 (гвс)	25/0	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-22 (гвс)	ТК-20 (гвс)	25/0	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ТК-8	200/200	28	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (от)	ТК-4 (от)	150/150	46	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ТК-6 (от)	150/150	53	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Котельная №28 (отоп)	ТК-7 (отоп)	150/150	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-6 (от)	ТК-6/1	125/125	53	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-6/1	ТК-5 (от)	125/125	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Т-1 (отоп)	ТК-11	100/100	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Т-1 (отоп)	ж/д, ул. Космическая, 2а (от)	100/100	1	подвальн.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	ТК-2 (от)	100/100	18	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ж/д, пер. Стартовый, 9 (от)	100/100	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (от)	ТК-5 (отоп)	100/100	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-9	100/100	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	ТК-3 (от)	100/100	72	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	Т-2(отоп)	100/100	165	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	ТК-1 (от)	100/100	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-1 (от)	врезка (от)	100/100	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	врезка (от)	ж/д, пер. Стартовый, 16а (от)	100/100	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	врезка (от)	ж/д, пер. Стартовый, 14а (от)	100/100	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Т-2(отоп)	Школа №16, спортзал	100/100	75	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	Т-1 (отоп)	100/100	100	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	ТК-4 (гвс)	100/20	46	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	ТК-3 (гвс)	100/20	72	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ж/д, пер. Стартовый, 14 (от)	80/80	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-12	80/80	41	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-12	ТК-13	80/80	32	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	ТК-1 (гвс)	80/20	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-6 (от)	Т-4(отоп)	80/80	8	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ж/д, ул. Стартовая, 10а	70/70	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-13	ТК-14	70/70	49	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-15	70/70	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, пер. Стартовый, 14а (гвс)	70/0	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, пер. Стартовый, 16а (гвс)	70/0	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-6 (гвс)	Т-4(гвс)	70/32	8	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Т-1 (гвс)	ж/д, ул. Космическая, 2а (гвс)	50/25	1	подвальн.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	ж/д, ул. Стартовая, 12а	50/50	17	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-13	ж/д, ул. Космическая, 11	50/50	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-14	ж/д, ул. Космическая, 15	50/50	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-7 (гвс)	Т-1 (гвс)	50/25	100	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	ж/д, пер. Стартовый, 9 (гвс)	50/0	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	ж/д, пер. Стартовый, 14 (гвс)	50/0	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	врезка (гвс)	50/0	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-15	ж/д, ул. Космическая, 17	50/50	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-6 (гвс)	ТК-5 (гвс)	50/20	103	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	ТК-2 (гвс)	50/0	18	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	ТК-5 (гвс)	40/25	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-9	Магазин, ул. Космическая, 1	40/40	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Т-2(гвс)	Школа №16, спортзал	40/25	75	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д, ул. Космическая, 3	40/40	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	Т-2(гвс)	40/25	165	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	ул. Стартовая, 12а ГВС	25/20	17	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	ж.д. ул. Стартовая, 10а ГВС	25/20	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Кот. №29 вых. отоп.	ТК-51 (отоп)	300/300	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	Ут-латвийская, 22а(отоп)	150/150	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-47	125/125	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Ут-латвийская, 22а(отоп)	ТК-1 (отоп)	125/125	145	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-10	ТК-28 (отоп)	100/100	56	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ТК-10	100/100	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-22	ТК-32 (отоп)	100/100	26,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-38	ТК-37	100/100	60	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-10	ДЮСШ, ул. Дружбы, 28	100/100	90	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т.8 (отоп)	Т.2 (отоп)	80/80	60	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т.8 (отоп)	ТК-19	80/80	103	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ТК-49 (отоп)	80/80	43	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-37	ТК-36	80/80	40	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	Ут-латвийская, 22а(гвс)	80/70	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	ж/д, Латвийская, 20	80/80	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Латвийская, 18	80/80	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Д/сад № 78, ул.Латвийская, 20а	80/80	14	подвальн.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	Врезка(гвс)	80/50	24	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Ут-латвийская, 22а(гвс)	ТК-1 (гвс)	80/50	145	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Ут-латвийская, 22а(отоп)	ж/д, Латвийская, 22а	80/80	15	подвальн.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-37	ТК-40	70/70	42	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-38	ТК-44	70/70	40	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-52 (гвс)	ТК-28 (гвс)	70/25	40	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-52 (гвс)	ж/д, Черниговская, 13(гвс)	70/25	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-53 (гвс)	ж/д, Черниговская, 11(гвс)	70/25	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-57 (гвс)	ТК-53 (гвс)	70/25	75	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-13 (гвс)	Т-4 (гвс)	70/20	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-40	ж/д, ул. Пензенская, 6	50/50	5	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-34	ж/д, ул. Образцова, 5	50/50	5	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т.2 (отоп)	ж/д, ул. Латвийская, 36	50/50	15	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д, ул. Латвийская, 39	50/50	10	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-40	ТК-41	50/50	80	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-41	ж/д, ул. Пензенская, 4	50/50	2	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-35	ж/д, ул. Образцова, 7	50/50	6	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ул. Черниговская, 5	50/50	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т.3 (отоп)	ж/д, ул. Латвийская, 34	50/50	15	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-53 (отоп)	ж/д, ул. Чернигов- ская, 11 (отоп)	50/50	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ж/д, ул. Латвийская, 30	50/50	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	ССП, ул. Черниговская, 2	50/50	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Латвийская, 22(гвс)	50/25	43	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Полликлиника №3 ул. Латвийская, 26, (гвс)	50/25	2	подвальн.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т-4 (гвс)	ТК-54 (гвс)	50/20	26,82	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Ут-латвийская, 22а(гвс)	ж/д, Латвийская, 22а(гвс)	50/32	15	подвальн.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-11 (гвс)	ТК-30 (гвс)	50/20	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т-4 (гвс)	ТК-11 (гвс)	50/20	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-25 (гвс)	ж/д, маг. "Магнит", ул. Лат- вийская, 28 (гвс)	50/25	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-57 (отоп)	ж/д, Черниговская, 12	50/50	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Латвийская, 18(гвс)	50/32	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, д/сад №78 Латвийская, 20а(гвс)	50/32	14	подвальн.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-56 (отоп)	ж/д, Черниговская, 8	50/50	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	ж/д, Латвийская, 20(гвс)	50/32	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-36	ж/д, ул. Образцовая, 9, Пен- зенская, 9	40/40	6	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-30 (гвс)	ТК-29 (гвс)	40/20	68	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-37	ж/д, ул. Пензенская, 8	40/40	10	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-57 (гвс)	ж/д, Черниговская, 12(гвс)	32/20	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-25 А	ТК-25 (отоп)	300/300	32	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ТК-26 (отоп)	300/300	21	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	Т.2 (отоп)	200/200	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кот. №31 вых.отоп	ТК-20 (отоп)	200/200	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Орен.4а т.1(отоп)	ТК-8 (отоп)	175/175	75	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Т.2 (отоп)	ТК-21 (отоп)	150/150	72	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	Орен.4а т.1(отоп)	150/150	40	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-9 (отоп)	150/150	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	Кв.Сев.7 т.1 (отоп)	100/100	25	надзем.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кв.Сев.7 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Кварт. Северный, 7 (отоп)	80/80	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	Орен.4а т.1(ГВС)	80/32	40	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Орен.4а т.1(ГВС)	ТК-8 (ГВС)	80/32	75	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Оренбургская, 4 (отоп)	80/80	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Орен.4а т.1(отоп)	ж/д, ул. Оренбургская, 4 а (отоп)	80/80	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кот. №31 вых.ГВС	ТК-20 (ГВС)	80/32	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кв.Сев.7 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Кварт. Северный, 6 (отоп)	80/80	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	Т.2 (ГВС)	80/32	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ж/д, ул. Оренбургская, 17 (отоп)	70/70	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д, ул. Оренбургская, 2 (гвс)	50/0	18	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-9 (отоп)	50/32	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Оренбургская, 4 (гвс), ИП Скворцов	50/0	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кв.Сев.4 т.2 (ГВС)	ж/д, ул. Кварт. Северный, 4 (гвс), Матвейюк О.В.	50/0	1	подвальн.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Орен.4а т.1(ГВС)	ж/д, ул. Оренбургская, 4 а (гвс), Почта России отд. №46	50/0	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кв.Сев.7 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Кварт. Северный, 7 (гвс)	40/0	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ж/д, ул. Оренбургская, 17 (гвс)	32/0	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ТК-26 (отоп)	150/150	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	ТК-35 (отоп)	125/125	35	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-12 (отоп)	125/125	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ТК-27 (отоп)	125/125	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-38	ТК-39	100/100	70	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ТК-21 (отоп)	100/100	21	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-11 (отоп)	100/100	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27	100/100	46	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ж/д, ул. Цикличная, 30 (отоп)	80/80	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	ТК-10 (отоп)	80/80	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	д/с №11, ул. Кавказская, 27	70/70	32	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Цикличная, 16 а (отоп)	70/70	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ТК-26 (ГВС)	70/20	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-29а (отоп)	Церковь, ул. Урожайная, 13	70/70	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-40 (от)	ж/д, ул. Кавказская, 29 а (отоп)	70/70	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ТК-27 (ГВС)	70/20	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-40 (от)	70/70	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ж/д, ул. Кавказская, 21 (отоп)	50/50	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ул. Профсоюзная, 25 (отоп)	50/50	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ТК-12 (ГВС)	50/20	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	ТК-30	50/50	38	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-40 (гвс)	50/20	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-40 (гвс)	ж/д, ул. Кавказская, 29 а (гвс)	50/20	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-36 (ГВС)	ТК-10 (ГВС)	50/20	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ТК-21 (ГВС)	50/25	21	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-15 (ГВС)	50/25	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	Больница, ул. Профсоюзная, 18	50/50	55	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-30	ТК-31	50/50	90	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ж/д, ул. Цикличная, 30 (гвс)	50/0	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ТК-11 (ГВС)	50/20	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ж/д, ул. Красноводская, 2 а (отоп)	50/50	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-6	ППЧ, ул. Кавказская, 30	40/40	25	надзем.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д, ул. Красноводская, 2 а (гвс)	40/25	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ж/д, ул. Цикличная, 16 а (гвс)	40/25	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-31	ж/д, ул. Цикличная, 19 а	32/32	44	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	ж/д, ул. Цикличная, 26 (отоп)	32/32	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ж/д, ул. Профсоюзная, 25 (гвс)	32/20	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ж/д, ул. Кавказская, 21 (ГВС)	25/25	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ж/д, ул. Цикличная, 26 (гвс)	25/20	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ж/д, ул. Урожайная, 17-1	25/25	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	УТ-1	200/200	66	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-6	Т-1	200/200	48	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Котельная №38 (отоп)	ТК-1 (отоп)	200/200	8	подвальн.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	Гараж, склады	150/150	7	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Т-8	125/125	35	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-26	ТСЖ "Энергетик, ул. Волж- ская, 9а	100/100	100	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-21	ж/д, пер. Коксовый, 14	100/100	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	УТ-1 (гвс)	80/40	66	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-6 (гвс)	Т-1 (гвс)	80/40	48	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Котельная №38 (гвс)	ТК-1 (гвс)	80/40	8	подвальн.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	3,5	подвальн.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	Магазин, складыпер. Коксо- вый, 2	50/50	38	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Т-3(гвс)	ТК-14(гвс)	50/0	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Т-3	ТК-15	50/50	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-15	ж/д, пер. Коксовый, 14	50/50	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-26(гвс)	ТСЖ "Энергетик, ул. Волж- ская, 9а (гвс)	50/32	100	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-14	ж/д, Волжская, 5	50/50	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д, Волжская, 3	50/50	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-14(гвс)	ж/д, пер. Коксовый, 14(гвс)	50/0	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-26	Автосервис, пер. Коксовый, 7	50/50	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-21(гвс)	ж/д, ИП Ракитскаяпер. Кок- совый, 14(гвс)	50/0	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-16(гвс)	ж/д, Волжская, 3(гвс)	20/0	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Куч., 22 т.1 (отоп)	ТК-18 (отоп)	200/200	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	ТК-19 (отоп)	150/150	65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Кот. №33 вых. отоп.	Т-2 (отоп)	150/150	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ТК-22 (отоп)	125/125	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ТК-21 (отоп)	125/125	65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ТК-20 (отоп)	125/125	70	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-22 (отоп)	ТК-23 (отоп)	125/125	70	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ТК-29 (отоп)	125/125	47	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ТК-28 (отоп)	125/125	80	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Коксовая, 45	100/100	2	подвальн.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Куч., 22 т.1 (ГВС)	ТК-18 (ГВС)	100/25	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ТК-27 (ГВС)	100/20	66	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ТК-19 (ГВС)	100/20	65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Куч., 22 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 22 (отоп)	100/100	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ТК-29 (отоп)	100/100	62	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ТК-12 (отоп)	100/100	90	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-13 (отоп)	100/100	75	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	Т.2 (ГВС)	100/50	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	2-я Кокс.13 т.1 (отоп)	100/100	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 28 (отоп)	80/80	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 26 (отоп)	80/80	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ТК-32 (ГВС)	80/0	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	80/20	47	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ТК-22 (ГВС)	80/20	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-22 (ГВС)	ТК-23 (ГВС)	80/20	70	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ТК-28 (ГВС)	80/20	80	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 24 (отоп)	80/80	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ТК-21 (ГВС)	80/20	65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 20 (отоп)	80/80	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-13а (отоп)	ТК-15 (отоп)	80/80	74	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-24 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 32 (отоп)	80/80	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 34 (отоп)	80/80	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-13а (отоп)	80/80	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 10 (отоп)	80/80	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ТК-26 (отоп)	80/80	98	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ТК-20 (ГВС)	80/20	70	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 30 (отоп)	70/70	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	ж/д, ул. 2-я Коксовая, 17 (отоп)	70/70	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-12 (отоп)	70/70	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	Детсад № 63 ул. Кучина, 36(отоп)	70/70	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Коксовая, 36 (отоп)	70/70	16	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-7 (ГВС)	2-я Кокс.13 т.1 (ГВС)	50/0	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ж/д, аптека №82 ул. Кучина, 18 (ГВС)	50/0	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ул. Волжская, 12а (отоп)	50/50	32,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 10 (ГВС)	50/0	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Коксовая, 45(гвс)	50/0	2	подвальн.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Куч., 22 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 22 (ГВС), почта №7	50/0	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-1 (ГВС)	ж/д, ул. 2-я Коксовая, 17(ГВС)	50/0	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 20 (ГВС)	50/0	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-32 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 34 (ГВС)	50/0	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ж/д, ул. Волжская, 20а (отоп)	50/50	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ж/д, ул. Волжская, 20б (отоп)	50/50	28	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-32 (ГВС)	Детсад № 63 ул. Кучина, 36(ГВС)	50/0	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ж/д, п. Коксовый, 21 (отоп)	50/50	17	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 30 (ГВС)	50/0	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-24 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 32 (ГВС), АПС, ИП Рейслер	50/0	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 28 (ГВС)	50/0	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ул. Волжская, 7а (отоп)	50/50	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 26 (ГВС)	50/0	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	п. Коксовый, 13 (отоп)	50/50	40	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-11 (отоп)	50/50	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ж/д, п. Коксовый, 21 (отоп)	50/50	17	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-13а (отоп)	ТК-14 (отоп)	50/50	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ж/д, ул. 2-я Коксовая, 15 (отоп)	50/50	29	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 24 (ГВС), Д/ясли №124	50/0	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	40/20	62	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ж/д, ул. Волжская, 20б (ГВС)	40/0	28	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ж/д, ул. Волжская, 20а (ГВС)	40/0	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ж/д, ул. 2-я Коксовая, 32(ГВС)	32/0	16	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	2-я Кокс.13 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. 2-я Коксовая, 13(ГВС)	32/0	6	подвальн.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.4 (отоп)	Т.3 (отоп)	150/150	150	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.2 (отоп)	Т.4 (отоп)	150/150	95	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.3 (отоп)	ТК-9 (отоп)	150/150	38	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.1 (отоп)	ТК-4 (отоп)	150/150	10	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ТК-15 (отоп)	125/125	28	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-14 (отоп)	125/125	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.2 (ГВС)	Т.4 (ГВС)	100/40	95	надзем.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.1 (ГВС)	ТК-4 (ГВС)	100/50	10	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.4 (ГВС)	Т.3 (ГВС)	80/40	150	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.3 (ГВС)	ТК-9 (ГВС)	80/40	38	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.2 (отоп)	ТК-6 (отоп)	80/80	104	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ж/д, ул. Черных, 11 (отоп)	80/80	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ж/д, ул. Черных, 20 (отоп)	80/80	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-15 (ГВС)	70/50	28	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.1 (отоп)	ТК-5 (отоп)	70/70	24	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	70/32	12	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	ж/д, ул. Черных, 7-1 (отоп)	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	стена зд.	ж/д, ул. Черных, 7-2 (отоп)	50/50	15	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-7	нач.шк., ул. Черных, 3а (от)	50/50	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ул. Черных, 9	50/50	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	ж/д, ул. Черных, 13 (отоп)	50/50	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.5 (от)	Храм, ул. Черных, 5	50/50	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	муз.шк.№41, ул. Черных, 14	50/50	26	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.2 (ГВС)	ТК-6 (ГВС)	40/0	104	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	маг., ул. Черных, 12	40/40	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	стена зд.	ж/д, ул. Черных, 7-2 (гвс)	40/25	15	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ж/д, ул. Черных, 7-1 (гвс)	32/25	5	подвальн.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.1 (ГВС)	ТК-5 (ГВС)	32/0	24	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ж/д, ул. Черных, 13 (ГВС)	32/25	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ж/д, ул. Черных, 11 (ГВС)	32/25	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ж/д, ул. Черных, 20 (ГВС)	32/25	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	АО ПО Водоканал, хлора- торная	25/25	240	надзем.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-33	ТК-34	250/250	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-33	250/250	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-25	ТК-26	150/150	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-26	ТК-27	150/150	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-34	ТК-25	150/150	83	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-34	Т.2	100/100	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-33	переход диаметра	100/100	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-28	ТК-29	100/100	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-28	шк. №44, ул. Центральная, 2	100/100	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-24	Врезка на гараж	100/100	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-27	ТК-28	100/100	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	Т.1	ТК-33	80/80	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-32	Т.1	80/80	130	надзем.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-25	ж/д, ул. Центральная, 1	70/70	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	переход диаметра	ж/д ул. Учительская, 33	50/50	2,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-29	шк. №44, ул. Центральная, 2	50/50	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-30	ж/д, ул. Учительская, 28	50/50	16	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-36	ТК-35	50/50	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-32	ТК-22	150/150	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	Котельная выход (от)	Т-1	150/150	27	надзем.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-3/1	125/125	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-3/1(от)	ТК-4	125/125	22	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	Т-1	ТК-2	125/125	150	надзем.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-3/1	УТ-3/1(от)	125/125	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-15	125/125	38	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-32(гвс)	УТ-22(гвс)	100/32	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-14	100/100	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	Т-19 (гвс)	Т-1(гвс)	80/32	27	надзем.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	Т-1(гвс)	УТ-2/1(гвс)	70/32	150	надзем.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-29	ж/д, Пионерская, 34(от)	70/70	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-16	ТК-17	70/70	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-16	70/70	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-3(гвс)	УТ-3/1(гвс)	70/32	65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-3/1(гвс)	УТ-4/1(гвс)	70/32	22	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	УТ-15(гвс)	50/20	38	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-17	ТК-18 (от)	50/50	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-18 (от)	ТК-19	50/50	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-15(гвс)	УТ-14(гвс)	40/20	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-17(гвс)	ТК-18 (гвс)	32/20	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д, Грибоедова, 16в(от)	32/32	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-18 (от)	ж/д, Грибоедова, 16в(от)	25/25	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-29/1(гвс)	ж/д, Пионерская, 34(гвс)	25/15	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-19/1(гвс)	ж/д, Грибоедова, 16в(гвс)	15/0	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-9	150/150	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-16	80/80	27	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	УТ-12(гвс)	УТ-13(гвс)	80/50	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т.2	Т.3	80/80	161	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-4	Т-5	70/70	20	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т.3	Т-4	70/70	61	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	ТК-1	Т.2	70/70	92,5	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-5	Т-6	70/70	95	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-40	ж/д, Колпакова, 1а	50/50	16	надзем.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-40	ж/д, Колпакова, 1	50/50	11	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-7	ж/д, 5я Макаренко, 1а	50/50	19	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-5	Т-7	50/50	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-6	Т-7	50/50	61	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-4	Т-40	50/50	55	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-7	ж/д, 5я Макаренко, 1	50/50	12	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	ТК-17 (от)	Д/сад №40, Макаренко, 2(от)	50/50	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-7	ж/д, Колпакова, 7	40/40	30	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-7	ж/д, Колпакова, 11	40/40	42	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-6	ж/д, 5я Макаренко, 5	40/40	35	надзем.	до 1997
Котельная №46 ООО "ТЭР"	Т-1	ТК-2	70/70	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Котельная №48 (отоп)	УТ-1 (отоп)	300/300	27	надзем.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-1 (отоп)	Врезка	250/250	56	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-16 (отоп)	250/250	78	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Врезка	ТК-12 (отоп)	250/250	16	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-21 (отоп)	250/250	34	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-1 (отоп)	УТ-3	200/200	48,5	надзем.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ТК-3 (отоп)	200/200	35	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ТК-22'	200/200	74,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22'	ТК-22 (отоп)	200/200	1	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ТК-5 (отоп)	200/200	49,5	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-3	ТК-2 (отоп)	200/200	21	надзем.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11(гвс)	ТК-36-1 (гвс)	150/0	54	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ПНС вых. отоп.	ТК-1 (отоп)	150/150	1	подзем. кан.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ТК-8 (отоп)	150/150	152	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ТК-28 (ГВС)	150/0	27	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ТК-5 (ГВС)	150/0	49,5	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-13 (отоп)	150/150	78	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ТК-4 (отоп)	150/150	15	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ПНС Котельной №48	ПНС вых. отоп.	150/150	10	надзем.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	ТК-2 (отоп)	150/150	5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ТК-22 (ГВС)	150/100	75,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-8 (отоп)	Гарар., 4 т.1 (отоп)	150/150	28,5	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ТК-30 (ГВС)	150/0	49,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ТК-27 (отоп)	150/150	36,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ТК-3 (ГВС)	150/0	35	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	ТК-24 (ГВС)	150/100	31	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29' (гвс)	ТК-29 (ГВС)	150/0	19	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-36-1 (гвс)	ТК-36 (гвс)	150/0	44	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Котельная №48 (ГВС)	УТ-1 (ГВС)	150/0	27	надзем.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-1 (ГВС)	Врезка	150/0	56	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ТК-26 (ГВС)	150/0	28	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	Горн. колледж, ул. Шишкина, 26	150/150	10,3	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Врезка	ТК-12 (ГВС)	150/0	16	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ТК-30 (отоп)	150/150	49,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11 (отоп)	150/150	5,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ТК-28 (отоп)	150/150	27	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	ТК-37 (отоп)	150/150	2,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ТК-26 (отоп)	150/150	28	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22'	ТК-35	150/150	189	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-37 (отоп)	ТК-38 (отоп)	150/150	66,7	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-38 (отоп)	ТК-39 (отоп)	150/150	31,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ТК-7 (отоп)	150/150	27,6	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ТК-27 (ГВС)	150/0	36,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ТК-21 (ГВС)	150/0	34	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ТК-16 (ГВС)	150/0	78	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ТК-29' (отоп)	150/150	65,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22 (отоп)	ТК-23 (отоп)	150/150	48	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	шк. №6, ул. Шишкина, 24(отоп)	150/150	74,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ТК-24 (отоп)	150/150	31	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29' (отоп)	ТК-29 (отоп)	150/150	19	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-36-1 (отоп)	ТК-36 (отоп)	125/125	44	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ТК-25' (отоп)	125/125	54,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11 (отоп)	ТК-36-1 (отоп)	125/125	54	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-1 (ГВС)	ТК-2 (ГВС)	100/80	5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-5 (ГВС)	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11(гвс)	100/0	5,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-1 (ГВС)	ПНС вых. ГВС	100/0	1	подзем. кан.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Котельная №48 (ГВС)	Котельная №48 (гвс)	100/0	1	подвальн.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ТК-4 (ГВС)	100/80	15	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-14 (отоп)	100/100	33	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ТК-5 (отоп)	100/100	34	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Котельная №48 (отоп)	Котельная №48 (отоп)	100/100	1	подвальн.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ТК-20 (ГВС)	100/50	50,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ТК-19 (ГВС)	100/50	26,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ТК-17 А (гвс)	100/50	8,4	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ТК-17 (ГВС)	100/0	54,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	ТК-25' (ГВС)	100/80	54,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 13 (отоп), ИП Беззабава	100/100	34,5	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 11 (отоп), Губерн.страх.комп., ФЛ Иванов, ФЛ Садриева, Ип Караульчиков	100/100	16	подзем. кан.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-8 (ГВС)	Гагар., 4 т.1 (ГВС)	100/0	28,5	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 22 (отоп), ЧП Сухоцкий, Серебренни- кова, ООО ломбард Вест	100/100	42	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32' (отоп)	ТК-32 А (отоп)	100/100	54,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	гаражи	100/100	170	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-37 (гвс)	ТК-38 (ГВС)	100/0	66,7	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-8 (ГВС)	ТК-9 (ГВС)	100/0	17	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	Лыжная база	100/100	48	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-38 (ГВС)	ТК-39 (гвс)	100/0	31,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 12 (отоп), ФЛ Шашков, ЧП Иванченко, Ростпозитив, Лео-С, ЧП Говоруха	100/100	36,7	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 14 (отоп)	100/100	60	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-8 (отоп)	ТК-9 (отоп)	100/100	17	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ТК-7 (ГВС)	100/0	27,6	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	Горн. колледж, ул. Шишкина, 26	100/100	10,3	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-1 (ГВС)	ТК-2 (ГВС)	100/0	69,5	надзем.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25' (отоп)	ж/д, ул. Советов, 11 (отоп), ИП Сироткин, Мировые судьи	100/100	11	подзем. кан.	1995
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25' (отоп)	ТК-32' (отоп)	100/100	64	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ТК-4' (отоп)	100/100	3	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4' (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 11 (отоп)	100/100	1,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-36 (гвс)	ТК-37 (гвс)	100/0	2,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-17 А (гвс)	ТК-18 (ГВС)	100/50	5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-17 А (отоп)	ТК-18 (отоп)	100/100	5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-17 (отоп)	100/100	54,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ТК-17 А (отоп)	100/100	8,4	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-37 (отоп)	ж/д, пр.Гагарина, 16 (отоп), ИП Хабарова, ООО "РИЧ", ИП Баль	100/100	9,8	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-39 (отоп)	УТ-5 (отоп)	100/100	7,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-5 (отоп)	ТК-40 (отоп)	100/100	30,4	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 11а (отоп)	100/100	54	подзем. кан.	1984
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	ТК-19 (отоп)	100/100	26,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	УТ-4 (отоп)	100/100	13,7	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ТК-20 (отоп)	100/100	50,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ТК-15 (отоп)	100/100	16,7	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29' (отоп)	Шишк.,15 т.1 (отоп)	100/100	33	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Шишк.,15 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 15 (отоп)	100/100	1	подвальн.	до 1997
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 А (отоп)	ТК-32 (отоп)	100/100	14,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	ТК-33 (отоп)	100/100	19,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-15 (ГВС)	100/40	16,7	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-8' (отоп)	ТК-10 (отоп)	100/100	33,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 10 (отоп), Центр соц.обсл.нас.	100/100	21	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-7 (ГВС)	ТК-8 (ГВС)	100/100	152	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 6 (отоп)	80/80	7	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	пр. Гагарина, 6 Админ. Про- коп. р-на (архив), Ред.газеты "С/Жизнь" (отоп)	80/80	10,6	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ТК-14 (ГВС)	80/40	33	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 5 (отоп), ООО "Семья"	80/80	12	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Шишк.,15 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 15 (гвс)	80/0	1	подвальн.	до 1997
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 9 (отоп)	80/80	15	подвальн.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13' (отоп)	ж/д, пр. Гагарина, 14 (отоп), Мария-Ра, МУПК "Школьное питание"	80/80	8	подзем. кан.	1993
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 А (отоп)	ул. Советов, 13 (отоп) пож.часть гараж и депо	80/80	8,5	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-4 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 8 (отоп), ФЛ Воробьева	80/80	22,5	подзем. кан.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 5 (отоп)	80/80	33	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22 (ГВС)	ТК-23 (ГВС)	80/80	48	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-39'	МУП "Комбинат питания", пр. Гагарина, 14 А	80/80	44,2	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 9 (отоп)	80/80	12	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ТК-13 (ГВС)	80/0	78	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 15 (отоп), ЧП Ерютина	80/80	8,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 16 (отоп)	80/80	47,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 7 (отоп)	80/80	18	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-8' (гвс)	ТК-10 (ГВС)	80/0	33,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 4 (отоп), Адм. прокоп.р-на гараж	80/80	24	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-4 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 6 (отоп), Аптека №34	80/80	5	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-39 (гвс)	ТК-40 (ГВС)	70/0	30,4	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	д/с №27, ул. Советов, 9 (отоп)	70/70	10,3	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Гагар., 10 т.1 (отоп)	ТК-11 (отоп)	70/70	2,8	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ТК-31 (ГВС)	70/0	58,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ТК-5 (ГВС)	70/50	34	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Гагар., 4 т.1 (отоп)	ТК-11 (отоп)	70/70	2,2	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ТК-31 (отоп)	70/70	58,2	подзем. кан.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 13 (отоп), ТсОО "Луч", ФЛ Тихомиров, Тихомирова	70/70	33	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-11 (отоп)	70/70	17,3	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 13 (отоп)	70/70	7,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Шишк., 15 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 17 (отоп). ФЛ Шагалова	70/70	43	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-7 (ГВС)	УТ-4 (ГВС)	70/0	13,7	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ПНС вых. отоп.	ТК-14 (отоп)	50/50	5	подвальн.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-37 (гвс)	ж/д, пр.Гагарина, 16 (гвс), ИП Хабарова, ООО "РИЧ", ИП Баль	50/0	9,8	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	пр. Гагарина, 22 в (гвс) ФЛ Голубев	50/0	89,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 1 (гвс), ЗАО "ГРАСС", ООО Стройсвязь	50/0	12,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	пр. Гагарина, 8 Мировые судьи (отоп)	50/50	31	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 13 (гвс)	50/0	7,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-11 (гвс)	50/0	17,3	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-4 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 8 (гвс), ФЛ Воробьева	50/0	22,5	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 11а (гвс)	50/0	54	подзем. кан.	1984
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25' (ГВС)	ж/д, ул. Советов, 11 (гвс), ИП Сироткин, Мировые судьи	50/0	11	подзем. кан.	1995
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25' (ГВС)	ТК-32' (гвс)	50/0	64	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Гагар., 4 т.1 (ГВС)	ТК-11 (ГВС)	50/0	2,2	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 22 (гвс), ЧП Сухоцкий, Серебренни- кова, ООО ломбард Вест	50/0	42	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13' (ГВС)	ж/д, пр. Гагарина, 14 (гвс), Мария-Ра	50/0	8	подзем. кан.	1993
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 4 (гвс), Адм. прокоп.р-на гараж	50/40	24	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 13 (гвс)	50/0	34,5	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 1 (отоп), ЗАО "ГРАСС", ООО Стройсвязь	50/50	12,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Гагар., 10 т.1 (ГВС)	ТК-11 (ГВС)	50/0	2,8	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 9 (гвс)	50/0	12	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	Горн. колледж, ул. Шишкина, 26	50/50	10,3	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32' (гвс)	ТК-32 А (гвс)	50/0	54,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 14 (гвс)	50/0	60	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Шишк., 15 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 17 (гвс), ФЛ Шагалова	50/0	43	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11(гвс)	ж/д, ул. Ноградская, 9 (гвс)	50/0	15	подвальн.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29' (гвс)	Шишк., 15 т.1 (ГВС)	50/0	33	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29' (гвс)	50/0	65,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-5 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 5 (гвс), ООО "Семья"	50/0	2	подзем. кан.	до 1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 18 (гвс)	50/32	32,2	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 11 (гвс), Губерн.страх.комп., ФЛ Иванов, ФЛ Садриева, ИП	50/0	16	подзем. кан.	1982

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		Караульчиков				
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 7 (гвс)	50/50	18	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-5 (отоп)	ТК-39'	50/50	1,6	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	Уч.мастерские ул. Шишкина, 26	50/50	30	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	ул. Советов, 15 ИП Бахчурун	50/50	11	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 5 (гвс)	50/0	33	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	шк. №6, ул. Шишкина, 24 (гвс)	50/0	74,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 15 (гвс), ЧП Ерютина	50/0	8,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	пр. Гагарина, 22 в (отопл) ФЛ Голубев	50/50	89,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-4 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 6 (гвс), Аптека №34	50/0	5	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 18 (отоп)	50/50	32,2	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 13 (гвс), ТсОО "Луч", ФЛ Тихомиров, Тихомирова	50/0	33	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 10 (гвс), Центр соц.обсл.нас.	40/0	21	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 12 (гвс), ФЛ Шашков, ЧП Иванченко, Ростпозитив, Лео-С	40/0	36,7	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Врезка	ул. Мартехова, 6 а ООО "СБК" (отоп)	40/40	12,7	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-11' (отоп)	ул. Ноградская, 17 ООО "Прелестница"	40/40	37,8	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 16 (гвс)	40/40	47,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	Частный сектор, ул. Советов, 13	40/40	9	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ПНС вых. ГВС	ТК-14 (гвс)	32/0	5	подвальн.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-67' (гвс)	ул. Шишкина, 11 А ООО Лео-М (гвс), Центр планир.семьи	32/0	5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 (ГВС)	Частный сектор, ул. Советов, 13 (гвс)	32/0	9	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ТК-4' (ГВС)	32/0	3	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-3 (ГВС)	пр. Гагарина, 6 Админ. Прок. р-на (архив), Ред.газеты "С/Жизнь"(гвс)	32/0	10,6	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4' (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 11 (гвс), ПГТТ общеж.,	32/0	1,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	д/с №27, ул. Советов, 9 (гвс)	32/0	10,3	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (гвс)	пр. Гагарина, 8 Мировые судьи (гвс)	32/0	32	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ТК-67' (гвс)	32/0	36,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 6 (гвс)	32/0	7	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Врезка	ул. Мартехова, 6 а ООО "СБК" (гвс)	32/0	12,7	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 А (гвс)	ТК-32 (ГВС)	32/0	14,5	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-13 (отоп)	300/300	32	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ТК-8 (отоп)	300/300	33	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-12 (отоп)	300/300	33	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-8 (отоп)	ТК-9 (отоп)	300/300	20,5	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ТК-10 (отоп)	300/300	9	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-11 (отоп)	300/300	64	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Котельная №49 (отоп)	ТК-1 (отоп)	300/300	13	подвальн.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (отоп)	ТК-2 (отоп)	250/250	92,6	надзем.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	ТК-2' (отоп)	250/250	20	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ТК-20 (отоп)	200/200	17,8	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-6 (отоп)	ТК-7 (отоп)	200/200	26	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ТК-3 (отоп)	200/200	38	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-14 (отоп)	200/200	68,46	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ТК-17 (отоп)	200/200	75	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ТК-6 (отоп)	200/200	56	подзем. кан.	1999
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	ТК-4 (отоп)	200/200	46,6	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ТК-26' (отоп)	200/200	18,6	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Котельная №49 (ГВС)	ТК-1 (ГВС)	150/100	13	подвальн.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-1 (ГВС)	ТК-2' (ГВС)	150/100	20	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (ГВС)	ТК-2 (ГВС)	150/100	92,6	надзем.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ТК-3 (ГВС)	150/100	38	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-3 (ГВС)	ТК-4 (ГВС)	150/100	46,6	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ГВС от кот.№49 на кот.№51	150/100	4,6	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ТК-14 (ГВС)	150/100	68,46	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-11 (ГВС)	ТК-12 (ГВС)	150/100	33	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ТК-10 (ГВС)	150/100	9	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-8 (ГВС)	ТК-9 (ГВС)	150/100	20,5	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ТК-17 (ГВС)	150/100	75	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ТК-22 (отоп)	150/150	18	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-22 (отоп)	ТК-23 (отоп)	150/150	9,5	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-35 (отоп)	ТК-36 (отоп)	150/150	37,8	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26' (отоп)	ТК-21 (отоп)	150/150	16	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-7 (ГВС)	ТК-8 (ГВС)	150/100	33	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-6 (ГВС)	ТК-7 (ГВС)	150/100	26	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ТК-6 (ГВС)	150/100	56	подзем. кан.	1999
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-16 (отоп)	150/150	21,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ТК-15 (отоп)	150/150	61,32	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ТК-28 (отоп)	150/150	46,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ТК-29 (отоп)	150/150	61,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-10 (отоп)	150/150	46,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ТК-32 (отоп)	150/150	34,5	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ТК-27 (отоп)	150/150	29,9	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-11 (ГВС)	150/100	64	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-39 (отоп)	125/125	74,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	100/50	61,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ТК-27 (ГВС)	100/50	29,9	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	Врезка гараж МКУ Детский дом №7	100/100	16	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ТК-32 (ГВС)	100/40	34,5	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ТК-26' (ГВС)	100/50	18,6	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ТК-20 (ГВС)	100/50	17,8	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-15 (ГВС)	100/50	61,32	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ТК-28 (ГВС)	100/50	46,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-40 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 78 (отоп)	100/100	15	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (отоп)	ж/д, ул. Краснокамская, 7 (отоп)	100/100	147,2	надзем.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 84 (отоп)	100/100	4,6	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-37 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 56 (отоп)	100/100	15,6	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (отоп)	ТК-41 (отоп)	100/100	18,7	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-47 (отоп)	ТК-47'	100/100	11,5	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ТК-5 (отоп)	100/100	66	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ж/д, ООО "Элемент-Трейд" ул. Институтская, 84 а (гвс)	100/50	12,3	подзем. кан.	2015
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	Гаражи Упр. Связи, ул. Шишкина, 49	100/100	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ООО "Элемент-Трейд" ул. Институтская, 84 а (отоп)	100/100	12,3	подзем. кан.	2015
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	ТК-47 (отоп)	100/100	47	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Вр. Вет.Лаб.	Станция по борьбе с болез- нями животных виварий, ул. Шишкина, 40 а	100/100	10,6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-41 (отоп)	ТК-42 (отоп)	100/100	56,6	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-39 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 76 (отоп)	100/100	15	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-39 (отоп)	ТК-40 (отоп)	100/100	50	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ТК-31 (отоп)	100/100	73	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ТК-29/1 (ОТ)	100/100	28,85	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-35 (ГВС)	ТК-36 (ГВС)	100/50	37,8	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ГВС от кот.№49 на кот.№51	ж/д, ул. Институтская, 84 (гвс)	100/50	1	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Котельная №49 (ГВС)	Котельная №49 (гвс)	100/80	1	подвальн.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Котельная №49 (отоп)	Котельная №49 (отоп)	100/100	1	подвальн.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка гараж МКУ Детский дом №7	ТК-37 (отоп)	100/100	13,3	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-29/1 (ОТ)	ТК-30 (отоп)	100/100	28,85	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 82 (гвс)	80/70	1	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	Врезка	80/80	36,9	надзем.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 82 (отоп)	80/80	1	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-49 (отоп)	Днепров, ул. Шишкина, 36	80/80	6,5	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	ж/д, ул. Вершинина, 7 (отоп)	80/80	77,9	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ТК-13 (ГВС)	80/80	32	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-47'	ООО Колор ул. Норильская, 5	80/80	28,5	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (ГВС)	ж/д, ул. Краснокамская, 7 (гвс)	80/40	147,2	надзем.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	Упр.ср.св,ул. Шишкина, 49 (отоп)	80/80	8,6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 45	80/80	30	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Вр. Шишк.50	ТК-46	80/80	95	подзем. кан.	2011
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ООО Тех-К, ООО Семья, ИП Саунин ул. Шишкина, 41 (отоп)	80/80	20,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-51 (отоп)	д/сад №15, ул. Шишкина, 45	80/80	13	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		а (отоп)				
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 43 (отоп)	80/80	15,5	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-42 (отоп)	МЦ "Лео-М", ул. Шишкина, 38 (отоп)	80/80	6,5	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ж/д, ИП Бахчурин, ООО "Грот" ул. Шишкина, 37 (отоп)	80/80	16	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	ж/д, ул. Социалист., 5	80/80	10,5	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ТК-22 (ГВС)	80/80	18	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-22 (ГВС)	ТК-23 (ГВС)	80/80	9,5	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-37 (отоп)	ж/д, ООО "Дентал", ООО "Здоровье+", ООО КЦ "Киьер-ЛЭНД", ФЛ Часовских ул. Вершинина, 11 (отоп)	80/80	90	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26' (ГВС)	ТК-21 (ГВС)	80/80	16	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ТК-30 (ГВС)	70/50	57,7	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ТК-31 (ГВС)	70/50	73	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ж/д, ИП Илюшина ул. Шишкина, 33 (отоп)	70/70	21	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-40 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 80 (отоп)	70/70	64,1	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ж/д, Сбербанк, ЧП Калашников, ФЛ Рогулина, ИП Крылов ул. Шишкина, 31 (отоп)	70/70	16,7	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ТК-51 (отоп)	70/70	50	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ж/д, ул. Вершинина, 10 (отоп)	70/70	24	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ж/д, ул. Вершинина, 8 (отоп)	70/70	15	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка гараж РЦ Радуга	ООО "УК Жемчужина, ЧП Аннаева ул. Шишкина, 39	70/70	25,5	надзем.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка гараж РЦ Радуга	70/70	18	надзем.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ж/д, ул. Социалист., 4 (отоп)	50/50	12	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ж/д, ул. Вершинина, 10 (гвс)	50/50	24	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-33 (ГВС)	ж/д, ул. Вершинина, 7 (гвс)	50/0	77,9	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-11 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 43 (гвс)	50/0	15,5	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-10' (ГВС)	50/40	46,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ж/д, ул. Вершинина, 8 (гвс)	50/0	15	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 41 (гвс)	50/32	20,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-37 (ГВС)	ж/д, ул. Вершинина, 11 (гвс)	50/40	90	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ж/д, ул. Социалист., 8 (отоп)	50/50	12	подзем. кан.	2015
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка	Гаражи РЦ "Радуга" по ул. Институтская, 84 Б	50/50	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-36 (ГВС)	ТК-37 (ГВС)	50/40	29,3	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-37 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 56 (гвс)	50/50	15,6	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-51 (ГВС)	д/сад №15, ул. Шишкина, 45 а (гвс)	50/0	13	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 39 а (отоп)	50/50	20	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-19	Вр. Вет.Лаб.	50/50	22	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Вр. Вет.Лаб.	Станция по борьбе с болезнями животных. ул. Шишкина, 40 а	50/50	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-19	Врезка	50/50	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-41 (ГВС)	ТК-42 (ГВС)	50/32	56,6	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-41 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 40 (гвс)	50/0	9,1	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (ГВС)	ТК-41 (ГВС)	50/32	18,7	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 35 (отоп)	50/50	11	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 29 (отоп)	50/50	11	подзем. кан.	1982
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ж/д, ул. Вершинина, 9 (отоп)	50/50	27,2	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10' (ГВС)	ТК-16 (ГВС)	50/40	21,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ТК-39 (ГВС)	50/32	74,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-39 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 76 (гвс)	50/32	15	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-39 (ГВС)	ТК-40 (ГВС)	50/32	50	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-40 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 78 (гвс)	50/32	15	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-40 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 80 (гвс)	50/32	64,1	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка	Гаражный бокс СК "Жемчужина" по ул. Шишкина, 39	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка	Станция по борьбе с болезнями животных Гараж, ул. Шишкина, 40 а	50/50	1	подвальн.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ж/д, ИП Бахчурин, ООО "Грот" ул. Шишкина, 37 (гвс)	40/0	16	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ж/д, Сбербанк ул. Шишкина, 31 (гвс)	40/0	16,7	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 29 (гвс)	40/0	11	подзем. кан.	1982
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 33 (гвс)	40/0	21	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-5 (ГВС)	ТК-51 (ГВС)	40/0	50	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ТК-5 (ГВС)	40/0	66	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-3 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 35 (гвс)	32/0	11	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-41 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 40 (отоп)	32/32	9,1	подзем. кан.	1984

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ж/д, ул. Социалист., 4 (гвс)	32/32	12	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка	ООО "Грот" Гараж, ул. Шишкина, 40 а	25/25	8	подвальн.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ж/д, ул. Вершинина, 9 (гвс)	20/0	27,2	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-42'	Гаражи МЦ "Лео-М" ул. Шишкина, 38	20/20	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	Упр.ср.св,ул. Шишкина, 49 (гвс)	20/20	8,6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-7	Задвижка	800/800	57,6	подзем. кан.	до 1988
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	ТК-19	УТ-7	700/700	27,95	подзем. кан.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-1А	500/500	1	надзем.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-1	УТ-2	500/500	120	надзем.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-1	Задвижка	500/500	162,2	надзем.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	ТК-1	УТ-1	500/500	56,3	надзем.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Котельная №5	ТК-1	400/400	32	подзем. кан.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-4	Врезка	150/150	46	подвальн.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-7	Врезка	150/150	1,5	подзем. кан.	до 1988
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	ТК-19/1	Помещение по ремонту трамваев, мастерские по ремонту, Луговая, 17	150/150	119	подзем. кан.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Врезка	УТ-4	150/150	172	подзем. кан.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	ТК-19	УТ-3	100/100	76	надзем.	до 1988
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-3	Врезка зд. Служба пути	100/100	133	надзем.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Врезка зд. Служба пути	ТК-19/1	100/100	39	подзем. кан.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-3	Служба пути АБК, Депо №3 АБК, ул. Луговая, 17	70/70	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Котельная №5	ТК-1/1	50/50	50,3	подзем. кан.	1990
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	Врезка	50/50	49	надзем.	1990
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Врезка	МП РУКТС (стройцех), ул. Институтская, 2	50/50	31,3	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-6	250/250	34,5	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-5	250/250	30	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-2	250/250	401	надзем.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-3	250/250	40,4	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-4	250/250	37,2	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-8	250/250	36,5	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	Котельная №51	ТК-1	250/250	30	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-7	250/250	59	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-9	200/200	85,5	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-11	200/200	36,2	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-12	200/200	146,1	надзем.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-3	УТ1-ул. Инст, 92(отоп)	200/200	22	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 88а	УТ-ул. Инст, 88(отоп)	150/150	120,3	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-12	ТК-14	150/150	20	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-9	ж/д ул. Институтская, 97, ООО Микра	150/150	11,7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-10	150/150	43	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-8	УТ-ул. Институтская, 102	150/150	7,5	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-11	УТ-ул. Институтская, 103	150/150	41,8	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-10	УТ-ул. Институтская, 98	150/150	64,5	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 90(отоп)	УТ-ул. Институтская, 88а	150/150	89	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ1-ул. Инст, 92(отоп)	УТ-ул. Инст, 90(отоп)	150/150	105,6	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-12	УТ-ул. Институтская, 107	125/125	206	надзем.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 102	Д/с №25	125/125	43	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-14	УТ-СПТУ №61	125/125	13,6	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 92(гвс)	УТ-ул. Инст, 94(гвс)	100/50	107,3	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 88(отоп)	ж/д ул. Институтская, 86(отоп)	100/80	33	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ1-ул. Инст, 92(отоп)	УТ-ул. Инст, 92(гвс)	100/50	20	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст 88а(гвс)	УТ-ул. Инст, 90(гвс)	100/70	89	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 88(гвс)	УТ-ул. Инст 88а(гвс)	100/50	120,3	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-14	ж/д ул. Институтская, 105, ООО Эдем	100/100	40	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 94(ОТОП)	Инст, 94	100/100	24,7	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 107	ж/д ул. Институтская, 109, общежитие, ФЛ Колыванов	100/100	109	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 90(гвс)	УТ1-ул. Инст, 92(отоп)	100/70	105,6	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-13	ж/д ул. Институтская, 100, ИП Самойлюк С.П.	100/100	18	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 94(гвс)	Переход диам.гвс-ул. Инст, 94	100/100	24,7	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ2-ул. Инст, 92(отоп)	УТ-ул. Инст, 94(ОТОП)	100/100	107,3	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 103	ТК-13	100/100	62,8	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 98	ж/д ул. Институтская, 99, ФЛ Бакланова	100/100	81,5	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ1-ул. Инст, 92(отоп)	УТ2-ул. Инст, 92(отоп)	100/100	20	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 86(гвс)	УТ-ул. Инст, 88(гвс)	100/50	33	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	Инст, 94	УТ-ул. Инст, 96(отоп)	100/100	57,7	подвальн.	1986
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-СПТУ №61	СПТУ №61	100/100	11	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 96(отоп)	Центр реабилитации (от)	80/80	55,7	подзем. кан.	1986
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 103	ж/д ул. Институтская, 103	80/80	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	Переход диам.гвс-ул. Инст, 94	УТ-ул. Инст, 96(гвс)	80/50	55,7	подвальн.	1986
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 90(отоп)	ж/д ул. Институтская, 90(отоп)	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 94(ОТОП)	ж/д ул. Институтская, 94(отоп)	70/70	5	подвальн.	до 1988
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 107	ж/д ул. Институтская, 107, ИП Рассомахина	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 102	ж/д ул. Институтская, 102, ООО АПС, ОАО Сибирьте- леком	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 96(отоп)	ж/д ул. Институтская, 96(отоп), ИП Низамов, Поч- тампт	70/70	5	подвальн.	до 1988
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ2-ул. Инст, 92(отоп)	ж/д ул. Институтская, 92 (отоп)	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 98	ж/д ул. Институтская, 98	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 88(отоп)	ж/д ул. Институтская, 88(отоп), ЧП Зубарь	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 88а	ж/д ул. Институтская, 88а(отоп)	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 86(гвс)	ж/д ул. Институтская, 86(ГВС)	50/40	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 96(гвс)	Центр реабилитации (гвс)	50/0	55,7	подзем. кан.	1986
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 96(гвс)	ж/д ул. Институтская, 96(ГВС), ИП Низамов, Поч- тампт	50/40	5	подвальн.	до 1988
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 94(гвс)	ж/д ул. Институтская, 94, ООО "Радость" (ГВС)	50/40	5	подвальн.	до 1988
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 92(гвс)	ж/д ул. Институтская, 92(гвс)	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 90(гвс)	ж/д ул. Институтская, 90(ГВС)	50/40	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст 88а(гвс)	ж/д ул. Институтская, 88а(ГВС)	50/40	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 88(гвс)	ж/д ул. Институтская, 88(ГВС), ЧП Зубарь	50/40	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	Котельная №51	Котельная №51	50/50	5	подвальн.	1989
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Котельная №52 (от)	УТ (от)	250/250	1	подвальн.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (от)	ТК-1 (от)	250/250	14	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3 (от)	УТ-4 (от)	150/150	67	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (от)	ТК-1' (от)	150/150	50	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1' (от)	ТК-2 (от)	150/150	30	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2' (от)	Корпус №1 инфекц. отд. (отоп)	150/150	43	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ТК-3 (от)	150/150	100	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ТК-2' (от)	150/150	21	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (от)	УТ-3 (от)	150/150	97	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Котельная №52 (гвс)	УТ (гвс)	100/0	1	подвальн.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3' (от)	Гинекол. отд, гн. хирургия (отоп)	100/100	45	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	Корпус №5 Инфекц.отд. (отоп)	100/100	100	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	ТК-4 (от)	100/100	34	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	Нефросовет, Инфекц.отд. (отоп)	100/100	55	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	Врезка (от)	100/100	34	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Корпус №3 Инфекц.отд. (отоп)	100/100	10	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3 (от)	УТ-3' (от)	100/100	20	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (гвс)	80/0	100	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-4 (от)		80/80	26	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-4 (от)	УТ-5 (от)	80/80	30	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-5 (от)	Гл.корпус, переходы, ИП Иванющенко, ИП Богданова (отоп)	80/80	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-4 (гвс)	УТ-5 (гвс)	80/0	30	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-4 (гвс)		80/0	44	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3 (гвс)	УТ-4 (гвс)	80/0	67	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3 (гвс)	УТ-3' (гвс)	80/0	20	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-2 (гвс)	УТ-3 (гвс)	80/0	37	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	УТ-2 (гвс)	80/0	690	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"		Смена диаметра	80/0	18	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"		Онкология, офтальм. отд., ОАО Кузбасспечать (отоп)	80/80	31	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"		Физио, Рентген. отд., (отоп)	80/80	6	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-5 (гвс)	Гл.корпус, ИП Иванющенко (гвс)	80/0	5	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Фил-л обл. центра по борьбе и профилактике СПИДа, Инфекц.отд. (отоп)	80/80	55	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (от)	ТК-5 (от)	80/80	21,75	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-5 (от)	Радиолог. отд., (отоп)	80/80	22,25	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	ТК-1 (гвс)	80/0	14	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	ТК-1' (гвс)	80/0	50	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1' (гвс)	ТК-2 (гвс)	80/0	30	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	Корпус №1 инфекц. отд.(гвс)	80/0	64	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-5 (от)	УТ-6 (от)	70/70	45	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-6 (от)	Терапевт. отд., Урология, аптека (отоп)	70/70	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-5 (гвс)	Терапевт. отд., Урология, аптека (гвс)	70/0	45	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	ТК-4 (гвс)	50/0	34	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Нефросовет Инфекц.отд. (гвс)	50/0	55	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Врезка (гвс)	50/0	34	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	Корпус №3 Инфекц.отд. (гвс)	50/0	10	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	Фил-л обл. центра по борьбе и профилактике СПИДа, Инфекц.отд. (гвс)	50/0	55	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (от)	Здание котельной №52	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	Котельная №52 (гвс)	50/0	5	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-6 (от)	Кислородная (отоп)	50/50	73	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"		Физио, Рентген. отд., (гвс)	50/0	6	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (от)	Прачечная, ул. Подольская, 12К12 (ПАР) (отоп)	50/50	1	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1' (от)	Поликлиника (отоп)	50/50	53	подзем. кан.	1986
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	Патологоанатом.бюро (отоп)	50/50	23	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3' (гвс)	Медицинская практика (гвс)	50/0	5	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3' (гвс)	Гинекол. отд., гн. хирургия, тех. перс., сауна (гвс)	50/0	45	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (от)	Пищеблок, прач., ул. Подоль- ская, 12к11 (отоп)	50/50	15	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	Пищеблок, прачечная (отоп)	50/50	40	подзем. кан.	1988
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Онкология, офтальм. отд., (гвс)	50/0	13	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	Прачечная, ул. Подольская, 12К12 (ПАР) (гвс)	50/0	1	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	Корпус №5 Инфекц.отд. (гвс)	50/0	100	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	Пищеблок, прачечная (гвс)	40/0	40	подзем. кан.	1988
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1' (гвс)	Поликлиника (гвс)	40/0	53	подзем. кан.	1986
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	Патологоанатом.бюро (гвс)	40/0	23	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2' (от)	Хлораторная, ул. Подольская, 14	32/32	61	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-2 (гвс)	Пищеблок, прач., ул. Подоль- ская, 12к11 (гвс)	25/0	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-1 (гвс)	ООО Сибирский хлеб, ул. Подольская, 12 (гвс)	25/0	38	надзем.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	Радиология (гвс)	20/0	44	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Котельная №59 (от)	ТК-1 (от)	300/250	18	подзем. кан.	1989
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	Врезка (от)	200/200	14	подзем. кан.	1987
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ТК-3 (от)	200/200	28	подзем. кан.	1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Котельная №59 (гвс)	ТК-2 (гвс)	200/150	18	подзем. кан.	1989
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9 (от)	ТК-9а (от)	150/150	27	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	ТК-9 (от)	150/150	42	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Врезка (гвс)	150/100	14	подзем. кан.	1987
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9а (гвс)	ТК-10 (гвс)	150/150	27	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-8а (от)	ТК-8' (от)	150/150	73,6	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9а (от)	ТК-10 (от)	150/150	27	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-5 (от)	Детский сад №27 (от)	125/80	36	подзем. кан.	1985
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (гвс)	125/100	28	подзем. кан.	1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9 (гвс)	ТК-9а (гвс)	125/100	27	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ТК-9 (гвс)	125/100	42	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-8а (гвс)	ТК-8' (гвс)	125/100	73,6	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	ж/д, ООО Радость, ФЛ Лукь- янчиков, ул. Советов, 25 (отоп 1)	100/100	8	подвальн.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	ж/д ул. Советов, 8 (от)	100/100	5	подвальн.	1987
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-10 (от)	ж/д ул. Советов, 25 (отоп 2)	100/100	28	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	ж/д ул. Советов, 10 (гвс)	100/0	25	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-11 (от)	ТК-12 (от)	100/100	30	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	ж/д ул. Советов, 10 (от)	100/100	25	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-11 (гвс)	ТК-12 (гвс)	100/70	30	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-12 (от)	УТ-1 (от)	100/100	120	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-13 (от)	МУЗ ГТМО №1 (от)	100/100	45,5	подзем. кан.	до 1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-10 (гвс)	ж/д ул. Советов, 25 (гвс) 2	80/50	28	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-8 (от)	ж/д ул. Советов, 24 (от)	80/80	26	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Котельная №59 (от)	Котельная №59 (от)	80/80	5	подвальн.	до 1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-5 (от)	ж/д ул. Советов, 12 (от)	80/80	14,5	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9 (от)	ж/д ул. Советов, 21 (от)	70/70	26	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-7 (от)	ж/д ул. Советов, 20 (от)	70/70	14	подзем. кан.	1986

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9 (гвс)	ж/д ул. Советов, 21 (гвс)	70/0	26	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-11 (от)	ж/д ул. Советов, 19 (от)	70/80	4	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-7 (гвс)	ж/д ул. Советов, 20 (гвс)	70/0	14	подзем. кан.	1986
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-11 (гвс)	ж/д ул. Советов, 19 (гвс)	70/50	4	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	Детский сад №27 (гвс)	50/0	36	подзем. кан.	1985
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-13 (гвс)	МУЗ ГТМО №1 (гвс)	50/0	45,5	подзем. кан.	до 1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Котельная №59 (гвс)	Котельная №59 (гвс)	50/50	5	подвальн.	до 1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ж/д ул. Советов, 8 (гвс)	50/0	8	подвальн.	1987
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	ж/д ул. Советов, 12 (гвс)	40/0	14,5	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-опуск ж/д кот №6	УТ-подъем ж/д кот №6	1000/1000	233	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-15	800/800	230,3	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-13	ТК-14	800/800	157,6	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Задвижка	800/800	0,2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-16	800/800	90,25	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-16	ТК-17	800/800	177,78	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-17		800/800	112,74	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-18	800/800	1,45	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12(отоп)	ТК-13	800/800	22,01	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25	ТК-26	800/800	92,87	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-26	ТК-27	800/800	133,37	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-27	ТК-28	800/800	94,1	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18	ТК-19	800/800	105,34	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-20	ТК-21	800/800	265,99	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-21	ТК-22	800/800	40,89	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22	ТК-23	800/800	183,17	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-28	ТК-29	800/800	79,57	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23	ТК-24	800/800	56,04	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ремонтное депо	Врезка	800/800	125,5	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Т.1.	ТК-1	800/800	177	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-29	ТК-30	800/800	64	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Ут Насосная	УТ Склад	800/800	74,3	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-2	800/800	39	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-4	800/800	77	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ Насосные	УТ-СТО	800/800	82	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-12(отоп)	800/800	149,4	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ Склад	УТ Насосные	800/800	29	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Т.1.	800/800	31	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-вагоноремонтное	УТ-ремонтное депо	800/800	645	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Котельная №6	Ут Насосная	800/800	174	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-СТО	УТ-опуск ж/д кот №6	800/800	308	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-7	800/800	174	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-9	800/800	70	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-19	ТК-20	800/800	107,41	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24	ТК-25	800/800	31,86	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-3	800/800	61	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-подъем ж/д кот №6	УТ-вагоноремонтное	800/800	331	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-18	800/800	17,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Т.1.	Задвижка	700/700	0,2	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-32	ТК-33	700/700	191,33	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-30	ТК-31	700/700	235,97	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-31	ТК-32	700/700	113,81	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка от ПФЗ	ТК-1'	700/700	210	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1'		700/700	70	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-33	ТК-34	700/700	98,46	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-2	700/700	133	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка от ПФЗ	700/700	24	надзем.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Задвижка	700/700	609	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-5	500/500	237	надзем.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-6	500/500	235,2	надзем.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-7	500/500	177	надзем.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-9	500/500	43,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18	Задвижка	500/500	0,2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	Задвижка	500/500	0,2	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-10	500/500	24	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-8	500/500	11,8	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-3'	500/500	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3'	ТК-4	500/500	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-3/1	500/500	51,5	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-18'	500/500	12,3	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3/1	ТК-4	500/500	48,37	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-5	400/400	334,3	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-18	ТК-18"	400/400	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-18	Задвижка	400/400	80	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-3	400/400	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-35	Бойлерная №8	350/350	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18"	Задвижка	350/350	0,2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-18'	ТК-2'	350/350	105,58	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2'	ТК-47а	350/350	247,95	подзем. кан.	1986

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-18'	350/350	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-7	300/300	77,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-28(отоп)	ТК-40(отоп)	300/300	38,9	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-43(отоп)	ТК-44(отоп)	300/300	163	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42(отоп)	ТК-43(отоп)	300/300	65,1	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Строителей, 3(отоп)	ТК-28(отоп)	300/300	57	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-40(отоп)	ТК-41(отоп)	300/300	89	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-32	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Котельная №6	РК гл.корпус 1-ая очередь, ул. Рождественская, 7	300/300	17,6	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Перемычка	300/300	91,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-6	300/300	387,1	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Перемычка	УТ-Строителей, 3(отоп)	300/300	57,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Перемычка	Перемычка	300/300	1	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-25(отоп)	300/300	161,65	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-12	300/300	80	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка		300/300	106	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-35	300/300	211	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5'	ТК-23	250/250	23	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23	Задвижка	250/250	0,2	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2(гвс)	ТК-3(гвс)	250/250	32,4	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1(гвс)	ТК-2(гвс)	250/250	102	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4 (гвс)	УТ-48(гвс)	250/150	5	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ТК-4(гвс)	250/250	40,2	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(отоп)	ТК-4(отоп)	250/250	40,2	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2(отоп)	ТК-3(отоп)	250/250	32,4	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1(отоп)	ТК-2(отоп)	250/250	102	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-12(отоп)	УТ-15(отоп)	250/250	36	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	УТ-12(отоп)	250/250	50	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-80	ТК-77	250/250	75	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24	Бойлерная №1	250/250	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4 (отоп)	УТ-48(отоп)	250/250	5	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37	ТК-80	250/250	96,2	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-30	ТК-41а (отоп)	250/250	70,5	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-41а (отоп)		250/250	63,2	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-24	250/250	20	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-1(отоп)	250/250	1	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Задвижка	200/200	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-59(гвс)	200/150	17,8	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-59(отоп)	200/200	17,8	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	Задвижка	200/200	0,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-7(отоп)	200/200	119,1	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Задвижка	200/200	0,2	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Бойлерная №5	200/200	3	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(отоп)	УТ-26(отоп)	200/200	89,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-27(гвс)	УТ-28(гвс)	200/100	24,4	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-26(гвс)	УТ-27(гвс)	200/100	63,8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(гвс)	УТ-26(гвс)	200/125	89,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	ТК-9(гвс)	200/200	38,8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-27(отоп)	УТ-28(отоп)	200/200	24,4	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-26(отоп)	УТ-27(отоп)	200/200	63,8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	Задвижка	200/200	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(отоп)	Задвижка	200/200	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9(отоп)	ТК-10(отоп)	200/200	50,7	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8(отоп)	ТК-9(отоп)	200/200	38,8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5(гвс)	ТК-6(гвс)	200/200	78,4	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4(гвс)	ТК-5(гвс)	200/200	73	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-33 (гвс)	200/150	152	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5(отоп)	ТК-6(отоп)	200/200	78,4	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-33 (гвс)	ТК-35 (гвс)	200/150	103	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4(отоп)	ТК-5(отоп)	200/200	73	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ- 3 (от)	врезка (от)	200/200	161,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-41 (от)	УТ- 3 (от)	200/200	73,3	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9 (от)	ТК-10 (от)	200/200	76,4	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-33 (от)	200/200	152	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-33 (от)	ТК-35 (от)	200/200	103	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(гвс)	ТК-57(гвс)	200/150	77,2	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(гвс)	УТ-31(гвс)	200/200	106	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-57(отоп)		200/200	24,5	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-57(гвс)		200/150	24,5	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(отоп)	ТК-57(отоп)	200/200	77,2	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(отоп)	УТ-31(отоп)	200/200	106	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42(гвс)	ТК-43(гвс)	200/200	65,1	подзем. кан.	1992

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-43(гвс)	ТК-44(гвс)	200/200	163	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-40(гвс)	ТК-41(гвс)	200/150	89	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-15(гвс)	УТ-21(гвс)	200/150	106	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-15(отоп)	УТ-21(отоп)	200/200	106	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-28(гвс)	ТК-40(гвс)	200/150	38,9	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-12(гвс)	УТ-15(гвс)	200/200	36	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ЦТП-8(гвс)	УТ-12(гвс)	200/200	50	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-55(гвс)	УТ-56(гвс)	200/150	51	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (гвс)	Задвижка	200/150	20	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-53(гвс)	УТ-55(гвс)	200/150	86,2	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12	ТК-13	200/200	67	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12	Бойлерная №2	200/200	10	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5' (гвс)	ТК-5" (гвс)	200/150	30	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-57(гвс)	УТ-58(гвс)	200/150	49,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(гвс)	УТ-57(гвс)	200/150	32	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-77	Стена ул. Ноградская, 28	200/200	20	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Строителей, 3(гвс)	ТК-28(гвс)	200/200	23,4	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12(гвс)	УТ-Строителей, 3(гвс)	200/200	57,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-55(отоп)	УТ-56(отоп)	200/200	51	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8'	ТК-9	200/200	104	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(отоп)	УТ-57(отоп)	200/200	32	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-57(отоп)	УТ-58(отоп)	200/200	49,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УЦТП 1 (гвс)	ТК-24 (гвс)	200/200	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12 (гвс)	Тк-13 (гвс)	200/125	67	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-10	200/200	105	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-53(отоп)	УТ-55(отоп)	200/200	86,2	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"		УТ-25(гвс)	200/125	7	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42	ТК-62'	200/200	63,46	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Задвижка	200/200	0,2	надзем.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-62'	ТК-62	200/200	45	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(отоп)	Бойлерная №6	200/200	7	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4	Бойлерная №4 (отоп)	200/200	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	УТ-3'	200/200	27,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8 (от)	ТК-9 (от)	200/200	121	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Опуск	ТК-42	200/200	354	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-7(гвс)	200/200	119,1	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-12(гвс)	200/200	91,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-4 (гвс)	200/150	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5" (гвс)	Задвижка	200/150	30	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-23 (гвс)	200/150	0,2	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3'	УТ-4(от)	200/200	27,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-8	200/200	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Ноградская, 28	врезка ул. Ноградская, 28	200/200	4,93	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Опуск	200/200	75,5	надзем.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка	200/200	149	надзем.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23	Задвижка	150/150	0,2	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24	Задвижка	150/150	0,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	врезка	150/150	0,5	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-12 (гвс)	150/150	10	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12 (гвс)	Задвижка	150/150	80	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7 (гвс)	Задвижка	150/125	0,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(гвс)	УТ-34(гвс)	150/100	40,1	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-34(отоп)	УТ-35(отоп)	150/150	31,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-34(гвс)	УТ-35(гвс)	150/100	31,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп 1)	Врезка	150/150	18,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4 (гвс)	ТК-14 (гвс)	150/100	5	подзем. кан.	1981
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(гвс)	ТК-52(гвс)	150/125	28,1	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(отоп)	УТ-1'(отоп)	150/150	44,5	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-55(отоп)	УТ-56(отоп)	150/150	31,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54(отоп)	ТК-55(отоп)	150/150	49,6	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-52(гвс)	ТК-53(гвс)	150/125	21	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-52(отоп)	ТК-53(отоп)	150/150	21	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1'(отоп)	Стена ж/д ул. Есенина, 36	150/150	18	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1'(гвс)	Стена ж/д ул. Есенина, 36	150/100	18	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(гвс)	УТ-1'(гвс)	150/100	44,5	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-55(гвс)	УТ-56(гвс)	150/100	31,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54(гвс)	ТК-55(гвс)	150/100	49,6	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(отоп)	ТК-52(отоп)	150/150	28,1	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, ул. Есенина, 18 (гвс)	150/100	15	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-26 (гвс)	врезка (гвс)	150/100	60,5	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4 (гвс)	ДГБ, гор.поликл., гор.стом. №1, молочная кухня, ООО "МЦ Стрелец", ФЛ Серикова, ФЛ Шеменкова, пр. Строите- лей, 7 (гвс)	150/150	21,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3 (гвс)	врезка (гвс)	150/150	161,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (гвс)	ТК-25 (гвс)	150/100	29,1	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5 (гвс)	УТ-6 (гвс)	150/150	47,5	подзем. кан.	1989

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4 (гвс)	УТ-5 (гвс)	150/150	21,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9 (гвс)	ТК-10 (гвс)	150/100	76,4	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Врезка	150/150	57	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22 (гвс)	ТК-23 (гвс)	150/100	35,8	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5 (от)	УТ-6 (от)	150/150	47,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23 (гвс)	ТК-24 (гвс)	150/100	37,2	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (от)	ТК-25 (от)	150/150	29	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23 (от)	ТК-24 (от)	150/150	37,2	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(от)	УТ-5 (от)	150/150	21,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22 (от)	ТК-23 (от)	150/150	35,8	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-26 (от)	врезка (от)	150/150	30	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-35 (от)	ТК-36(отоп)	150/150	38,1	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-61(гвс)	ТК-62(отоп)	150/100	45,2	подзем. кан.	до 1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(отоп)	УТ-34(отоп)	150/150	42,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-31(гвс)	УТ-33(гвс)	150/150	85,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Отоп-34(гвс)	УТ-40(гвс)	150/100	69,6	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(гвс)	УТ-25(гвс)	150/150	37,9	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(отоп)	УТ-25(отоп)	150/150	37,9	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49 (гвс)	ТК-49'(гвс)	150/100	29,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-61(отоп)	ТК-62(гвс)	150/150	45,2	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 4	150/150	24	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-31(отоп)	УТ-33(отоп)	150/150	85,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-34(отоп)	УТ-40(отоп)	150/150	69,6	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	УТ-4(отоп)	150/150	50	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49(отоп)	ТК-49'(отоп)	150/150	29,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-48(гвс)	Задвижка	150/100	0,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(гвс)	Отоп-34(гвс)	150/100	42,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-48(отоп)	Задвижка	150/150	0,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49'(отоп)	ТК-50(отоп)	150/150	19,8	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ЦТП-8(гвс)	УТ-1(гвс)	150/100	14,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	УТ-4(гвс)	150/100	50	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	УТ-1(отоп)	150/150	14,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-59(отоп)	УТ-60(отоп)	150/150	49,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-59(гвс)	УТ-60(гвс)	150/80	49,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(гвс)	ТК-38(гвс)	150/150	47,25	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-43(отоп)	ТК-18(отоп)	150/150	49	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-58(отоп)	УТ-59(отоп)	150/150	124,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-58(гвс)	УТ-59(гвс)	150/100	124,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-45(отоп)	Задвижка	150/150	0,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-11	Задвижка	150/150	31	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23 (гвс)	ТК-5 ' (гвс)	150/100	23	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		150/150	80	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-78	ТК-79	150/150	22,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8' (гвс)	ТК-9 (гвс)	150/125	104	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9 (гвс)	ТК-10 (гвс)	150/100	105	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4 (отоп)	ТК-14 (отоп 1)	150/150	5	подзем. кан.	1981
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-62	ТК-63	150/150	86,9	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-мойка СТО	УТ-склад/гараж СТО	150/150	254,02	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-СТО	УТ-1 канал.бассейна №7	150/150	215,98	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1 канал.бассейна №7	ТК-подъем трассы на СТО	150/150	23,75	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-3	150/150	82,58	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-подъем трассы на СТО	УТ-мойка СТО	150/150	65,65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-склад/гараж СТО	ТК-1	150/150	20	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-склад/гараж СТО	УТ-склады СТО	150/150	21,6	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	ИП Зраев, офис, ул. Рожде- ственская, 8	150/150	20	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-2	150/150	30	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-32	Задвижка	150/150	0,2	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(отоп)	ТК-54(отоп)	150/150	21,6	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(гвс)	ТК-54(гвс)	150/125	21,6	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49'(гвс)	ТК-50(гвс)	150/100	19,8	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18(отоп)	ТК-58(отоп)	150/150	33,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(отоп)	УТ-34(отоп)	150/150	40,1	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23 (гвс)	Задвижка	150/150	0,2	Подземная бесканальная	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8 (гвс)	ТК-9 (гвс)	150/100	121	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	УТ-3'	150/150	27,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	150/150	17	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	150/125	17	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-25	150/150	27	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-32/1	ТК-32/2	150/150	29	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3'	УТ-4 (гвс)	150/150	27,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-23' (гвс)	150/150	18,7	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-23' (от)	150/150	18,7	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-8 (гвс)	150/125	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-7 (гвс)	150/150	0,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"		врезка	150/150	31	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Стена ул. Есенина, 44	150/150	97,5	надзем.	1983

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	150/150	21	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-4(гвс)	150/100	12,8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Строителей, 37 (гвс)	Задвижка	150/100	44	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (от)		150/150	10	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-49 (гвс)	150/100	60	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Смена диаметра	150/150	102,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ТК-48(отоп)	150/150	103,6	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-49(отоп)	150/150	60	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-32/1	150/150	19	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25	Врезка	125/125	100	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп 2)	УТ-1(отоп)	125/125	2	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-26(гвс)	УТ-43(гвс)	125/80	25	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-26(отоп)	УТ-43(отоп)	125/125	25	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	УТ-2(отоп)	125/125	54,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-72(отоп)		125/125	1	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4 (от)	Смена диаметра	125/125	94,8	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-36(отоп)	ТК-37(отоп)	125/125	57	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-45(гвс)	Задвижка	125/100	0,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4 (отоп)	ТК-14 (отоп 2)	125/125	5	подзем. кан.	1981
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		125/125	4	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Жолтовского, 18 (гвс)	125/100	10	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-46(отоп)	Смена диаметра	125/125	0,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-46(гвс)	ТК-48(гвс)	125/100	103,6	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-9а	125/125	162,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	125/125	12	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	Врезка	125/100	55	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка (гвс)	125/100	111	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Подъем	125/100	20	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Задвижка	125/125	1	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-46(гвс)	125/100	102,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Обручева, 40	Смена диаметра	125/125	19	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ТК-46(отоп)	125/125	0,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Тк-19а	Смена диаметра	100/100	67	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена (гвс) ул. Ноградская, 28		100/70	51,9	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2'(отоп)		100/100	29	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(гвс)	ж/д ул. Есенина, 74 (гвс)	100/70	7,7	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4'(гвс)	ж/д ул. Есенина, 76 (гвс)	100/70	4,7	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-45(гвс)	УТ-47(гвс)	100/70	25,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2'(гвс)	Врезка	100/80	29	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54'(отоп)	Стена ул. Есенина, 46	100/100	51,9	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-45(отоп)	Ут-47(отоп)	100/100	25,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-26'	ТК-26/2	100/100	90	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-14 (гвс)	УТ-2(гвс)	100/80	54,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-66(отоп)		100/100	5,52	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3(отоп)	УТ-4(отоп)	100/100	68,8	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25 (гвс)	ТК-26 (гвс)	100/80	31	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12(отоп)	ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 1)	100/80	18	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(гвс)	ТК-38(гвс)	100/100	43,1	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-39(отоп)	Смена диаметра	100/100	16,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-39(отоп)	Смена диаметра	100/100	26,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Задвижка	100/100	5	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(отоп)	ТК-38(отоп)	100/100	43,1	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25 (от)	ТК-26 (от)	100/100	31	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)		100/100	40,2	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49(гвс)	ж/д ул. Есенина, 94 (гвс)	100/70	53,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34 (от)	Врезка	100/100	7	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-62(гвс)	Смена диаметра	100/100	45	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-34(отоп)	УТ-35(отоп)	100/100	37	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-29(гвс)	УТ-30(гвс)	100/70	34,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 10 (гвс 2)	100/50	37,65	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5(гвс)	УТ-6(гвс)	100/50	34	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(отоп)	УТ-36(отоп)	100/100	36,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(гвс)	ТК-51(гвс)	100/100	49	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-7(гвс)	УТ-10-й микр-н, 12а(гвс)	100/70	59,5	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-10-й микр-н, 12а(отоп)	ж/д, ИП Силина, ЖЭУ ЖИК, 10-й микр-н, 12 а (отоп)	100/100	4	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-7(отоп)	УТ-10-й микр-н, 12а(отоп)	100/100	59,5	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-43(гвс)	ТК-18(гвс)	100/80	49	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(отоп)	Смена диаметра	100/100	15	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49(отоп)	ТК-53(отоп)	100/100	49	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(гвс)	ж/д ул. Обручева, 75 (гвс 4)	100/70	15	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49 (гвс)	ТК-53(гвс)	100/80	49	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-7(отоп)	УТ-8(отоп)	100/100	16,6	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(отоп)	ТК-51(отоп)	100/100	49	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-47(отоп)	УТ1-Обручева, 77(отоп)	100/100	40,7	подзем. кан.	1994

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Отоп-34(гвс)	УТ-35(гвс)	100/80	37	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34(гвс)	ж/д ул. Гайдара, 38 (гвс)	100/50	12,8	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-21(гвс)	ж/д, 10-й микрорайон, 16 (гвс)	100/60	28	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	УТ-1'(гвс)	100/70	23	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-7(гвс)	УТ-8(гвс)	100/80	16,6	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-67(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 19	100/100	20	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (гвс)	Задвижка	100/0	0,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-27	Врезка	100/100	6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12	Стена ул. Жолтовского, 4	100/100	10	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Строителей, 3(отоп)	Смена диаметра	100/100	2	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42(отоп)	Стена ул. Обручева, 53	100/100	60	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-41(отоп)	Смена диаметра	100/100	24,1	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка ул. Ноградская, 28	Стена (от) ул. Ноградская, 28	100/100	51,9	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка ул. Ноградская, 28	врезка	100/100	3	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка	ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп 1)	100/100	14	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка	Стена (от) пр. Гагарина, 47	100/100	96	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		100/100	67,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-36		100/100	9,3	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	ТК-2/1	100/100	4,5	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	ТК-7	100/100	25	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4 Быт. комбинат	Быт.комбинат, отстой локо- мотива, ул. Рождественская, 2	100/100	10,28	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-мойка СТО	ООО "Автомир" (гараж, мойка), ул. Рождественская, 8	100/100	80,1	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5(отоп)	Стена пр. Строителей, 49	100/100	27	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18(гвс)	ТК-58(гвс)	100/70	33,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(отоп)	ж/д ул. Есенина, 84 (отоп)	100/100	4,8	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 14	100/100	0,5	подвальн.	1973
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12 (гвс)	МП "Прокопьевская береста", Реставр. маст., СибГИУ, ул. Жолтовского, 4 (гвс)	100/100	10	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(гвс)	УТ-29(гвс)	100/70	47,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Задвижка	100/100	40	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Смена диаметра	100/100	1	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4 Быт. комбинат	УТ-Тепловозный гараж	100/100	42,01	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Жолтовского, 4	Смена диаметра	100/100	2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/80	60,8	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Опуск (от)	врезка (от)	100/100	54,3	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Задвижка	100/100	2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Обручева, 56	Врезка	100/100	21	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка	100/100	0,2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Опуск (от)	Стена ул. Обручева, 40	100/100	20	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-25 (гвс)	100/0	27	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	20	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 49	Смена диаметра	100/100	2	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 2)	100/100	83	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-54(отоп)	100/100	2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/100	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	33	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	переход диаметра	100/100	0,2	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/100	35,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 19		100/100	4	подвальн.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	1	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ООО "Стильный дом", ООО "Автосервис", ул. Ноград- ская, 19	100/100	6	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/100	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	16	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		врезка	100/100	55	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	12	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/80	10	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	18	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/80	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/100	6	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/70	4	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/80	9	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/80	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	50	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	26	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	63	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/100	47	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	24	подвальн.	1986

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	36	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-4'(гвс)	100/70	60	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-44а (гвс)	УТ-45(гвс)	100/70	45,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-44а (от)	УТ-45(отоп)	100/100	45,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	25	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	7	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	48	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/100	1	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	14	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	23	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	34	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	14	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/100	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/100	0,2	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	30	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ОАО "ПСМУ" (мех. цех, пекарня, бокс, стоянка), ул. Есенина, 3 а	100/100	2	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Обручева, 53	Смена диаметра	100/100	41	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/100	1	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Школа №14, пр. Строителей, 25 (отоп)	100/100	1	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Школа №11, ул. Обручева, 53 (отоп)	100/100	1	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 78	Стена ул. Есенина, 78	100/70	12,2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18	Стена ж/д Жолтовского, 5 (отоп)	80/80	12	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	0,2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 78	УТ-1(гвс)	80/80	23,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 78	УТ-1(отоп)	80/80	23,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д Обручева, 35 (отоп)	80/80	5	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д, ФЛ Гомжин, КИПиА, ФЛ Кондратова, ТФ ОМС, ул. Жолтовского, 7 (отоп)	80/80	11,7	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2'(отоп)	ж/д ул. Есенина, 76/1 (отоп)	80/80	13	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(гвс)	ж/д, , Стомат.каб. "Дента- Бигль", пр. Строителей, 67 (гвс)	80/50	34	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(отоп)	Врезка	80/80	7,7	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Врезка	80/80	7,4	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-32(гвс)	ж/д ул. Есенина, 82 (гвс)	80/50	3,6	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-43(гвс)	ж/д пр. Строит, 77 (гвс 1)	80/80	5	надзем.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	УТ-47'(гвс)	80/70	26	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-32(отоп)	Стена ул. Есенина, 82	80/80	3,6	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	ж/д, ООО "Электрон-сервис", ул. Есенина, 78 (гвс)	80/40	14,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(гвс)	Стена ул. Есенина, 78	80/70	39,5	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(гвс)	ж/д пр. Строителей, 43 (гвс 1)	80/50	7,8	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Ут-4'(отоп)	ж/д ул. Есенина, 76 (отоп)	80/80	4,7	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-66(гвс)	ж/д пр. Строителей, 41 (гвс)	80/80	5,52	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9(гвс)	ж/д ул. Есенина, 60 (гвс)	80/50	8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(отоп)	Стена ул. Есенина, 78	80/80	39,5	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-45(отоп)	ж/д пр. Строителей, 73 (отоп)	80/80	65,4	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-47'(отоп)	Стена пр. Строителей, 75	80/80	3,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (отоп)	УТ-47'(отоп)	80/80	26	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(гвс)	ж/д ул. Есенина, 38 (гвс 2)	80/50	25	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(отоп)	Стена ул. Есенина, 38	80/80	25	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-43(отоп)	Врезка	80/80	5	надзем.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1пр. Строит, 81(гвс)	УТ-2пр. Строит, 81(гвс)	80/50	80	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54'(гвс)	УТ-Есенина, 46	80/50	51,9	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-73'	ТК-73(отоп)	80/80	17	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-72(отоп)	УТ-73'	80/80	0,7	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(отоп)	ж/д пр. Строителей, 29 (отоп)	80/80	38,1	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(отоп)	Врезка	80/80	4,85	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3(отоп)	Смена диаметра	80/80	5,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-73(отоп)		80/80	30	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	Д/сад №111, пр. Строителей, 51 (гвс)	80/50	55	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-15(гвс)	ж/д ул. Есенина, 68 (гвс)	80/70	16,3	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9(отоп)	Стена ул. Есенина, 60	80/80	8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12(отоп)	Врезка	80/80	18	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-21(отоп)	Смена диаметра	80/80	10	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-20(отоп)	Стена пр. Строителей, 61	80/80	16	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-20(гвс)	ж/д пр. Строителей, 61 (гвс)	80/80	16	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(гвс)	ж/д, Хуснулин , пр. Строи- телей, 17 (гвс 1)	80/70	42,5	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2 (гвс)	ж/д, ИП Потапова, ИП Ан- дреев, ФЛ Токарев, ООО	80/40	6,7	подзем. кан.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		Экспром, ЧП Гайдамак, ООО Прохорова, ул. Обручева, 48/1 (гвс)				
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18 (от)	Стена ж/д, ул. Есенина, 16 (от)	80/80	14	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34 (гвс)	ж/д, Почта отд. №50, пр. Строителей, 13 (гвс)	80/80	20	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, ул. Обручева, 56 (гвс)	80/50	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(гвс)	ж/д, пр. Строителей, 17 (гвс 2)	80/80	34	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-15(отоп)	Стена ул. Есенина, 68	80/80	16,3	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-15(отоп)	Врезка	80/80	16,3	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18 (гвс)	ж/д, ул. Есенина, 16 (гвс)	80/50	14	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-7 (гвс)	ж/д, ул. Обручева, 46 (гвс)	80/50	94,8	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2 (от)	Стена ж/д, ул. Обручева, 48/1(от)	80/80	7	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-38(отоп)	Смена диаметра	80/80	2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(отоп)	Стена пр. Строителей, 17	80/80	34	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Смена диаметра	80/80	0,2	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(отоп)	Стена пр. Строителей, 17	80/80	42,5	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-36(отоп)	Стена пр. Строителей, 17	80/80	22	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(гвс)	Д/сад №5, ул. 10-й микрорай- он, 39 (гвс)	80/50	80	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49(отоп)	Стена ул. Есенина, 94	80/80	53,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-43(гвс)	ж/д, Библиотека №9, ул. 10-й микрорайон, 7 (гвс 2)	80/50	19	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(гвс)	ж/д 10-й микрорайон, 4 (гвс 1)	80/50	24	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-29(гвс)	ж/д, ПАО Ростелеком, 10-й микрорайон, 3 (гвс 1)	80/50	11,1	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	УТ-2(гвс)	80/50	29,3	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-43(отоп)	ж/д, Библиотека №9, ул. 10-й микрорайон, 7 (отоп 2)	80/80	19	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(отоп)	УТ-37(отоп)	80/80	27,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(отоп)	УТ-29(отоп)	80/80	47,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34(гвс)	Дом ребенка, ул. Гайдара, 40 (гвс)	80/50	60,8	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-47(гвс)	УТ1-Обручева, 77(гвс)	80/50	40,7	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Обручева, 73(гвс)	ООО "ТД Ральф", ул. Обру- чева, 73 (гвс)	80/50	54,6	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-8(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 11 (отоп 1)	80/80	49	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42(гвс)	Школа №11, ул. Обручева, 53 (гвс)	80/50	60	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54(отоп)	ж/д ул. Обручева, 79 (отоп)	80/80	7,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-21(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 16	80/80	28	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	УТ-1'(отоп)	80/80	23	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(гвс)	ж/д 10-й микрорайон, 4 (гвс 4)	80/50	29	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(гвс)	УТ-36(гвс)	80/80	36,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-12(гвс)	УТ-13(гвс)	80/50	27,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-67(гвс)	ж/д, ФЛ Бугаенко И.С., ул. 10-й микрорайон, 19 (гвс)	80/50	20	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9	Задвижка	80/80	0,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9а	Врезка	80/80	30	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр Ленина, 23 а (отоп)	80/80	43	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-73(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 18	80/80	22	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-10	Задвижка	80/80	11	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	К-18 (гвс)	ж/д ул. Жолтовского, 5 (гвс)	80/50	12	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-10 (гвс)	Школа №32, ул. Жолтовско- го, 14 (гвс)	80/80	11	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр Ленина, 23 б (отоп)	80/80	4	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		80/80	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		80/80	15	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Ноградская, 28 (гвс 1)	80/80	19	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Подъем		80/80	14	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка	ж/д, ул. Жолтовского, 17 (отоп)	80/80	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2 Автомобильный цех	УТ-3 Очистные сооружения	80/80	10	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-63	Стена ж/д, ул. Гайдара, 56	80/80	22	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-2'	80/80	48	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-склады СТО	ООО "Автомир", (мастер- ские), ул. Рождественская, 8	80/80	5	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2'	ТК-1/1	80/80	109	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-27 (гвс)	Везка (гвс)	80/0	6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-склады СТО	УТ-гажи СТО	80/80	26,45	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(отоп)	Стена ул. Есенина, 38	80/80	12,6	подзем. кан.	1983

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(гвс)	ж/д ул. Есенина, 38 (гвс 3)	80/50	12,6	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-57(гвс)	ж/д ул. 10-й микрорайон, 17 (гвс)	80/50	7,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-57(отоп)	ж/д ул. 10-й микрорайон, 17 (отоп)	80/80	7,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5(гвс)	ж/д пр. Строит, 49 (гвс 2)	80/80	27	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-Обручева, 77(отоп)	Переход диаметра	80/80	36	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-Обручева, 77(гвс)	Стена ул. Обручева, 77(гвс)	80/50	36	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-Обручева, 77(отоп)	ж/д ул. Обручева, 77 (отоп)	80/80	5	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-54(отоп)	80/80	12,4	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-47'(гвс)	ж/д, ИП Резанова, ООО "Остап", ИП Чернышов, пр. Строителей, 75 (гвс 2)	80/70	3,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(гвс)	ж/д ул. Есенина, 84 (гвс)	80/50	4,8	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(гвс)	Врезка	80/80	82	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ООО Ягодка, Обручева, 31 (отоп)	80/80	50	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7		80/80	90	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Задвижка	80/80	5	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Опуск (гвс)	врезка (гвс)	80/40	54,3	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д Жолтовского, 5 (отоп)	ж/д ул. Жолтовского, 5 (отоп)	80/80	28	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	переход диаметра	врезка (от)	80/80	37	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	80/80	3	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	Задвижка	80/40	40	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Школа №32, ул. Жолтовско- го, 14 (отоп)	80/80	27	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Дом ребенка, ул. Гайдара, 40 (отоп)	80/80	10	подвальн.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-2 (от)	80/80	75,5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-2 (гвс)	80/40	75,53	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Задвижка	80/80	3	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Смена диаметра	80/80	2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Опуск (гвс)	ж/д, Дента-Эстетик, ул. Обручева, 40 (гвс)	80/50	20	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	9	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	40	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	0,5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 46	Смена диаметра	80/80	15	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	55	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка ул. Есенина, 54	80/80	20	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка ул. Есенина, 54	Смена диаметра	80/80	28	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 60	Врезка	80/80	15	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 75	Врезка пр. Строителей, 75	80/80	24	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 68	Врезка	80/80	14	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-54'(гвс)	80/50	2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	14	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	31	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 88 (отоп)	80/80	2	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	38	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	115	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	30	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, 10-й микрорайон, 7 (отоп 1)	80/80	2	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. 10-й микрорайон, 19 (отоп 1)	80/80	52	подвальн.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ФЛ Бугаенко И.С., ул. 10-й микрорайон, 19 (отоп 2)	80/80	2	подвальн.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 18		80/80	25	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. 10-й м-р, 18 (отоп 1)	80/80	4	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. 10-й м-р, 18 (отоп 2)	80/80	38	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	26	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	24	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		врезка	80/80	3	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	3	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 61	Врезка	80/80	29	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	57	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 1)	80/80	5	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ЗАО "Связь", МУ "УКС", ГПКО ЦТИ КО, ФЛ Володи- на, Комитет по архит., Упр.фед.аген.кад.объектов, Комитет по земельн. рес., ул. Е	80/80	18	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	27	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 48 (отоп 2)	80/80	8	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	80/80	4	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	МП "Прокопьевская береста",	80/80	25	подвальн.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		Реставр. маст., ул. Жолтов- ского, 4 (отоп)				
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 48 (отоп 1)	80/80	4	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		80/80	8	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	20	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	15	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	4	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 48/1 (отоп)	80/80	16	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д, ул. Обручева, 48/1(от)	Врезка	80/80	23	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 104 (отоп)	80/80	2	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	0,5	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Д/сад №22, пр. Строителей, 9 (отоп)	80/80	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	9	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34(отоп)	Смена диаметра	80/80	12,8	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34(отоп)	Смена диаметра	80/80	1	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	20	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 94	Врезка	80/80	7	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	29	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Жолтовского, 16 (отоп)	80/80	43	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 38	Смена диаметра	80/80	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	2	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	10	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	2	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка	80/80	2	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 16		80/80	2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 1)	80/80	10	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	16	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Ут-4'(отоп)	80/80	60	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6 (от)	Смена диаметра	80/80	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	МБФ ветеран. дзю-до, ООО СтройтехРадуга, ДЮСШ №3 (самбист), тепл. инспекция, гаражи, ул. Жолтовского, 11 (отоп)	80/80	87	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	УТ-гаражи2 канал.бассейна №7	80/80	23,7	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Стена (гвс) пр. Гагарина, 47	80/70	96	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ФЛ Петров, лифтовая, пр. Гагарина, 47 (гвс)	80/70	6	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Жолтовского, 19 (гвс)	80/70	5,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-81	ж/д, лифтовая, ул. Ноград- ская, 28 (гвс 3)	80/80	6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка ж/д ул. Ноградская, 28 (гвс)	ТК-81	80/80	6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ИП Папер Л.Ю., АПС парик., маг. "Алга", ул. Есенина, 36 (отоп)	80/80	3	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	80/80	29	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	3	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	0,2	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Обручева, 77(гвс)	ТК-54(гвс)	80/50	12,4	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	1	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	48	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	15	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	80/80	2	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	1	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Гайдара, 56 (отоп)	80/80	0,5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д, ул. Гайдара, 56	Врезка	80/80	6	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	СибГИУ, ул. Жолтовского, 4 (отоп)	80/80	35	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 78	Стена ул. Есенина, 78	80/80	12,2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3' (гвс)	ж/д пр. Строителей, 59 (гвс 2)	70/50	5	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3' (от)	ж/д пр. Строителей, 59 (отоп 2)	70/70	5	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8	Стена ж/д Жолтовского, 13	70/70	55	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8 (гвс)	ж/д Жолтовского, 13 (гвс)	70/70	55	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Смена диаметра	70/70	5,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(отоп)	Стена пр. Строителей, 67	70/70	34	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-28(гвс)	ж/д, пр. Строителей, 69 (гвс)	70/50	10	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 90 (гвс)	70/50	5,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-45(гвс)	ж/д пр. Строителей, 73 (гвс)	70/50	65,4	подзем. кан.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1пр. Строит, 81(отоп)	Смена диаметра	70/70	50	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-28(отоп)	Стена пр. Строителей, 69	70/70	10	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-14 (гвс)	ж/д пр. Строителей, 27 (гвс)	70/0	18,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	ж/д, ООО "Электрон-сервис", ул. Есенина, 78 (отоп)	70/70	14,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	Дет. муз.пк. №57, ул. Есени- на, 80 А (отоп)	70/70	2,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(гвс)	ж/д пр. Строителей, 29 (гвс)	70/50	38,1	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3(гвс)	УТ-4(гвс)	70/50	68,8	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(гвс)	ж/д пр. Строителей, 31 (гвс)	70/50	4,85	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-21(гвс)	ж/д пр. Строителей, 63 (гвс)	70/50	9,5	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ж/д пр. Строит, 49 (гвс 1)	70/50	16	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ж/д ул. Есенина, 54 (гвс)	70/40	35	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(отоп)		70/70	9	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7а(гвс)	ж/д ул. Строителей, 47/1 (гвс)	70/32	14	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4(отоп)		70/70	9	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3(гвс)	ж/д пр. Строителей, 33 (гвс)	70/50	5,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25 (гвс)	ж/д, ул. Есенина, 20 (гвс 2)	70/50	37	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6 (гвс)	ж/д, ул. Обручева, 44 (гвс)	70/40	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ТК-3' (гвс)	70/50	30,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)		70/50	40,2	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-10(отоп)	Смена диаметра	70/70	35	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(отоп)	ж/д пр. Строит, 49 (отоп 1)	70/70	16	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-38(гвс)	ж/д, МП "РУЖКХ" ЖЭК №11, пр. Строителей, 21 (гвс 1)	70/70	35,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(отоп)	ТК-3' (от)	70/70	30,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7 (от)	Стена пр. Строителей, 9	70/70	20,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7а(отоп)	Смена диаметра	70/70	14	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6'(отоп)	ж/д пр. Строителей, 47 (отоп)	70/70	12,8	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(отоп)	ТК-6'(отоп)	70/70	20	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(отоп)	Д/сад №111, пр. Строителей, 51 (отоп)	70/70	55	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-36(гвс)	ж/д, пр. Строителей, 17 (гвс 3)	70/70	20	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-39(гвс)	ж/д, пр. Строителей, 21 (гвс 3)	70/70	26,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-39(гвс)	ж/д, пр. Строителей, 21 (гвс 2)	70/70	16,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6 (от)	Смена диаметра	70/70	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25 (от)	Врезка	70/70	37	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-62(отоп)	Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (гвс)	70/50	45	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Есенина, 102(отоп)	УТ2-ул. Есенина, 102(отоп)	70/70	27	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Есенина, 102(отоп)	Врезка	70/70	20	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(гвс)	ж/д пр. Строителей, 91 (гвс)	70/50	15,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-60(отоп)	Стена ул. Есенина, 104	70/70	6,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-60(гвс)	ж/д ул. Есенина, 104 (гвс)	70/40	6,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Есенина, 102(гвс)	УТ1-ул. Есенина, 102(гвс)	70/50	15	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Есенина, 102(гвс)	ж/д ул. Есенина, 102 (гвс)	70/50	18,5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(отоп)	ж/д пр. Строителей, 91 (отоп)	70/70	15,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-42(отоп)		70/70	24,5	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 9 (гвс 3)	70/32	14	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(отоп)		70/70	29	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(гвс)	ТК-52(гвс)	70/70	12	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-18(отоп)		70/70	13,7	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-16(отоп)	УТ-18(отоп)	70/70	23,5	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(гвс)	УТ-3(гвс)	70/50	32	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-29(отоп)	УТ-30(отоп)	70/70	34,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 10 (отоп 2)	70/70	37,65	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5(отоп)	УТ-6(гвс)	70/70	34	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-12(отоп)	УТ-13(отоп)	70/70	27,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ЦДО(отоп)	Центр доп.обр.детей, ул. Обручева, 65 (отоп)	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(отоп)	Врезка (от) ул. 10-й микро- район, 39	70/70	80	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Обручева, 69(гвс1)	УТ-Обручева, 69(гвс2)	70/50	100	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-48(гвс)	Задвижка	70/50	13,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(отоп)	ТК-52(отоп)	70/70	12	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-13(гвс)	УТ-14(отоп)	70/40	32	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	УТ-2(отоп)	70/70	29,3	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-8(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 11 (гвс 1)	70/50	49	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Обручева, 73(отоп)	Врезка	70/70	36	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(отоп)	Смена диаметра	70/70	9,8	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(отоп)	Смена диаметра	70/70	30	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(гвс)	УТ-37(гвс)	70/50	27,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-16(гвс)	УТ-18(гвс)	70/40	23,5	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп 3)	70/70	14	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-73(гвс)	ж/д ул. 10-й м-р, 18 (гвс)	70/50	22	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Обручева, 69(отоп 1)	Врезка	70/70	34	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-48(отоп)	Задвижка	70/70	13,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-72'(гвс)	ж/д ул. 10 м-р, 18 а (гвс 2)	70/40	8	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-72'(отоп)	ж/д ул. 10 м-р, 18 а (отоп 2)	70/70	8	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		70/70	3	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Везка (гвс)	ж/д, ООО Ягодка, Обручева, 31 (гвс)	70/0	50	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	ИП Шмаков (кондит. цех Домино), ул. Гайдара, 50 А	70/70	39	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54(гвс)	ж/д ул. Обручева, 79 (гвс)	70/50	7,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(отоп)		70/70	82	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7 (гвс)	Д/сад №22, пр. Строителей, 9 (гвс)	70/50	20,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42 (гвс)	ж/д, пр. Строителей, 15 (гвс)	70/70	6,2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Теповозный гараж	ООО Новотранс АБК, ул. Рождественская, 2	70/70	176	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Жолтовского, 11 (отоп)	70/70	2	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (от) ул. 10-й микро-район, 39	Д/сад №5, ул. 10-й микрорай-он, 39 (отоп)	70/70	1	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	3	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	6	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	3	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Стена ул. Обручева, 56	70/70	26	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Стена ул. Обручева, 56	70/50	26	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Обручева, 56	переход диаметра	70/50	52	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	3	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 44-1 (отоп 2)	70/70	10	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Обручева, 44-1 (отоп 1)	70/70	6	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 17	Врезка	70/70	3	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Элемент-Трейд (универсам "Монетка"), ООО "Мебель", ул. Есенина, 22 (отоп)	70/70	7	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 44	Врезка	70/100	1	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	11	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строителей, 63 (отоп)	70/70	6	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строит, 49 (отоп 2)	70/70	1	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	6	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	15	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 67	Врезка	70/70	53	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Стомат.каб. "Дента-Бигль", пр. Строителей, 67 (отоп 1)	70/70	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 67 (отоп 2)	70/70	21	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 54 (отоп 2)	70/70	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 17	Врезка	70/70	9	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 17	Врезка	70/70	3	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/80	28	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строит, 77 (отоп 1)	70/70	9	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Строителей, 75	ж/д, ИП Резанова, ООО "Остап", ИП Чернышов, пр. Строителей, 75 (отоп 3)	70/70	10	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	29	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/50	11	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 60 (отоп 1)	70/70	3	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра		70/80	21	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Строителей, 75	ж/д пр. Строителей, 75 (отоп 2)	70/70	1	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 69	ж/д, пр. Строителей, 69 (отоп)	70/70	42	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	УТ-1пр. Строит, 81(отоп)	70/70	37	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 82	ж/д ул. Есенина, 82 (отоп)	70/70	55	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	64	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	18	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 2)	70/70	11	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Есенина, 44 (отоп 1)	70/70	6	подвальн.	1983

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	11	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 3)	70/70	16	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	4	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ФКУ "ЦОКР", отдел МВД (по контролю за обор.наркот.), ул. Жолтов- ского, 22	70/70	3	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	ООО "ОЭСК", Удод, Аско про, ЧОП Алма, ООО Трал, ул. Гайдара, 43	70/70	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/80	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	3	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	1	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	9	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	26	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 104	Смена диаметра	70/70	32	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	11	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	30	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	12	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д, ул. Есенина, 16 (от)	Врезка	70/70	10	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 9	Смена диаметра	70/70	4	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	9	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	9	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	22	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 31 (отоп)	70/70	24	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	7	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	35	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	21	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-4(отоп)	70/70	13	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена (от) пр. Гагарина, 47		70/70	134	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	35	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка		70/70	17	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Врезка	70/70	1	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	21	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	10	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	10	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	33	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	20	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	40	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	7	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	4	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	42	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	10	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, 10-й микрорайон, 16 (отоп 1)	70/70	24	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	30	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	0,5	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	1	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 38	Смена диаметра	70/70	6	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Задвижка	70/70	21	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Строителей, 37 (гвс)	ж/д пр. Строителей, 37 (гвс)	70/70	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-19а (гвс)	ж/д, ул. Жолтовского, 11 (гвс)	70/50	67	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, Дента-Эстетик, ул. Обручева, 40 (отоп 1)	70/70	3	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-Обручева, 69(гвс1)	70/50	10,25	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-Обручева, 69(отоп1)	70/70	12	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 40 (отоп 3)	70/70	36	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	35	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 46 (отоп 1)	70/70	2	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Обручева, 46 (отоп 2)	70/70	106	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	33	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	25	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 2)	70/70	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Стена ж/д ул. Обручева, 63	70/70	16	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ООО "СЧ Недвижимость", ул. Обручева, 55 (отоп)	70/70	2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Задвижка	70/70	7	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	25	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	20	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, библиотека №5, ул.	70/50	9	подвальн.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		Обручева, 43 (отоп 2)				
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 43, (отоп 1)	70/50	9	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	43	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	36	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Школа №14, пр. Строителей, 25 (гвс)	70/50	1	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	2	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Стена ж/д ул. Обручева, 69	70/70	26	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Задвижка	70/70	0,2	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ж/д, ул. Гайдара, 56 (гвс)	70/70	10	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д Жолтовского, 13	ж/д Жолтовского, 13 (отоп)	70/70	18	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	24	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Задвижка	70/70	0,2	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-42(гвс)	ж/д пр. Строителей, 83 (гвс)	60/50	5,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2пр. Строит, 81(гвс)	УТ-42(гвс)	60/50	12	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Задвижка	50/50	5	подвальн.	1973
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ООО Элемент-Трейд, ИП Дубешко, ул. Есенина, 88 (гвс)	50/50	7,4	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-42(отоп)	ж/д пр. Строителей, 83 (отоп)	50/50	5,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2'(гвс)	ж/д ул. Есенина, 76/1 (гвс)	50/50	13	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(отоп)	Смена диаметра	50/50	10	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(отоп)	ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 5)	50/50	10,5	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(гвс)	ИП Пацер Л.Ю., АПС парик., маг. "Алга", ул. Есенина, 36 (гвс)	50/50	10	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(гвс)	ж/д ул. Есенина, 38 (гвс 1)	50/50	10,5	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, МП "РУЖКХ" лифтовая, ИП Никитенко, ул. Есенина, 20 (гвс 1)	50/50	5	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (гвс)	ж/д, ул. Есенина, 22 (гвс 3)	50/50	17	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6'(гвс)	ж/д пр. Строителей, 47 (гвс)	50/50	12,8	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	ТК-6'(гвс)	50/50	20	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22 (гвс)	ж/д, ул. Есенина, 22 (гвс 1)	50/50	17	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (от)	Врезка	50/50	17	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 2)	50/50	8	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22 (от)	Врезка	50/50	17	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ2-ул. Есенина, 102(отоп)	ж/д, ПДГУ ПАТП №1, ул. Есенина, 106 (отоп 2)	50/50	48	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ2-ул. Есенина, 102(отоп)	ж/д ул. Есенина, 106 (отоп 1)	50/50	5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-ул. Есенина, 102(гвс)	ж/д ул. Есенина, 106 (гвс 2)	50/50	40	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-32(гвс)	маг. Сирень, 10-й мик-н, 4 а (гвс)	50/40	28,1	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-ул. Есенина, 102(гвс)	ж/д, ул. Есенина, 106 (гвс 1)	50/50	5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-37(гвс)	ж/д, 10-й микрорайон, 5 (гвс 1)	50/40	11,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-30(гвс)	ж/д, Аптеки 36.6, ФЛ Фисен- ко, 10-й микрорайон, 3 (гвс 4)	50/40	61,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-30(гвс)	ж/д, ООО Дуцера (стом. каб.), ФЛ Скворцов, 10-й микрорайон, 3 (гвс 3)	50/50	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-30(отоп)	ж/д, Аптеки 36.6, ФЛ Фисен- ко, 10-й микрорайон, 3 (отоп 4)	50/50	61,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-30(отоп)	ж/д, ООО Дуцера (стом. каб.), ФЛ Скворцов, ЧП Потанина (парик.), 10-й микрорайон, 3 (отоп 3)	50/50	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-42(гвс)	ж/д, 10-й микрорайон, 7 (гвс 1)	50/40	24,5	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 4	50/50	61	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6(гвс)	ж/д 10-й микр-н, 10 (гвс 1)	50/50	9	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(отоп)	Центр доп.обр.детей, ул. 10-й микрорайон, 4 Б (отоп)	50/50	9,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-29(отоп)	ж/д, ПАО Ростелеком, 10-й микрорайон, 3 (отоп1)	50/50	11,1	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-13(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (отоп 3)	50/50	16,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 10 (отоп 1)	50/50	9	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 14	50/50	27,6	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 14	50/50	23,6	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Обручева, 73(гвс)	ж/д ул. Обручева, 73 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-38(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 5а	50/50	9,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (отоп 2)	50/50	11,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14'(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (отоп 1)	50/50	14,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14(отоп)	УТ-14'(отоп)	50/50	24,8	подзем. кан.	1989

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-13(отоп)	УТ-14(отоп)	50/50	32	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49(отоп)	Смена диаметра	50/50	13	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49 (гвс)	ж/д ул. Обручева, 71 (гвс)	50/50	13	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-37(отоп)		50/50	11,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Обручева, 69(гвс1)	ж/д ул. Обручева, 69 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(гвс)	ж/д ул. Обручева, 59 (гвс)	50/50	9,8	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ЦДО(гвс)	Центр доп.обр.детей, ул. Обручева, 65 (гвс)	50/32	5	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-41(гвс)	ж/д ул. Гайдара, 30 (гвс)	50/50	24,1	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1'(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 14 (гвс 1)	50/50	10,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(гвс)	Центр доп.обр.детей, ул. 10-й микрорайон, 4 Б (гвс)	50/50	9,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Обручева, 73(отоп)	ж/д ул. Обручева, 73 (отоп 1)	50/50	2	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 14 (гвс 2)	50/50	23,6	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (гвс 2)	50/40	11,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-13(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (гвс 3)	50/40	16,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(отоп)	УТ-3(отоп)	50/50	32	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-32(отоп)	маг. Сирень, 10-й мик-н, 4 а (отоп)	50/50	28,1	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-40(гвс)	ж/д, библиотека №5, ул. Обручева, 43 (гвс)	50/50	18,8	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1'(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 1)	50/50	10,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(гвс)	ж/д 10-й микрорайон, 4 (гвс 3)	50/32	61	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 14 (гвс 3)	50/50	27,6	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14'(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (гвс 1)	50/40	14,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14(отоп)	УТ-14'(гвс)	50/40	24,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-18(гвс)	ЖЭК №12 (офис), 10-й микр- н, 15 а (гвс)	50/50	13,7	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3'(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 9 (гвс 1)	50/50	18,9	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-60(гвс)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (гвс 2)	50/50	35,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-40(отоп)	Смена диаметра	50/50	18,8	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-59(гвс)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (гвс 1)	50/50	25	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-59(отоп)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 3)	50/50	25	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3'(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп 1)	50/50	18,9	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Обручева, 69(отоп1)	ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 1)	50/50	4	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-61(гвс)	ж/д ул. 10-й м-р, 23 (гвс)	50/32	20,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-60(отоп)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 2)	50/50	35,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-61(гвс)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (гвс 3)	50/32	19	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Строителей, 3(гвс)	ж/д пр. Строителей, 3 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8'	ж/д Обручева, 24 а (отоп)	50/50	12	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-73(отоп)	ИП Рамхен А.В.(маг. "Яр- че"), лифтовая, ул. 10-й м-р, 18 (отоп)	50/50	24,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 1)	50/50	19	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9а (гвс)	Врезка (гвс)	50/0	30	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ж/д пр. Ленина, 23 а (гвс)	50/0	43	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8' (гвс)	ж/д Обручева, 24 а (гвс)	50/50	12	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Врезка ж/д ул. Ноградская, 28 (гвс)	50/50	63	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	ПО ОАО Водоканал (бас- сейн), ул. Рождественская, 3	50/50	32	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	ПО ОАО Водоканал (очист- ные), ул. Рождественская, 3	50/50	89	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-мойка2 канал.бассейна №7	ТК-1/1	50/50	66,2	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Жолтовского, 16 (гвс)	50/50	62	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2/1	ПО ОАО Водоканал (здание), ул. Рождественская, 3	50/50	16,5	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1 канал.бассейна №7	Смена диаметра	50/50	25	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Везка (гвс)	ж/д Обручева, 35 (гвс)	50/0	5	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Жолтовского, 17 (гвс)	50/50	18	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Есенина, 46	ж/д ул. Есенина, 46 (гвс)	50/50	2	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-Обручева, 77(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 77 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строит, 81 (отоп 2)	50/50	47	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2пр. Строит, 81(гвс)	ж/д пр. Строит, 81 (гвс 2)	50/32	5	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-гаражи2 канал.бассейна №7	УТ-мойка2 канал.бассейна №7	50/50	15,2	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, ул. Обручева, 44-1 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-гаражи СТО	ООО "Автомир" (офис), ул. Рождественская, 8	50/50	5	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, ул. Обручева, 48 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3 Очистные сооружения	гараж, ул. Рождественская, 2	50/50	27,1	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3 Очистные сооружения	Очистные сооружения, ул. Рождественская, 2	50/50	37,3	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 4	ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп)	50/50	7	подвальн.	1989

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		1)				
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 1)	50/50	19	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 3)	50/50	43	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	1	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	20	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 2)	50/50	8	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ЗАО "Березовый" (админ, рынок), ЧП Панов (склад), ул. Гайдара, 14 А	50/50	54	подвальн.	1973
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/70	14	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 13 (отоп 1)	50/50	6	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 13 (отоп 2)	50/50	6	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, Почта отд. №50, пр. Строителей, 13 (отоп 3)	50/50	45	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп 3)	50/50	8	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп 1)	50/50	9	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	16	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 46 (отоп)	50/50	8	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 44 (отоп 3)	50/50	8	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 60 (отоп 2)	50/50	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 7)	50/50	3	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 6)	50/50	32	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 5)	50/50	20	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 44 (отоп 4)	50/50	1	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка ул. Есенина, 54	ж/д ул. Есенина, 54 (отоп 1)	50/50	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 4)	50/50	18	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 1)	50/50	30	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 44 (отоп 5)	50/50	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 2)	50/50	4	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Хуснулин , пр. Строите- лей, 17 (отоп 3)	50/50	37	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 5)	50/50	4	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	УТ-42(отоп)	50/50	12	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 4	ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 3)	50/50	4	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 4)	50/50	4	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, 10-й микрорайон, 5 (отоп 1)	50/50	11	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 1)	50/50	3	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 6)	50/50	2	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 7)	50/50	25	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 4)	50/50	12	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	50/50	14	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 90 (отоп 1)	50/50	4	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	50/50	37	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 44 (отоп 2)	50/50	7	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	12	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 3)	50/50	8	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 4)	50/50	3	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	51	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 3)	50/50	7	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 90 (отоп 2)	50/50	4	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 1)	50/50	5	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 4)	50/50	8	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ООО "Две дианы" (т/з, офис), ул. Обручева, 56 (отоп)	50/40	16	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 5а		50/50	13	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	50/50	75	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, МП "РУЖКХ" ЖЭК №11, пр. Строителей, 21 (отоп 1)	50/50	2	подвальн.	1993

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 14	ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 2)	50/50	11	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 14	ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 3)	50/50	11	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	22	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 2)	50/50	7	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	23	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 3)	50/50	5	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 2)	50/50	2	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 1)	50/50	1	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 2)	50/50	2	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 2)	50/50	5	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 4)	50/50	41	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 1)	50/50	8	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 18 (отоп 4)	50/50	9	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	18	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 3)	50/50	15	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 1)	50/50	2	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 5)	50/50	7	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 4)	50/50	2	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 3)	50/50	6	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	ФЛ Гарибов (кафе), ул. Гай- дара, 51	50/50	32	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Альфастрахование - ОМС (гараж), пр. Гагарина, 34	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 2)	50/50	3	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 3)	50/50	4	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. пр. Гагарина, 47 (отоп 2)	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ИП Потапова, ИП Андреев, ФЛ Токарев, ООО Экспром, ЧП Гайдамак, ООО Прохоро- ва, ул. Обручева, 48/1 (отоп)	50/50	8	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, лифтовая, ФЛ Петров, пр. Гагарина, 47 (отоп 1)	50/50	32	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. пр. Гагарина, 47 (отоп 6)	50/50	38	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ФЛ Петров, пр. Гагари- на, 47 (отоп 5)	50/50	7	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д. ул. Есенина, 16 (отоп 2)	50/50	33	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 4)	50/50	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 5)	50/50	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д. ул. Есенина, 16 (отоп 1)	50/50	4	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	50/50	3	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (отоп 2)	50/50	1	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Д/сад №110 (хозблок), ул. Есенина, 98 (отоп)	50/50	43	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ЧП Глудэ, ФЛ Пучихин, пр. Строителей, 35 (отоп 3)	50/50	4	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ООО Эстет, пр. Строи- телей, 35 (отоп 4)	50/50	4	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 8)	50/50	28	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строителей, 33 (отоп)	50/50	6	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 3)	50/50	5	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 6)	50/50	36	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 102 (отоп)	50/50	6	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (отоп 1)	50/50	25	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. пр. Гагарина, 47 (отоп 4)	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. пр. Гагарина, 47 (отоп 3)	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 6)	50/50	5	подвальн.	1996

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 7)	50/50	4	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ЧП Никульникова, ФЛ Давыдов, пр. Строителей, 35 (отоп 1)	50/50	1	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д., ФЛ Петров Н.Н., ЧП Синкина, пр. Строителей, 35 (отоп 2)	50/50	4	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 4)	50/50	21	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 5)	50/50	8	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 4)	50/50	8	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 2)	50/50	4	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 1)	50/50	35	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	36	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 2)	50/50	9	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-45(отоп)	ИП Мельникова, ул. 10-й микрорайон, Бойлерная, 9	50/50	9	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 1)	50/50	5	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 2)	50/50	6	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 4)	50/50	5	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 5)	50/50	13	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 2)	50/50	6	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 3)	50/50	5	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 6)	50/50	22	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 5)	50/50	1	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 1)	50/50	4	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 3)	50/50	6	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 2)	50/50	4	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 1)	50/50	10	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	34	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	4	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 3)	50/50	9	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ИП Никитенко, ул. Есенина, 20 (отоп 2)	50/50	20	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, МП "РУЖКХ" лифтовая, ул. Есенина, 20 (отоп 1)	50/50	26	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 3)	50/50	38	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ЖЭК №12 (офис), филиал библи. №6, 10-й микр-н, 15 а (отоп)	50/50	3	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, 10-й микрорайон, 16 (отоп 2)	50/50	40	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 3)	50/50	38	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 4)	50/50	18	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп 2)	50/50	4	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 4)	50/50	9	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	23	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 44 (отоп 1)	50/50	9	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 44 (отоп 2)	50/50	3	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка ж/д ул. Ноградская, 28 (гвс)	ж/д, ул. Ноградская, 28 (гвс 2)	50/50	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Задвижка	50/50	2	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 40 (отоп 2)	50/50	4	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 3)	50/50	8	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 2)	50/50	8	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 1)	50/50	8	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	4	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 4)	50/50	2	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 5)	50/50	2	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 6)	50/50	2	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	1	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 1)	50/50	14	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 59 (отоп 2)	50/50	28	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 3)	50/50	2	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 59 (отоп 1)	50/50	11	подвалын.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	2	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д ул. Обручева, 63	Стена ж/д ул. Обручева, 61	50/50	21	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 1)	50/50	4	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	1	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Обручева, 71 (отоп 2)	50/50	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 71 (отоп 1)	50/50	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д ул. Обручева, 61	Задвижка	50/50	0,2	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка		50/50	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Обручева, 61 (отоп 2)	50/50	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Обручева, 61 (отоп 1)	50/50	44	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 2)	50/50	4	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 3)	50/50	4	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 5)	50/50	42	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 4)	50/50	3	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка	50/50	17	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 3)	50/50	4	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Задвижка	50/50	2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Смена диаметра	50/50	2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ГУЗ Дом ребёнка (гараж), пр. Гагарина, 34	50/40	24,4	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка	50/50	21	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 2)	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 73 (отоп 2)	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Смена диаметра	50/50	13	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ООО "Две дианы" (т/з, офис), ул. Обручева, 56 (гвс)	40/40	80	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Ут-38(гвс)	ИП Петров, ЧП "Реш", ул. 10-й микрорайон, 5 а (гвс)	40/32	9,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-10-й микр-н, 12а(гвс)	ж/д, ИП Силина, ЖЭУ ЖИК, 10-й микр-н, 12 а (гвс1)	40/40	5	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-73(гвс)	ИП Рамхен А.В. (маг. "Яр-че"), лифтовая, ул. 10-й м-р, 18 (гвс)	40/40	24,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-61(отоп)	ж/д ул. 10-й м-р, 23 (отоп)	40/40	20,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-61(отоп)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 1)	40/40	19	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ж/д пр. Ленина, 23 б (гвс)	40/0	5	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	переход диаметра	врезка (гвс)	40/40	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (от ул. 10-й микро-район, 39	Д/сад №5 (хоз. сарай), ул. 10-й микрорайон, 39 (отоп)	40/40	50	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ООО Элемент-Трейд, ИП Дубешко, ул. Есенина, 88 (отоп)	40/40	6	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 3)	40/40	8	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ИП Петров, ЧП "Реш", ул. 10-й микрорайон, 5 а (отоп)	40/40	1	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 2)	40/40	7	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	40/25	2	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	СберБанк №7387/110, Отд. связи №52, ФЛ Саликов, ФЛ Черневич, ул. Есенина, 102 (отоп)	40/40	10	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ООО "ТД Ральф", ул. Обручева, 73 (отоп)	40/40	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9 (гвс)	Задвижка	32/20	0,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	МБФ вет. борьбы дзю-до, ООО СтройтехРадуга, ДЮСШ №3 "Самбист", ул. Жолтовского, 11 (гвс)	32/20	87	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-45(отоп)	ИП Юсупов (маг. 777), ИП Горин, ул. Обручева, 65 А (отоп)	25/25	6	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-45(гвс)	ИП Юсупов (маг. 777), ул. Обручева, 65 А (гвс)	20/0	6	подзем. кан.	1992
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Котельная №62	ТК-1	100/100	3	подзем. кан.	1988
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-1'	ТК-2	100/100	51,4	подзем. кан.	1988
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-1'	100/100	17,7	подзем. кан.	1988
Котельная №62 ООО "ТЭР"	УТ (ТК-8)	ТК-7	70/70	20	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-6	70/70	53	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-1	УТ (ТК-8)	70/70	25	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-4	ж/д, ул. Революции, 104	50/50	5,6	подзем. кан.	1990
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Котельная №62	Котельная №62	50/50	1	подвальн.	1988
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-3	ж/д, ул. Революции, 106	50/50	4,4	подзем. кан.	1990
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-6	ж/д, ул. Революции, 83	50/50	4	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-5	ж/д, ул. Революции, 102	50/50	4	подзем. кан.	1990
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-2	ж/д, ул. Революции, 108	50/50	17	подзем. кан.	1990
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-8	ж/д, ул. Революции. 93	32/32	10,3	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	УТ (ТК-8)	ТК-8	32/32	2,6	подзем. кан.	1985

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-7	ж/д, ул. Революции. 91	20/20	4,75	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №68	ТК-1	200/200	10,77	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-6	150/150	14	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3/1	ТК-3	125/125	12,5	надзем.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-2	100/100	53	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-2	ж/д, Почтамт, ИП Приходько, ул. Петренко, 30 (отоп)	100/100	6,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3	ж/д, ТД Троя Яворского, 15	100/100	25,8	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5(гвс)	ТК-6(гвс)	100/50	14	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-7	100/100	76,8	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3/1(гвс)	ТК-3(гвс)	80/50	12,5	надзем.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №68 (гвс)	Котельная №68, ул. Петрен- ко, 30 а (гвс)	80/50	1	подвальн.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ж/д Петренко, 22	УТ-4	80/80	46,5	надзем.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-4	ж/д, УК Модус Лео Яворско- го, 22	80/80	80	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №68	ТК-1(гвс)	80/80	10,77	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7	УТ-4	80/80	42	надзем.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7	ж/д, ООО Мечта Яворского, 11	80/80	12,7	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-1(гвс)	ТК-2(гвс)	70/32	53	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №68	Котельная №68, ул. Петрен- ко, 30 а (отоп)	70/70	1	подвальн.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3	ж/д, ООО Лео С, Стоматоло- гия детская Яворского, 17	70/70	46	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-2(гвс)	ж/д, Почтамт, ИП Приходько Петренко, 30 (гвс)	70/32	6,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	ТК-7(гвс)	50/0	76,8	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-4	ж/д Петренко, 22 (гвс)	50/0	46,5	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	УТ-4	50/0	42	надзем.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-2	ж/д, гараж, ул. Петренко, 28 (отоп)	50/50	59	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	ж/д, ООО Мечта Яворского, 11 (гвс)	50/0	12,7	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ж/д, ТД Троя Яворского, 15(гвс)	50/0	25,8	подзем. кан.	1988
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-5	150/150	29,3	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-5/1	150/150	5,1	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-23	ТК-24	100/100	36	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-12	ТК-13	100/100	51	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-11	100/100	80	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-22	ТК-23	100/100	16,5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-20	д/с №62, ул. Революции, 164	100/100	41	подзем. кан.	1989
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-10	ТК-12	100/100	40	надзем.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-13	ТК-14	100/100	17	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-8	100/100	33	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-7	80/80	58,7	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-6	ж/д, ул. Можайская, 22	80/80	8	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-6	80/80	19	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-24	ТК-25	80/80	70,5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-15	80/80	15	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-16	80/80	20	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-25	ТК-26	80/80	8,6	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-29	ж/д, ИП Веригина ул. Рево- люции, 170	70/70	14,1	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-28	ТК-29	70/70	27	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-25	ТК-28	70/70	16	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-24	ж/д, ул. Можайская, 11	50/50	5,2	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-23	ж/д, ул. Можайская, 13	50/50	5,3	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-13	шк. №42, ул. Волховская, 18	50/50	5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-32	ТК-33	50/50	16,6	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-34	ж/д, ул. Революции, 176	50/50	7,3	подзем. кан.	1989
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-35	ж/д, ул. Революции, 178, ул. Горловская, 2	50/50	5	подзем. кан.	1989
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-4	ж/д, ул. Спасская, 21	50/50	50	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-36	ж/д, ул. Можайская, 15	50/50	7	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-4	ж/д, ул. Спасская, 23	50/50	7,3	подзем. кан.	1987
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-4	50/50	1,6	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-26	ТК-26/1	50/50	62	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д, ул. Можайская, 16	50/50	10,2	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-31	ж/д, ул. Революции, 172	50/50	5,7	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-9	ж/д, ул. Можайская, 18	50/50	7,5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	Вр. Волх., 17	ж/д, ул. Спасская, 16	50/50	15,5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	Вр. Волх., 17	ж/д, ул. Волховская, 17	50/50	12,5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-28	ж/д, ул. Можайская, 7	50/50	11	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-16	Вр. Волх., 17	50/50	15	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-33	ж/д, ул. Революции, 174	50/50	3	подзем. кан.	1987
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д, ул. Волховская, 19	50/50	1	подзем. кан.	1985

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-8	ж/д, ул. Можайская, 20	50/50	7,5	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-7	ж/д, ул. Можайская, 24	50/50	4	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-26	ж/д, ул. Можайская, 9	50/50	10,6	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-12	м-н, ул. Спасская, 17	40/40	10	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	УТ-11	ж/д, ул. Можайская, 3	32/32	20	надзем.	1989
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-20	Прачечная	32/32	7	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	Котельная №74	ТК-1	250/250	9	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-1	ТК-2	250/250	31	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-1	УТ-1	250/250	29	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-9	250/250	26	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-9	Переход диаметра	250/250	25	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-4	200/200	20	подзем. кан.	1988
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-3	200/200	15,5	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-13	200/200	7	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-13	УТ-5	200/200	47	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-11	УТ-12	150/150	30	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-23	УТ-11	150/150	35	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-12	УТ-13	150/150	35	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-17	ТК-18	150/150	26	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-24	ТК-25	150/150	41	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-21	ТК-22	150/150	16	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-20	ТК-21	150/150	46	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ТК-20	150/150	23	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-5	ТК-17	150/150	25	надзем.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-13	УТ-14	150/150	8	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-14	ТК-24	150/150	69	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-18	ТК-19	150/150	9,5	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-10	ТК-23	125/125	19	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-29	ж/д ул. Баргузинская, 110	100/100	73	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-10	ТК-11	100/100	98	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-12	100/100	35,5	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	Котельная №74	Котельная №74	80/80	1	подвальн.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-15	ж/д ул. Союзная, 8, ИП Тупи- кова, Габриян гараж, ЧП Худяева, ФЛ Изотов	80/80	35,9	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-24	ж/д ул. Союзная, 10	50/50	21	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-12	ж/д ул. Союзная, 60	50/50	45	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-10	ж/д ул. Союзная, 22	50/50	31	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-9	ж/д ул. Союзная, 24, ООО Теплоком	50/50	17	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-5	ж/д ул. Союзная, 48	50/50	5,5	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-4	ж/д ул. Союзная, 52	50/50	46	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-8	ж/д ул. Союзная, 56	50/50	15	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-3	ж/д ул. Союзная, 44	50/50	8	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Баргузинская, 115	50/50	6	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-4	ж/д ул. Союзная, 58	50/50	40	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-7	ж/д ул. Союзная, 50	50/50	16,5	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-6/1	ж/д ул. Союзная, 42, ОАО Ростелеком, Про- коп.почтампт	50/50	23,5	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-6/1	50/50	23,5	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-18	ж/д ул.Союзная, 32	50/50	6	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-15	ж/д ул. Баргузинская, 119	50/50	14	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-22	ж/д ул. Союзная, 26, ООО Ларец	50/50	15	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-20	ж/д ул. Союзная, 28	50/50	12	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-27	ж/д ул. Баргузинская, 113	50/50	9	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-23	ж/д ул. Союзная, 20	50/50	12	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-12	ж/д ул. Баргузинская, 127	50/50	33	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-17	ж/д ул. Союзная, 34	50/50	8	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д ул. Баргузинская, 125	50/50	26	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д ул. Союзная, 54	50/50	29	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-2	ж/д ул. Союзная, 40	40/40	22,5	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д ул. Баргузинская, 117	32/32	7	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-14'	УТ-1	200/200	27,77	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-1	ТК-14	200/200	22,97	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-15	200/200	49,26	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-14'	200/200	130	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-10	Смена диаметра	200/200	26,2	подзем. кан.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-9	200/200	18	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-21	ТК-22	200/200	13	подзем. кан.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-10	200/200	45,5	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-16	150/150	41	подзем. кан.	1985
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-22	ТК-23	150/150	49	подзем. кан.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-11'	ТК-15	150/150	26,7	подзем. кан.	1986
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-16	150/150	38	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-15	150/150	57	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-10	150/150	32	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	УТ-11'	150/150	1	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16	ТК-16'	150/150	32	подзем. кан.	1991
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-8/1	ТК-8/1'	150/150	30	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Под землю	ТК-35	150/150	41	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-23	ТК-23'	125/125	10	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-23'	ГОУ НПО ПУ №12, ул. Союзная, 70	125/125	9,9	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д ул. Союзная, 3, ИП Кала- чева	100/80	5	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16'	ТК-17	100/100	20	подзем. кан.	1996
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-4	Врезка на гаражи	100/100	21,7	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-18	ТК-19	100/100	49,5	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Врезка 65а	ж/д ул. Союзная, 65а	100/100	17,5	надзем.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-8/1'	ТК-9	100/100	22	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-2	100/100	23	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-23	УТ-25/1	100/100	33	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Врезка	Школа-интернат №32	100/100	41	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ТК-19	100/100	43,9	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Врезка 67	ж/д ул. Союзная, 67	100/100	23	надзем.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-3	100/100	55	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-17	ТК-18	100/100	13	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Врезка на гаражи	Врезка	100/100	51,5	подвальн.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-23	100/100	35	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16	ТК-17	100/100	44	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-23	Переход диаметра	100/100	25,8	надзем.	1996
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-25/1	ж/д ул. Союзная, 15	80/80	34,3	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-12	80/80	107,9	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-12	Д/сад №66 ул. Союзная, 1	80/80	10	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-11'	ТК-11	80/80	2	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-10	ж/д ул. Международная, 3	80/80	10	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-12'/1	ТК-13	80/80	52	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-8/1	Павских (частный сектор, раб.каб.), ул. Международ- ная, 4	80/80	22	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Врезка	Гараж школы-интерната №32	80/80	5	подвальн.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-23	ж/д ул. Союзная, 11, Аптека Кузбасса, ООО Спецпром, ФЛ Балодс, ООО ТД Батон- чик	80/80	47	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-13	УТ-14'	80/80	34,6	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	УТ-12'	80/80	34,1	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	УТ-26/4	80/80	20	надзем.	1996
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	УТ-14'	80/80	2,7	подзем. кан.	1986
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д ул. Союзная, 17	80/80	46	подзем. кан.	1991
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-13	УТ-13	80/80	34,6	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-10/1	ж/д ул. Международная, 2	80/80	8,6	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-12'	УТ-12'/1	80/80	7,8	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-22	ж/д ул. Союзная, 9, ИП Еро- хина, Библиотека №2	70/70	89	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-9	ж/д ул. Союзная, 7, ООО Холодильник	70/70	6	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-9	ж/д ул. Союзная, 5, ИП Со- пина, ИП Каркудинова	70/70	50	подзем. кан.	1985
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-23	ж/д ул. Союзная, 25	70/70	24	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-6	ж/д ул. Международная, 6 Ленков	70/70	38	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д ул. Союзная, 35	70/70	48	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-35	ж/д ул. Баргузинская, 131	65/65	21	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-35	ж/д ул. Баргузинская, 129	65/65	9	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д ул. Союзная, 45	50/50	4	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-13	ж/д ул. Союзная, 43	50/50	6	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-34	ж/д ул. Союзная, 62	50/50	13	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-31	ж/д ул. Союзная, 68, ИП Ерошенко	50/50	10	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-32	ж/д ул. Союзная, 66, библио- тека №7	50/50	12,5	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-33	ж/д ул. Союзная, 64	50/50	13,5	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-7/2	ж/д ул. Международная, 13	50/50	5,7	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-10	Д/сад №29 ул. Союзная, 43а	50/50	8,5	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д ул. Союзная, 37	50/50	2,5	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-5	ж/д ул. Международная, 8	50/50	14	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-5	50/50	19,4	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-17	ТК-17"	50/50	2	подзем. кан.	1996
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-7/1	ТК-7/2	50/50	15	надзем.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-14'	ж/д ул. Союзная, 39	50/50	7,5	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-3/2	ж/д ул. Международная, 12	50/50	52,8	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д ул. Союзная, 31	50/50	28	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-18	ж/д ул. Союзная, 47	50/50	30,5	подзем. кан.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-14	ж/д ул. Горбунова, 4	50/50	0,8	подзем. кан.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16'	ж/д ул. Союзная, 23	50/50	15,5	подзем. кан.	1991
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-3	ж/д ул. Международная, 16	50/50	10,5	надзем.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-12'	ж/д ул. Союзная, 53	50/50	8,5	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-17	ж/д ул. Союзная, 49	50/50	7	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-23'	Гаражи ул. Союзная, 70 а	50/32	25	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д ул. Союзная, 51, СБ №7387	50/50	14	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-9	ж/д ул. Международная, 22	50/50	8,5	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-14	50/50	33,5	подзем. кан.	1986
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-2	ж/д ул. Международная, 9	32/32	23	подзем. кан.	1987
Котельная №78 ООО "ТЭР"		ТК-1 (от)	200/200	26	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-1 (от)	ТК-2 (от)	200/200	47	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ТК-3 (от)	200/200	107	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-3' (от)	ТК-4 (от)	200/200	22,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	ТК-3' (от)	200/200	110	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	Котельная №78 (отоп)		200/200	26	подвальн.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	Наркологический диспансер, Альфа страхование (отоп)	150/150	50,6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-5	Врезка (от)	150/150	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	ТК-5	150/150	203	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	УТ-1 (от)	ТК-6 (от)	150/150	22	надзем.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	Гор СЭС, Дез. корп., Роспо- требнадзор, переход, подсоб. пом., ул. Подольская, 19 (отоп)	100/100	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-6 (от)	Корпус КемГУ	100/100	6,3	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Ф-л КемГУ (гараж),	100/100	56,5	надзем.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	УТ-1 (от)	Врезка (от)	100/100	50	надзем.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Пищеблок, Медицинская практика, ул. Подольская, 12к10 (отоп)	100/100	146,5	надзем.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Роддом, прачечная, ул. По- дольская, 12К2 (отоп)	100/100	5	подвальн.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-6 (от)	Ф-л КемГУ, ул. Подольская, 10 (отоп)	100/100	27	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Лаб. эксперим корпус КемГУ	100/100	5	подвальн.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	ТК-3' (гвс)	80/80	110	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-3' (гвс)	ТК-4 (гвс)	80/80	22,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"		Гараж, Роспотребнадзор (гар.), Санпропускник, ул. Подольская, 19 (отоп)	80/40	123	подвальн.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	Роддом, ул. Подольская, 12К2 (гвс)	80/80	5	подвальн.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	ТК-1 (гвс)	80/40	26	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (гвс)	80/40	107	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	ТК-2 (гвс)	80/40	47	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	Котельная №78 (гвс)	УТ (гвс)	80/40	1	подвальн.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Врезка (гвс)	80/40	233	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Наркологический диспансер, Альфа страхование (гвс)	70/50	50,6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	Гор СЭС, Роспотребнадзор, ул. Подольская, 19 (гвс)	50/0	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №78 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	Санпропускник, ул. Подоль- ская, 19 (гвс)	32/25	123	подвальн.	до 1997
Котельная №80 ООО "ТЭР"	Котельная №80 (гвс)	СН, Котельная №80	32/32	5	подвальн.	до 1997
Котельная №80 ООО "ТЭР"	Врезка	СН, Котельная №80	32/32	5	подвальн.	до 1997
Котельная №96 ООО "ТЭР"	Т-3	ТК-4	70/70	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №96 ООО "ТЭР"	Т-3(гвс)	ТК-4(гвс)	32/0	10	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-2 (гвс)	ТК-1' (гвс)	500/0	117	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №66 (отоп)	УТ-1	500/500	37	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-1	УТ-1А	500/500	15	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №66 (гвс)	УТ-2 (гвс)	500/0	85	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-27(гвс)	ТК-18(гвс)	200/0	46	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	ТК-27(гвс)	200/0	123,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-32(гвс)	ТК-32' (гвс)	200/0	36	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	ТК-4(гвс)	200/0	24	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ТК-28(гвс)	200/0	44,5	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-32' (гвс)	ТК-60(гвс)	200/0	48	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-22(гвс)	ТК-20(гвс)	200/0	3,5	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-20(гвс)	ТК-25(гвс)	200/0	17,5	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ТК-22(гвс)	150/0	78,2	надзем.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-30(гвс)	ТК-8(гвс)	150/0	88	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-3/1(гвс)	ТК-3(гвс)	150/0	21	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-58а(гвс)	ТК-57(гвс)	150/0	48,4	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	УТ-2(гвс)	150/0	147	надзем.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-11(гвс)	ТК-11/1 (гвс)	150/0	33,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-56(гвс)	ТК-58(гвс)	150/0	99,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-2(гвс)	УТ-3/1(гвс)	150/0	492,5	надзем.	1991

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23(гвс)	ТК-23а(гвс)	150/0	19	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	ТЭР Котельная №102 (гвс)	150/100	13,1	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-11/1 (гвс)	Врезка	150/0	11	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23(гвс)	ТК-23'(гвс)	150/0	56	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8/1(гвс)	ТК-8(гвс)	150/0	2	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23'(гвс)	ТК-23"(гвс)	150/0	36	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-31(гвс)	ТК-33(гвс)	100/0	9,3	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-4(гвс)	ТК-15(гвс)	100/0	73,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ж/д, ул. Петренко, 3 (гвс)	100/0	21	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-54(гвс)	Врезка(гвс)	100/0	15,7	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	ТК-8(гвс)	100/50	49	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15/1 (гвс)	ТК-16(гвс)	100/50	25,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-16(гвс)	ТК-21(гвс)	100/0	105,9	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Выход Гайдара, 4 (гвс)	Врезка(гвс)	100/0	54	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ТК-54(гвс)	100/0	62	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-58а(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 15 а (гвс)	100/0	4,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9/1(гвс)	ТК-11(гвс)	100/100	25	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Изм диам(гвс)	100/0	64	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	Врезка(гвс)	100/0	114	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Смена диаметра 80/100 (гвс)	ж/д, ул. Жолтовского, 10 (гвс)	100/0	33,7	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка пр. Ленина, 37 (гвс)	100/0	74	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15(гвс)	ТК-15/1 (гвс)	100/50	28	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-35/1(гвс)	ТК-36(гвс)	100/0	27,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-35(гвс)	ТК-35/1(гвс)	100/0	16,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-34(гвс)	ТК-35(гвс)	100/0	73	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-30(гвс)	ТК-4(гвс)	100/0	8	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка(гвс)	100/0	44	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход пр. Ленина, 41 (гвс)	Врезка(гвс)	100/0	56,6	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-58(гвс)	ТК-58а(гвс)	100/0	17,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ТК-11(гвс)	100/0	55,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 41 (гвс)	100/0	31,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9(гвс)	ТК-10(гвс)	100/0	30,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Вых пр. Ленина, 26 (гвс)	100/0	34	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, ЖЭК№9, пр. Ленина, 14 (гвс)	100/0	5	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ТК-22(гвс)	100/0	46	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-21(гвс)	Врезка(гвс)	100/0	51	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-33(гвс)	ТК-34(гвс)	100/0	57,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-29(гвс)	ТК-30(гвс)	100/0	58,1	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-26(гвс)	ТК-29(гвс)	100/0	40,9	подзем. кан.	1994
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Ленина, 31 (гвс)	Врезка(гвс)	100/0	40,7	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка пр. Ленина, 31 (гвс)	100/0	38	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-26(гвс)	ТК-27(гвс)	100/0	32,4	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-Яворского, 5 (гвс)	ТК-26(гвс)	100/0	38,8	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТЭР Котельная №102 (гвс)	УТ-10(гвс)	100/0	309,8	надзем.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-27(гвс)	ТК-28(гвс)	100/0	39,6	подзем. кан.	1994
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	ТК-15(гвс)	100/50	18,5	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-11(гвс)	ТК-12(гвс)	100/100	51,65	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9/1(гвс)	ТК-14(гвс)	100/100	13	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №66 (отоп)	Котельная №66 (отоп)	100/100	10	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ТК-17(гвс)	100/100	39,2	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9/1(гвс)	ТК-9/1(гвс)	100/100	7,6	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-14(гвс)	ТК-10(гвс)	100/100	100,3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ж/д, ООО "Полет", ул. Круп- ской, 18 (гвс)	ТК-16(гвс)	80/50	10,1	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка(гвс)	80/0	78,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Вых Жолтовского, 8 (гвс)	80/0	34	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	ТК-15(гвс)	80/0	97	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Выход Гайдара, 4 (гвс)	80/0	102	подвальн.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-37(гвс)	Д/сад №97, ул. Обручева, 10 (гвс)	80/0	15,3	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 33 (гвс)	80/0	6	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5(гвс)	ж/д, ул. Петренко, 2 (гвс)	70/0	31	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-8/1(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 23, ИП Караульщикова (гвс)	70/40	33	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	УТ-8/1(гвс)	70/40	26	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-21(гвс)	ТК-18а(гвс)	70/100	23	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-8/1(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 19, гости- ница (гвс)	70/40	19,7	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 28 (гвс)	70/0	28,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 26 (гвс)	70/0	5	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-34(гвс)	ТК-37(гвс)	70/0	52	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ТК-12(гвс)	70/0	52,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23а(гвс)	ж/д, ул. Петренко, 14 (гвс)	57/0	25	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход Гайдара, 3 (гвс)	Врезка(гвс)	50/0	10	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-31(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 1 (гвс)	50/0	6,3	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15(гвс)	Врезка(гвс)	50/0	105,6	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Вых Ленина, 8 (гвс)	50/0	42,5	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка(гвс)	50/0	112	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	ж/д, ул. Крупской, 4 (гвс)	50/0	6	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 7 (гвс)	50/0	5	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход. Гайдара, 2 (гвс)	Врезка Гайдара, 2 (гвс)	50/0	5	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Смена диаметра 40/57	ж/д, ул. Обручева, 36 (гвс)	50/0	24,5	подзем. кан.	до 1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 45 (гвс)	50/0	52	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-26/2(гвс)	МБУ "ИМЦ", ул. Гайдара, 8 (гвс)	50/0	72,7	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №66 (гвс)	Котельная №66 (гвс)	50/0	10	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 13 (гвс)	50/0	14	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка Гайдара, 2 (гвс)	ж/д, Гайдара, 2 (гвс)	50/0	3,8	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-11(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 6 (гвс)	50/50	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка(гвс)	50/0	10	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-61(гвс)	ж/д, ООО "Пять звёзд", ул. Обручева, 21 (гвс)	50/0	15,3	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-29(гвс)	ж/д, ул. Петренко, 6	50/0	6,5	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-65(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 29 (гвс)	50/0	62,9	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ТК-26/2(гвс)	50/0	36	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-19(гвс)	ж/д, Гагарина, 5 кафе (гвс)	50/0	10,7	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-13(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 2 (гвс)	50/50	3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12(гвс)	ТК-13(гвс)	50/50	37,5	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 4 (гвс)	50/0	10,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 37 (гвс)	50/0	32	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12(гвс)	ж/д, офисы ул Институтская, 17 (гвс)	50/0	72,1	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-18(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 9, военко-мат (гвс)	50/0	10	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Ленина, 37 (гвс)	Врезка(гвс)	50/0	63,5	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-62(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 23 (гвс)	50/0	14,5	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ООО "Мария-РА" (маг. Оке-ан), ул. Обручева, 3/1 (гвс)	50/0	29,4	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ЖСК №5, ул. Институтская, 11 (гвс)	50/0	5,3	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 2 (гвс)	50/0	72	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка Гайдара, 2 (гвс)	Выход Гайдара, 2 (гвс)	50/0	65	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-24(гвс)	Д/сад №101, ул. Институт-ская, 11 А (гвс)	50/0	14	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-34(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 18 (вв.1) (гвс)	50/0	13,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-30(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 27 (гвс)	50/0	14,2	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 8 (гвс)	50/0	43	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 21, офисы (гвс)	50/0	12,1	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-27(гвс)	Врезка(гвс)	50/0	30,6	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 15 (гвс)	50/0	60	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Изм диам(гвс)	ж/д, , ООО Комфорт, ФЛ Герман, ул. Гайдара, 9 (гвс)	50/0	25	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-17(гвс)	Женск конс, ул. Институт-ская, 15 А (гвс)	50/0	3,4	подзем. кан.	1984
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 10 (гвс)	50/0	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-17/1(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 12 (гвс)	50/50	24,4	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-17(гвс)	ТК-17/1(гвс)	50/50	28,3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-14(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 8 (гвс)	50/50	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-27(гвс)	ж/д, ЧП Хуснулина, ул. Крупской, 14 (гвс)	40/0	34	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 8 (гвс)	40/0	6	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-16(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 25 (гвс)	40/0	14	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Гайдара, 3 (гвс)	40/0	5	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Смена диаметра 40/57	40/0	26,3	подзем. кан.	до 1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 24 (гвс)	40/0	20	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-24(гвс)	Врезка(гвс)	40/0	47,4	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 17, офисы (гвс)	40/0	14	подзем. кан.	до 1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15/1 (гвс)	Магазин, Гагарина, 21 а	32/0	11	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"		ТК-1/1(гвс)	32/0	50,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	МП РУККТС (стройцех), ул. Институтская, 2 (гвс)	32/0	31,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-1/1(гвс)	Врезка(гвс)	32/0	49	надзем.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7/1(гвс)	ООО "Лотос" (маг.), пр. Ленина, 39 А (гвс)	25/0	20	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	Д/сад №59, пр. Гагарина, 15 (гвс)	25/25	10,5	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №66 (гвс)		25/0	91	надзем.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-45(гвс)	ООО Нестеров, ГУ "УПФ РФ в г. Прокопьевске", ул. Ин-ститутская, 9 а (гвс)	25/0	3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23(гвс)	Магазин, ул. Петренко, 12 (гвс)	25/0	14	подзем. кан.	1987

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-1Б	УТ-2 (отоп)	500/500	29	надзем.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-1А	УТ-1Б	500/500	43,77	надзем.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-2 (отоп)	ТК-1' (отоп)	500/500	117	надзем.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-21	400/400	110	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-4	ТК-7	300/300	24	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-7	ТК-27	300/300	123,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-27	ТК-18	300/300	46	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-32' (отоп)	ТК-60	300/300	48	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ТК-28	300/300	44,5	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-32	ТК-32' (отоп)	300/300	36	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-73	ТК-74	250/250	135	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-13	ТК-71	250/250	106	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-71	ТК-72	250/250	185	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-74	ТК-74/1	200/200	148	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-54	Врезка	200/200	15,7	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ТК-54	200/200	62	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-5	ТК-26	200/200	38,8	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-63	ТК-64	200/200	98	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-56	ТК-58	200/200	99,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-58а	ТК-57	200/200	48,4	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-8/1	ТК-8	200/200	2	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-74/2	СК Снежинка, гараж, ул. Институтская, 21	200/200	42	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-74/1	ТК-74/2	200/200	124	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра 150/100	150/150	26,3	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-34	ТК-35	150/150	73	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-35	ТК-35/1	150/150	16,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-35/1	ТК-36	150/150	27,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-2	УТ-3	150/150	51	надзем.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Врезка пр. Ленина, 37 (отоп)	150/150	74	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-33	ТК-34	150/150	57,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-26	ТК-29	150/150	40,9	подзем. кан.	1994
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-29	ТК-30	150/150	58,1	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	врезка	150/150	51	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-10	ТК-11	150/150	55,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-11	ТК-11/1	150/150	33,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-11/1	ТК-12/1	150/150	11	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-8	Врезка	150/150	114	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-21	Врезка	150/150	51	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Вых пр. Ленина, 26 (отоп)	150/150	34	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-9	ТК-10	150/150	30,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-12/1	ТК-12	150/150	52,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ТК-22	150/150	46	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Выход Гайдара, 4 (отоп)	150/150	102	подвальн.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-1	УТ-2	150/150	147	надзем.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Врезка	150/150	78,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Ввод ул. Институтская, 1 (отоп)	Врезка	150/150	90	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Вых Жолтовского, 8 (отоп)	125/125	34	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра 125/100	125/125	15,9	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Вых Жолтовского, 8 (отоп)	Врезка	125/125	39,6	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ЖСК №5, ул. Институтская, 11	100/100	5,3	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-24	Врезка	100/100	47,4	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка пр. Ленина, 31 (отоп)	Врезка	100/100	40,7	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-27	Врезка	100/100	30,6	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 34	100/100	6	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-16	ж/д, ООО "Поле", ул. Круп- ской, 18	100/100	10,1	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-27	ж/д, ЧП Хуснулина, ул. Крупской, 14	100/100	34	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-21	ТК-18а	100/100	23	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Смена диаметра 125/100	ж/д, ул. Жолтовского, 10	100/100	33,7	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-39	ж/д, ул. Обручева, 24	100/100	20	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-26	ТК-27	100/100	32,4	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-27	ТК-28	100/100	39,6	подзем. кан.	1994
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-29	ж/д, маг. "Юбилейный", пр. Ленина, 19 (отоп)	100/100	14,5	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ж/д, ЦБ Здравоохранения, пр. Ленина, 45 (отоп)	100/100	52	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Гайдара, 6	100/100	7	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ж/д, Алексеев, пр. Ленина, 2	100/100	72	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Врезка пр. Ленина, 31 (отоп)	100/100	38	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка Гайдара, 2 (отоп)	Выход Гайдара, 2 (отоп)	100/100	65	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-10	ж/д, пр. Ленина, 28	100/100	28,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 3	100/100	6,3	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	10	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Ленина, 8	100/100	6	подвальн.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	Вых Ленина, 8 (отоп)	100/100	42,5	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10	ж/д, офисы пр. Гагарина, 41	100/100	31,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	44	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-52	Врезка	100/100	36	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход пр. Ленина, 41 (отоп)	Врезка	100/100	56,6	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-15	100/100	97	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12	ж/д, ООО Книжный дом, ЧП Левшин, ФЛ Васильева, почта пр. Гагарина, 37	100/100	32	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12	ж/д, офисы ул. Институтская, 17 (отоп)	100/100	72,1	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	37	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Ленина, 37 (отоп)	Врезка	100/100	63,5	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-17	Женск конц, ул. Институтская, 15 А	100/100	3,4	подзем. кан.	1984
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-58а	ж/д, ул. Обручева, 15 а	100/100	4,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-58	ТК-58а	100/100	17,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка Гайдара, 2 (отоп)	ж/д, Гайдара, 2	100/100	5	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Выход Гайдара, 4 (отоп)	Врезка	100/110	54	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Смена диаметра 150/100	ж/д, ул. Обручева, 36	100/100	24,5	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15	Врезка	100/100	105,6	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход Гайдара, 2 (отоп)	Врезка Гайдара, 2 (отоп)	100/100	5	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход Гайдара, 3 (отоп)	Врезка	100/100	10	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Ленина, 33 (отоп)	80/80	6	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Ленина, 31 (отоп)	ж/д, пр. Ленина, 31 (отоп)	80/80	8	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Ленина, 15 (отоп)	80/80	60	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-116	ТК-опуск Планёрная, 10	80/80	50,2	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-115	УТ-116	80/80	36	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-117	ж/д, офисы ул. Планерная, 8	80/80	68,8	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-34	ТК-37	80/80	52	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-37	Д/сад №97, ул. Обручева, 10	80/80	15,3	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-30	ж/д, пр. Ленина, 27 (отоп)	80/80	14,2	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-45	ул. Институтская, 9 а	80/80	3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-61	ж/д, ООО "Пять звёзд", ИП Ивашуро, Потапова ул. Обручева, 21	80/80	15,3	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-65	ж/д, Водоканал ул. Обручева, 29	80/80	62,9	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Ленина, 26	80/80	5	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ЖЭК№9, ЧП Семиколенных, пр. Ленина, 14	80/80	5	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 8	80/80	43	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-62	ж/д, ОАО Ростелеком, Северная звезда ул. Обручева, 23	80/80	14,5	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 7	80/80	5	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-18а	Админ. Прокон. р-на, пр. Гагарина, 1 Б	70/70	24	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-1Б	МП РУКТС (мехпеч), Гончаров (гараж), ул. Институтская, 2	70/70	40	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-34	ж/д, ул. Обручева, 18 (вв.1) (отоп)	70/70	13,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	Суд, пр. Гагарина, 1 в	70/70	10	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Гайдара, 3	70/70	5	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-опуск Планёрная, 10	УТ-117	70/70	31,7	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-74	Гостиница СК Снежинка, кафе-бар "У фонтана" ул. Институтская, 21	50/50	12	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8	ж/д, Талисман ул. Крупской, 4	50/50	6	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-24	Д/сад №101, ул. Институтская, 11 А	50/50	14	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5	ж/д, ул. Петренко, 2	50/50	31	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ФЛ Котёнков (магазин), ул. Крупской, 12	50/50	92	подвальн.	до 1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ООО "Мария- РА" (маг. Океан), ул. Обручева, 3/1	50/50	29,4	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7/1	ООО "Лотос" (маг.), пр. Ленина, 39 А (отоп)	40/40	20	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-116	ж/д, ул. Планерная, 14 а	40/40	8	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	Гараж Админ. Прокон. р-на, пр. Гагарина, 1 Б	32/32	39	подзем. кан.	1980