




Схема теплоснабжения

г. Прокопьевск

Актуализация на 2023 г.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Структура предложений.....	3
3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	4
3.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	5
3.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	5
3.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	10
3.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	10
3.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	14
3.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	14
3.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	15
3.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций.....	15
3.9. Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	15
4. Объемы капитальных вложений.....	20
Приложение 1.	25

1. Общие положения.

В данном разделе приведены предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Все предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей разрабатывались на основании моделирования, выполненного в электронной модели схемы теплоснабжения.

В результате актуализации схемы теплоснабжения в части предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей решены следующие задачи:

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;
- обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных;
- обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;
- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и обеспечения расчетных гидравлических режимов, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов;
- обоснование предложений по новому строительству и реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП) и насосных станций (ПНС);
- обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

2. Структура предложений.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей были сформированы на основе актуализированного варианта развития систем теплоснабжения городского округа в соответствии с документом "Схема теплоснабжения г. Прокопьевск. Актуализация на 2023 г. Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разделяются на подгруппы:

- строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;
- строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных;
- реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;
- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;
- строительство новых насосных станций и ЦТП;
- реконструкция насосных станций и ЦТП;
- строительство и реконструкция насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей;
- подгруппа проектов строительства тепловых сетей ГВС.

3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей в зонах действия следующих источников:

- ЕТО №001 – ООО "ТЭР":
 - котельная №6 (строительство новых сетей и ЦТП для подключения перспективной нагрузки);
 - котельных №5, 66 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);
 - котельная №29 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);
 - котельная №31 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №32);
 - котельная №39 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки; строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №38);
 - котельная №45 (строительство новых сетей и ПНС для переключения потребителей котельных №44 и №46);
 - котельная №48 (строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);
 - котельная №49 (строительство трубопроводов ГВС);
 - котельная №104 (строительство циркуляционного трубопровода ГВС (Т4);
 - котельная №114 (строительство новых сетей для переключения потребителей котельной №20; строительство тепловой сети с целью выноса транзитного трубопровода).
- ЕТО №002 – МУП "ГТХ":
 - котельная №50 (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);
 - котельная №9 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);
 - котельная №34 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);
 - котельная №64 (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса);

- котельная ООО ОФ «Прокопьевскуголь» (реконструкция существующих сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса).

Кроме того для поддержания надежности систем для всех систем предусматривается ежегодное проведение работ в рамках утвержденных программ текущего и капитального ремонтов тепловых сетей. Конкретные перечни мероприятий по капитальному и текущему ремонту формируются предприятиями ежегодно с учетом технического освидетельствования и испытаний трубопроводов.

При определении характеристик тепловых сетей предусматривалось применение следующих видов прокладки:

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная в непроходных каналах, с использованием стальных труб в ППУ изоляции;
- для трасс, проходящих вне территории жилой застройки – надземная, на низких опорах, с использованием стальных труб с изоляцией из минваты.

3.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

По состоянию на 2022 г. на территории городского округа имеется ряд источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности:

- №22 ООО «ТЭР»;
- №25 ООО «ТЭР»;
- №29 ООО «ТЭР»;
- №32 ООО «ТЭР»;
- №43 ООО «ТЭР»;
- №94 ООО «ТЭР»;
- №35 МУП «ГТХ».

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зоны действия котельной №32 в зону действия источника с резервом располагаемой тепловой мощности приведены в таблице 3.

Для ликвидации дефицита тепловой мощности прочих котельных предусматривается замена котельного оборудования с увеличением его мощности и установка дополнительного котельного оборудования.

3.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Планом развития г. Прокопьевск, предусматривается комплексное многоэтажное строительство в Рудничном районе г. Прокопьевск, кроме того предусматривается строительство в Центральном районе.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в указанных районах предлагается реконструкция существующих и строительство новых сетей

от котельной №50, МУП «ГТХ» и котельных №6, №5-66, №29, №31, №79 ООО «ТЭР».

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей жилищной и комплексной застройки, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
ЕТО №001 – ООО "ТЭР"										
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъём (пер. Сафоновский)	Здание по пер. Сафоновский, 2	47	40	40	подзем. кан.	2023	690	Строительство сетей для подключения перспективы - Здание по пер. Сафоновский, 2
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-54/2 точка врезки	ТК-2	79	70	70	подзем. кан.	2023	6158	Строительство сетей для подключения перспективы - 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (от)	31	50	50	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (от)	9	50	50	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (от)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 оч.) (отоп)	7	50	50	подвал.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (от)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 оч.) (отоп)	7	50	50	подвал.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-54/2 (гвс) точка врезки	ТК-2 (гвс)	78	50	50	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (гвс)	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	31	50	40	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 оч.) (гвс)	7	50	40	подвал.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 оч.) (гвс)	7	50	40	подвал.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (гвс)	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	9	50	40	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-54/2 точка врезки	Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 (от)	35	50	50	подзем. кан.	2024		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 (от)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 оч.) (отоп)	6	50	50	подвал.	2024		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-54/2 (гвс) точка врезки	Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	34	50	40	подзем. кан.	2024		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 оч.) (гвс)	16	50	40	подвал.	2024		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-29	5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, 17А (р-н Клуба "Искорка") (отоп)	50	80	80	подзем. кан.	2023	2090	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка"
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-29(гвс)	5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, 17 А (р-н Клуба "Искорка") (гвс)	50	50	32	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-11	ТК-1 (Проект) ОТ	56	80	80	подзем. кан.	2023	4891	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (Проект) ОТ	5-ти эт. ж/д на земельном участке 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (отоп)	61	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-11(гвс)	ТК-1 (Проект) ГВС	56	50	50	подзем. кан.	2023		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (Проект) ГВС	5-ти эт. ж/д на земельном участке 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (гвс)	61	50	50	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №6	Т.1.	1800	500	500	надзем.	2023	167214	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.11, 13, 16
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №6	Т.1.	233	500	500	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	врезка	ИЖД 80 м от ж/д по ул. Соборная, 25	20	32	32	подзем. кан.	2023	237	Строительство сетей для подключения перспективы - ИЖД 80 м от ж/д по ул. Соборная, 25
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-77	Точка подключения ул. Смоленская, 17	173	70	70	надзем.	2023	4578	Строительство сетей для подключения перспективы - ж/д ул. Смоленская, 13, 15, 22
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ул. Смоленская, 17	ж/д ул. Смоленская, 17	20	40	40	надзем.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ул. Смоленская, 17	Точка подключения ул. Смоленская, 15	22	50	50	надзем.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ул. Смоленская, 15	ж/д ул. Смоленская, 15	20	40	40	надзем.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ул. Смоленская, 13	ж/д ул. Смоленская, 13	20	40	40	надзем.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ул. Смоленская, 15	Точка подключения ул. Смоленская, 13	22	40	40	надзем.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1	Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53	60	100	100	подзем. кан.	2024	2084	Строительство сетей для подключения перспективы - Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-9	Многоэт. жил. застройка ул. Жолтовского, 7Б (отоп)	50	70	70	подзем. кан.	2024	2283	Строительство сетей для подключения перспективы - МКД ул. Жолтовского, 7Б
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-9 (гвс)	Многоэт. жил. застройка ул. Жолтовского, 7Б (гвс)	50	70	50	подзем. кан.	2024		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-30	ТК-30/1	43	300	300	надзем.	2025	96408	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.16, 17
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-30/1	Микрорайон 16, 17	2070	300	300	надзем.	2025		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	З/А в УТ-53	Точка подключения (ОТ)	168	50	50	подзем. кан.	2026	6890	Строительство сетей для подключения перспективы - ФОК с залом для занятий спорт. борьбой, ул. 10-й мкр., 45А
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения (ОТ)	ФОК с залом для занятий спорт. борьбой, ул. 10-й мкр., 45А (отоп)	35	50	50	подзем. кан.	2026		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	З/А в УТ-53	Точка подключения (ГВС)	168	40	32	подзем. кан.	2026		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения (ГВС)	ФОК с залом для занятий спорт. борьбой, ул. 10-й мкр., 45А (гвс)	35	50	50	подзем. кан.	2026		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-34	ТК (Персп.)	400	350	350	подзем. кан.	2028	114557	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.13
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК (Персп.)	Микрорайон 13 от ЦТП-13/2	500	250	250	подзем. кан.	2028		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК (Персп.)	Микрорайон 13 от ЦТП-	500	250	250	подзем. кан.	2028		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год про-кладки	Стоимость выполнения работ в про-гнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
			13/1							
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-30	Микрорайон 11	400	150	150	подзем. кан.	2029	21484	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.11
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-55	Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (отоп)	40	80	80	подзем. кан.	2023	1569	Строительство сетей для подключения перспективы - Детский сад на 190 мест по ул. Кучина
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-55 (гвс)	Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (гвс)	40	40	32	подзем. кан.	2023		
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Реконструкция	Т.7 (отоп)	Т.7 (отоп)	68	125	125	надзем.	2023	533	Реконструкция сетей для подключения перспективы - Детский сад на 190 мест по ул. Кучина
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Реконструкция	Т.7 (отоп)	ТК-55	56	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ	Точка подключения ДК (ОТ)	268	125	125	подзем. кан.	2024	18391	Строительство сетей для подключения перспективы - ДК "Северный Маганак"
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ДК (ОТ)	ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (отоп)	81	125	125	подзем. кан.	2024		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ	Точка подключения ДК (ГВС)	268	50	40	подзем. кан.	2024		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ДК (ГВС)	ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (гвс)	81	50	40	подзем. кан.	2024		
Котельная №79 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ-Котельная №79 (отоп)	Точка подключения ТЦ ул. Серова, 9	354	70	70	надзем.	2023	12442	Строительство сетей для подключения перспективы - ТЦ ул. Серова, 9
Котельная №79 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ТЦ ул. Серова, 9	Здание торгового изначения по ул. Серова, 9 (отоп)	62	70	70	подзем. кан.	2023		
Котельная №79 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №79 (гвс)	Точка подключения ГВС ТЦ ул. Серова, 9	354	32	25	надзем.	2023		
Котельная №79 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ГВС ТЦ ул. Серова, 9	Здание торгового изначения по ул. Серова, 9 (гвс)	62	32	25	подзем. кан.	2023		
ЕТО №002 – МУП "ГТХ"										
Котельная №50 МУП "ГТХ"	Строительство	ТК-1	Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43	80	100	100	подзем. кан.	2022-2025	2778	Строительство сетей для подключения перспективы - Детский сад на 220 мест по ул. Институтская, 43

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в микрорайонах №11, №13, №16 и №17 предлагается строительство блочно-модульных ЦТП. На ЦТП предусматривается устройство теплообменников для контуров отопления и ГВС.

Информация по строительству ЦТП на тепловых сетях городского округа приведена в таблице 2.

Таблица 2. Мероприятия по строительству ЦТП на тепловых сетях городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год реализации мероприятия	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС
1	Строительство блочно-модульной ЦТП-13/1	ОВ – 6,7 ГВС – 1,08	2028	47581
2	Строительство блочно-модульной ЦТП-13/2	ОВ – 6,7 ГВС – 1,08	2029	49817
3	Строительство блочно-модульной ЦТП-11	ОВ – 1,60 ГВС – 0,29	2029	12213
4	Строительство блочно-модульной ЦТП-16	ОВ – 9,61 ГВС – 1,45	2025	63228

3.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории г. Прокопьевск отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Наименьшие затраты по выработке и отпуску тепловой энергии имеют крупные котельные с высоким КПД. Основным сценарием развития системы теплоснабжения рассматривается закрытие малых котельных и подключение их потребителей к теплоисточнику с более высоким КПД.

Кроме того источники тепла расположенные в разных районах рассредоточены по территории городского округа. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в данной ситуации экономически не целесообразно.

Крупные котельные №6 и №5, 66 имеют возможность работать совместно на общую тепловую сеть через резервирующую перемычку 2Ду 700 мм. Данная перемычка позволяет запитывать потребителей трех котельных от одного из источников в аварийных ситуациях и в летний период для обеспечения ГВС.

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского округа предусматривается закрытие котельных №20, 32, 38, 44, 46 ООО "ТЭР", а так же ликвидация котельной №89 и переключение потребителей котельной №30А МУП "ГТХ" на электрокотельную. Мероприятия строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных и переключения потребителей приведены в таблице 3.

Для переключения потребителей котельной №44 к котельной №45 требуется устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регуляторами подпора на обратном трубопроводе отопления и циркуляционном трубопроводе ГВС (таблица 4).

Таблица 3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации котельных и переключения потребителей

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
ЕТО №001 – ООО "ТЭР"										
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Кот. №31 отоп	УП-5	479	250	250	надзем.	2023	88344	Переключение котельных - кот.32 на кот.31
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-5	УП-8	180	250	250	подзем. кан.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-8	опуск	460	250	250	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	опуск	подъем	55	250	250	подзем. кан.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	подъем	ТК-8 (отоп)	44	250	250	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Кот. №31 ГВС	УП-5 (ГВС)	479	80	50	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-5 (ГВС)	УП-8 (ГВС)	180	80	50	подзем. кан.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-8 (ГВС)	опуск (гвс)	460	80	50	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	опуск (гвс)	подъем (гвс)	55	80	50	подзем. кан.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	подъем (гвс)	ТК-8 (гвс)	44	80	50	надзем.	2023		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2	ТК-3	146	250	250	подзем. кан.	2022	26519	Переключение котельных - кот. №38 на кот.№39
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3	Подъем	285	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2	ТК-3	146	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Шаровый кран в ТК-1 (отоп)	ТК-2	28	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъем	Точка №1 (ОТ)	4	250	250	надзем.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (гвс)	Подъем (гвс)	285	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Шаровый кран в ТК-1 (гвс)	ТК-2 (гвс)	28	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (гвс)	146	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъем (гвс)	Точка №1 (ГВС)	4	91	57	надзем.	2022		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №45 (отоп)	ответвл. на кот. №46 (отоп)	930	250	250	надзем.	2024	130300	Переключение котельных - кот. №46, 44 на кот. №45
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	ПНС в кот. №46	75	200	200	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ПНС в кот. №46	ТК-1	1	250	250	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1	ответвл. на кот. №46 (отоп)	75	200	0	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	Котельная выход (от)	600	200	200	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №45 (гвс)	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	930	100	50	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	Т-19 (гвс)	600	80	50	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	УТ-1	75	80	50	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	ответвл. на кот. №46 (отоп)	1	0	200	надзем.	2024		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная № 114	Стена Котельная № 114	20	250	250	подвал.	2023	64164	Переключение котельных - кот.20 на кот.114
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена Котельная № 114	(.) Врезки ЖБИ	209	250	250	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	(.) Врезки ЖБИ	ТК-1 (опуск, прокол)	63	250	250	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (опуск, прокол)	ТК-2 (подъем, прокол)	25	250	250	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (подъем, прокол)	ТК-3 (опуск, прокол)	110	250	250	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (опуск, прокол)	ТК-4 (прокол)	43	250	250	подзем. кан.	2023		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-4 (прокол)	ТК-8 (отоп)	28	250	250	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-9 (отоп)	ТК-17 (отоп)	90	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная № 114 (гвс)	Стена Котельная № 114 (гвс)	20	100	69	подвал.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена Котельная № 114 (гвс)	(.) Врезки ЖБИ (гвс)	209	100	69	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	(.) Врезки ЖБИ (гвс)	ТК-1 (опуск, прокол) гвс	63	100	69	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (опуск, прокол) гвс	ТК-2 (подъем, прокол) гвс	25	100	69	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (подъем, прокол) гвс	ТК-3 (опуск, прокол) гвс	110	100	69	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (опуск, прокол) гвс	ТК-4 (прокол) гвс	43	100	69	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-4 (прокол) гвс	ТК-8 (ГВС)	28	100	69	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-8 (отоп)	ТК-9 (отоп)	35	150	150	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-17 (отоп)	ТК-16 (отоп)	20	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-8 (отоп)	ТК-7 (отоп)	1	150	150	подзем. бескан.	2023		

Таблица 4. Мероприятия по устройству ПНС на тепловых сетях городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Расчетный расход теплоносителя, т/ч	Напор повысительного насоса, м	Год реализации мероприятия	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС
1.	Устройство ПНС в здании котельной №46	175 – п/т	20 – п/т	2024	2808

Для обеспечения циркуляции теплоносителя в наружных сетях горячего водоснабжения котельных №66, 48, 49, 104 необходимо выполнить монтаж циркуляционных трубопроводов ГВС (таблица 5).

Таблица 5. Мероприятия по строительству сетей ГВС

Зона действия источника	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС
ЕТО №001 – ООО "ТЭР"		
Котельная №5, 66 ООО "ТЭР"	2022-2024	24521
Котельная №48 ООО "ТЭР"	2022-2024	18369
Котельная №49 ООО "ТЭР"	2022-2024	16326
Котельная №104 ООО "ТЭР"	2025	5000

3.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Вероятности безотказной работы по участкам тепловых сетей всех источников соответствуют нормативным значениям (документ "Схема теплоснабжения г. Прокопьевск. Обосновывающие материалы. Актуализация на 2023 г. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения"). Для всех систем теплоснабжения строительство и реконструкция дополнительных участков сети (помимо описанных выше) для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные и кольцевые линии) не требуется.

3.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 1.

Основным условием для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки является выполнение наладочных мероприятий на тепловых сетях ГО для снижения расходов теплоносителя в трубопроводах до расчетных значений.

3.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса.

Для поддержания надежности систем для всех систем ООО "ТЭР", МУП "ГТХ" предусматривается ежегодное проведение работ в рамках утвержденных программ текущего и капитального ремонтов тепловых сетей. Конкретные перечни мероприятий по капитальному и текущему ремонту формируются предприятиями ежегодно с учетом технического освидетельствования и испытаний трубопроводов.

Информация по участкам тепловых сетей со сроком эксплуатации более 20 лет приведена в приложении 1.

3.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций.

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций (насосных станций смешения) на тепловых сетях городского округа приведены в таблице 4.

3.9. Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Сводная информация по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа приведена в таблице 6.

Таблица 6. Сети, подлежащие строительству, реконструкции

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
ЕТО №001 – 000 "ТЭР"										
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъём (пер. Сафоновский)	Здание по пер. Сафоновский, 2	47	40	40	подзем. кан.	2023	690	Строительство сетей для подключения перспективы - Здание по пер. Сафоновский, 2
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-54/2 точка врезки	ТК-2	79	70	70	подзем. кан.	2023	6158	Строительство сетей для подключения перспективы - 9-ти этажный ж/д по пр. Ленина, 4
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (от)	31	50	50	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2	Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 (от)	9	50	50	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 (от)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 оч.) (отоп)	7	50	50	подвал.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (от)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 оч.) (отоп)	7	50	50	подвал.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-54/2 (гвс) точка врезки	ТК-2 (гвс)	78	50	50	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (гвс)	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	31	50	40	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13Б, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 оч.) (гвс)	7	50	40	подвал.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (1 оч.) (гвс)	7	50	40	подвал.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (гвс)	Стена ж/д № 13В, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	9	50	40	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-54/2 точка врезки	Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 (от)	35	50	50	подзем. кан.	2024		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 (от)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 оч.) (отоп)	6	50	50	подвал.	2024		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-54/2 (гвс) точка врезки	Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	34	50	40	подзем. кан.	2024		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена ж/д № 13А, пр. Ленина, МКР №13 (гвс)	9-ти эт. ж/д по пр. Ленина, 4 (2 оч.) (гвс)	16	50	40	подвал.	2024		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-29	5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, 17А (р-н Клуба "Искорка") (отоп)	50	80	80	подзем. кан.	2023	2090	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка"
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-29(гвс)	5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, 17 А (р-н Клуба "Искорка") (гвс)	50	50	32	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-11	ТК-1 (Проект) ОТ	56	80	80	подзем. кан.	2023	4891	Строительство сетей для подключения перспективы - 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (Проект) ОТ	5-ти эт. ж/д на земельном участке 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (отоп)	61	80	80	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-11(гвс)	ТК-1 (Проект) ГВС	56	50	50	подзем. кан.	2023		
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (Проект) ГВС	5-ти эт. ж/д на земельном	61	50	50	подзем. кан.	2023		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
"ТЭР"			участке 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13 (гвс)							
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Строительство	-	-	-	-	-	-	2022-2024	24521	Строительство циркуляционного трубопровода ГВС
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №6	Т.1.	1800	500	500	надзем.	2023	167214	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.11, 13, 16
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №6	Т.1.	233	500	500	подзем. кан.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	врезка	ИЖД 80 м от ж/д по ул. Соборная, 25	20	32	32	подзем. кан.	2023	237	Строительство сетей для подключения перспективы - ИЖД 80 м от ж/д по ул. Соборная, 25
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-77	Точка подключения ул. Смоленская, 17	173	70	70	надзем.	2023	4578	Строительство сетей для подключения перспективы - ж/д ул. Смоленская, 13, 15, 22
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ул. Смоленская, 17	ж/д ул. Смоленская, 17	20	40	40	надзем.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ул. Смоленская, 17	Точка подключения ул. Смоленская, 15	22	50	50	надзем.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ул. Смоленская, 15	ж/д ул. Смоленская, 15	20	40	40	надзем.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ул. Смоленская, 13	ж/д ул. Смоленская, 13	20	40	40	надзем.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ул. Смоленская, 15	Точка подключения ул. Смоленская, 13	22	40	40	надзем.	2023		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1	Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53	60	100	100	подзем. кан.	2024	2084	Строительство сетей для подключения перспективы - Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-9	Многоэт. жил. застройка ул. Жолтовского, 7Б (отоп)	50	70	70	подзем. кан.	2024	2283	Строительство сетей для подключения перспективы - МКД ул. Жолтовского, 7Б
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-9 (гвс)	Многоэт. жил. застройка ул. Жолтовского, 7Б (гвс)	50	70	50	подзем. кан.	2024		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-30	ТК-30/1	43	300	300	надзем.	2025	96408	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.16, 17
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-30/1	Микрорайон 16, 17	2070	300	300	надзем.	2025		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	З/А в УТ-53	Точка подключения (ОТ)	168	50	50	подзем. кан.	2026	6890	Строительство сетей для подключения перспективы - ФОК с залом для занятий спорт. борьбой, ул. 10-й мкр., 45А
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения (ОТ)	ФОК с залом для занятий спорт. борьбой, ул. 10-й мкр., 45А (отоп)	35	50	50	подзем. кан.	2026		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	З/А в УТ-53	Точка подключения (ГВС)	168	40	32	подзем. кан.	2026		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения (ГВС)	ФОК с залом для занятий спорт. борьбой, ул. 10-й мкр., 45А (гвс)	35	50	50	подзем. кан.	2026		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-34	ТК (Персп.)	400	350	350	подзем. кан.	2028	114557	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.13
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК (Персп.)	Микрорайон 13 от ЦТП-13/2	500	250	250	подзем. кан.	2028		
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК (Персп.)	Микрорайон 13 от ЦТП-13/1	500	250	250	подзем. кан.	2028		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год прокладки	Стоимость выполнения работ в прогнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-30	Микрорайон 11	400	150	150	подзем. кан.	2029	21484	Строительство сетей для подключения перспективы - мкр.11
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-55	Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (отоп)	40	80	80	подзем. кан.	2023	1569	Строительство сетей для подключения перспективы - Детский сад на 190 мест по ул. Кучина
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-55 (гвс)	Детский сад на 190 мест по ул. Кучина (гвс)	40	40	32	подзем. кан.	2023		
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Реконструкция	Т.7 (отоп)	Т.7 (отоп)	68	125	125	надзем.	2023	533	Реконструкция сетей для подключения перспективы - Детский сад на 190 мест по ул. Кучина
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Реконструкция	Т.7 (отоп)	ТК-55	56	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Кот. №31отоп	УП-5	479	250	250	надзем.	2023	88344	Переключение котельных - кот.32 на кот.31
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-5	УП-8	180	250	250	подзем. кан.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-8	опуск	460	250	250	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	опуск	подъем	55	250	250	подзем. кан.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	подъем	ТК-8 (отоп)	44	250	250	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Кот. №31 ГВС	УП-5 (ГВС)	479	80	50	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-5 (ГВС)	УП-8 (ГВС)	180	80	50	подзем. кан.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УП-8 (ГВС)	опуск (гвс)	460	80	50	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	опуск (гвс)	подъем (гвс)	55	80	50	подзем. кан.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	подъем (гвс)	ТК-8 (гвс)	44	80	50	надзем.	2023		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ	Точка подключения ДК (ОТ)	268	125	125	подзем. кан.	2024	18391	Строительство сетей для подключения перспективы - ДК "Северный Маганак"
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ДК (ОТ)	ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (отоп)	81	125	125	подзем. кан.	2024		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ	Точка подключения ДК (ГВС)	268	50	40	подзем. кан.	2024		
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ДК (ГВС)	ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27 (гвс)	81	50	40	подзем. кан.	2024		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2	ТК-3	146	250	250	подзем. кан.	2022	26519	Переключение котельных - кот. №38 на кот.№39
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3	Подъем	285	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2	ТК-3	146	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Шаровый кран в ТК-1 (отоп)	ТК-2	28	250	250	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъем	Точка №1 (ОТ)	4	250	250	надзем.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (гвс)	Подъем (гвс)	285	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Шаровый кран в ТК-1 (гвс)	ТК-2 (гвс)	28	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (гвс)	146	91	57	подзем. кан.	2022		
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Строительство	Подъем (гвс)	Точка №1 (ГВС)	4	91	57	надзем.	2022		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №45 (отоп)	ответвл. на кот. №46 (отоп)	930	250	250	надзем.	2024	130300	Переключение котельных - кот. №46, 44 на кот. №45
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	ПНС в кот. №46	75	200	200	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ПНС в кот. №46	ТК-1	1	250	250	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1	ответвл. на кот. №46 (отоп)	75	200	0	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	Котельная выход (от)	600	200	200	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №45 (гвс)	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	930	100	50	надзем.	2024		

Зона действия источника	Строительство / реконструкция	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Ду ПТ, мм	Ду ОТ, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год про-кладки	Стоимость выполнения работ в про-гнозных ценах, тыс.руб. без НДС	Мероприятие
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	Т-19 (гвс)	600	80	50	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (ГВС)	УТ-1	75	80	50	надзем.	2024		
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Строительство	ответвл. на кот. №46 (отоп)	ответвл. на кот. №46 (отоп)	1	0	200	надзем.	2024		
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Строительство	-	-	-	-	-	-	2022-2024	18369	Строительство циркуляци-онного трубопровода ГВС
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Строительство	-	-	-	-	-	-	2022-2024	16326	Строительство циркуляци-онного трубопровода ГВС
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Строительство	-	-	-	-	-	-	2025	5000	Строительство циркуляци-онного трубопровода ГВС
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная № 114	Стена Котельная № 114	20	250	250	подвал.	2023	64164	Переключение котельных - кот.20 на кот.114
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена Котельная № 114	(.) Врезки ЖБИ	209	250	250	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	(.) Врезки ЖБИ	ТК-1 (опуск, прокол)	63	250	250	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (опуск, прокол)	ТК-2 (подъем, прокол)	25	250	250	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (подъем, прокол)	ТК-3 (опуск, прокол)	110	250	250	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (опуск, прокол)	ТК-4 (прокол)	43	250	250	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-4 (прокол)	ТК-8 (отоп)	28	250	250	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-9 (отоп)	ТК-17 (отоп)	90	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная № 114 (гвс)	Стена Котельная № 114 (гвс)	20	100	69	подвал.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	Стена Котельная № 114 (гвс)	(.) Врезки ЖБИ (гвс)	209	100	69	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	(.) Врезки ЖБИ (гвс)	ТК-1 (опуск, прокол) гвс	63	100	69	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-1 (опуск, прокол) гвс	ТК-2 (подъем, прокол) гвс	25	100	69	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-2 (подъем, прокол) гвс	ТК-3 (опуск, прокол) гвс	110	100	69	надзем.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-3 (опуск, прокол) гвс	ТК-4 (прокол) гвс	43	100	69	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Строительство	ТК-4 (прокол) гвс	ТК-8 (ГВС)	28	100	69	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-8 (отоп)	ТК-9 (отоп)	35	150	150	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-17 (отоп)	ТК-16 (отоп)	20	125	125	подзем. кан.	2023		
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Реконструкция	ТК-8 (отоп)	ТК-7 (отоп)	1	150	150	подзем. бескан.	2023		
Котельная №79 ООО "ТЭР"	Строительство	УТ-Котельная №79 (отоп)	Точка подключения ТЦ ул. Серова, 9	354	70	70	надзем.	2023	12442	Строительство сетей для подключения перспективы - ТЦ ул. Серова, 9
Котельная №79 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ТЦ ул. Серова, 9	Здание торгового значе-ния по ул. Серова, 9 (отоп)	62	70	70	подзем. кан.	2023		
Котельная №79 ООО "ТЭР"	Строительство	Котельная №79 (гвс)	Точка подключения ГВС ТЦ ул. Серова, 9	354	32	25	надзем.	2023		
Котельная №79 ООО "ТЭР"	Строительство	Точка подключения ГВС ТЦ ул. Серова, 9	Здание торгового значе-ния по ул. Серова, 9 (гвс)	62	32	25	подзем. кан.	2023		
ЕТО №002 – МУП "ГТХ"										
Котельная №50 МУП "ГТХ"	Строительство	ТК-1	Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43	80	100	100	подзем. кан.	2022-2025	2778	Строительство сетей для подключения перспективы - Детский сад на 220 мест по ул. Институтская, 43

4. Объемы капитальных вложений.

Сводная информация по величине капитальных вложений в реализацию проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей городского округа и сооружений на них с прогнозными ценами приведена в таблице 7.

Таблица 7. Капитальные вложения в реализацию проектов по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне действия ЕТО в прогнозных ценах, в тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего	Примечание
	ЕТО №001 - ООО "ТЭР"	42943	382808	176417	164636	6890	-	162138	83515	-	-	-	1019348	
1	Тепловые сети от котельной №5, 66	6521	20886	10943	-	-	-	-	-	-	-	-	38349	
1.1	Строительство сетей для подключения перспектив - Здание по пер. Сафоновский, 2	-	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	подключение перспектив
1.2	Строительство сетей для подключения перспектив - 5-ти эт. ж/д по ул. Ленина, р-н Клуба "Искорка"	-	2090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2090	подключение перспектив
1.3	Строительство сетей для подключения перспектив - 5-ти эт. 60 кв. ж/д 15 м на юг от ж/д по ул. Крупской, 13	-	4891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4891	подключение перспектив
1.4	Строительство сетей для подключения перспектив - 9-ти этажный ж/д по ул. Ленина, 4	-	4715	1443	-	-	-	-	-	-	-	-	6158	подключение перспектив
1.5	Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №5, 66 (с применением различных трубопроводных технологий)	6521	8500	9500	-	-	-	-	-	-	-	-	24521	строительство сетей Т4
2	Тепловые сети от котельной №6	-	179063	2283	159636	6890	-	162138	83515	-	-	-	593526	
2.1	Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	реконструкция для надежности
2.2	Строительство и реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Есенина, 6; ул. Обручева, 71; ул. Обручева, 77, с переключением на тепловую сеть МЧС	-	4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4500	реконструкция для надежности
2.3	Строительство сетей для подключения перспектив - ФОК с залом для занятий спорт. борьбой, ул. 10-й мкр., 45А	-	-	-	-	6890	-	-	-	-	-	-	6890	подключение перспектив
2.4	Строительство сетей для подключения перспектив - мкр. 11, мкр. 13, мкр. 16	-	167214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167214	подключение перспектив
2.5	Строительство сетей для подключения перспектив - мкр. 11	-	-	-	-	-	-	-	21484	-	-	-	21484	подключение перспектив
2.6	Строительство сетей для подключения перспектив - мкр. 13	-	-	-	-	-	-	114557	-	-	-	-	114557	подключение перспектив
2.7	Строительство сетей для подключения перспектив - мкр. 16, 17	-	-	-	96408	-	-	-	-	-	-	-	96408	подключение перспектив
2.8	Строительство сетей для подключения перспектив - ж/д ул. Смоленская, 13, 15, 22	-	4578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4578	подключение перспектив
2.9	Строительство сетей для подключения перспектив - Физкультурно-оздоровительный центр по ул. Гайдара, 53	-	2084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2084	подключение перспектив
2.10	Строительство сетей для подключения перспектив - частный дом 80 м от ж/дома по ул. Соборная, 25	-	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	подключение перспектив
2.11	Строительство сетей для подключения перспектив	-	-	2283	-	-	-	-	-	-	-	-	2283	подключение пер-

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего	Примечание
	тивы - МКД ул. Жолтовского, 7Б													спективы
2.12	Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №11	-	-	-	-	-	-	-	12213	-	-	-	12213	подключение перспективы
2.13	Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/1	-	-	-	-	-	-	47581	-	-	-	-	47581	подключение перспективы
2.14	Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №13/2	-	-	-	-	-	-	-	49817	-	-	-	49817	подключение перспективы
2.15	Строительство блочно-модульной ЦТП мкр. №16	-	-	-	63228	-	-	-	-	-	-	-	63228	подключение перспективы
3	Тепловые сети от котельной №29	-	2102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2102	
3.1	Реконструкция сетей для подключения перспектив - Детский сад на 190 мест по ул. Кучина	-	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533	подключение перспектив
3.2	Строительство сетей для подключения перспектив - Детский сад на 190 мест по ул. Кучина	-	1569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1569	подключение перспектив
4	Тепловые сети от котельной №31	-	88344	18391	-	-	-	-	-	-	-	-	106735	
4.1	Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32	-	4471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4471	ликвидация котельной №32
4.2	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №32 на котельную №31, с целью закрытия котельной №32	-	83873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83873	ликвидация котельной №32
4.3	Строительство сетей для подключения перспектив - ДК "Северный Маганак"	-	-	18391	-	-	-	-	-	-	-	-	18391	подключение перспектив
5	Тепловые сети от котельной №39	26519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26519	
5.1	Проектные работы на строительство и реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38	1615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1615	ликвидация котельной №38
5.2	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №38 на котельную №39, с целью закрытия котельной №38	24905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24905	ликвидация котельной №38
6	Тепловые сети от котельной №45	-	6807	126300	-	-	-	-	-	-	-	-	133108	
6.1	Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45, с целью закрытия котельной №46	-	4218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4218	ликвидация котельной №46
6.2	Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45, с целью закрытия котельной №44	-	2590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2590	ликвидация котельной №44
6.3	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №46 на котельную №45	-	-	76341	-	-	-	-	-	-	-	-	76341	ликвидация котельной №46

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего	Примечание
6.4	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №44 на котельную №45	-	-	47151	-	-	-	-	-	-	-	-	47151	ликвидация котельной №44
6.5	Устройство ПНС в здании котельной №46 с насосами на подающем трубопроводе и регулятором подпора	-	-	2808	-	-	-	-	-	-	-	-	2808	ликвидация котельной №44
7	Тепловые сети от котельной №48	4369	6000	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	18369	
7.1	Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №48 (с применением различных трубопроводных технологий)	4369	6000	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	18369	строительство сетей Т4
8	Тепловые сети от котельной №49	2826	3000	10500	-	-	-	-	-	-	-	-	16326	
8.1	Реконструкция тепловых сетей от котельной №49 с целью перевода потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения	2826	3000	10500	-	-	-	-	-	-	-	-	16326	строительство сетей ГВС
9	Тепловые сети от котельной №79	-	12442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12442	
9.1	Строительство сетей для подключения перспективы - ТЦ ул. Серова, 9		12442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12442	подключение перспективы
10	Тепловые сети от котельной №104	-	-	-	5000	-	-	-	-	-	-	-	5000	
10.1	Реконструкция тепловых сетей со строительством циркуляционного трубопровода от котельной №104 (с применением различных трубопроводных технологий)	-	-	-	5000	-	-	-	-	-	-	-	5000	строительство сетей Т4
11	Тепловые сети от котельной №114	2709	64164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66873	
11.1	Проектирование строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20	-	3427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3427	ликвидация котельной №20
11.2	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной №20 на котельную №114, с целью закрытия котельной №20	-	60737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60737	ликвидация котельной №20
11.3	Проектные работы на строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	реконструкция для надежности
11.4	Строительство тепловой сети ТК18-ТК22 с целью выноса транзитного трубопровода	2407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2407	реконструкция для надежности
	ЕТО №002 - МУП "ГТХ"	1618	2889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4507	
12	Тепловые сети от котельной №9	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	
12.1	Капитальный ремонт участка т/сети от ТК-2 до ТК-3, L=52 м (воздушка)	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	реконструкция для надежности
12.2	Капитальный ремонт ТК1	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	реконструкция для надежности
13	Тепловые сети от котельной №14	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	
13.1	Капитальный ремонт ТК3	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	реконструкция для надежности
14	Тепловые сети от котельной №15	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	
14.1	Капитальный ремонт ТК3	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	реконструкция для надежности

№ п/п	Наименование мероприятия	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего	Примечание
15	Тепловые сети от котельной №24	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	
15.1	Капитальный ремонт ТК1 и ТК2	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	реконструкция для надежности
16	Тепловые сети от котельной №34	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	
16.1	Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-9 до жилого дома ул. Береговая, 14 (комфортная среда) L=55 м	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	реконструкция для надежности
16	Тепловые сети от котельной №47	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	
16.1	Капитальный ремонт ТК-5, ТК-6	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	реконструкция для надежности
17	Тепловые сети от котельной №50	-	2778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2778	
17.1	Строительство сетей для подключения перспектив - Детский сад на 190 мест по ул. Институтская, 43	-	2778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2778	подключение перспективы
18	Тепловые сети от котельной №64	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	
18.1	Капитальный ремонт тепловых сетей теплоснабжения от Детского дома до котельной: труба Ду 80 мм, L=150 м, Ду 40 мм, L=75 м	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	реконструкция для надежности
19	Тепловые сети от котельной №72	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263	
19.1	Капитальный ремонт ТК2, ТК4	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	реконструкция для надежности
19.2	Капитальный ремонт участка сети ГВС L=20 м	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	реконструкция для надежности
20	Тепловые сети от котельной №93	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447	
20.1	Монтаж теплового узла	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447	реконструкция для надежности
21	Тепловые сети от котельной ОФ "Прокопьевскуголь"	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	
21.1	Капитальный ремонт ТК5	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	реконструкция для надежности
21.2	Капитальный ремонт участка т/сети (в 2-х тр.исп.) в непр. канале через дорогу L=16 м	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	реконструкция для надежности
21.3	Капитальный ремонт участка т/сети (в 2-х тр.исп.) ТК19-ТК20, L=40 м	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	реконструкция для надежности
	ВСЕГО по ГО:	44561	385697	176417	164636	6890	-	162138	83515	-	-	-	1023854	

Приложение 1.

Тепловые сети со сроком эксплуатации боле 20 лет

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Котельная №102 (отоп)	УТ-1	400/400	13,1	надзем.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-1	Врезка	400/400	1	надзем.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-3	УТ-8	200/200	279,8	надзем.	1991
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-8	УТ-8'	200/200	30	надзем.	1991
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	УТ-3	200/200	5	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-8	ТК-15	200/200	18,5	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-15/1 (отоп)	ТК-16	200/200	25,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-8'	УТ-9	200/200	107,75	надзем.	1991
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-15	ТК-15/1 (отоп)	200/200	28	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-7	ТК-8	200/200	49	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-14	ТК-10	150/150	100,3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-23'	ТК-23'	150/150	56	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-11	ТК-12	150/150	51,6	надзем.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-23"	ТК-23а	150/150	19	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-9	ТК-11	150/150	25	надзем.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-31	ТК-33	150/150	9,3	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-9/1	ТК-14	150/150	13	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-20	ТК-22	150/150	3,5	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-23'	ТК-23"	150/150	36	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-9	ТК-9/1	150/150	7,6	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-10	ТК-17	150/150	39,2	надзем.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-30	ТК-4	150/150	8	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-10	ж/д, Яворского, 10	100/100	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-12	ТК-13	100/100	37,5	надзем.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-7/1	ССП, Петренко, 13	100/100	177,5	надзем.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-11	ж/д, Яворского, 6	100/100	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-7	УТ-7/1	100/100	34,5	подвальн.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-20	ТК-25	100/100	17,5	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-1	УТ-7	100/100	48,8	надзем.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-31	ж/д, Яворского, 1	100/100	6,3	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-13	ж/д, Яворского, 2	100/100	3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-5	ж/д, военкомат, ИП Долгих пр. Гагарина, 13	100/100	14	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-17/1	ж/д, Яворского, 12	100/100	24,4	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-8'	РОСТО, Петренко, 17	100/100	85	надзем.	до 1988
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-29	ж/д, Петренко, 6	100/100	6,5	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-17	ТК-17/1	100/100	28,3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-14	ж/д, Яворского, 8	100/100	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-15	ж/д, офисы пр. Гагарина, 21	80/80	12,1	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-19	ж/д, пр. Гагарина, 5	80/80	10,7	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-18	ж/д, военкомат, ИП Тонакова, пр. Гагарина, 9	80/80	10	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-12	ж/д, Яворского, 4	80/80	10,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-2/1 (отоп)	ж/д, Петренко, 3	80/80	21	надзем.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-8/1	ж/д, гостиница пр. Гагарина, 19	80/80	19,7	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-8/1	ж/д, ИП Караульчиков пр. Гага-рина, 23	80/80	33	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-7	ж/д, офисы пр. Гагарина, 17	80/80	14	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-8	УТ-8/1	80/80	26	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-23а	ж/д, Петренко, 14 (отоп)	70/70	25	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"		Магазин, Петренко, 12	70/50	14	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-6	Д/сад №59, пр. Гагарина, 15	70/70	10,5	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-16	ж/д, офисы пр. Гагарина, 25	70/70	14	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Кот. №104 вых. отоп.	УТ-5 (отоп)	400/400	10	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Котельная №104 (отоп)	Кот. №104 вых. отоп.	400/400	17,8	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Котельная №104 (ГВС)	Кот. №104 вых. ГВС	250/150	17,8	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-12 (отоп)	200/200	40	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-11 (отоп)	200/200	47	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Шишк., 9/1 т.2	ТК-66	200/200	11,4	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	Шишк., 9/1 т.2	200/200	6	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	Врезка на 24 (отоп)	200/200	3,9	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-8 (отоп)	ТК-23 (отоп)	200/200	63	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-11 (ГВС)	ТК-12 (ГВС)	150/100	40	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-11 (ГВС)	150/100	47	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 42 т.1 (отоп)	ж/дул. Институтская, 42(отоп)	150/100	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-66	Переход диаметра	150/125	40	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-43(отоп)	ТК-66 (отоп)	150/150	48,2	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	УТ-5 (отоп)	ТК-43(отоп)	150/150	145,6	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	УТ-5 (отоп)	УТ-4	150/150	31,1	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (отоп)	Гагар., 31 т.1 (отоп)	150/150	33,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ТК-15 (отоп)	150/150	47,15	надзем.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-56 (отоп)	Сибирьтелеком контора (отоп)	150/150	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (отоп)	ТК-56 (отоп)	150/150	52	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-56 (отоп)	ТК-57 (отоп)	150/150	16,5	подзем. кан.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Вр. д/с (отоп)	ТК-53 (отоп)	150/150	34,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (отоп)	ТК-54 (отоп)	150/150	36	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Гагар., 31 т.1 (отоп)	Вр. д/с (отоп)	150/150	10	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-57 (отоп)	ТК-58 (отоп)	150/150	13,4	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-58 (отоп)	ТК-59 (отоп)	150/150	9,5	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-8 (ГВС)	ТК-23 (ГВС)	125/100	63	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-70	125/125	51,5	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 52 т.1 (отоп)	ООО Радость (отоп)	125/125	5	подвальн.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 52 т.1 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 52(отоп)	125/125	1	подвальн.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-70	ТК-67	125/125	87	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Кот. №104 вых. ГВС	ТК-43(ГВС)	125/125	155,6	надзем.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	Инст., 52 т.1 (отоп)	125/125	42	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ТК-24 (отоп)	125/125	8,6	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67	ТК-68	100/100	51	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	Мед УПК, Том.гос.универ. (ГВС)	100/50	47	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-15 (ГВС)	100/50	47,15	надзем.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Шишк., 9/1 т.1	ТК-67	100/100	104	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Врезка на 24 (отоп)	ж/д ул. Институтская,24 (отоп), Комитет по соц.защите	100/100	14,3	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-20 (отоп)	100/100	45	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ТК-19 (отоп)	100/100	19,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	Мед УПК, Том.гос.универ. (отоп)	100/100	47	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 30 т.1 (отоп)	Город станция мед. помощи (отоп)	100/100	10	подвальн.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 30 т.1 (отоп)	Гараж,ул.Институтская,30(отоп)	100/100	1	подвальн.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	Инст., 30 т.1 (отоп)	100/100	36	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67	ППЭТ, Проф. уч. №32 переход	100/100	33	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-5 (ГВС)	Врезка на 24 (гвс)	100/0	3,9	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	Инст., 42 т.1 (отоп)	100/100	8,2	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-17 (отоп)	100/100	55	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	д/с№86 ул.Институтская,34(от)	100/100	17	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-20 (ГВС)	100/50	45	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Шишк., 9/1 т.2	Шишк., 9/1 т.1	100/100	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-66 (отоп)	ТК-66 (отоп)	100/100	1	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 50(отоп)	100/70	31,4	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-51 (отоп)	УТ-5 (отоп)	100/100	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49 (отоп)	ж/д, ул. Яворскго, 18 (отоп)	100/100	71	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-48 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 5 (отоп), ИП Бахчурин, ЧП Калашников	100/100	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-50 (отоп)	ТК-51 (отоп)	100/100	24,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (отоп)	ТК-46 (отоп)	100/100	25	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-46 (отоп)	ТК-47 (отоп)	100/100	30,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-66 (отоп)	ООО Торг.компСистема, ООО/Ц Виртукон, Учр-ие юстиции, ОФК гараж, ООО ЦЕх метал.изд., ООО Эльдорадо плюс (отоп)	100/100	22	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (отоп)	ж/д,ул. Институтская, 35(отоп), Сибирьтелеком интернет, Мария ра, Филатова	100/100	11,9	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Гагар., 31 т.1 (ГВС)	Вр. д/с (ГВС)	100/0	10	подзем. кан.	до 1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-43(отоп)	ТК-62 (отоп)	100/80	51	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Вр. д/с (ГВС)	ТК-53 (ГВС)	100/0	34,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49' (отоп)	ТК-50 (отоп)	100/100	16	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (ГВС)	Переход диаметра	100/0	24	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-63 (отоп)	ООО Кинком-инвест (отоп)	100/100	36,2	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (ГВС)	Гагар., 31 т.1 (ГВС)	100/0	33,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-47 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 27 (отоп), ФЛ Днепров, ИП Реберт М.С.	100/100	23,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-47 (отоп)	ТК-48 (отоп)	100/100	38,3	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-48 (отоп)	ТК-49 (отоп)	100/100	60	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49 (отоп)	ТК-49' (отоп)	100/100	1	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (ГВС)	ТК-54 (ГВС)	100/0	36	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-57 (ГВС)	ТК-58 (ГВС)	100/0	13,4	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-58 (ГВС)	ТК-59 (ГВС)	100/0	9,5	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-59 (ГВС)	ТК-60 (ГВС)	100/0	28	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-59 (отоп)	ТК-60 (отоп)	100/100	28	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-60 (отоп)	ж/д, ул. Яворскго, 24 (отоп), Стоматология №1	100/100	31	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-60 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 14(отоп)	100/100	57	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-62 (отоп)	ТК-63 (отоп)	100/100	47,9	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-24 (отоп)	ж/д ул. Институтская,31(отоп), ИП Тишкова	100/100	50	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-68	ОАО Горнячка дм. корпус	80/80	15	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ООО "Горно-Прмышленная компания" гараж	ООО "Горно-Прмышленная компания" гараж	80/80	100	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67	ОАО Горнячка произв.корпус	80/80	16	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ТК-17 (ГВС)	80/50	55	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 42 т.1 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 42(ГВС)	80/50	1	подвальн.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	Инст., 42 т.1 (ГВС)	80/50	8,2	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 52 т.1 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 52(ГВС)	80/50	1	подвальн.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	Инст., 52 т.1 (ГВС)	80/50	42	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Врезка на 24 (гвс)	ж/д ул. Институтская,24(ГВС), Комитет по соц.защите	80/0	14,3	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ТК-21 (отоп)	80/80	20	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	Банк,ул. Шишкина, 23 (отоп)	80/80	6	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 52 т.1 (ГВС)	ООО Радость (ГВС)	80/80	5	подвальн.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 42 т.1 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 44(отоп), ООО Стом Надежда	80/80	59,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-51 (ГВС)	УТ-5 (ГВС)	80/0	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ТРК 27 плюс адм. зд. (отоп)	80/80	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	УТ-5 (отоп)	ж/д, ул. Яворскго, 16 (отоп), ООО Каспий	80/80	16	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Гагар., 31 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 31 (отоп), ИП Глудз, Библиотека №13, ФЛ Кочеткова, ИП "Легеза", ООО Сладкий мир, ФЛ Клишина, ФЛ Порубова, ФЛ	80/80	10	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-50 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 3 (отоп), ИП Уголькова	80/80	10	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-61 (отоп)	Детский сад №95 (отоп)	80/80	1	подвальн.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	Инст., 46 т.1 (отоп)	80/80	59,5	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67	ТК-68	80/80	39,5	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-62 (отоп)	ВНИМИ, ООО Горно- Промышленная Компания, ул. Гагарина, 24 (отоп)	80/80	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-46 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 29 (отоп), ООО "Инна", ИП Шевчук, ИП Шевчук подв., ФЛ "Шевчук" электро- центр, Лилия, Электрика	80/80	10	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-66 (отоп)	Инстит., 18 т.1	80/80	95,8	надзем.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инстит., 18 т.1	ООО "Горно-Прмышленная компания" гараж	80/80	100	надзем.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-54 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 33 (отоп), библиотека №1	80/80	10,2	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-47 (ГВС)	ТК-48 (ГВС)	80/0	38,3	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-48 (ГВС)	ТК-49 (ГВС)	80/0	60	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (ГВС)	ТК-46 (ГВС)	80/0	25	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49 (ГВС)	ТК-49' (ГВС)	80/0	1	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49' (ГВС)	ТК-50 (ГВС)	80/0	16	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-50 (ГВС)	ТК-51 (ГВС)	80/0	24,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 31а (отоп), ЧП "Султангараева"	80/80	10	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (отоп)	ж/д, ул. Гагарина, 29а, Смотровая поликлиника (отоп)	80/80	10	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инстит., 18 т.1	ООО Торг комп Система (Сити)	80/80	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Вр. д/с (отоп)	ТК-52 (отоп)	80/80	3,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-52 (отоп)	ТК-61 (отоп)	80/80	62,8	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-46 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 29 (ГВС), ООО "Инна", ИП Шевчук, ИП Шевчук подв.	80/0	10	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-46 (ГВС)	ТК-47 (ГВС)	80/0	30,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-41 (отоп)	ТК-40 (отоп)	80/80	19	подзем. кан.	1989
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-24 (отоп)	ТК-25 (отоп)	80/80	65,8	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ж/д ул. Институтская,29(отоп)	80/80	9	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	ТК-24 (ГВС)	80/50	8,6	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-24 (ГВС)	ж/д ул. Институтская,31(ГВС)	80/50	50	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-68	Сл. занят., ул. Ноградская,15а	80/80	30,5	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-68	ОАО Горнячка гараж	70/70	5	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 50(ГВС)	70/70	31,4	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-19 (ГВС)	70/50	19,5	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	Гараж ТРК 27 плюс (отоп)	70/70	9	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ж/дул. Институтская, 36(отоп)	70/70	29	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-56 (ГВС)	70/0	28	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Ногр.,18 т.1 (отоп)	ТК-42 (отоп)	70/70	80,7	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-47 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 27 (ГВС), ФЛ Днепров, ИП Реберт М.С.	70/0	23,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-48 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 5 (ГВС), ИП Бахчури, ЧП Калашников	70/0	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 31а (ГВС), ЧП "Султангараева"	70/0	10	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-50 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 3 (ГВС), ИП Уголькова	70/0	10	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49 (ГВС)	ж/д, ул. Яворскго, 18 (ГВС)	70/0	71	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-56 (ГВС)	Сибирьтелеком контора (ГВС)	70/0	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-56 (ГВС)	ТК-57 (ГВС)	70/0	16,5	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 20 (отоп), ФЛ Воробьева, ООО Ваше здоро-	70/70	10	подзем. кан.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		вье, ФЛ Зверков, ДЮСШ №2, ИП Шевцов				
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ТК-41 (отоп)	70/70	20	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ТК-29 (отоп)	70/70	12,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-42 (отоп)	КузГТ, ул. Ноградская, 32(отоп)	70/70	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28' (отоп)	ТК-28 (отоп)	70/70	16,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ТК-28' (отоп)	70/70	21	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ТК-27 (отоп)	70/70	20,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ТК-26 (отоп)	70/70	33,9	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ТК-18 (отоп)	60/60	110,6	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 48(отоп), ПОККМ Сервис	50/50	11,6	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	Банк, ул. Шишкина, 23 (ГВС)	50/0	6	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	Инст., 46 т.1 (ГВС)	50/0	59,5	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 48(ГВС)	50/20	11,6	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 36(ГВС)	50/50	29	подзем. кан.	1985
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 30 т.1 (ГВС)	Город станция мед. помощи (ГВС)	50/0	10	подвальн.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 46 т.1 (отоп)	ж/д ул. Институтская, 46(отоп)	50/50	5	подвальн.	до 1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 5(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 42 т.1 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 44(ГВС), ООО Стом Надежда	50/0	59,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 5(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 6(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 6(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 7(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	Инст., 30 т.1 (ГВС)	50/0	36	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	УТ-5 (ГВС)	ж/д, ул. Яворского, 16 (ГВС), ООО Каспий	50/0	16	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-61 (ГВС)	Детский сад №95 (ГВС)	50/0	1	подвальн.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-66	ОАО Горнячка строймаг	50/50	23	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Шишк., 9/1 т.1	ИП Чувашова	50/50	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67' (отоп)	ООО Лео-М , Центр пла- нир. семьи	50/50	6,7	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35' (отоп)	ТК-35 (отоп)	50/50	16,6	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35 (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 3(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Ногр., 18 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 18 (отоп), МКП УЖКК, ИП Понаморева	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-67	ТК-67' (отоп)	50/50	53	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Вр. д/с (ГВС)	ТК-52 (ГВС)	50/0	3,7	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-52 (ГВС)	ТК-61 (ГВС)	50/0	62,8	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Гагар., 31 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 31 (ГВС), ИП Глудз, Библиотека №13, ФЛ Кочеткова, ИП "Легеза", ООО Сладкий мир, ФЛ Клишина, ФЛ Порубова, ФЛ	50/0	10	подзем. кан.	1984
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49' (отоп)	ИП Чрненко Е. И.(отоп)	50/50	12,79	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-70	ООО Полиграф-центр	50/50	6	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 20 (ГВС), ФЛ Воробьева, ООО Ваше здоро- вье, ФЛ Зверков, ДЮСШ №2, ИП Шевцов	50/0	10	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-54 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 33 (ГВС), библиотека №1	50/0	10,2	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-45 (ГВС)	ж/д, ул. Гагарина, 29а, Смотровая поликлиника (ГВС)	50/0	10	подзем. кан.	1982
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 8(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-60 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 14(ГВС)	50/0	57	подзем. кан.	1990
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-37 (отоп)	ТК38 (отоп)	50/50	64	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	ж/д пер. Институтский, 4(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 4(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	ТК-34 (отоп)	50/50	18	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	ТК-33 (отоп)	50/50	11,9	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ТК-32 (отоп)	50/50	17	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ТК-31 (отоп)	50/50	13,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ТК-30 (отоп)	50/50	17,2	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	ТК-35' (отоп)	50/50	13,4	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 9(отоп)	50/50	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-8 (отоп)	ООО Дарница (отоп)	50/50	18,5	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-24 (ГВС)	ТК-25 (ГВС)	50/50	65,8	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 29(ГВС)	50/32	9	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский, 9(ГВС)	50/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28' (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 7(отоп)	40/40	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35 (отоп)	ТК-36' (отоп)	40/40	14,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-58 (отоп)	Гаражи Сибирьтелеком	40/40	17	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 35(ГВС), Сибирьтелеком интернет, Мария ра, Филагова	40/0	11,9	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ж/д, пер. Институтский, 8(отоп)	40/40	2	подзем. кан.	1965

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,8(ГВС)	40/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ТК-28' (ГВС)	32/0	21	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28' (ГВС)	ТК-28 (ГВС)	32/0	16,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Ногр.,18 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 18 (ГВС), МКП УЖКК	32/32	5	подвальн.	до 1997
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ТК-21 (ГВС)	32/0	20	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	Инст., 46 т.1 (ГВС)	ж/д ул. Институтская, 46(ГВС)	32/32	5	подвальн.	до 1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-36' (отоп)	ж/д, пер. Институтский,2(отоп)	32/32	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ТРК 27 плюс адм. зд. (ГВС)	32/0	1	подвальн.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (отоп)	КБ Кольцо Урала, (отоп)	32/32	14	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (отоп)	"Орион" (отоп)	32/32	14	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-53 (ГВС)	"Орион" (ГВС)	32/0	14	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-60 (ГВС)	ж/д, ул. Яворского, 24 (ГВС), Стоматология №1	32/0	31	подзем. кан.	1987
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК38 (отоп)	ж/д, пер. Институтский,1(отоп)	32/32	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35' (отоп)	ж/д, пер. Институтский,3(отоп)	32/32	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-40 (отоп)	ж/д,пер. Институтский,10(отоп)	32/32	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	ТК-26 (ГВС)	32/0	33,9	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-41 (ГВС)	ТК-40 (ГВС)	32/0	19	подзем. кан.	1989
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	32/0	12,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ТК-32 (ГВС)	32/0	17	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ТК-27 (ГВС)	32/0	20,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ТК-30 (ГВС)	32/0	17,2	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ТК-31 (ГВС)	32/0	13,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-33 (ГВС)	ТК-34 (ГВС)	32/0	18	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-32 (ГВС)	ТК-33 (ГВС)	32/32	11,9	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-8 (ГВС)	ООО Дарница (ГВС)	25/0	18,5	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-49' (ГВС)	ИП Чренко Е. И.(гвс)	25/0	12,79	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-36' (отоп)	ТК-37' (отоп)	25/25	1,5	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35 (ГВС)	ТК-36' (ГВС)	25/0	14,3	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-36' (ГВС)	ж/д, пер. Институтский, 2(ГВС)	25/25	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28' (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,7(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ТК-18 (ГВС)	20/0	110,6	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	д/с№86 ул.Институтская,34(ГВС)	20/0	17	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,7(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,6(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,8(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,5(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35' (ГВС)	ТК-35 (ГВС)	20/0	16,6	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,6(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-34 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,4(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-32 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,5(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-34 (ГВС)	ТК-35' (ГВС)	20/0	13,4	подзем. кан.	1986
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35' (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,3(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-33 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,4(ГВС)	20/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	ТК-41 (ГВС)	15/0	20	подзем. кан.	1988
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-55 (ГВС)	КБ Кольцо Урала, (ГВС)	15/0	14	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-41 (отоп)	ж/д, пер. Институтский,9(отоп)	15/15	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-41 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,9(ГВС)	15/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-40 (ГВС)	ж/д,пер. Институтский,10(ГВС)	15/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №104 ООО "ТЭР"	ТК-35 (ГВС)	ж/д, пер. Институтский,3(ГВС)	15/0	2	подзем. кан.	1965
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Котельная №114 (отоп)		500/500	1	подвальн.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-1		350/350	69	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на Агрегатную	УТ-1	350/350	77	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			350/350	104	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			350/350	22	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			350/350	109	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			350/350	16	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			350/350	49	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		Врезка на Агрегатную	350/350	96	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	т.1' (отоп)	ТК-8 (отоп)	250/250	31,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ПНС Кот. №114 вых. отоп.	ТК-1 (отоп)	250/250	85,4	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	т.1' (отоп)	250/250	49	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-4 (отоп)	Вр. Менж.,10 (отоп)	200/200	45	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-6 (отоп)	УТ-2 (отоп)	200/200	45,3	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-2 (отоп)	УТ-3 (отоп)	200/200	21,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Корпус №4	200/200	9	подвальн.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,10 (отоп)	Т.А	200/200	6	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			200/200	33	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			200/200	20	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			200/200	41	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ПНС Котельной №114	ПНС Кот. №114 вых. отоп.	200/200	1	подвальн.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Котельная №114 (ГВС)		200/200	1	подвальн.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Т.А	ПНС Котельной №114	200/250	90	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-3 (отоп)	УТ-4 (отоп)	200/200	6,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-15(отоп)	ТК-16 (отоп)	150/150	65,5	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-13 (отоп)	150/150	29	подзем. кан.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/100	104	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/150	60	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Т.А	ТК-23 (отоп)	150/150	3	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Т.А	Вр. Менж.,8 (отоп)	150/150	6	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/100	16	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		УТ-1 (гвс)	150/100	173	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/150	51	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/150	37	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/100	49	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			150/100	131	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)		150/150	11	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-11 (ГВС)	ТК-13 (ГВС)	150/0	29	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	т.1' (ГВС)	150/0	49	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	т.1' (ГВС)	ТК-8 (ГВС)	150/0	31,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Корпус №6 (склады материальные)	150/150	61	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9а	ТК-9 (отоп)	150/150	8,8	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ПНС Кот. №114 вых. отоп.	Т.А	150/150	90	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-17 (отоп)	150/150	29	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,10 (отоп)	Вр. Менж., 6 (отоп)	150/150	6,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-1 (гвс)		150/100	69	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13а (отоп)	ТК-30 (отоп)	150/150	85,6	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-8 (отоп)	ТК-15(отоп)	150/150	23	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	Вр. Шахт., 13а (отоп)	150/150	8,5	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ТК-17' (отоп)	150/150	45	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ПНС Кот. №114 вых. отоп.	Т.А	150/150	90	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.1 Горн. 1, (отоп)	Врезка Гаражи (отоп)	150/150	15,8	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 6 (отоп)	Смена диаметра	150/150	21,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ж/д, ЧП Чибисова, Аптека, ИП Трофимов пр. Шахтеров, 15 (отоп)	150/150	30	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,8 (отоп)	Вр. Менж.,10 (отоп)	150/150	45	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.2 Горн. 1, (отоп)	ТК-19 (отоп)	150/150	23	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13 (отоп)	ТК-29 (отоп)	150/150	20	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ТК-20 (отоп)	150/150	8,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка Гаражи (отоп)	Вр.2 Горн. 1, (отоп)	150/150	8	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		ТК-11 (отоп)	150/150	58	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Кот. №114 вых. ГВС	ТК-1 (ГВС)	150/80	85,4	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	40	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	48	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Корпус №2	125/125	120	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	23	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	10	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	138	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			125/125	64	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 3 (ГВС)	Вр. Менж., 6 (ГВС)	125/100	21,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,10 (ГВС)	Вр. Менж.,8 (ГВС)	125/100	45	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 6 (ГВС)	Вр. Менж.,10 (ГВС)	125/100	6,5	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Вр. Шахт., 11 (отоп)	125/125	45,3	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,8 (ГВС)	Т.А	125/100	6	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 11 (отоп)	Вр. Шахт., 13 (отоп)	125/125	4,34	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ТК-21(отоп)	125/100	31,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13 (ГВС)	Вр. Менж., 3 (ГВС)	125/100	45,3	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-21(отоп)	ТК-22 (отоп)	125/100	15	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-22 (отоп)	ж/д, офисы пр. Шахтеров, 21 (отоп)	125/100	1	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на стол. (ГВС)	Вр. Шахт., 11 (ГВС)	125/100	3,31	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 11 (ГВС)	Вр. Шахт., 13 (ГВС)	125/1000	0,59	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9а	ТК-9 (ГВС)	100/0	8,8	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			100/100	32	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Корпус №7	100/100	70	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			100/100	6	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-22 (ГВС)	ж/д, офисы пр. Шахтеров, 21 (ГВС)	100/0	1	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-21(ГВС)	ТК-22 (ГВС)	100/0	15	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ТК-17' (ГВС)	100/0	45	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ТК-21(ГВС)	100/0	31,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.1 Горн. 1, (ГВС)	Врезка Гаражи (ГВС)	100/0	15,8	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ТК-17 (ГВС)	100/0	29	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"			100/100	35,48	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-15(ГВС)	ТК-16 (ГВС)	100/0	65,5	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на гаражи (отоп)	ж/д, ул. Менжинского, 11 (отоп)	100/100	24	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ТК-20 (ГВС)	100/0	8,5	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-8 (ГВС)	ТК-15(ГВС)	100/0	23	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)		100/0	11	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка Гаражи (ГВС)	Вр.2 Горн. 1, (ГВС)	100/0	8	надзем.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 6 (отоп)	100/100	17,8	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13а (отоп)	ж/д, пр. Шахтеров, 13а(отоп)	100/100	1	подвальн.	до 1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	Вр. Шахт., 13а (ГВС)	100/0	8,5	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на стол. (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	100/0	20	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ж/д,ул. Комсомольская, 5(отоп)	100/100	11,2	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-25" (отоп)	ж/д, ул. Комсомольская,1(отоп)	100/100	20,32	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-25" (отоп)	ж/д, ул. Комсомольская,1(отоп)	100/100	11,2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	УВД, ул.Комсомольская,2(отоп)	100/100	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ж/д, офисы ул. Комсомольская, 7(отоп)	100/100	23	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Т.А	ТК-23 (ГВС)	100/0	3	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Т.А	Кот. №114 вых. ГВС	100/80	90	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ж/д, ул. Космонавта Воынова, 15(отоп)	100/100	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,10 (отоп)	ТК-34 (отоп)	100/100	34,6	надзем.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13 (отоп)	ТК-31 (отоп)	100/100	85,3	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ж/д, пр. Шахтеров, 13 (отоп)	100/100	19,9	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-13' (отоп)	100/100	16,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-12 (отоп)	100/100	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ПНС Кот. №114 вых. отоп.	Врезка на гаражи (отоп)	100/100	479	надзем.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13' (отоп)	ж/д, ул. Космонавта Воынова, 13(отоп)	100/100	10	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		ТК-11 (ГВС)	100/0	58	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	40	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	10	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	44	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Цех №18	80/80	33	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ж/д, ул. Менжинского, 6 (отоп)	80/80	10,44	подвальн.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	48	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Компрес- сорная	80/80	5	подвальн.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ТК-13' (ГВС)	80/0	16,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	40	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на гаражи (ГВС)	ж/д, ул. Менжинского, 11 (ГВС)	80/0	24	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Кот. №114 вых. ГВС	Врезка на гаражи (ГВС)	80/0	47,9	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.2 Горн. 1, (ГВС)	ТК-19 (ГВС)	80/0	23	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13а (ГВС)	ТК-30 (ГВС)	80/0	85,6	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,10 (ГВС)	ТК-34 (ГВС)	80/0	34,6	надзем.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	30	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Корпус №3, Перемоточная, Котельная №114	80/80	110	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 6 (отоп)	ТК-28 (отоп)	80/80	12,44	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ж/д, ЧП Чибисова, Аптека пр. Шахтеров, 15 (ГВС)	80/0	30	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	шк.№1, ул.Комсомольская,4(отоп)	80/80	28,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	19	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	д/с №68,ул.Менжинского, 12 (отоп)	80/80	31,2	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13' (ГВС)	ж/д, ул. Космонавта Воынова, 13 (ГВС)	80/0	10	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Горняцкая, 7а	80/80	5	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"			80/80	51	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Модуль, Монтажный участок	70/70	63	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Корпус №1	70/70	1	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-14 (отоп)	70/70	41,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Транс- портный цех (цех, склад)	70/70	27	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			70/70	26	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			70/70	23	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", ГОУ СПО ПЭМСТ техникум (откл)	70/70	12	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Станция нейтрализации	70/70	106	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			70/70	114	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ж/д, ул. Космонавта Воынова, 11 (отоп)	70/70	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	Ред. ШП, ул. Космонавта Воы- нова, 11а (гвс)	70/80	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	переход диаметра	ж/д, ИП Лобзин пр. Шахтеров, 11 (отоп)	70/70	42,15	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ж/д, пр. Шахтеров, 13 (ГВС)	70/0	19,9	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Транс- портная проходная, гостинница	70/70	42	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ул. Менжинского, 1 (отоп)	70/70	8	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-34 (ГВС)	д/с №68,ул.Менжинского, 12	70/0	31,2	надзем.	1989

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		(ГВС)				
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	Ред. ШП, ул. Космонавта Во- лынова, 11а	70/80	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Корпус №3, Перемоточная, Котельная №114 (гвс)	50/0	110	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/50	40	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9а	ж/д ул. Горняцкая, 9	50/50	23,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-15(отоп)	ж/д, ул. Комсомольская,10 (отоп)	50/50	3	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/50	74	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/0	10	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/50	113	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Сарыгина, 2а(отоп)	50/50	27	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 11 (отоп)	50/50	3	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/50	48	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Шумомет- рическая лаборатория	50/50	7	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Насосная	50/50	25	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"			50/50	5	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", отдел ТБ и ОГ	50/50	37	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Цетраль- ная проходная	50/50	3	подвальн.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Централь- ная проходная	50/50	3	подвальн.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Столовая, Кузбасскапитал инвест	50/50	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Торговый центр	50/50	12	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 6 (ГВС)	50/0	17,8	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ИП Лобзин пр. Шахтеров, 11 (ГВС)	50/0	42,15	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК (отоп)	ж/д, ул. Космонавта Волюнова, 11б(отоп)	50/50	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ТК-10 (отоп)	50/50	48,2	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ж/д, ул.Комсомольская, 6 (отоп)	50/50	6	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ж/д, ул.Комсомольская,8 (отоп)	50/50	3	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13а (ГВС)	ж/д, пр. Шахтеров, 13а(ГВС)	50/0	1	подвальн.	до 1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	ж/д,ул. Менжинского, 10 (отоп)	50/50	11,2	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-34 (ГВС)	ж/д,ул. Менжинского, 10 (ГВС)	50/0	11,2	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-25" (ГВС)	ж/д, ул. Комсомольская, 1(ГВС)	50/0	8,7	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-25" (ГВС)	ж/д, ул. Комсомольская, 1(ГВС)	50/0	21,31	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ж/д, офисы ул. Комсомольская, 7(ГВС)	50/0	23	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	УТ-1	Прокопьевская кондитерская фабрика (контора, гараж, новое здание)	50/50	89,04	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ТК-33 (отоп)	50/50	21	надзем.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	ж/д,ул. Комсомольская, 5(ГВС)	50/0	11,2	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Транс- портная проходная, гостинница (гвс)	50/50	42	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	ж/д, ул. Менжинского, 3 (отоп)	50/50	1	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Врезка на гаражи (отоп)	Гаражи	50/50	24	надзем.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	УВД, ул.Комсомольская,2(ГВС)	40/0	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ж/д,ул. Менжинского, 8 (отоп)	40/40	1	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-15(ГВС)	ж/д, ул. Комсомольская,10(ГВС)	40/0	3	подзем. кан.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ж/д,ул. Комсомольская,14а(отоп)	40/40	2	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-7 (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 10а(ГВС)	40/0	2	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	ж/д, ул.Комсомольская,12(отоп)	40/40	2	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-6 (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 13а(ГВС)	40/0	3	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 10а(отоп)	40/40	2	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-6 (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 13а(отоп)	40/40	3	подзем. кан.	1988
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Шахт., 13 (ГВС)	ТК-31 (ГВС)	40/0	85,3	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.1 Горн. 1, (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (1)	40/40	5	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж.,8 (отоп)	ТК-26 (отоп)	40/40	19	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.2 Горн. 1, (отоп)	ж/д, ул. Горняцкая, 1 (отоп) (2)	40/40	4	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ж/д, ул. Октябрьская, 15 (ГВС)	32/0	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.1 Горн. 1, (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 1 (ГВС)	32/0	5	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Сарыгина, 2а(ГВС)	32/25	27,5	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ж/д, ул. Менжинского, 6 (ГВС)	32/20	4,5	подвальн.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-11 (ГВС)	ТК-12 (ГВС)	32/0	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", ГОУ СПО ПЭМСТ техникум (гвс)	32/32	12	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-5 (ГВС)	ж/д,ул.Комсомольская,14а (ГВС)	32/0	2	подзем. кан.	1986
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-3 (ГВС)	ж/д, ул.Комсомольская,12(ГВС)	32/0	2	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"		АО "Электромашина", Столовая, Кузбасскапитал инвест	32/32	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 6 (ГВС)	ТК-28 (ГВС)	32/20	14,99	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9а	ж/д ул. Горняцкая, 9	30/32	23,5	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 11 (ГВС)	25/0	3	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ж/д, ул. Менжинского, 8 (ГВС)	25/0	1	подвальн.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-33 (ГВС)	ж/д, ул. Менжинского, 3 (ГВС)	25/0	1	подзем. кан.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ж/д, ул. Комсомольская, 8 (ГВС)	25/0	3	подзем. кан.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр.2 Горн. 1, (ГВС)	ж/д, ул. Горняцкая, 1 (ГВС)	25/0	4	надзем.	1990
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ТК-10 (ГВС)	25/0	48,2	подзем. кан.	1985
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 3 (ГВС)	ТК-33 (ГВС)	25/0	21	надзем.	1987
Котельная №114 ООО "ТЭР"	Вр. Менж., 8 (ГВС)	ТК-26 (ГВС)	25/0	19	надзем.	1989
Котельная №114 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ул. Менжинского, 1 (ГВС)	20/0	8	надзем.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ТК-16 (отоп)	125/125	69	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ТК-6 (отоп)	125/125	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-14 (отоп)	125/125	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ТК-14 (ГВС)	100/50	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	шк. №29, ул. Луначарского, 9	70/70	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ТК-16 (ГВС)	70/50	69	подзем. кан.	до 1997
Котельная №20 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-17 (отоп)	70/70	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-6	Врезка	125/125	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	Врезка	ТК-7	125/125	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	Т-4	ТК-10	80/80	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-6	ж/д Вокзальная, 44 (отоп)	80/80	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-10	Товарная контора	80/80	40	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-10	Центр связи	80/80	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-7	Т-4	80/80	120	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д Вокзальная, 50	80/80	5	подвальн.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	Врезка(гвс)	70/70	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ТК-7 (гвс)	70/70	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	ж/д Вокзальная, 44, магазины (гвс)	50/0	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №22 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Вокзальная, 50(гвс)	50/0	5	подвальн.	до 1997
Котельная №23 ООО "ТЭР"	Котельная №23 "Травмболь- ница" (отоп)	Бух-я, ул. Вокзальная, 65(отоп)	50/50	47	подзем. кан.	до 1997
Котельная №23 ООО "ТЭР"	Котельная №23 "Травмболь- ница" (отоп)	ГБУЗ КОКБСМЭ, ул. Вокзальная, 65(отоп)	50/50	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №23 ООО "ТЭР"	Котельная №23 "Травмболь- ница" (гвс)	ГБУЗ КОКБСМЭ, ул. Вокзальная, 65 (ГВС)	32/32	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-39	Т-15	125/125	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-26	ТК-27	125/125	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-23	ТК-24	80/80	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-26 (гвс)	ТК-27 (гвс)	80/0	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-24	ж/д Калинина, 2	80/80	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-28	АБК пр. Шахтеров, 43	70/70	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-24 (гвс)	ж/д Калинина, 2(гвс), ООО Ро- стелеком	50/0	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ж/д Коммунальная, 3(гвс), ООО "Жилищная контора №1"	50/0	8	подвальн.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-27 (гвс)	ж/д Коммунальная, 1(гвс), Ав- тошкола Выраж	50/0	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-41 (гвс)	ж/д пр. Шахтеров, 37(гвс), ООО "АПС", ООО "Сальвар" и др.	50/0	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-35 (гвс)	УТ-13 (гвс)	40/0	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-31 (гвс)	ТК-30 (гвс)	32/0	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-26 (гвс)	ООО Капитал, рест. "Славянский базар"(гвс)	32/0	53	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	УТ-16	Гараж Артема, 8/1	32/32	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	УТ-13 (гвс)	ж/д К. Либкнехта, 5 (гвс)	25/0	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №25 ООО "ТЭР"	ТК-22 (гвс)	ТК-20 (гвс)	25/0	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ТК-8	200/200	28	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (от)	ТК-4 (от)	150/150	46	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ТК-6 (от)	150/150	53	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Котельная №28 (отоп)	ТК-7 (отоп)	150/150	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-6 (от)	ТК-6/1	125/125	53	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-6/1	ТК-5 (от)	125/125	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Т-1 (отоп)	ТК-11	100/100	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Т-1 (отоп)	ж/д, ул. Космическая, 2а (от)	100/100	1	подвальн.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	ТК-2 (от)	100/100	18	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ж/д, пер. Стартовый, 9 (от)	100/100	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (от)	ТК-5 (отоп)	100/100	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-9	100/100	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	ТК-3 (от)	100/100	72	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	Т-2(отоп)	100/100	165	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	ТК-1 (от)	100/100	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-1 (от)	врезка (от)	100/100	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	врезка (от)	ж/д, пер. Стартовый, 16а (от)	100/100	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	врезка (от)	ж/д, пер. Стартовый, 14а (от)	100/100	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Т-2(отоп)	Школа №16, спортзал	100/100	75	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	Т-1 (отоп)	100/100	100	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	ТК-4 (гвс)	100/20	46	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	ТК-3 (гвс)	100/20	72	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ж/д, пер. Стартовый, 14 (от)	80/80	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-12	80/80	41	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-12	ТК-13	80/80	32	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	ТК-1 (гвс)	80/20	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-6 (от)	Т-4(отоп)	80/80	8	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ж/д, ул. Стартовая, 10а	70/70	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-13	ТК-14	70/70	49	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-15	70/70	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, пер. Стартовый, 14а (гвс)	70/0	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, пер. Стартовый, 16а (гвс)	70/0	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-6 (гвс)	Т-4(гвс)	70/32	8	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Т-1 (гвс)	ж/д, ул. Космическая, 2а (гвс)	50/25	1	подвальн.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	ж/д, ул. Стартовая, 12а	50/50	17	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-13	ж/д, ул. Космическая, 11	50/50	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-14	ж/д, ул. Космическая, 15	50/50	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-7 (гвс)	Т-1 (гвс)	50/25	100	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	ж/д, пер. Стартовый, 9 (гвс)	50/0	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	ж/д, пер. Стартовый, 14 (гвс)	50/0	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	врезка (гвс)	50/0	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-15	ж/д, ул. Космическая, 17	50/50	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-6 (гвс)	ТК-5 (гвс)	50/20	103	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	ТК-2 (гвс)	50/0	18	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	ТК-5 (гвс)	40/25	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-9	Магазин, ул. Космическая, 1	40/40	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	Т-2(гвс)	Школа №16, спортзал	40/25	75	надзем.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д, ул. Космическая, 3	40/40	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	Т-2(гвс)	40/25	165	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	ул. Стартовая, 12а ГВС	25/20	17	подзем. кан.	до 1997
Котельная №28 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	ж.д. ул. Стартовая, 10а ГВС	25/20	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Кот. №29 вых. отоп.	ТК-51 (отоп)	300/300	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	Ут-латвийская, 22а(отоп)	150/150	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-47	125/125	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Ут-латвийская, 22а(отоп)	ТК-1 (отоп)	125/125	145	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-10	ТК-28 (отоп)	100/100	56	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ТК-10	100/100	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-22	ТК-32 (отоп)	100/100	26,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-38	ТК-37	100/100	60	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-10	ДЮСШ, ул. Дружбы, 28	100/100	90	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т.8 (отоп)	Т.2 (отоп)	80/80	60	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т.8 (отоп)	ТК-19	80/80	103	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ТК-49 (отоп)	80/80	43	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-37	ТК-36	80/80	40	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	Ут-латвийская, 22а(гвс)	80/70	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	ж/д, Латвийская, 20	80/80	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Латвийская, 18	80/80	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Д/сад № 78, ул.Латвийская, 20а	80/80	14	подвальн.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	Врезка(гвс)	80/50	24	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Ут-латвийская, 22а(гвс)	ТК-1 (гвс)	80/50	145	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Ут-латвийская, 22а(отоп)	ж/д, Латвийская, 22а	80/80	15	подвальн.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-37	ТК-40	70/70	42	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-38	ТК-44	70/70	40	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-52 (гвс)	ТК-28 (гвс)	70/25	40	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-52 (гвс)	ж/д, Черниговская, 13(гвс)	70/25	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-53 (гвс)	ж/д, Черниговская, 11(гвс)	70/25	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-57 (гвс)	ТК-53 (гвс)	70/25	75	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-13 (гвс)	Т-4 (гвс)	70/20	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-40	ж/д, ул. Пензенская, 6	50/50	5	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-34	ж/д, ул. Образцова, 5	50/50	5	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т.2 (отоп)	ж/д, ул. Латвийская, 36	50/50	15	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д, ул. Латвийская, 39	50/50	10	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-40	ТК-41	50/50	80	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-41	ж/д, ул. Пензенская, 4	50/50	2	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-35	ж/д, ул. Образцова, 7	50/50	6	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ул. Черниговская, 5	50/50	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т.3 (отоп)	ж/д, ул. Латвийская, 34	50/50	15	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-53 (отоп)	ж/д, ул. Черниговская, 11(отоп)	50/50	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ж/д, ул. Латвийская, 30	50/50	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	ССП, ул. Черниговская, 2	50/50	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Латвийская, 22(гвс)	50/25	43	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Полликллинника №3 ул. Латвийская, 26, (гвс)	50/25	2	подвальн.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т-4 (гвс)	ТК-54 (гвс)	50/20	26,82	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Ут-латвийская, 22а(гвс)	ж/д, Латвийская, 22а(гвс)	50/32	15	подвальн.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-11 (гвс)	ТК-30 (гвс)	50/20	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Т-4 (гвс)	ТК-11 (гвс)	50/20	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-25 (гвс)	ж/д, маг. "Магнит", ул. Латвий-	50/25	10	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		ская, 28 (гвс)				
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-57 (отоп)	ж/д, Черниговская, 12	50/50	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Латвийская, 18(гвс)	50/32	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, д/ад №78 Латвийская, 20а(гвс)	50/32	14	подвальн.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-56 (отоп)	ж/д, Черниговская, 8	50/50	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	ж/д, Латвийская, 20(гвс)	50/32	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-36	ж/д, ул. Образцовая, 9, Пензен- ская, 9	40/40	6	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-30 (гвс)	ТК-29 (гвс)	40/20	68	подзем. кан.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-37	ж/д, ул. Пензенская, 8	40/40	10	надзем.	до 1997
Котельная №29 ООО "ТЭР"	ТК-57 (гвс)	ж/д, Черниговская, 12(гвс)	32/20	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-25 А	ТК-25 (отоп)	300/300	32	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ТК-26 (отоп)	300/300	21	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	Т.2 (отоп)	200/200	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кот. №31 вых.отоп	ТК-20 (отоп)	200/200	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Орен.4а т.1(отоп)	ТК-8 (отоп)	175/175	75	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Т.2 (отоп)	ТК-21 (отоп)	150/150	72	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	Орен.4а т.1(отоп)	150/150	40	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-9 (отоп)	150/150	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	Кв.Сев.7 т.1 (отоп)	100/100	25	надзем.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кв.Сев.7 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Кварт. Северный, 7 (отоп)	80/80	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	Орен.4а т.1(ГВС)	80/32	40	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Орен.4а т.1(ГВС)	ТК-8 (ГВС)	80/32	75	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Оренбургская, 4 (отоп)	80/80	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Орен.4а т.1(отоп)	ж/д, ул. Оренбургская, 4 а (отоп)	80/80	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кот. №31 вых.ГВС	ТК-20 (ГВС)	80/32	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кв.Сев.7 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Кварт. Северный, 6 (отоп)	80/80	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	Т.2 (ГВС)	80/32	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ж/д, ул. Оренбургская, 17 (отоп)	70/70	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д, ул. Оренбургская, 2 (гвс)	50/0	18	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-9 (отоп)	50/32	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Оренбургская, 4 (гвс), ИП Скворцов	50/0	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кв.Сев.4 т.2 (ГВС)	ж/д, ул. Кварт. Северный, 4 (гвс), Матвеюк О.В.	50/0	1	подвальн.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Орен.4а т.1(ГВС)	ж/д, ул. Оренбургская, 4 а (гвс), Почта России отд. №46	50/0	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	Кв.Сев.7 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Кварт. Северный, 7 (гвс)	40/0	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №31 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ж/д, ул. Оренбургская, 17 (гвс)	32/0	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ТК-26 (отоп)	150/150	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	ТК-35 (отоп)	125/125	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-12 (отоп)	125/125	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ТК-27 (отоп)	125/125	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-38	ТК-39	100/100	70	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ТК-21 (отоп)	100/100	21	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-11 (отоп)	100/100	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	ДК "Северный Маганак", ул. Цикличная, 27	100/100	46	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ж/д, ул. Цикличная, 30 (отоп)	80/80	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	ТК-10 (отоп)	80/80	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	д/с №11, ул. Кавказская, 27	70/70	32	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Цикличная, 16 а (отоп)	70/70	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ТК-26 (ГВС)	70/20	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-29а (отоп)	Церковь, ул. Урожайная, 13	70/70	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-40 (от)	ж/д, ул. Кавказская, 29 а (отоп)	70/70	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ТК-27 (ГВС)	70/20	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-40 (от)	70/70	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ж/д, ул. Кавказская, 21 (отоп)	50/50	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ул. Профсоюзная, 25 (отоп)	50/50	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ТК-12 (ГВС)	50/20	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	ТК-30	50/50	38	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-40 (гвс)	50/20	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-40 (гвс)	ж/д, ул. Кавказская, 29 а (гвс)	50/20	42	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-36 (ГВС)	ТК-10 (ГВС)	50/20	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ТК-21 (ГВС)	50/25	21	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-15 (ГВС)	50/25	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	Больница, ул. Профсоюзная, 18	50/50	55	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-30	ТК-31	50/50	90	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ж/д, ул. Цикличная, 30 (гвс)	50/0	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ТК-11 (ГВС)	50/20	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ж/д, ул. Красноводская, 2 а (отоп)	50/50	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-6	ППЧ, ул. Кавказская, 30	40/40	25	надзем.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д, ул. Красноводская, 2 а (гвс)	40/25	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ж/д, ул. Цикличная, 16 а (гвс)	40/25	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-31	ж/д, ул. Цикличная, 19 а	32/32	44	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	ж/д, ул. Цикличная, 26 (отоп)	32/32	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ж/д, ул. Профсоюзная, 25 (гвс)	32/20	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ж/д, ул. Кавказская, 21 (ГВС)	25/25	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ж/д, ул. Цикличная, 26 (гвс)	25/20	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №32 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ж/д, ул. Урожайная, 17-1	25/25	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	УТ-1	200/200	66	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-6	Т-1	200/200	48	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Котельная №38 (отоп)	ТК-1 (отоп)	200/200	8	подвальн.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	Гараж, склады	150/150	7	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Т-8	125/125	35	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-26	ТСЖ "Энергетик, ул. Волжская, 9а	100/100	100	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-21	ж/д, пер. Коксовый, 14	100/100	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	УТ-1 (гвс)	80/40	66	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-6 (гвс)	Т-1 (гвс)	80/40	48	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Котельная №38 (гвс)	ТК-1 (гвс)	80/40	8	подвальн.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	3,5	подвальн.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	Магазин, складыпер. Коксовый, 2	50/50	38	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Т-3(гвс)	ТК-14(гвс)	50/0	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	Т-3	ТК-15	50/50	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-15	ж/д, пер. Коксовый, 14	50/50	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-26(гвс)	ТСЖ "Энергетик, ул. Волжская, 9а (гвс)	50/32	100	надзем.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-14	ж/д, Волжская, 5	50/50	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д, Волжская, 3	50/50	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-14(гвс)	ж/д, пер. Коксовый, 14(гвс)	50/0	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-26	Автосервис, пер. Коксовый, 7	50/50	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-21(гвс)	ж/д, ИП Ракитскаяпер. Коксовый, 14(гвс)	50/0	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №38 ООО "ТЭР"	ТК-16(гвс)	ж/д, Волжская, 3(гвс)	20/0	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Куч., 22 т.1 (отоп)	ТК-18 (отоп)	200/200	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	ТК-19 (отоп)	150/150	65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Кот. №33 вых. отоп.	Т.2 (отоп)	150/150	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ТК-22 (отоп)	125/125	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ТК-21 (отоп)	125/125	65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ТК-20 (отоп)	125/125	70	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-22 (отоп)	ТК-23 (отоп)	125/125	70	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ТК-29 (отоп)	125/125	47	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ТК-28 (отоп)	125/125	80	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Коксовая, 45	100/100	2	подвальн.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Куч., 22 т.1 (ГВС)	ТК-18 (ГВС)	100/25	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ТК-27 (ГВС)	100/20	66	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ТК-19 (ГВС)	100/20	65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Куч., 22 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 22 (отоп)	100/100	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ТК-29 (отоп)	100/100	62	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ТК-12 (отоп)	100/100	90	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-13 (отоп)	100/100	75	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	Т.2 (ГВС)	100/50	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	2-я Кокс.13 т.1 (отоп)	100/100	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 28 (отоп)	80/80	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 26 (отоп)	80/80	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ТК-32 (ГВС)	80/0	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	80/20	47	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ТК-22 (ГВС)	80/20	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-22 (ГВС)	ТК-23 (ГВС)	80/20	70	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ТК-28 (ГВС)	80/20	80	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 24 (отоп)	80/80	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ТК-21 (ГВС)	80/20	65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 20 (отоп)	80/80	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-13а (отоп)	ТК-15 (отоп)	80/80	74	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-24 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 32 (отоп)	80/80	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 34 (отоп)	80/80	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-13а (отоп)	80/80	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 10 (отоп)	80/80	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ТК-26 (отоп)	80/80	98	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ТК-20 (ГВС)	80/20	70	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ж/д, ул. Кучина, 30 (отоп)	70/70	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	ж/д, ул.2-яКоксовая,17(отоп)	70/70	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-12 (отоп)	70/70	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	Детсад № 63 ул. Кучина, 36(отоп)	70/70	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Коксовая, 36 (отоп)	70/70	16	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-7 (ГВС)	2-я Кокс.13 т.1 (ГВС)	50/0	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ж/д, аптека №82 ул. Кучина, 18 (ГВС)	50/0	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ул. Волжская, 12а (отоп)	50/50	32,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 10 (ГВС)	50/0	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Коксовая, 45(гвс)	50/0	2	подвальн.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	Куч., 22 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 22 (ГВС), почта	50/0	11	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		№7				
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-1 (ГВС)	ж/д, ул. 2-я Коксовая, 17 (ГВС)	50/0	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 20 (ГВС)	50/0	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-32 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 34 (ГВС)	50/0	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ж/д, ул. Волжская, 20а (отоп)	50/50	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ж/д, ул. Волжская, 20б (отоп)	50/50	28	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-32 (ГВС)	Детсад № 63 ул. Кучина, 36 (ГВС)	50/0	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ж/д, п. Коксовый, 21 (отоп)	50/50	17	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 30 (ГВС)	50/0	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-24 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 32 (ГВС), АПС, ИП Рейслер	50/0	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 28 (ГВС)	50/0	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ул. Волжская, 7а (отоп)	50/50	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 26 (ГВС)	50/0	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	п. Коксовый, 13 (отоп)	50/50	40	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-11 (отоп)	50/50	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ж/д, п. Коксовый, 21 (отоп)	50/50	17	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-13а (отоп)	ТК-14 (отоп)	50/50	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ж/д, ул. 2-я Коксовая, 15 (отоп)	50/50	29	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ж/д, ул. Кучина, 24 (ГВС), Д/ясли №124	50/0	14	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	40/20	62	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ж/д, ул. Волжская, 20б (ГВС)	40/0	28	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ж/д, ул. Волжская, 20а (ГВС)	40/0	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ж/д, ул. 2-я Коксовая, 32 (ГВС)	32/0	16	подзем. кан.	до 1997
Котельная №39 ООО "ТЭР"	2-я Кокс. 13 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. 2-я Коксовая, 13 (ГВС)	32/0	6	подвальн.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.4 (отоп)	Т.3 (отоп)	150/150	150	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.2 (отоп)	Т.4 (отоп)	150/150	95	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.3 (отоп)	ТК-9 (отоп)	150/150	38	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.1 (отоп)	ТК-4 (отоп)	150/150	10	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ТК-15 (отоп)	125/125	28	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-14 (отоп)	125/125	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.2 (ГВС)	Т.4 (ГВС)	100/40	95	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.1 (ГВС)	ТК-4 (ГВС)	100/50	10	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.4 (ГВС)	Т.3 (ГВС)	80/40	150	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.3 (ГВС)	ТК-9 (ГВС)	80/40	38	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.2 (отоп)	ТК-6 (отоп)	80/80	104	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ж/д, ул. Черных, 11 (отоп)	80/80	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ж/д, ул. Черных, 20 (отоп)	80/80	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-15 (ГВС)	70/50	28	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.1 (отоп)	ТК-5 (отоп)	70/70	24	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	70/32	12	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	ж/д, ул. Черных, 7-1 (отоп)	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	стена зд.	ж/д, ул. Черных, 7-2 (отоп)	50/50	15	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-7	нач. шк., ул. Черных, 3а (от)	50/50	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ул. Черных, 9	50/50	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	ж/д, ул. Черных, 13 (отоп)	50/50	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.5 (от)	Храм, ул. Черных, 5	50/50	12	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	муз. шк. №41, ул. Черных, 14	50/50	26	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.2 (ГВС)	ТК-6 (ГВС)	40/0	104	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	маг., ул. Черных, 12	40/40	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	стена зд.	ж/д, ул. Черных, 7-2 (гвс)	40/25	15	надзем.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ж/д, ул. Черных, 7-1 (гвс)	32/25	5	подвальн.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	Т.1 (ГВС)	ТК-5 (ГВС)	32/0	24	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ж/д, ул. Черных, 13 (ГВС)	32/25	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ж/д, ул. Черных, 11 (ГВС)	32/25	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ж/д, ул. Черных, 20 (ГВС)	32/25	7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №42 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	АО ПО Водоканал, хлораторная	25/25	240	надзем.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-33	ТК-34	250/250	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-33	250/250	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-25	ТК-26	150/150	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-26	ТК-27	150/150	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-34	ТК-25	150/150	83	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-34	Т.2	100/100	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-33	переход диаметра	100/100	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-28	ТК-29	100/100	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-28	шк. №44, ул. Центральная, 2	100/100	8	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-24	Врезка на гараж	100/100	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-27	ТК-28	100/100	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	Т.1	ТК-33	80/80	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-32	Т.1	80/80	130	надзем.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-25	ж/д, ул. Центральная, 1	70/70	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	переход диаметра	ж/д ул. Учительская, 33	50/50	2,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-29	шк. №44, ул. Центральная, 2	50/50	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-30	ж/д, ул. Учительская, 28	50/50	16	подзем. кан.	до 1997
Котельная №43 ООО "ТЭР"	ТК-36	ТК-35	50/50	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-32	ТК-22	150/150	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	Котельная выход (от)	Т-1	150/150	27	надзем.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-3/1	125/125	50	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-3/1(от)	ТК-4	125/125	22	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	Т-1	ТК-2	125/125	150	надзем.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-3/1	УТ-3/1(от)	125/125	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-15	125/125	38	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-32(гвс)	УТ-22(гвс)	100/32	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-14	100/100	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	Т-19 (гвс)	Т-1(гвс)	80/32	27	надзем.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	Т-1(гвс)	УТ-2/1(гвс)	70/32	150	надзем.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-29	ж/д, Пионерская, 34(от)	70/70	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-16	ТК-17	70/70	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-16	70/70	36	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-3(гвс)	УТ-3/1(гвс)	70/32	65	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-3/1(гвс)	УТ-4/1(гвс)	70/32	22	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	УТ-15(гвс)	50/20	38	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-17	ТК-18 (от)	50/50	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-18 (от)	ТК-19	50/50	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-15(гвс)	УТ-14(гвс)	40/20	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-17(гвс)	ТК-18 (гвс)	32/20	60	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д, Грибоедова, 16в(от)	32/32	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	ТК-18 (от)	ж/д, Грибоедова, 16в(от)	25/25	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-29/1(гвс)	ж/д, Пионерская, 34(гвс)	25/15	13	подзем. кан.	до 1997
Котельная №44 ООО "ТЭР"	УТ-19/1(гвс)	ж/д, Грибоедова, 16в(гвс)	15/0	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-9	150/150	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-16	80/80	27	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	УТ-12(гвс)	УТ-13(гвс)	80/50	45	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т.2	Т.3	80/80	161	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-4	Т-5	70/70	20	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т.3	Т-4	70/70	61	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	ТК-1	Т.2	70/70	92,5	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-5	Т-6	70/70	95	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-40	ж/д, Колпакова, 1а	50/50	16	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-40	ж/д, Колпакова, 1	50/50	11	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-7	ж/д, 5я Макаренко, 1а	50/50	19	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-5	Т-7	50/50	35	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-6	Т-7	50/50	61	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-4	Т-40	50/50	55	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-7	ж/д, 5я Макаренко, 1	50/50	12	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	ТК-17 (от)	Д/сад №40, Макаренко, 2(от)	50/50	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-7	ж/д, Колпакова, 7	40/40	30	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-7	ж/д, Колпакова, 11	40/40	42	надзем.	до 1997
Котельная №45 ООО "ТЭР"	Т-6	ж/д, 5я Макаренко, 5	40/40	35	надзем.	до 1997
Котельная №46 ООО "ТЭР"	Т-1	ТК-2	70/70	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Котельная №48 (отоп)	УТ-1 (отоп)	300/300	27	надзем.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-1 (отоп)	Врезка	250/250	56	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-16 (отоп)	250/250	78	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Врезка	ТК-12 (отоп)	250/250	16	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-21 (отоп)	250/250	34	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-1 (отоп)	УТ-3	200/200	48,5	надзем.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ТК-3 (отоп)	200/200	35	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ТК-22'	200/200	74,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22'	ТК-22 (отоп)	200/200	1	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ТК-5 (отоп)	200/200	49,5	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-3	ТК-2 (отоп)	200/200	21	надзем.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11(гвс)	ТК-36-1 (гвс)	150/0	54	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ПНС вых. отоп.	ТК-1 (отоп)	150/150	1	подзем. кан.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ТК-8 (отоп)	150/150	152	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ТК-28 (ГВС)	150/0	27	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ТК-5 (ГВС)	150/0	49,5	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-13 (отоп)	150/150	78	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ТК-4 (отоп)	150/150	15	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ПНС Котельной №48	ПНС вых. отоп.	150/150	10	надзем.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	ТК-2 (отоп)	150/150	5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ТК-22 (ГВС)	150/100	75,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-8 (отоп)	Гагар., 4 т.1 (отоп)	150/150	28,5	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ТК-30 (ГВС)	150/0	49,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ТК-27 (отоп)	150/150	36,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ТК-3 (ГВС)	150/0	35	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	ТК-24 (ГВС)	150/100	31	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29' (гвс)	ТК-29 (ГВС)	150/0	19	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-36-1 (гвс)	ТК-36 (гвс)	150/0	44	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Котельная №48 (ГВС)	УТ-1 (ГВС)	150/0	27	надзем.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-1 (ГВС)	Врезка	150/0	56	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ТК-26 (ГВС)	150/0	28	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	Горн. колледж, ул. Шишкина, 26	150/150	10,3	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Врезка	ТК-12 (ГВС)	150/0	16	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ТК-30 (отоп)	150/150	49,2	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11 (отоп)	150/150	5,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ТК-28 (отоп)	150/150	27	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	ТК-37 (отоп)	150/150	2,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ТК-26 (отоп)	150/150	28	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22'	ТК-35	150/150	189	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-37 (отоп)	ТК-38 (отоп)	150/150	66,7	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-38 (отоп)	ТК-39 (отоп)	150/150	31,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ТК-7 (отоп)	150/150	27,6	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ТК-27 (ГВС)	150/0	36,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ТК-21 (ГВС)	150/0	34	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ТК-16 (ГВС)	150/0	78	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ТК-29' (отоп)	150/150	65,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22 (отоп)	ТК-23 (отоп)	150/150	48	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	шк. №6, ул. Шишкина, 24(отоп)	150/150	74,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ТК-24 (отоп)	150/150	31	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29' (отоп)	ТК-29 (отоп)	150/150	19	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-36-1 (отоп)	ТК-36 (отоп)	125/125	44	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	ТК-25' (отоп)	125/125	54,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11 (отоп)	ТК-36-1 (отоп)	125/125	54	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-1 (ГВС)	ТК-2 (ГВС)	100/80	5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-5 (ГВС)	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11(гвс)	100/0	5,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-1 (ГВС)	ПНС вых. ГВС	100/0	1	подзем. кан.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Котельная №48 (ГВС)	Котельная №48 (гвс)	100/0	1	подвальн.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ТК-4 (ГВС)	100/80	15	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-14 (отоп)	100/100	33	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ТК-5 (отоп)	100/100	34	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Котельная №48 (отоп)	Котельная №48 (отоп)	100/100	1	подвальн.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ТК-20 (ГВС)	100/50	50,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ТК-19 (ГВС)	100/50	26,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ТК-17 А (гвс)	100/50	8,4	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ТК-17 (ГВС)	100/0	54,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	ТК-25' (ГВС)	100/80	54,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 13 (отоп), ИП Беззабава	100/100	34,5	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 11 (отоп), Губерн.страх.комп., ФЛ Иванов, ФЛ Садриева, Ип Караульчиков	100/100	16	подзем. кан.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-8 (ГВС)	Гагар., 4 т.1 (ГВС)	100/0	28,5	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 22 (отоп), ЧП Сухоцкий, Серебренникова, ООО ломбард Вест	100/100	42	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32' (отоп)	ТК-32 А (отоп)	100/100	54,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	гаражи	100/100	170	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-37 (гвс)	ТК-38 (ГВС)	100/0	66,7	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-8 (ГВС)	ТК-9 (ГВС)	100/0	17	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	Лыжная база	100/100	48	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-38 (ГВС)	ТК-39 (гвс)	100/0	31,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 12 (отоп), ФЛ Шашков, ЧП Иванченко, Ростпо- зитив, Лео-С, ЧП Говоруха	100/100	36,7	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 14 (отоп)	100/100	60	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-8 (отоп)	ТК-9 (отоп)	100/100	17	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ТК-7 (ГВС)	100/0	27,6	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	Горн. колледж, ул. Шишкина, 26	100/100	10,3	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-1 (ГВС)	ТК-2 (ГВС)	100/0	69,5	надзем.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25' (отоп)	ж/д, ул. Советов, 11 (отоп), ИП Сироткин, Мировые судьи	100/100	11	подзем. кан.	1995
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25' (отоп)	ТК-32' (отоп)	100/100	64	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ТК-4' (отоп)	100/100	3	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4' (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 11 (отоп)	100/100	1,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-36 (гвс)	ТК-37 (гвс)	100/0	2,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-17 А (гвс)	ТК-18 (ГВС)	100/50	5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-17 А (отоп)	ТК-18 (отоп)	100/100	5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-17 (отоп)	100/100	54,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ТК-17 А (отоп)	100/100	8,4	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-37 (отоп)	ж/д, пр.Гагарина, 16 (отоп), ИП Хабарова, ООО "РИЧ", ИП Баль	100/100	9,8	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-39 (отоп)	УТ-5 (отоп)	100/100	7,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-5 (отоп)	ТК-40 (отоп)	100/100	30,4	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 11а (отоп)	100/100	54	подзем. кан.	1984
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-18 (отоп)	ТК-19 (отоп)	100/100	26,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	УТ-4 (отоп)	100/100	13,7	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ТК-20 (отоп)	100/100	50,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ТК-15 (отоп)	100/100	16,7	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29' (отоп)	Шишк.,15 т.1 (отоп)	100/100	33	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Шишк.,15 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 15 (отоп)	100/100	1	подвальн.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 А (отоп)	ТК-32 (отоп)	100/100	14,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	ТК-33 (отоп)	100/100	19,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-15 (ГВС)	100/40	16,7	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-8' (отоп)	ТК-10 (отоп)	100/100	33,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 10 (отоп), Центр соц.обсл.нас.	100/100	21	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-7 (ГВС)	ТК-8 (ГВС)	100/100	152	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 6 (отоп)	80/80	7	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	пр. Гагарина, 6 Админ. Прокоп. р-на (архив), Ред.газеты "С/Жизнь" (отоп)	80/80	10,6	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ТК-14 (ГВС)	80/40	33	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 5 (отоп), ООО "Семья"	80/80	12	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Шишк., 15 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 15 (гвс)	80/0	1	подвальн.	до 1997
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 9 (отоп)	80/80	15	подвальн.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13' (отоп)	ж/д, пр. Гагарина, 14 (отоп), Мария-Ра, МУПК "Школьное питание"	80/80	8	подзем. кан.	1993
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 А (отоп)	ул. Советов, 13 (отоп) пож.часть гараж и депо	80/80	8,5	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-4 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 8 (отоп), ФЛ Воробьева	80/80	22,5	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 5 (отоп)	80/80	33	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22 (ГВС)	ТК-23 (ГВС)	80/80	48	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-39'	МУП "Комбинат питания", пр. Гагарина, 14 А	80/80	44,2	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 9 (отоп)	80/80	12	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ТК-13 (ГВС)	80/0	78	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 15 (отоп), ЧП Ерютин	80/80	8,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 16 (отоп)	80/80	47,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 7 (отоп)	80/80	18	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-8' (гвс)	ТК-10 (ГВС)	80/0	33,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 4 (отоп), Адм. прокоп.р-на гараж	80/80	24	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-4 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 6 (отоп), Аптека №34	80/80	5	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-39 (гвс)	ТК-40 (ГВС)	70/0	30,4	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25 (отоп)	д/с №27, ул. Советов, 9 (отоп)	70/70	10,3	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Гагар., 10 т.1 (отоп)	ТК-11 (отоп)	70/70	2,8	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ТК-31 (ГВС)	70/0	58,2	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ТК-5 (ГВС)	70/50	34	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Гагар., 4 т.1 (отоп)	ТК-11 (отоп)	70/70	2,2	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ТК-31 (отоп)	70/70	58,2	подзем. кан.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 13 (отоп), ТсОО "Луч", ФЛ Тихомиров, Тихомирова	70/70	33	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-11 (отоп)	70/70	17,3	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-19 (отоп)	ж/д, ул. Мартехова, 13 (отоп)	70/70	7,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Шишк., 15 т.1 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 17 (отоп). ФЛ Шагалова	70/70	43	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-7 (ГВС)	УТ-4 (ГВС)	70/0	13,7	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ПНС вых. отоп.	ТК-14 (отоп)	50/50	5	подвальн.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-37 (гвс)	ж/д, пр.Гагарина, 16 (гвс), ИП Хабарова, ООО "РИЧ", ИП Баль	50/0	9,8	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	пр. Гагарина, 22 в (гвс) ФЛ Голу- бев	50/0	89,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 1 (гвс), ЗАО "ГРАСС", ООО Стройсвязь	50/0	12,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	пр. Гагарина, 8 Мировые судьи (отоп)	50/50	31	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-19 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 13 (гвс)	50/0	7,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-11 (гвс)	50/0	17,3	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-4 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 8 (гвс), ФЛ Воробьева	50/0	22,5	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-18 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 11а (гвс)	50/0	54	подзем. кан.	1984
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25' (ГВС)	ж/д, ул. Советов, 11 (гвс), ИП Сироткин, Мировые судьи	50/0	11	подзем. кан.	1995
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25' (ГВС)	ТК-32' (гвс)	50/0	64	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Гагар., 4 т.1 (ГВС)	ТК-11 (ГВС)	50/0	2,2	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 22 (гвс), ЧП Сухоцкий, Серебренникова, ООО ломбард Вест	50/0	42	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13' (ГВС)	ж/д, пр. Гагарина, 14 (гвс), Ма- рия-Ра	50/0	8	подзем. кан.	1993
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 4 (гвс), Адм. прокоп.р-на гараж	50/40	24	подзем. кан.	1985

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 13 (гвс)	50/0	34,5	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ж/д, ул. Ноградская, 1 (отоп), ЗАО "ГРАСС", ООО Стройсвязь	50/50	12,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Гагар., 10 т.1 (ГВС)	ТК-11 (ГВС)	50/0	2,8	надзем.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 9 (гвс)	50/0	12	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	Горн. колледж, ул. Шишкина, 26	50/50	10,3	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32' (гвс)	ТК-32 А (гвс)	50/0	54,5	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 14 (гвс)	50/0	60	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Шишк., 15 т.1 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 17 (гвс), ФЛ Шагалова	50/0	43	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Разв. ж/д ул. Ноградская, 11(гвс)	ж/д, ул. Ноградская, 9 (гвс)	50/0	15	подвальн.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-29' (гвс)	Шишк., 15 т.1 (ГВС)	50/0	33	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29' (гвс)	50/0	65,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-5 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 5 (гвс), ООО "Семья"	50/0	2	подзем. кан.	до 1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 18 (гвс)	50/32	32,2	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 11 (гвс), Губерн.страх.комп., ФЛ Иванов, ФЛ Садриева, ИП Караульчиков	50/0	16	подзем. кан.	1982
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-22 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 7 (гвс)	50/50	18	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-5 (отоп)	ТК-39'	50/50	1,6	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-35	Уч.мастерские ул. Шишкина, 26	50/50	30	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	ул. Советов, 15 ИП Бахчурун	50/50	11	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 5 (гвс)	50/0	33	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-23 (ГВС)	шк. №6, ул. Шишкина, 24 (гвс)	50/0	74,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 15 (гвс), ЧП Ерютин	50/0	8,2	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	пр. Гагарина, 22 в (отопл) ФЛ Голубев	50/50	89,8	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	УТ-4 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 6 (гвс), Аптека №34	50/0	5	подзем. кан.	1988
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 18 (отоп)	50/50	32,2	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 13 (гвс), ТсОО "Луч", ФЛ Тихомиров, Тихомирова	50/0	33	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 10 (гвс), Центр соц.обсл.нас.	40/0	21	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 12 (гвс), ФЛ Шашков, ЧП Иванченко, Ростпо- зитив, Лео-С	40/0	36,7	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Врезка	ул. Мартехова, 6 а ООО "СБК" (отоп)	40/40	12,7	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-11' (отоп)	ул. Ноградская, 17 ООО "Пре- лестница"	40/40	37,8	подзем. кан.	1986
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 16 (гвс)	40/40	47,6	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 (отоп)	Частный сектор, ул. Советов, 13	40/40	9	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ПНС вых. ГВС	ТК-14 (гвс)	32/0	5	подвальн.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-67' (гвс)	ул. Шишкина, 11 А ООО Лео-М (гвс), Центр планир.семьи	32/0	5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 (ГВС)	Частный сектор, ул. Советов, 13 (гвс)	32/0	9	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ТК-4' (ГВС)	32/0	3	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-3 (ГВС)	пр. Гагарина, 6 Админ. Прокоп. р-на (архив), Ред.газеты "С/Жизнь"(гвс)	32/0	10,6	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-4' (ГВС)	ж/д, ул. Ноградская, 11 (гвс), ПГТТ общеж.,	32/0	1,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-25 (ГВС)	д/с №27, ул. Советов, 9 (гвс)	32/0	10,3	подзем. кан.	1985
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-14 (гвс)	пр. Гагарина, 8 Мировые судьи (гвс)	32/0	32	подзем. кан.	1989
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ТК-67' (гвс)	32/0	36,5	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ж/д, ул. Мартехова, 6 (гвс)	32/0	7	подзем. кан.	1987
Котельная №48 ООО "ТЭР"	Врезка	ул. Мартехова, 6 а ООО "СБК" (гвс)	32/0	12,7	подзем. кан.	1990
Котельная №48 ООО "ТЭР"	ТК-32 А (гвс)	ТК-32 (ГВС)	32/0	14,5	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ТК-13 (отоп)	300/300	32	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	ТК-8 (отоп)	300/300	33	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ТК-12 (отоп)	300/300	33	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-8 (отоп)	ТК-9 (отоп)	300/300	20,5	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ТК-10 (отоп)	300/300	9	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-11 (отоп)	300/300	64	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Котельная №49 (отоп)	ТК-1 (отоп)	300/300	13	подвальн.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (отоп)	ТК-2 (отоп)	250/250	92,6	надзем.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	ТК-2' (отоп)	250/250	20	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ТК-20 (отоп)	200/200	17,8	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-6 (отоп)	ТК-7 (отоп)	200/200	26	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2 (отоп)	ТК-3 (отоп)	200/200	38	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-14 (отоп)	200/200	68,46	подзем. кан.	1989

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ТК-17 (отоп)	200/200	75	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-17 (отоп)	ТК-6 (отоп)	200/200	56	подзем. кан.	1999
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	ТК-4 (отоп)	200/200	46,6	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ТК-26' (отоп)	200/200	18,6	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Котельная №49 (ГВС)	ТК-1 (ГВС)	150/100	13	подвальн.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"		ТК-2' (ГВС)	150/100	20	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (ГВС)	ТК-2 (ГВС)	150/100	92,6	надзем.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ТК-3 (ГВС)	150/100	38	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-3 (ГВС)	ТК-4 (ГВС)	150/100	46,6	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ГВС от кот. №49 на кот. №51	150/100	4,6	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)		150/100	68,46	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-11 (ГВС)	ТК-12 (ГВС)	150/100	33	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ТК-10 (ГВС)	150/100	9	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-8 (ГВС)	ТК-9 (ГВС)	150/100	20,5	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ТК-17 (ГВС)	150/100	75	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ТК-22 (отоп)	150/150	18	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-22 (отоп)	ТК-23 (отоп)	150/150	9,5	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-35 (отоп)	ТК-36 (отоп)	150/150	37,8	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26' (отоп)	ТК-21 (отоп)	150/150	16	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-7 (ГВС)	ТК-8 (ГВС)	150/100	33	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-6 (ГВС)	ТК-7 (ГВС)	150/100	26	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-17 (ГВС)	ТК-6 (ГВС)	150/100	56	подзем. кан.	1999
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-16 (отоп)	150/150	21,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ТК-15 (отоп)	150/150	61,32	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ТК-28 (отоп)	150/150	46,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ТК-29 (отоп)	150/150	61,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	ТК-10 (отоп)	150/150	46,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ТК-32 (отоп)	150/150	34,5	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26 (отоп)	ТК-27 (отоп)	150/150	29,9	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-11 (ГВС)	150/100	64	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	ТК-39 (отоп)	125/125	74,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ТК-29 (ГВС)	100/50	61,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ТК-27 (ГВС)	100/50	29,9	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-36 (отоп)	Врезка гараж МКУ Детский дом №7	100/100	16	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26 (ГВС)	ТК-32 (ГВС)	100/40	34,5	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ТК-26' (ГВС)	100/50	18,6	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2 (ГВС)	ТК-20 (ГВС)	100/50	17,8	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-14 (ГВС)	ТК-15 (ГВС)	100/50	61,32	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ТК-28 (ГВС)	100/50	46,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-40 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 78 (отоп)	100/100	15	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (отоп)	ж/д, ул. Краснокамская, 7 (отоп)	100/100	147,2	надзем.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 84 (отоп)	100/100	4,6	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-37 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 56 (отоп)	100/100	15,6	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (отоп)	ТК-41 (отоп)	100/100	18,7	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-47 (отоп)	ТК-47'	100/100	11,5	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ТК-5 (отоп)	100/100	66	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-15 (ГВС)	ж/д, ООО "Элемент-Трейд" ул. Институтская, 84 а (гвс)	100/50	12,3	подзем. кан.	2015
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (отоп)	Гаражи Упр. Связи, ул. Шишки-на, 49	100/100	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-15 (отоп)	ж/д, ООО "Элемент-Трейд" ул. Институтская, 84 а (отоп)	100/100	12,3	подзем. кан.	2015
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-1 (отоп)	ТК-47 (отоп)	100/100	47	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Вр. Вет.Лаб.	Станция по борьбе с болезнями животных виварий, ул. Шишки-на, 40 а	100/100	10,6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-41 (отоп)	ТК-42 (отоп)	100/100	56,6	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-39 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 76 (отоп)	100/100	15	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-39 (отоп)	ТК-40 (отоп)	100/100	50	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ТК-31 (отоп)	100/100	73	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-29 (отоп)	ТК-29/1 (ОТ)	100/100	28,85	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-35 (ГВС)	ТК-36 (ГВС)	100/50	37,8	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ГВС от кот. №49 на кот. №51	ж/д, ул. Институтская, 84 (гвс)	100/50	1	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Котельная №49 (ГВС)	Котельная №49 (гвс)	100/80	1	подвальн.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Котельная №49 (отоп)	Котельная №49 (отоп)	100/100	1	подвальн.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка гараж МКУ Детский дом №7	ТК-37 (отоп)	100/100	13,3	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-29/1 (ОТ)	ТК-30 (отоп)	100/100	28,85	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-13 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 82 (гвс)	80/70	1	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-7 (отоп)	Врезка	80/80	36,9	надзем.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 82 (отоп)	80/80	1	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-49 (отоп)	Днепров, ул. Шишкина, 36	80/80	6,5	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-33 (отоп)	ж/д, ул. Вершинина, 7 (отоп)	80/80	77,9	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-12 (ГВС)	ТК-13 (ГВС)	80/80	32	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-47'	ООО Колор ул. Норильская, 5	80/80	28,5	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (ГВС)	ж/д, ул. Краснокамская, 7 (гвс)	80/40	147,2	надзем.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-16 (отоп)	Упр. ср. св, ул. Шишкина, 49 (отоп)	80/80	8,6	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-12 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 45	80/80	30	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Вр. Шишк.50	ТК-46	80/80	95	подзем. кан.	2011
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-9 (отоп)	ж/д, ООО Тех-К, ООО Семья, ИП Сауниин ул. Шишкина, 41 (отоп)	80/80	20,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-51 (отоп)	д/сад №15, ул. Шишкина, 45 а (отоп)	80/80	13	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-11 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 43 (отоп)	80/80	15,5	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-42 (отоп)	МЦ "Лео-М", ул. Шишкина, 38 (отоп)	80/80	6,5	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (отоп)	ж/д, ИП Бахчуриин, ООО "Грот" ул. Шишкина, 37 (отоп)	80/80	16	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-34 (отоп)	ж/д, ул. Социалист., 5	80/80	10,5	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ТК-22 (ГВС)	80/80	18	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-22 (ГВС)	ТК-23 (ГВС)	80/80	9,5	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-37 (отоп)	ж/д, ООО "Дентал", ООО "Здоро- вье+", ООО КЦ "Киьер-ЛЭНД", ФЛ Часовских ул. Вершинина, 11 (отоп)	80/80	90	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-26' (ГВС)	ТК-21 (ГВС)	80/80	16	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-29 (ГВС)	ТК-30 (ГВС)	70/50	57,7	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ТК-31 (ГВС)	70/50	73	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-20 (отоп)	ж/д, ИП Илюшина ул. Шишкина, 33 (отоп)	70/70	21	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-40 (отоп)	ж/д, ул. Институтская, 80 (отоп)	70/70	64,1	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-27 (отоп)	ж/д, Сбербанк, ЧП Калашников, ФЛ Рогулина, ИП Крылов ул. Шишкина, 31 (отоп)	70/70	16,7	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ТК-51 (отоп)	70/70	50	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ж/д, ул. Вершинина, 10 (отоп)	70/70	24	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-30 (отоп)	ж/д, ул. Вершинина, 8 (отоп)	70/70	15	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка гараж РЦ Радуга	ООО "УК Жемчужина, ЧП Анна- ева ул. Шишкина, 39	70/70	25,5	надзем.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка гараж РЦ Радуга	70/70	18	надзем.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-21 (отоп)	ж/д, ул. Социалист., 4 (отоп)	50/50	12	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ж/д, ул. Вершинина, 10 (гвс)	50/50	24	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-33 (ГВС)	ж/д, ул. Вершинина, 7 (гвс)	50/0	77,9	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-11 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 43 (гвс)	50/0	15,5	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10 (ГВС)	ТК-10' (ГВС)	50/40	46,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-30 (ГВС)	ж/д, ул. Вершинина, 8 (гвс)	50/0	15	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-9 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 41 (гвс)	50/32	20,5	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-37 (ГВС)	ж/д, ул. Вершинина, 11 (гвс)	50/40	90	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-23 (отоп)	ж/д, ул. Социалист., 8 (отоп)	50/50	12	подзем. кан.	2015
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка	Гаражи РЦ "Радуга" по ул. Ин- ститутская, 84 Б	50/50	23	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-36 (ГВС)	ТК-37 (ГВС)	50/40	29,3	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-37 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 56 (гвс)	50/50	15,6	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-51 (ГВС)	д/сад №15, ул. Шишкина, 45 а (гвс)	50/0	13	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-5 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 39 а (отоп)	50/50	20	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-19	Вр. Вет.Лаб.	50/50	22	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Вр. Вет.Лаб.	Станция по борьбе с болезнями животных. ул. Шишкина, 40 а	50/50	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-19	Врезка	50/50	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-41 (ГВС)	ТК-42 (ГВС)	50/32	56,6	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-41 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 40 (гвс)	50/0	9,1	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-2' (ГВС)	ТК-41 (ГВС)	50/32	18,7	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-3 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 35 (отоп)	50/50	11	подзем. кан.	1989
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-28 (отоп)	ж/д, ул. Шишкина, 29 (отоп)	50/50	11	подзем. кан.	1982
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-31 (отоп)	ж/д, ул. Вершинина, 9 (отоп)	50/50	27,2	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-10' (ГВС)	ТК-16 (ГВС)	50/40	21,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	ТК-39 (ГВС)	50/32	74,6	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-39 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 76 (гвс)	50/32	15	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-39 (ГВС)	ТК-40 (ГВС)	50/32	50	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-40 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 78 (гвс)	50/32	15	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-40 (ГВС)	ж/д, ул. Институтская, 80 (гвс)	50/32	64,1	подзем. кан.	2012
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка	Гаражный бокс СК "Жемчужина" по ул. Шишкина, 39	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка	Станция по борьбе с болезнями животных Гараж, ул. Шишкина, 40 а	50/50	1	подвальн.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ж/д, ИП Бахчуриин, ООО "Грот" ул. Шишкина, 37 (гвс)	40/0	16	подзем. кан.	1987
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-27 (ГВС)	ж/д, Сбербанк ул. Шишкина, 31 (гвс)	40/0	16,7	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-28 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 29 (гвс)	40/0	11	подзем. кан.	1982
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-20 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 33 (гвс)	40/0	21	подзем. кан.	1985
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-5 (ГВС)	ТК-51 (ГВС)	40/0	50	подзем. кан.	1986
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-4 (ГВС)	ТК-5 (ГВС)	40/0	66	подзем. кан.	1990
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-3 (ГВС)	ж/д, ул. Шишкина, 35 (гвс)	32/0	11	подзем. кан.	1989

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-41 (отоп)	ж/д. ул. Шишкина, 40 (отоп)	32/32	9,1	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-21 (ГВС)	ж/д. ул. Социалист., 4 (гвс)	32/32	12	подзем. кан.	1984
Котельная №49 ООО "ТЭР"	Врезка	ООО "Грот" Гараж, ул. Шишки- на, 40 а	25/25	8	подвальн.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-31 (ГВС)	ж/д. ул. Вершинина, 9 (гвс)	20/0	27,2	подзем. кан.	1988
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-42'	Гаражи МЦ "Лео-М" ул. Шишки- на, 38	20/20	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №49 ООО "ТЭР"	ТК-16 (ГВС)	Упр.ср.св.ул. Шишкина, 49 (гвс)	20/20	8,6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-7	Задвижка	800/800	57,6	подзем. кан.	до 1988
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	ТК-19	УТ-7	700/700	27,95	подзем. кан.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-1А	500/500	1	надзем.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-1	УТ-2	500/500	120	надзем.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-1	Задвижка	500/500	162,2	надзем.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	ТК-1	УТ-1	500/500	56,3	надзем.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Котельная №5	ТК-1	400/400	32	подзем. кан.	1994
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-4	Врезка	150/150	46	подвальн.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-7	Врезка	150/150	1,5	подзем. кан.	до 1988
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	ТК-19/1	Помещение по ремонту трамваев, мастерские по ремонту, Луговая, 17	150/150	119	подзем. кан.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Врезка	УТ-4	150/150	172	подзем. кан.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	ТК-19	УТ-3	100/100	76	надзем.	до 1988
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-3	Врезка зд. Служба пути	100/100	133	надзем.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Врезка зд. Служба пути	ТК-19/1	100/100	39	подзем. кан.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	УТ-3	Служба пути АБК, Депо №3 АБК, ул. Луговая, 17	70/70	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Котельная №5	ТК-1/1	50/50	50,3	подзем. кан.	1990
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	Врезка	50/50	49	надзем.	1990
Котельная №5,66 ООО "ТЭР"	Врезка	МП РУКТС (стройцех), ул. Институтская, 2	50/50	31,3	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-6	250/250	34,5	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-5	250/250	30	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-2	250/250	401	надзем.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-3	250/250	40,4	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-4	250/250	37,2	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-8	250/250	36,5	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	Котельная №51	ТК-1	250/250	30	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-7	250/250	59	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-9	200/200	85,5	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-11	200/200	36,2	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-12	200/200	146,1	надзем.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-3	УТ1-ул. Инст, 92(отоп)	200/200	22	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 88а	УТ-ул. Инст, 88(отоп)	150/150	120,3	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-12	ТК-14	150/150	20	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-9	ж/д ул. Институтская, 97, ООО Микра	150/150	11,7	подзем. кан.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-10	150/150	43	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-8	УТ-ул. Институтская, 102	150/150	7,5	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-11	УТ-ул. Институтская, 103	150/150	41,8	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-10	УТ-ул. Институтская, 98	150/150	64,5	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 90(отоп)	УТ-ул. Институтская, 88а	150/150	89	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ1-ул. Инст, 92(отоп)	УТ-ул. Инст, 90(отоп)	150/150	105,6	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-12	УТ-ул. Институтская, 107	125/125	206	надзем.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 102	Д/с №25	125/125	43	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-14	УТ-СПТУ №61	125/125	13,6	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 92(гвс)	УТ-ул. Инст, 94(гвс)	100/50	107,3	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 88(отоп)	ж/д ул. Институтская, 86(отоп)	100/80	33	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ1-ул. Инст, 92(отоп)	УТ-ул. Инст, 92(гвс)	100/50	20	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст 88а(гвс)	УТ-ул. Инст, 90(гвс)	100/70	89	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 88(гвс)	УТ-ул. Инст 88а(гвс)	100/50	120,3	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-14	ж/д ул. Институтская, 105, ООО Эдем	100/100	40	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 94(ОТОП)	Инст, 94	100/100	24,7	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 107	ж/д ул. Институтская, 109, обще- житие, ФЛ Колыванов	100/100	109	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 90(гвс)	УТ1-ул. Инст, 92(отоп)	100/70	105,6	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	ТК-13	ж/д ул. Институтская, 100, ИП Самойлюк С.П.	100/100	18	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 94(гвс)	Переход диам.гвс-ул. Инст, 94	100/100	24,7	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ2-ул. Инст, 92(отоп)	УТ-ул. Инст, 94(ОТОП)	100/100	107,3	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 103	ТК-13	100/100	62,8	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 98	ж/д ул. Институтская, 99, ФЛ Бакланова	100/100	81,5	подзем. кан.	1990
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ1-ул. Инст, 92(отоп)	УТ2-ул. Инст, 92(отоп)	100/100	20	подвальн.	1985
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 86(гвс)	УТ-ул. Инст, 88(гвс)	100/50	33	подзем. кан.	1989
Котельная №51 ООО "ТЭР"	Инст, 94	УТ-ул. Инст, 96(отоп)	100/100	57,7	подвальн.	1986
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-СПТУ №61	СПТУ №61	100/100	11	подзем. кан.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 96(отоп)	Центр реабилитации (от)	80/80	55,7	подзем. кан.	1986

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 103	ж/д ул. Институтская, 103	80/80	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	Переход диам.гвс-ул. Инст, 94	УТ-ул. Инст, 96(гвс)	80/50	55,7	подвальн.	1986
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 90(отоп)	ж/д ул. Институтская, 90(отоп)	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 94(ОТОП)	ж/д ул. Институтская, 94(отоп)	70/70	5	подвальн.	до 1988
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 107	ж/д ул. Институтская, 107, ИП Рассомахина	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 102	ж/д ул. Институтская, 102, ООО АПС, ОАО Сибирьтелеком	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 96(отоп)	ж/д ул. Институтская, 96(отоп), ИП Низамов, Почтамт	70/70	5	подвальн.	до 1988
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ2-ул. Инст, 92(отоп)	ж/д ул. Институтская, 92 (отоп)	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 98	ж/д ул. Институтская, 98	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 88(отоп)	ж/д ул. Институтская, 88(отоп), ЧП Зубарь	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Институтская, 88а	ж/д ул. Институтская, 88а(отоп)	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 86(гвс)	ж/д ул. Институтская, 86(ГВС)	50/40	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 96(гвс)	Центр реабилитации (гвс)	50/0	55,7	подзем. кан.	1986
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 96(гвс)	ж/д ул. Институтская, 96(ГВС), ИП Низамов, Почтамт	50/40	5	подвальн.	до 1988
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 94(гвс)	ж/д ул. Институтская, 94, ООО "Радость" (ГВС)	50/40	5	подвальн.	до 1988
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 92(гвс)	ж/д ул. Институтская, 92(гвс)	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 90(гвс)	ж/д ул. Институтская, 90(ГВС)	50/40	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст 88а(гвс)	ж/д ул. Институтская, 88а(ГВС)	50/40	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Инст, 88(гвс)	ж/д ул. Институтская, 88(ГВС), ЧП Зубарь	50/40	5	подвальн.	до 1997
Котельная №51 ООО "ТЭР"	Котельная №51	Котельная №51	50/50	5	подвальн.	1989
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Котельная №52 (от)	УТ (от)	250/250	1	подвальн.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (от)	ТК-1 (от)	250/250	14	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3 (от)	УТ-4 (от)	150/150	67	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (от)	ТК-1' (от)	150/150	50	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1' (от)	ТК-2 (от)	150/150	30	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2' (от)	Корпус №1 инфекц. отд. (отоп)	150/150	43	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ТК-3 (от)	150/150	100	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ТК-2' (от)	150/150	21	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (от)	УТ-3 (от)	150/150	97	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Котельная №52 (гвс)	УТ (гвс)	100/0	1	подвальн.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3' (от)	Гинекол. отд. гн. хирургия (отоп)	100/100	45	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	Корпус №5 Инфекц.отд. (отоп)	100/100	100	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	ТК-4 (от)	100/100	34	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	Нефросовет, Инфекц.отд. (отоп)	100/100	55	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	Врезка (от)	100/100	34	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Корпус №3 Инфекц.отд. (отоп)	100/100	10	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3 (от)	УТ-3' (от)	100/100	20	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (гвс)	80/0	100	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-4 (от)		80/80	26	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-4 (от)	УТ-5 (от)	80/80	30	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-5 (от)	Гл.корпус, переходы, ИП Иванющенко, ИП Богданова (отоп)	80/80	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-4 (гвс)	УТ-5 (гвс)	80/0	30	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-4 (гвс)		80/0	44	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3 (гвс)	УТ-4 (гвс)	80/0	67	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3 (гвс)	УТ-3' (гвс)	80/0	20	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-2 (гвс)	УТ-3 (гвс)	80/0	37	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	УТ-2 (гвс)	80/0	690	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"		Смена диаметра	80/0	18	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"		Онкология, офтальм. отд., ОАО Кузбасспечать (отоп)	80/80	31	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"		Физио, Рентген. отд., (отоп)	80/80	6	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-5 (гвс)	Гл.корпус, ИП Иванющенко (гвс)	80/0	5	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Фил-л обл. центра по борьбе и профилактике СПИДа, Ин- фекц.отд. (отоп)	80/80	55	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (от)	ТК-5 (от)	80/80	21,75	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-5 (от)	Радиолог. отд., (отоп)	80/80	22,25	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	ТК-1 (гвс)	80/0	14	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	ТК-1' (гвс)	80/0	50	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1' (гвс)	ТК-2 (гвс)	80/0	30	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	Корпус №1 инфекц. отд.(гвс)	80/0	64	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-5 (от)	УТ-6 (от)	70/70	45	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-6 (от)	Терапевт. отд., Урология, аптека (отоп)	70/70	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-5 (гвс)	Терапевт. отд., Урология, аптека (гвс)	70/0	45	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	ТК-4 (гвс)	50/0	34	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Нефросовет Инфекц.отд. (гвс)	50/0	55	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Врезка (гвс)	50/0	34	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	Корпус №3 Инфекц.отд. (гвс)	50/0	10	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	Фил-л обл. центра по борьбе и профилактике СПИДа, Инфекц.отд. (гвс)	50/0	55	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (от)	Здание котельной №52	50/50	5	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	Котельная №52 (гвс)	50/0	5	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-6 (от)	Кислородная (отоп)	50/50	73	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"		Физио, Рентген. отд., (гвс)	50/0	6	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (от)	Прачечная, ул. Подольская, 12К12 (ПАР) (отоп)	50/50	1	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1' (от)	Поликлиника (отоп)	50/50	53	подзем. кан.	1986
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	Патологоанатом.бюро (отоп)	50/50	23	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3' (гвс)	Медицинская практика (гвс)	50/0	5	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-3' (гвс)	Гинекол. отд., гн. хирургия, тех. перс., сауна (гвс)	50/0	45	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (от)	Пищеблок, прач., ул. Подольская, 12к11 (отоп)	50/50	15	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	Пищеблок, прачечная (отоп)	50/50	40	подзем. кан.	1988
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Онкология, офтальм. отд., (гвс)	50/0	13	подвальн.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	Прачечная, ул. Подольская, 12К12 (ПАР) (гвс)	50/0	1	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	Корпус №5 Инфекц.отд. (гвс)	50/0	100	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	Пищеблок, прачечная (гвс)	40/0	40	подзем. кан.	1988
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1' (гвс)	Поликлиника (гвс)	40/0	53	подзем. кан.	1986
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	Патологоанатом.бюро (гвс)	40/0	23	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2' (от)	Хлораторная, ул. Подольская, 14	32/32	61	подзем. кан.	1980
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-2 (гвс)	Пищеблок, прач., ул. Подольская, 12к11 (гвс)	25/0	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-1 (гвс)	ООО Сибирский хлеб, ул. Подольская, 12 (гвс)	25/0	38	надзем.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	Радиология (гвс)	20/0	44	подзем. кан.	1990
Котельная №52 ООО "ТЭР"		ТК-1 (от)	200/200	26	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (от)	ТК-2 (от)	200/200	47	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ТК-3 (от)	200/200	107	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3' (от)	ТК-4 (от)	200/200	22,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	ТК-3' (от)	200/200	110	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Котельная №78 (отоп)		200/200	26	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	Наркологический диспансер, Альфа страхование (отоп)	150/150	50,6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-5	Врезка (от)	150/150	30	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	ТК-5	150/150	203	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-1 (от)	ТК-6 (от)	150/150	22	надзем.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	Гор СЭС, Дез. корп., Роспотребнадзор, переход, подсоб. пом., ул. Подольская, 19 (отоп)	100/100	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-6 (от)	Корпус КемГУ	100/100	6,3	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Ф-л КемГУ (гараж),	100/100	56,5	надзем.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ-1 (от)	Врезка (от)	100/100	50	надзем.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Пищеблок, Медицинская практика, ул. Подольская, 12к10 (отоп)	100/100	146,5	надзем.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Роддом, прачечная, ул. Подольская, 12К2 (отоп)	100/100	5	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-6 (от)	Ф-л КемГУ, ул. Подольская, 10 (отоп)	100/100	27	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	Лаб. эксперим корпус КемГУ	100/100	5	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	ТК-3' (гвс)	80/80	110	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3' (гвс)	ТК-4 (гвс)	80/80	22,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"		Гараж, Роспотребнадзор (гар.), Санпропускник, ул. Подольская, 19 (отоп)	80/40	123	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	Роддом, ул. Подольская, 12К2 (гвс)	80/80	5	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	ТК-1 (гвс)	80/40	26	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (гвс)	80/40	107	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-1 (гвс)	ТК-2 (гвс)	80/40	47	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	Котельная №78 (гвс)	УТ (гвс)	80/40	1	подвальн.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Врезка (гвс)	80/40	233	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Наркологический диспансер, Альфа страхование (гвс)	70/50	50,6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	Гор СЭС, Роспотребнадзор, ул. Подольская, 19 (гвс)	50/0	6	подзем. кан.	до 1997
Котельная №52 ООО "ТЭР"	УТ (гвс)	Санпропускник, ул. Подольская, 19 (гвс)	32/25	123	подвальн.	до 1997
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Котельная №59 (от)	ТК-1 (от)	300/250	18	подзем. кан.	1989
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)	Врезка (от)	200/200	14	подзем. кан.	1987
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-2 (от)	ТК-3 (от)	200/200	28	подзем. кан.	1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Котельная №59 (гвс)	ТК-2 (гвс)	200/150	18	подзем. кан.	1989
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9 (от)	ТК-9а (от)	150/150	27	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	ТК-9 (от)	150/150	42	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Врезка (гвс)	150/100	14	подзем. кан.	1987
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9а (гвс)	ТК-10 (гвс)	150/150	27	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-8а (от)	ТК-8' (от)	150/150	73,6	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9а (от)	ТК-10 (от)	150/150	27	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-5 (от)	Детский сад №27 (от)	125/80	36	подзем. кан.	1985
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-2 (гвс)	ТК-3 (гвс)	125/100	28	подзем. кан.	1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9 (гвс)	ТК-9а (гвс)	125/100	27	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ТК-9 (гвс)	125/100	42	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-8а (гвс)	ТК-8' (гвс)	125/100	73,6	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	ж/д, ООО Радость, ФЛ Лукьянчи- ков, ул. Советов, 25 (отоп 1)	100/100	8	подвальн.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Врезка (от)	ж/д ул. Советов, 8 (от)	100/100	5	подвальн.	1987
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-10 (от)	ж/д, ул. Советов, 25 (отоп 2)	100/100	28	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-3 (гвс)	ж/д ул. Советов, 10 (гвс)	100/0	25	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-11 (от)	ТК-12 (от)	100/100	30	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-3 (от)	ж/д ул. Советов, 10 (от)	100/100	25	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-11 (гвс)	ТК-12 (гвс)	100/70	30	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-12 (от)	УТ-1 (от)	100/100	120	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-13 (от)	МУЗ ГТМО №1 (от)	100/100	45,5	подзем. кан.	до 1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-10 (гвс)	ж/д ул. Советов, 25 (гвс) 2	80/50	28	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-8 (от)	ж/д ул. Советов, 24 (от)	80/80	26	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Котельная №59 (от)	Котельная №59 (от)	80/80	5	подвальн.	до 1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-5 (от)	ж/д ул. Советов, 12 (от)	80/80	14,5	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9 (от)	ж/д ул. Советов, 21 (от)	70/70	26	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-7 (от)	ж/д ул. Советов, 20 (от)	70/70	14	подзем. кан.	1986
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-9 (гвс)	ж/д ул. Советов, 21 (гвс)	70/0	26	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-11 (от)	ж/д ул. Советов, 19 (от)	70/80	4	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-7 (гвс)	ж/д ул. Советов, 20 (гвс)	70/0	14	подзем. кан.	1986
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-11 (гвс)	ж/д ул. Советов, 19 (гвс)	70/50	4	подзем. кан.	1990
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	Детский сад №27 (гвс)	50/0	36	подзем. кан.	1985
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-13 (гвс)	МУЗ ГТМО №1 (гвс)	50/0	45,5	подзем. кан.	до 1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Котельная №59 (гвс)	Котельная №59 (гвс)	50/50	5	подвальн.	до 1988
Котельная №59 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ж/д ул. Советов, 8 (гвс)	50/0	8	подвальн.	1987
Котельная №59 ООО "ТЭР"	ТК-5 (гвс)	ж/д ул. Советов, 12 (гвс)	40/0	14,5	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-опуск ж/д кот №6	УТ-подъем ж/д кот №6	1000/100 0	233	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-15	800/800	230,3	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-13	ТК-14	800/800	157,6	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Задвижка	800/800	0,2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-16	800/800	90,25	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-16	ТК-17	800/800	177,78	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-17		800/800	112,74	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-18	800/800	1,45	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12(отоп)	ТК-13	800/800	22,01	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25	ТК-26	800/800	92,87	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-26	ТК-27	800/800	133,37	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-27	ТК-28	800/800	94,1	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18	ТК-19	800/800	105,34	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-20	ТК-21	800/800	265,99	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-21	ТК-22	800/800	40,89	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22	ТК-23	800/800	183,17	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-28	ТК-29	800/800	79,57	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23	ТК-24	800/800	56,04	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ремонтное депо	Врезка	800/800	125,5	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Т.1.	ТК-1	800/800	177	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-29	ТК-30	800/800	64	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Ут Насосная	УТ Склад	800/800	74,3	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-2	800/800	39	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-4	800/800	77	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ Насосные	УТ-СТО	800/800	82	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-12(отоп)	800/800	149,4	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ Склад	УТ Насосные	800/800	29	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Т.1.	800/800	31	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-вагоноремонтное	УТ-ремонтное депо	800/800	645	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Котельная №6	Ут Насосная	800/800	174	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-СТО	УТ-опуск ж/д кот №6	800/800	308	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-7	800/800	174	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-9	800/800	70	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-19	ТК-20	800/800	107,41	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24	ТК-25	800/800	31,86	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-3	800/800	61	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-подъем ж/д кот №6	УТ-вагоноремонтное	800/800	331	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-18	800/800	17,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Т.1.	Задвижка	700/700	0,2	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-32	ТК-33	700/700	191,33	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-30	ТК-31	700/700	235,97	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-31	ТК-32	700/700	113,81	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка от ПФЗ	ТК-1'	700/700	210	подзем. кан.	1996

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1'		700/700	70	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-33	ТК-34	700/700	98,46	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-2	700/700	133	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка от ПФЗ	700/700	24	надзем.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Задвижка	700/700	609	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-5	500/500	237	надзем.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-6	500/500	235,2	надзем.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-7	500/500	177	надзем.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-9	500/500	43,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18	Задвижка	500/500	0,2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	Задвижка	500/500	0,2	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-10	500/500	24	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-8	500/500	11,8	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-3'	500/500	15	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3'	ТК-4	500/500	5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-3/1	500/500	51,5	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-18'	500/500	12,3	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3/1	ТК-4	500/500	48,37	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-5	400/400	334,3	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-18	ТК-18"	400/400	4	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-18	Задвижка	400/400	80	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-3	400/400	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-35	Бойлерная №8	350/350	25	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18"	Задвижка	350/350	0,2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-18'	ТК-2'	350/350	105,58	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2'	ТК-47а	350/350	247,95	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-18'	350/350	20	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-7	300/300	77,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-28(отоп)	ТК-40(отоп)	300/300	38,9	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-43(отоп)	ТК-44(отоп)	300/300	163	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42(отоп)	ТК-43(отоп)	300/300	65,1	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Строителей, 3(отоп)	ТК-28(отоп)	300/300	57	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-40(отоп)	ТК-41(отоп)	300/300	89	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-32	Задвижка	300/300	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Котельная №6	РК гл.корпус 1-ая очередь, ул. Рождественская, 7	300/300	17,6	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Перемычка	300/300	91,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-6	300/300	387,1	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Перемычка	УТ-Строителей, 3(отоп)	300/300	57,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Перемычка	Перемычка	300/300	1	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-25(отоп)	300/300	161,65	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-12	300/300	80	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка		300/300	106	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-35	300/300	211	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5'	ТК-23	250/250	23	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23	Задвижка	250/250	0,2	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2(гвс)	ТК-3(гвс)	250/250	32,4	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1(гвс)	ТК-2(гвс)	250/250	102	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4 (гвс)	УТ-48(гвс)	250/150	5	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ТК-4(гвс)	250/250	40,2	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(отоп)	ТК-4(отоп)	250/250	40,2	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2(отоп)	ТК-3(отоп)	250/250	32,4	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1(отоп)	ТК-2(отоп)	250/250	102	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-12(отоп)	УТ-15(отоп)	250/250	36	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	УТ-12(отоп)	250/250	50	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-80	ТК-77	250/250	75	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24	Бойлерная №1	250/250	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4 (отоп)	УТ-48(отоп)	250/250	5	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37	ТК-80	250/250	96,2	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-30	ТК-41а (отоп)	250/250	70,5	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-41а (отоп)		250/250	63,2	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-24	250/250	20	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-1(отоп)	250/250	1	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)	Задвижка	200/200	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-59(гвс)	200/150	17,8	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-59(отоп)	200/200	17,8	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	Задвижка	200/200	0,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-7(отоп)	200/200	119,1	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Задвижка	200/200	0,2	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Бойлерная №5	200/200	3	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(отоп)	УТ-26(отоп)	200/200	89,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-27(гвс)	УТ-28(гвс)	200/100	24,4	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-26(гвс)	УТ-27(гвс)	200/100	63,8	подзем. кан.	1986

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(гвс)	УТ-26(гвс)	200/125	89,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	ТК-9(гвс)	200/200	38,8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-27(отоп)	УТ-28(отоп)	200/200	24,4	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-26(отоп)	УТ-27(отоп)	200/200	63,8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	Задвижка	200/200	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(отоп)	Задвижка	200/200	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9(отоп)	ТК-10(отоп)	200/200	50,7	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8(отоп)	ТК-9(отоп)	200/200	38,8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5(гвс)	ТК-6(гвс)	200/200	78,4	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4(гвс)	ТК-5(гвс)	200/200	73	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-33 (гвс)	200/150	152	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5(отоп)	ТК-6(отоп)	200/200	78,4	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-33 (гвс)	ТК-35 (гвс)	200/150	103	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4(отоп)	ТК-5(отоп)	200/200	73	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ- 3 (от)	врезка (от)	200/200	161,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-41 (от)	УТ- 3 (от)	200/200	73,3	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9 (от)	ТК-10 (от)	200/200	76,4	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-33 (от)	200/200	152	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-33 (от)	ТК-35 (от)	200/200	103	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(гвс)	ТК-57(гвс)	200/150	77,2	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(гвс)	УТ-31(гвс)	200/200	106	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-57(отоп)		200/200	24,5	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-57(гвс)		200/150	24,5	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(отоп)	ТК-57(отоп)	200/200	77,2	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(отоп)	УТ-31(отоп)	200/200	106	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42(гвс)	ТК-43(гвс)	200/200	65,1	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-43(гвс)	ТК-44(гвс)	200/200	163	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-40(гвс)	ТК-41(гвс)	200/150	89	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-15(гвс)	УТ-21(гвс)	200/150	106	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-15(отоп)	УТ-21(отоп)	200/200	106	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-28(гвс)	ТК-40(гвс)	200/150	38,9	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-12(гвс)	УТ-15(гвс)	200/200	36	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ЦТП-8(гвс)	УТ-12(гвс)	200/200	50	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-55(гвс)	УТ-56(гвс)	200/150	51	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (гвс)	Задвижка	200/150	20	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-53(гвс)	УТ-55(гвс)	200/150	86,2	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12	ТК-13	200/200	67	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12	Бойлерная №2	200/200	10	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5 ' (гвс)	ТК-5" (гвс)	200/150	30	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-57(гвс)	УТ-58(гвс)	200/150	49,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(гвс)	УТ-57(гвс)	200/150	32	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-77	Стена ул. Ноградская, 28	200/200	20	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Строителей, 3(гвс)	ТК-28(гвс)	200/200	23,4	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12(гвс)	УТ-Строителей, 3(гвс)	200/200	57,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-55(отоп)	УТ-56(отоп)	200/200	51	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8'	ТК-9	200/200	104	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(отоп)	УТ-57(отоп)	200/200	32	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-57(отоп)	УТ-58(отоп)	200/200	49,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УЦТП 1 (гвс)	ТК-24 (гвс)	200/200	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12 (гвс)	Тк-13 (гвс)	200/125	67	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-10	200/200	105	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-53(отоп)	УТ-55(отоп)	200/200	86,2	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"		УТ-25(гвс)	200/125	7	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42	ТК-62'	200/200	63,46	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Задвижка	200/200	0,2	надзем.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-62'	ТК-62	200/200	45	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(отоп)	Бойлерная №6	200/200	7	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4	Бойлерная №4 (отоп)	200/200	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	УТ-3'	200/200	27,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8 (от)	ТК-9 (от)	200/200	121	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Опуск	ТК-42	200/200	354	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-7(гвс)	200/200	119,1	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-12(гвс)	200/200	91,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-4 (гвс)	200/150	0,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5" (гвс)	Задвижка	200/150	30	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-23 (гвс)	200/150	0,2	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3'	УТ-4(от)	200/200	27,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-8	200/200	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Ноградская, 28	врезка ул. Ноградская, 28	200/200	4,93	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Опуск	200/200	75,5	надзем.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка	200/200	149	надзем.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23	Задвижка	150/150	0,2	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24	Задвижка	150/150	0,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	врезка	150/150	0,5	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ТК-12 (гвс)	150/150	10	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12 (гвс)	Задвижка	150/150	80	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7 (гвс)	Задвижка	150/125	0,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(гвс)	УТ-34(гвс)	150/100	40,1	подзем. кан.	1987

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-34(отоп)	УТ-35(отоп)	150/150	31,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-34(гвс)	УТ-35(гвс)	150/100	31,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп 1)	Врезка	150/150	18,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4 (гвс)	ТК-14 (гвс)	150/100	5	подзем. кан.	1981
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(гвс)	ТК-52(гвс)	150/125	28,1	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(отоп)	УТ-1'(отоп)	150/150	44,5	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-55(отоп)	УТ-56(отоп)	150/150	31,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54(отоп)	ТК-55(отоп)	150/150	49,6	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-52(гвс)	ТК-53(гвс)	150/125	21	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-52(отоп)	ТК-53(отоп)	150/150	21	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1'(отоп)	Стена ж/д ул. Есенина, 36	150/150	18	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1'(гвс)	Стена ж/д ул. Есенина, 36	150/100	18	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(гвс)	УТ-1'(гвс)	150/100	44,5	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-55(гвс)	УТ-56(гвс)	150/100	31,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54(гвс)	ТК-55(гвс)	150/100	49,6	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(отоп)	ТК-52(отоп)	150/150	28,1	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, ул. Есенина, 18 (гвс)	150/100	15	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-26 (гвс)	врезка (гвс)	150/100	60,5	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4 (гвс)	ДГБ, гор.поликл., гор.стом. №1, молочная кухня, ООО "МЦ Стрелец", ФЛ Серикова, ФЛ Шеменкова, пр. Строителей, 7 (гвс)	150/150	21,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3 (гвс)	врезка (гвс)	150/150	161,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (гвс)	ТК-25 (гвс)	150/100	29,1	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5 (гвс)	УТ-6 (гвс)	150/150	47,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4 (гвс)	УТ-5 (гвс)	150/150	21,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9 (гвс)	ТК-10 (гвс)	150/100	76,4	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Врезка	150/150	57	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22 (гвс)	ТК-23 (гвс)	150/100	35,8	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5 (от)	УТ-6 (от)	150/150	47,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23 (гвс)	ТК-24 (гвс)	150/100	37,2	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (от)	ТК-25 (от)	150/150	29	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23 (от)	ТК-24 (от)	150/150	37,2	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(от)	УТ-5 (от)	150/150	21,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22 (от)	ТК-23 (от)	150/150	35,8	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-26 (от)	врезка (от)	150/150	30	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-35 (от)	ТК-36(отоп)	150/150	38,1	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-61(гвс)	ТК-62(отоп)	150/100	45,2	подзем. кан.	до 1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(отоп)	УТ-34(отоп)	150/150	42,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-31(гвс)	УТ-33(гвс)	150/150	85,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Отоп-34(гвс)	УТ-40(гвс)	150/100	69,6	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(гвс)	УТ-25(гвс)	150/150	37,9	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(отоп)	УТ-25(отоп)	150/150	37,9	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49 (гвс)	ТК-49'(гвс)	150/100	29,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-61(отоп)	ТК-62(гвс)	150/150	45,2	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 4	150/150	24	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-31(отоп)	УТ-33(отоп)	150/150	85,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-34(отоп)	УТ-40(отоп)	150/150	69,6	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	УТ-4(отоп)	150/150	50	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49(отоп)	ТК-49'(отоп)	150/150	29,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-48(гвс)	Задвижка	150/100	0,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(гвс)	Отоп-34(гвс)	150/100	42,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-48(отоп)	Задвижка	150/150	0,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49'(отоп)	ТК-50(отоп)	150/150	19,8	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ЦТП-8(гвс)	УТ-1(гвс)	150/100	14,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	УТ-4(гвс)	150/100	50	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	УТ-1(отоп)	150/150	14,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-59(отоп)	УТ-60(отоп)	150/150	49,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-59(гвс)	УТ-60(гвс)	150/80	49,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(гвс)	ТК-38(гвс)	150/150	47,25	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-43(отоп)	ТК-18(отоп)	150/150	49	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-58(отоп)	УТ-59(отоп)	150/150	124,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-58(гвс)	УТ-59(гвс)	150/100	124,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-45(отоп)	Задвижка	150/150	0,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-11	Задвижка	150/150	31	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23 (гвс)	ТК-5 ' (гвс)	150/100	23	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		150/150	80	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-78	ТК-79	150/150	22,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8' (гвс)	ТК-9 (гвс)	150/125	104	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9 (гвс)	ТК-10 (гвс)	150/100	105	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4 (отоп)	ТК-14 (отоп 1)	150/150	5	подзем. кан.	1981
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-62	ТК-63	150/150	86,9	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-мойка СТО	УТ-склад/гараж СТО	150/150	254,02	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-СТО	УТ-1 канал.бассейна №7	150/150	215,98	надзем.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1 канал.бассейна №7	ТК-подъем трассы на СТО	150/150	23,75	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-3	150/150	82,58	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-подъем трассы на СТО	УТ-мойка СТО	150/150	65,65	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-склад/гараж СТО	ТК-1	150/150	20	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-склад/гараж СТО	УТ-склады СТО	150/150	21,6	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3	ИП Зраев, офис, ул. Рождествен- ская, 8	150/150	20	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-2	150/150	30	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-32	Задвижка	150/150	0,2	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(отоп)	ТК-54(отоп)	150/150	21,6	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(гвс)	ТК-54(гвс)	150/125	21,6	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49'(гвс)	ТК-50(гвс)	150/100	19,8	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18(отоп)	ТК-58(отоп)	150/150	33,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(отоп)	УТ-34(отоп)	150/150	40,1	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-23 (гвс)	Задвижка	150/150	0,2	Подземная бесканальная	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8 (гвс)	ТК-9 (гвс)	150/100	121	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	УТ-3'	150/150	27,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	150/150	17	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	150/125	17	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-25	150/150	27	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-32/1	ТК-32/2	150/150	29	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3'	УТ-4 (гвс)	150/150	27,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-23' (гвс)	150/150	18,7	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-23' (от)	150/150	18,7	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-8 (гвс)	150/125	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-7 (гвс)	150/150	0,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"		врезка	150/150	31	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Стена ул. Есенина, 44	150/150	97,5	надзем.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	150/150	21	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-4(гвс)	150/100	12,8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Строителей, 37 (гвс)	Задвижка	150/100	44	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (от)		150/150	10	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-49 (гвс)	150/100	60	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Смена диаметра	150/150	102,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ТК-48(отоп)	150/150	103,6	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-49(отоп)	150/150	60	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-32/1	150/150	19	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25	Врезка	125/125	100	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-14 (отоп 2)	УТ-1(отоп)	125/125	2	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-26(гвс)	УТ-43(гвс)	125/80	25	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-26(отоп)	УТ-43(отоп)	125/125	25	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	УТ-2(отоп)	125/125	54,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-72(отоп)		125/125	1	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4 (от)	Смена диаметра	125/125	94,8	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-36(отоп)	ТК-37(отоп)	125/125	57	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-45(гвс)	Задвижка	125/100	0,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Бойлерная №4 (отоп)	ТК-14 (отоп 2)	125/125	5	подзем. кан.	1981
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		125/125	4	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Жолтовского, 18 (гвс)	125/100	10	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-46(отоп)	Смена диаметра	125/125	0,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-46(гвс)	ТК-48(гвс)	125/100	103,6	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-9а	125/125	162,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	125/125	12	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	Врезка	125/100	55	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка (гвс)	125/100	111	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Подъем	125/100	20	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Задвижка	125/125	1	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-46(гвс)	125/100	102,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Обручева, 40	Смена диаметра	125/125	19	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ТК-46(отоп)	125/125	0,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Тк-19а	Смена диаметра	100/100	67	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена (гвс) ул. Ноградская, 28		100/70	51,9	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2'(отоп)		100/100	29	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(гвс)	ж/д ул. Есенина, 74 (гвс)	100/70	7,7	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4'(гвс)	ж/д ул. Есенина, 76 (гвс)	100/70	4,7	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-45(гвс)	УТ-47(гвс)	100/70	25,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2'(гвс)	Врезка	100/80	29	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54'(отоп)	Стена ул. Есенина, 46	100/100	51,9	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-45(отоп)	Ут-47(отоп)	100/100	25,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-26'	ТК-26/2	100/100	90	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-14 (гвс)	УТ-2(гвс)	100/80	54,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-66(отоп)		100/100	5,52	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3(отоп)	УТ-4(отоп)	100/100	68,8	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25 (гвс)	ТК-26 (гвс)	100/80	31	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12(отоп)	ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 1)	100/80	18	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(гвс)	ТК-38(гвс)	100/100	43,1	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-39(отоп)	Смена диаметра	100/100	16,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-39(отоп)	Смена диаметра	100/100	26,7	подзем. кан.	1993

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Задвижка	100/100	5	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(отоп)	ТК-38(отоп)	100/100	43,1	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25 (от)	ТК-26 (от)	100/100	31	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4 (от)		100/100	40,2	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49(гвс)	ж/д ул. Есенина, 94 (гвс)	100/70	53,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34 (от)	Врезка	100/100	7	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-62(гвс)	Смена диаметра	100/100	45	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-34(отоп)	УТ-35(отоп)	100/100	37	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-29(гвс)	УТ-30(гвс)	100/70	34,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 10 (гвс 2)	100/50	37,65	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5(гвс)	УТ-6(гвс)	100/50	34	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(отоп)	УТ-36(отоп)	100/100	36,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(гвс)	ТК-51(гвс)	100/100	49	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-7(гвс)	УТ-10-й микр-н, 12а(гвс)	100/70	59,5	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-10-й микр-н, 12а(отоп)	ж/д, ИП Силина, ЖЭУ ЖИК, 10-й микр-н, 12 а (отоп)	100/100	4	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-7(отоп)	УТ-10-й микр-н, 12а(отоп)	100/100	59,5	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-43(гвс)	ТК-18(гвс)	100/80	49	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(отоп)	Смена диаметра	100/100	15	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49(отоп)	ТК-53(отоп)	100/100	49	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(гвс)	ж/д ул. Обручева, 75 (гвс 4)	100/70	15	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49 (гвс)	ТК-53(гвс)	100/80	49	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-7(отоп)	УТ-8(отоп)	100/100	16,6	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(отоп)	ТК-51(отоп)	100/100	49	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-47(отоп)	УТ1-Обручева, 77(отоп)	100/100	40,7	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Отоп-34(гвс)	УТ-35(гвс)	100/80	37	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34(гвс)	ж/д ул. Гайдара, 38 (гвс)	100/50	12,8	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-21(гвс)	ж/д, 10-й микрорайон, 16 (гвс)	100/60	28	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	УТ-1'(гвс)	100/70	23	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-7(гвс)	УТ-8(гвс)	100/80	16,6	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-67(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 19	100/100	20	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (гвс)	Задвижка	100/0	0,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-27	Врезка	100/100	6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12	Стена ул. Жолтовского, 4	100/100	10	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Строителей, 3(отоп)	Смена диаметра	100/100	2	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42(отоп)	Стена ул. Обручева, 53	100/100	60	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-41(отоп)	Смена диаметра	100/100	24,1	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка ул. Ноградская, 28	Стена (от) ул. Ноградская, 28	100/100	51,9	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка ул. Ноградская, 28	врезка	100/100	3	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка	ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп 1)	100/100	14	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка	Стена (от) пр. Гагарина, 47	100/100	96	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		100/100	67,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-36		100/100	9,3	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	ТК-2/1	100/100	4,5	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	ТК-7	100/100	25	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4 Быт. комбинат	Быт.комбинат, отстой локомоти- ва, ул. Рождественская, 2	100/100	10,28	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-мойка СТО	ООО "Автомир" (гараж, мойка), ул. Рождественская, 8	100/100	80,1	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5(отоп)	Стена пр. Строителей, 49	100/100	27	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18(гвс)	ТК-58(гвс)	100/70	33,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(отоп)	ж/д ул. Есенина, 84 (отоп)	100/100	4,8	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 14	100/100	0,5	подвальн.	1973
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12 (гвс)	МП "Проккопьевская береста", Реставр. маст., СибГИУ, ул. Жолтовского, 4 (гвс)	100/100	10	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(гвс)	УТ-29(гвс)	100/70	47,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Задвижка	100/100	40	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Смена диаметра	100/100	1	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4 Быт. комбинат	УТ-Тепловозный гараж	100/100	42,01	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Жолтовского, 4	Смена диаметра	100/100	2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/80	60,8	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Опуск (от)	врезка (от)	100/100	54,3	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Задвижка	100/100	2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Обручева, 56	Врезка	100/100	21	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка	100/100	0,2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Опуск (от)	Стена ул. Обручева, 40	100/100	20	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-25 (гвс)	100/0	27	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	20	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 49	Смена диаметра	100/100	2	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 58 (отоп 2)	100/100	83	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-54'(отоп)	100/100	2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/100	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	33	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	переход диаметра	100/100	0,2	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/100	35,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 19		100/100	4	подвальн.	1995

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	1	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ООО "Стильный дом", ООО "Автосервис", ул. Ноградская, 19	100/100	6	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/100	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	16	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		врезка	100/100	55	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	12	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/80	10	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	18	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/80	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/100	6	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/70	4	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/80	9	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/80	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	50	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	26	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	63	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/100	47	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			100/100	24	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	36	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-4'(гвс)	100/70	60	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-44а (гвс)	УТ-45(гвс)	100/70	45,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-44а (от)	УТ-45(отоп)	100/100	45,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	25	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	7	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	48	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/100	1	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	14	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	23	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	34	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	100/100	14	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/100	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	100/100	0,2	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	30	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ОАО "ПСМУ" (мех. цех, пекарня, бокс, стоянка), ул. Есенина, 3 а	100/100	2	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Обручева, 53	Смена диаметра	100/100	41	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	100/100	1	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Школа №14, пр. Строителей, 25 (отоп)	100/100	1	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Школа №11, ул. Обручева, 53 (отоп)	100/100	1	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 78	Стена ул. Есенина, 78	100/70	12,2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18	Стена ж/д Жолтовского, 5 (отоп)	80/80	12	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	0,2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 78	УТ-1(гвс)	80/80	23,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 78	УТ-1(отоп)	80/80	23,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д Обручева, 35 (отоп)	80/80	5	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д, ФЛ Гомжин, КИПиА, ФЛ Кондратова, ТФ ОМС, ул. Жол- товского, 7 (отоп)	80/80	11,7	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2'(отоп)	ж/д ул. Есенина, 76/1 (отоп)	80/80	13	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(гвс)	ж/д, , Стомат.каб. "Дента-Бигль", пр. Строителей, 67 (гвс)	80/50	34	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(отоп)	Врезка	80/80	7,7	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Врезка	80/80	7,4	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-32(гвс)	ж/д ул. Есенина, 82 (гвс)	80/50	3,6	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-43(гвс)	ж/д пр. Строит, 77 (гвс 1)	80/80	5	надзем.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	УТ-47'(гвс)	80/70	26	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-32(отоп)	Стена ул. Есенина, 82	80/80	3,6	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	ж/д, ООО "Электрон-сервис", ул. Есенина, 78 (гвс)	80/40	14,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(гвс)	Стена ул. Есенина, 78	80/70	39,5	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(гвс)	ж/д пр. Строителей, 43 (гвс 1)	80/50	7,8	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Ут-4'(отоп)	ж/д ул. Есенина, 76 (отоп)	80/80	4,7	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-66(гвс)	ж/д пр. Строителей, 41 (гвс)	80/80	5,52	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9(гвс)	ж/д ул. Есенина, 60 (гвс)	80/50	8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(отоп)	Стена ул. Есенина, 78	80/80	39,5	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-45(отоп)	ж/д пр. Строителей, 73 (отоп)	80/80	65,4	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-47'(отоп)	Стена пр. Строителей, 75	80/80	3,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (отоп)	УТ-47'(отоп)	80/80	26	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(гвс)	ж/д ул. Есенина, 38 (гвс 2)	80/50	25	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(отоп)	Стена ул. Есенина, 38	80/80	25	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-43(отоп)	Врезка	80/80	5	надзем.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1пр. Строит, 81(гвс)	УТ-2пр. Строит, 81(гвс)	80/50	80	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54'(гвс)	УТ-Есенина, 46	80/50	51,9	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-73'	ТК-73(отоп)	80/80	17	подзем. кан.	1991

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-72(отоп)	УТ-73'	80/80	0,7	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(отоп)	ж/д пр. Строителей, 29 (отоп)	80/80	38,1	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(отоп)	Врезка	80/80	4,85	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3(отоп)	Смена диаметра	80/80	5,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-73(отоп)		80/80	30	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	Д/сад №111, пр. Строителей, 51 (гвс)	80/50	55	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-15(гвс)	ж/д ул. Есенина, 68 (гвс)	80/70	16,3	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9(отоп)	Стена ул. Есенина, 60	80/80	8	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-12(отоп)	Врезка	80/80	18	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-21(отоп)	Смена диаметра	80/80	10	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-20(отоп)	Стена пр. Строителей, 61	80/80	16	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-20(гвс)	ж/д пр. Строителей, 61 (гвс)	80/80	16	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(гвс)	ж/д, Хуснулин , пр. Строителей, 17 (гвс 1)	80/70	42,5	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2 (гвс)	ж/д, ИП Потапова, ИП Андреев, ФЛ Токарев, ООО Экспром, ЧП Гайдамак, ООО Прохорова, ул. Обручева, 48/1 (гвс)	80/40	6,7	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18 (от)	Стена ж/д, ул. Есенина, 16 (от)	80/80	14	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34 (гвс)	ж/д, Почта отд. №50, пр. Строи- телей, 13 (гвс)	80/80	20	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, ул. Обручева, 56 (гвс)	80/50	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(гвс)	ж/д, пр. Строителей, 17 (гвс 2)	80/80	34	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-15(отоп)	Стена ул. Есенина, 68	80/80	16,3	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-15(отоп)	Врезка	80/80	16,3	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-18 (гвс)	ж/д, ул. Есенина, 16 (гвс)	80/50	14	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-7 (гвс)	ж/д, ул. Обручева, 46 (гвс)	80/50	94,8	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2 (от)	Стена ж/д, ул. Обручева, 48/1(от)	80/80	7	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-38(отоп)	Смена диаметра	80/80	2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(отоп)	Стена пр. Строителей, 17	80/80	34	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Смена диаметра	80/80	0,2	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-37(отоп)	Стена пр. Строителей, 17	80/80	42,5	подзем. кан.	1982
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-36(отоп)	Стена пр. Строителей, 17	80/80	22	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(гвс)	Д/сад №5, ул. 10-й микрорайон, 39 (гвс)	80/50	80	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49(отоп)	Стена ул. Есенина, 94	80/80	53,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-43(гвс)	ж/д, Библиотека №9, ул. 10-й микрорайон, 7 (гвс 2)	80/50	19	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(гвс)	ж/д 10-й микрорайон, 4 (гвс 1)	80/50	24	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-29(гвс)	ж/д, ПАО Ростелеком, 10-й мик- рорайон, 3 (гвс 1)	80/50	11,1	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	УТ-2(гвс)	80/50	29,3	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-43(отоп)	ж/д, Библиотека №9, ул. 10-й микрорайон, 7 (отоп 2)	80/80	19	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(отоп)	УТ-37(отоп)	80/80	27,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(отоп)	УТ-29(отоп)	80/80	47,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34(гвс)	Дом ребенка, ул. Гайдара, 40 (гвс)	80/50	60,8	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-47(гвс)	УТ1-Обручева, 77(гвс)	80/50	40,7	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Обручева, 73(гвс)	ООО "ТД Ральф", ул. Обручева, 73 (гвс)	80/50	54,6	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-8(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 11 (отоп 1)	80/80	49	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42(гвс)	Школа №11, ул. Обручева, 53 (гвс)	80/50	60	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54(отоп)	ж/д ул. Обручева, 79 (отоп)	80/80	7,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-21(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 16	80/80	28	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	УТ-1'(отоп)	80/80	23	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(гвс)	ж/д 10-й микрорайон, 4 (гвс 4)	80/50	29	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(гвс)	УТ-36(гвс)	80/80	36,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-12(гвс)	УТ-13(гвс)	80/50	27,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-67(гвс)	ж/д, ФЛ Бугаенко И.С., ул. 10-й микрорайон, 19 (гвс)	80/50	20	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9	Задвижка	80/80	0,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9а	Врезка	80/80	30	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Ленина, 23 а (отоп)	80/80	43	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-73(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 18	80/80	22	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-10	Задвижка	80/80	11	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	К-18 (гвс)	ж/д ул. Жолтовского, 5 (гвс)	80/50	12	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-10 (гвс)	Школа №32, ул. Жолтовского, 14 (гвс)	80/80	11	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Ленина, 23 б (отоп)	80/80	4	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		80/80	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		80/80	15	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Ноградская, 28 (гвс 1)	80/80	19	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Подъем		80/80	14	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка	ж/д, ул. Жолтовского, 17 (отоп)	80/80	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2 Автомобильный цех	УТ-3 Очистные сооружения	80/80	10	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-63	Стена ж/д, ул. Гайдара, 56	80/80	22	подзем. кан.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-2'	80/80	48	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-склады СТО	ООО "Автомир", (мастерские), ул. Рождественская, 8	80/80	5	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2'	ТК-1/1	80/80	109	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-27 (гвс)	Везка (гвс)	80/0	6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-склады СТО	УТ-гаражи СТО	80/80	26,45	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(отоп)	Стена ул. Есенина, 38	80/80	12,6	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(гвс)	ж/д ул. Есенина, 38 (гвс 3)	80/50	12,6	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-57(гвс)	ж/д ул. 10-й микрорайон, 17 (гвс)	80/50	7,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-57(отоп)	ж/д ул. 10-й микрорайон, 17 (отоп)	80/80	7,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-5(гвс)	ж/д пр. Строит, 49 (гвс 2)	80/80	27	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-Обручева, 77(отоп)	Переход диаметра	80/80	36	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-Обручева, 77(гвс)	Стена ул. Обручева, 77(гвс)	80/50	36	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-Обручева, 77(отоп)	ж/д ул. Обручева, 77 (отоп)	80/80	5	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-54(отоп)	80/80	12,4	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-47'(гвс)	ж/д, ИП Резанова, ООО "Остап", ИП Чернышов, пр. Строителей, 75 (гвс 2)	80/70	3,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(гвс)	ж/д ул. Есенина, 84 (гвс)	80/50	4,8	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(гвс)	Врезка	80/80	82	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ООО Ягодка, Обручева, 31 (отоп)	80/80	50	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7		80/80	90	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	Задвижка	80/80	5	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Опуск (гвс)	врезка (гвс)	80/40	54,3	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д Жолтовского, 5 (отоп)	ж/д ул. Жолтовского, 5 (отоп)	80/80	28	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	переход диаметра	врезка (от)	80/80	37	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	80/80	3	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	Задвижка	80/40	40	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Школа №32, ул. Жолтовского, 14 (отоп)	80/80	27	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Дом ребенка, ул. Гайдара, 40 (отоп)	80/80	10	подвальн.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-2 (от)	80/80	75,5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-2 (гвс)	80/40	75,53	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Задвижка	80/80	3	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Смена диаметра	80/80	2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Опуск (гвс)	ж/д, Дента-Эстетик, ул. Обруче- ва, 40 (гвс)	80/50	20	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	9	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	40	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	0,5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 46	Смена диаметра	80/80	15	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	55	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка ул. Есенина, 54	80/80	20	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка ул. Есенина, 54	Смена диаметра	80/80	28	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 60	Врезка	80/80	15	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 75	Врезка пр. Строителей, 75	80/80	24	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 68	Врезка	80/80	14	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-54'(гвс)	80/50	2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	14	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	31	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 88 (отоп)	80/80	2	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	38	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	115	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	30	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, 10-й микрорайон, 7 (отоп 1)	80/80	2	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. 10-й микрорайон, 19 (отоп 1)	80/80	52	подвальн.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ФЛ Бугаенко И.С., ул. 10-й микрорайон, 19 (отоп 2)	80/80	2	подвальн.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 18		80/80	25	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. 10-й м-р, 18 (отоп 1)	80/80	4	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. 10-й м-р, 18 (отоп 2)	80/80	38	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	26	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	24	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		врезка	80/80	3	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	3	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 61	Врезка	80/80	29	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	57	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 1)	80/80	5	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ЗАО "Связь", МУ "УКС", ГПКО ЦТИ КО, ФЛ Володина, Комитет по архит., Упр. фед. аген. кад. объектов, Ко- митет по земельн. рес., ул. Е	80/80	18	подвальн.	1991

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	27	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 48 (отоп 2)	80/80	8	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	80/80	4	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	МП "Прокопьевская береста", Реставр. маст., ул. Жолтовского, 4 (отоп)	80/80	25	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 48 (отоп 1)	80/80	4	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		80/80	8	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	20	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	15	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	4	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 48/1 (отоп)	80/80	16	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д, ул. Обручева, 48/1(от)	Врезка	80/80	23	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 104 (отоп)	80/80	2	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	0,5	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Д/сад №22, пр. Строителей, 9 (отоп)	80/80	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	9	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34(отоп)	Смена диаметра	80/80	12,8	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-34(отоп)	Смена диаметра	80/80	1	подзем. кан.	1980
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	20	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 94	Врезка	80/80	7	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	29	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Жолтовского, 16 (отоп)	80/80	43	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 38	Смена диаметра	80/80	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	2	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	10	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	2	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка	80/80	2	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 16		80/80	2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"			80/80	2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 1)	80/80	10	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	16	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Уг-4'(отоп)	80/80	60	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6 (от)	Смена диаметра	80/80	1	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	МБФ ветеран. дзю-до, ООО СтройтехРадуга, ДЮСШ №3 (самбист), tepl. инспекция, гаражи, ул. Жолтовского, 11 (отоп)	80/80	87	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	УТ-гаражи2 канал.бассейна №7	80/80	23,7	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Стена (гвс) пр. Гагарина, 47	80/70	96	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ФЛ Петров, лифтовая, пр. Гагарина, 47 (гвс)	80/70	6	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Жолтовского, 19 (гвс)	80/70	5,5	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-81	ж/д, лифтовая, ул. Ноградская, 28 (гвс 3)	80/80	6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка ж/д ул. Ноградская, 28 (гвс)	ТК-81	80/80	6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ИП Пацер Л.Ю., АПС парик., маг. "Алга", ул. Есенина, 36 (отоп)	80/80	3	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	80/80	29	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	3	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	0,2	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Обручева, 77(гвс)	ТК-54(гвс)	80/50	12,4	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	1	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	80/80	48	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	80/80	15	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	80/80	2	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	80/80	1	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Гайдара, 56 (отоп)	80/80	0,5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д, ул. Гайдара, 56	Врезка	80/80	6	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	СибГИУ, ул. Жолтовского, 4 (отоп)	80/80	35	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 78	Стена ул. Есенина, 78	80/80	12,2	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3' (гвс)	ж/д пр. Строителей, 59 (гвс 2)	70/50	5	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3' (от)	ж/д пр. Строителей, 59 (отоп 2)	70/70	5	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8	Стена ж/д Жолтовского, 13	70/70	55	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8 (гвс)	ж/д Жолтовского, 13 (гвс)	70/70	55	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Смена диаметра	70/70	5,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-25(отоп)	Стена пр. Строителей, 67	70/70	34	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-28(гвс)	ж/д, пр. Строителей, 69 (гвс)	70/50	10	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 90 (гвс)	70/50	5,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-45(гвс)	ж/д пр. Строителей, 73 (гвс)	70/50	65,4	подзем. кан.	1988

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1пр. Строит, 81(отоп)	Смена диаметра	70/70	50	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-28(отоп)	Стена пр. Строителей, 69	70/70	10	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-14 (гвс)	ж/д пр. Строителей, 27 (гвс)	70/0	18,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	ж/д, ООО "Электрон-сервис", ул. Есенина, 78 (отоп)	70/70	14,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	Дет. муз.шк. №57, ул. Есенина, 80 А (отоп)	70/70	2,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(гвс)	ж/д пр. Строителей, 29 (гвс)	70/50	38,1	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3(гвс)	УТ-4(гвс)	70/50	68,8	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(гвс)	ж/д пр. Строителей, 31 (гвс)	70/50	4,85	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-21(гвс)	ж/д пр. Строителей, 63 (гвс)	70/50	9,5	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ж/д пр. Строит, 49 (гвс 1)	70/50	16	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ж/д ул. Есенина, 54 (гвс)	70/40	35	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(отоп)		70/70	9	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7а(гвс)	ж/д ул. Строителей, 47/1 (гвс)	70/32	14	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4(отоп)		70/70	9	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3(гвс)	ж/д пр. Строителей, 33 (гвс)	70/50	5,5	подзем. кан.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25 (гвс)	ж/д, ул. Есенина, 20 (гвс 2)	70/50	37	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6 (гвс)	ж/д, ул. Обручева, 44 (гвс)	70/40	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ТК-3' (гвс)	70/50	30,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-4 (гвс)		70/50	40,2	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-10(отоп)	Смена диаметра	70/70	35	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(отоп)	ж/д пр. Строит, 49 (отоп 1)	70/70	16	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-38(гвс)	ж/д, МП "РУЖКХ" ЖЭК №11, пр. Строителей, 21 (гвс 1)	70/70	35,2	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-3(отоп)	ТК-3' (от)	70/70	30,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7 (от)	Стена пр. Строителей, 9	70/70	20,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7а(отоп)	Смена диаметра	70/70	14	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6'(отоп)	ж/д пр. Строителей, 47 (отоп)	70/70	12,8	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(отоп)	ТК-6'(отоп)	70/70	20	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(отоп)	Д/сад №111, пр. Строителей, 51 (отоп)	70/70	55	подзем. кан.	1995
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-36(гвс)	ж/д, пр. Строителей, 17 (гвс 3)	70/70	20	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-39(гвс)	ж/д, пр. Строителей, 21 (гвс 3)	70/70	26,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-39(гвс)	ж/д, пр. Строителей, 21 (гвс 2)	70/70	16,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6 (от)	Смена диаметра	70/70	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-25 (от)	Врезка	70/70	37	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-62(отоп)	Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (гвс)	70/50	45	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Есенина, 102(отоп)	УТ2-ул. Есенина, 102(отоп)	70/70	27	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Есенина, 102(отоп)	Врезка	70/70	20	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(гвс)	ж/д пр. Строителей, 91 (гвс)	70/50	15,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-60(отоп)	Стена ул. Есенина, 104	70/70	6,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-60(гвс)	ж/д ул. Есенина, 104 (гвс)	70/40	6,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Есенина, 102(гвс)	УТ1-ул. Есенина, 102(гвс)	70/50	15	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Есенина, 102(гвс)	ж/д ул. Есенина, 102 (гвс)	70/50	18,5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(отоп)	ж/д пр. Строителей, 91 (отоп)	70/70	15,5	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-42(отоп)		70/70	24,5	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 9 (гвс 3)	70/32	14	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(отоп)		70/70	29	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(гвс)	ТК-52(гвс)	70/70	12	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-18(отоп)		70/70	13,7	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-16(отоп)	УТ-18(отоп)	70/70	23,5	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(гвс)	УТ-3(гвс)	70/50	32	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-29(отоп)	УТ-30(отоп)	70/70	34,4	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 10 (отоп 2)	70/70	37,65	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5(отоп)	УТ-6(гвс)	70/70	34	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-12(отоп)	УТ-13(отоп)	70/70	27,2	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ЦДО(отоп)	Центр доп.обр.детей, ул. Обруче- ва, 65 (отоп)	70/70	5	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-24(отоп)	Врезка (от) ул. 10-й микрорайон, 39	70/70	80	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Обручева, 69(гвс1)	УТ-Обручева, 69(гвс2)	70/50	100	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-48(гвс)	Задвижка	70/50	13,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-50(отоп)	ТК-52(отоп)	70/70	12	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-13(гвс)	УТ-14(отоп)	70/40	32	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1(отоп)	УТ-2(отоп)	70/70	29,3	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-8(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 11 (гвс 1)	70/50	49	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Обручева, 73(отоп)	Врезка	70/70	36	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(отоп)	Смена диаметра	70/70	9,8	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(отоп)	Смена диаметра	70/70	30	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(гвс)	УТ-37(гвс)	70/50	27,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-16(гвс)	УТ-18(гвс)	70/40	23,5	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп 3)	70/70	14	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-73(гвс)	ж/д ул. 10-й м-р, 18 (гвс)	70/50	22	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Обручева, 69(отоп1)	Врезка	70/70	34	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-48(отоп)	Задвижка	70/70	13,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-72'(гвс)	ж/д ул. 10 м-р, 18 а (гвс 2)	70/40	8	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-72'(отоп)	ж/д ул. 10 м-р, 18 а (отоп 2)	70/70	8	подзем. кан.	1993

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка		70/70	3	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Везка (гвс)	ж/д, ООО Ягодка, Обручева, 31 (гвс)	70/0	50	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	ИП Шмаков (кондит. цех Доми- но), ул. Гайдара, 50 А	70/70	39	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-54(гвс)	ж/д ул. Обручева, 79 (гвс)	70/50	7,2	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-33(отоп)		70/70	82	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7 (гвс)	Д/сад №22, пр. Строителей, 9 (гвс)	70/50	20,2	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-42 (гвс)	ж/д, пр. Строителей, 15 (гвс)	70/70	6,2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Теповозный гараж	ООО Новотранс АБК, ул. Рожде- ственская, 2	70/70	176	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Жолтовского, 11 (отоп)	70/70	2	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (от) ул. 10-й микро- район, 39	Д/сад №5, ул. 10-й микрорайон, 39 (отоп)	70/70	1	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	3	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	6	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	3	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Стена ул. Обручева, 56	70/70	26	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Стена ул. Обручева, 56	70/50	26	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Обручева, 56	переход диаметра	70/50	52	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	3	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 44-1 (отоп 2)	70/70	10	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Обручева, 44-1 (отоп 1)	70/70	6	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 17	Врезка	70/70	3	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Элемент-Трейд (универсам "Мо- нетка"), ООО "Мебель", ул. Есенина, 22 (отоп)	70/70	7	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 44	Врезка	70/100	1	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	11	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строителей, 63 (отоп)	70/70	6	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строит, 49 (отоп 2)	70/70	1	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	6	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	15	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 67	Врезка	70/70	53	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Стомат. каб. "Дента-Бигль", пр. Строителей, 67 (отоп 1)	70/70	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 67 (отоп 2)	70/70	21	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 54 (отоп 2)	70/70	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 17	Врезка	70/70	9	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 17	Врезка	70/70	3	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/80	28	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строит, 77 (отоп 1)	70/70	9	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Строителей, 75	ж/д, ИП Резанова, ООО "Остап", ИП Чернышов, пр. Строителей, 75 (отоп 3)	70/70	10	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	29	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/50	11	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 60 (отоп 1)	70/70	3	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра		70/80	21	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Строителей, 75	ж/д пр. Строителей, 75 (отоп 2)	70/70	1	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 69	ж/д, пр. Строителей, 69 (отоп)	70/70	42	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	УТ-1пр. Строит, 81(отоп)	70/70	37	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 82	ж/д ул. Есенина, 82 (отоп)	70/70	55	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	64	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	1	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	18	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 2)	70/70	11	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Есенина, 44 (отоп 1)	70/70	6	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	11	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 3)	70/70	16	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	4	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	5	подвальн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ФКУ "ЦОКР", отдел МВД (по контролю за обор.наркот.), ул. Жолтовского, 22	70/70	3	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	ООО "ОЭСК", Удод, Аско про, ЧОП Алма, ООО Трал, ул. Гайда- ра, 43	70/70	9	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/80	5	подвальн.	1996

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	3	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	1	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	9	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	26	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 104	Смена диаметра	70/70	32	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	11	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	30	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	12	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д, ул. Есенина, 16 (от)	Врезка	70/70	10	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена пр. Строителей, 9	Смена диаметра	70/70	4	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	9	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	9	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	22	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 31 (отоп)	70/70	24	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	7	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	35	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	21	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ТК-4(отоп)	70/70	13	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	1	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена (от) пр. Гагарина, 47		70/70	134	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	35	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка		70/70	17	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Врезка	70/70	1	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	21	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	10	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	10	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	33	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	20	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	40	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	7	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	4	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	42	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	10	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, 10-й микрорайон, 16 (отоп 1)	70/70	24	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	30	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	0,5	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	1	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. Есенина, 38	Смена диаметра	70/70	6	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Задвижка	70/70	21	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Строителей, 37 (гвс)	ж/д пр. Строителей, 37 (гвс)	70/70	5	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-19а (гвс)	ж/д, ул. Жолтовского, 11 (гвс)	70/50	67	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	1	подвалын.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, Дента-Эстетик, ул. Обруче- ва, 40 (отоп 1)	70/70	3	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-Обручева, 69(гвс1)	70/50	10,25	подвалын.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	УТ-Обручева, 69(отоп1)	70/70	12	подвалын.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 40 (отоп 3)	70/70	36	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	35	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 46 (отоп 1)	70/70	2	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Обручева, 46 (отоп 2)	70/70	106	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	33	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	25	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 2)	70/70	1	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	1	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Стена ж/д ул. Обручева, 63	70/70	16	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ООО "СЧ Недвижимость", ул. Обручева, 55 (отоп)	70/70	2	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Задвижка	70/70	7	подвалын.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	70/70	25	подвалын.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	20	подвалын.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, библиотека №5, ул. Обруче- ва, 43 (отоп 2)	70/50	9	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 43, (отоп 1)	70/50	9	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	43	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			70/70	36	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Школа №14, пр. Строителей, 25 (гвс)	70/50	1	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	70/70	2	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Стена ж/д ул. Обручева, 69	70/70	26	подвалын.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Задвижка	70/70	0,2	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ж/д, ул. Гайдара, 56 (гвс)	70/70	10	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д Жолтовского, 13	ж/д Жолтовского, 13 (отоп)	70/70	18	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	70/70	24	подвалын.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Задвижка	70/70	0,2	подвалын.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	70/70	5	подвалын.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-42(гвс)	ж/д пр. Строителей, 83 (гвс)	60/50	5,6	подзем. кан.	1987

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2пр. Строит, 81(гвс)	УТ-42(гвс)	60/50	12	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Задвижка	50/50	5	подвальн.	1973
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ООО Элемент-Трейд, ИП Дубешко, ул. Есенина, 88 (гвс)	50/50	7,4	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-42(отоп)	ж/д пр. Строителей, 83 (отоп)	50/50	5,6	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2'(гвс)	ж/д ул. Есенина, 76/1 (гвс)	50/50	13	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(отоп)	Смена диаметра	50/50	10	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(отоп)	ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 5)	50/50	10,5	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-56(гвс)	ИП Пацер Л.Ю., АПС парик., маг. "Алга", ул. Есенина, 36 (гвс)	50/50	10	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-53(гвс)	ж/д ул. Есенина, 38 (гвс 1)	50/50	10,5	подзем. кан.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, МП "РУЖКХ" лифтовая, ИП Никитенко, ул. Есенина, 20 (гвс 1)	50/50	5	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (гвс)	ж/д, ул. Есенина, 22 (гвс 3)	50/50	17	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6'(гвс)	ж/д пр. Строителей, 47 (гвс)	50/50	12,8	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	ТК-6'(гвс)	50/50	20	подзем. кан.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22 (гвс)	ж/д, ул. Есенина, 22 (гвс 1)	50/50	17	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-24 (от)	Врезка	50/50	17	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (от)	ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 2)	50/50	8	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-22 (от)	Врезка	50/50	17	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ2-ул. Есенина, 102(отоп)	ж/д, ПДГУ ПАТП №1, ул. Есени- на, 106 (отоп 2)	50/50	48	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ2-ул. Есенина, 102(отоп)	ж/д ул. Есенина, 106 (отоп 1)	50/50	5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-ул. Есенина, 102(гвс)	ж/д ул. Есенина, 106 (гвс 2)	50/50	40	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-32(гвс)	маг. Сирень, 10-й мик-н, 4 а (гвс)	50/40	28,1	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-ул. Есенина, 102(гвс)	ж/д, ул. Есенина, 106 (гвс 1)	50/50	5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-37(гвс)	ж/д, 10-й микрорайон, 5 (гвс 1)	50/40	11,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-30(гвс)	ж/д, Аптеки 36.6, ФЛ Фисенко, 10-й микрорайон, 3 (гвс 4)	50/40	61,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-30(гвс)	ж/д, ООО Дупера (стом. каб.), ФЛ Скворцов, 10-й микрорайон, 3 (гвс 3)	50/50	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-30(отоп)	ж/д, Аптеки 36.6, ФЛ Фисенко, 10-й микрорайон, 3 (отоп 4)	50/50	61,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-30(отоп)	ж/д, ООО Дупера (стом. каб.), ФЛ Скворцов, ЧП Потанина (парик.), 10-й микрорайон, 3 (отоп 3)	50/50	18	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-42(гвс)	ж/д, 10-й микрорайон, 7 (гвс 1)	50/40	24,5	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 4	50/50	61	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6(гвс)	ж/д 10-й микр-н, 10 (гвс 1)	50/50	9	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(отоп)	Центр доп.обр.детей, ул. 10-й микрорайон, 4 Б (отоп)	50/50	9,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-29(отоп)	ж/д, ПАО Ростелеком, 10-й микрорайон, 3 (отоп1)	50/50	11,1	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-13(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (отоп 3)	50/50	16,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-6(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 10 (отоп 1)	50/50	9	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 14	50/50	27,6	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 14	50/50	23,6	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Обручева, 73(гвс)	ж/д ул. Обручева, 73 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-38(отоп)	Стена ул. 10-й микрорайон, 5а	50/50	9,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (отоп 2)	50/50	11,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14'(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (отоп 1)	50/50	14,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14(отоп)	УТ-14'(отоп)	50/50	24,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-13(отоп)	УТ-14(отоп)	50/50	32	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49(отоп)	Смена диаметра	50/50	13	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-49 (гвс)	ж/д ул. Обручева, 71 (гвс)	50/50	13	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-37(отоп)		50/50	11,3	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Обручева, 69(гвс1)	ж/д ул. Обручева, 69 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-56(гвс)	ж/д ул. Обручева, 59 (гвс)	50/50	9,8	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ЦДО(гвс)	Центр доп.обр.детей, ул. Обруче- ва, 65 (гвс)	50/32	5	подвальн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-41(гвс)	ж/д ул. Гайдара, 30 (гвс)	50/50	24,1	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1'(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 14 (гвс 1)	50/50	10,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-35(гвс)	Центр доп.обр.детей, ул. 10-й микрорайон, 4 Б (гвс)	50/50	9,7	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-ул. Обручева, 73(отоп)	ж/д ул. Обручева, 73 (отоп 1)	50/50	2	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-4(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 14 (гвс 2)	50/50	23,6	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (гвс 2)	50/40	11,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-13(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (гвс 3)	50/40	16,5	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2(отоп)	УТ-3(отоп)	50/50	32	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-32(отоп)	маг. Сирень, 10-й мик-н, 4 а (отоп)	50/50	28,1	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-40(гвс)	ж/д, библиотека №5, ул. Обруче- ва, 43 (гвс)	50/50	18,8	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1'(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 1)	50/50	10,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-36(гвс)	ж/д 10-й микрорайон, 4 (гвс 3)	50/32	61	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-5(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 14 (гвс 3)	50/50	27,6	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14'(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 8 (гвс 1)	50/40	14,8	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-14(отоп)	УТ-14'(гвс)	50/40	24,8	подзем. кан.	1989

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-18(гвс)	ЖЭК №12 (офис), 10-й микр-н, 15 а (гвс)	50/50	13,7	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3'(гвс)	ж/д, 10-й микр-н, 9 (гвс 1)	50/50	18,9	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-60(гвс)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (гвс 2)	50/50	35,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-40(отоп)	Смена диаметра	50/50	18,8	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-59(гвс)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (гвс 1)	50/50	25	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-59(отоп)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 3)	50/50	25	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3'(отоп)	ж/д, 10-й микр-н, 9 (отоп 1)	50/50	18,9	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Обручева, 69(отоп1)	ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 1)	50/50	4	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-61(гвс)	ж/д ул. 10-й м-р, 23 (гвс)	50/32	20,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-60(отоп)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 2)	50/50	35,7	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-61(гвс)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (гвс 3)	50/32	19	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Строителей, 3(гвс)	ж/д пр. Строителей, 3 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8'	ж/д Обручева, 24 а (отоп)	50/50	12	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-73(отоп)	ИП Рамхен А.В.(маг. "Ярче"), лифтовая, ул. 10-й м-р, 18 (отоп)	50/50	24,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 1)	50/50	19	подвальн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9а (гвс)	Врезка (гвс)	50/0	30	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ж/д пр. Ленина, 23 а (гвс)	50/0	43	подзем. кан.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-8' (гвс)	ж/д Обручева, 24 а (гвс)	50/50	12	подзем. кан.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		Врезка ж/д ул. Ноградская, 28 (гвс)	50/50	63	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	ПО ОАО Водоканал (бассейн), ул. Рождественская, 3	50/50	32	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-7	ПО ОАО Водоканал (очистные), ул. Рождественская, 3	50/50	89	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-мойка2 канал.бассейна №7	ТК-1/1	50/50	66,2	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Жолтовского, 16 (гвс)	50/50	62	подзем. кан.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-2/1	ПО ОАО Водоканал (здание), ул. Рождественская, 3	50/50	16,5	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-1 канал.бассейна №7	Смена диаметра	50/50	25	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Везка (гвс)	ж/д Обручева, 35 (гвс)	50/0	5	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Жолтовского, 17 (гвс)	50/50	18	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-Есенина, 46	ж/д ул. Есенина, 46 (гвс)	50/50	2	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ1-Обручева, 77(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 77 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строит, 81 (отоп 2)	50/50	47	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-2пр. Строит, 81(гвс)	ж/д пр. Строит, 81 (гвс 2)	50/32	5	подвальн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-гаражи2 канал.бассейна №7	УТ-мойка2 канал.бассейна №7	50/50	15,2	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, ул. Обручева, 44-1 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-гаражи СТО	ООО "Автомир" (офис), ул. Рождественская, 8	50/50	5	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ж/д, ул. Обручева, 48 (гвс)	50/50	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3 Очистные сооружения	гараж, ул. Рождественская, 2	50/50	27,1	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-3 Очистные сооружения	Очистные сооружения, ул. Рож- дественская, 2	50/50	37,3	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 4	ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 1)	50/50	7	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 1)	50/50	19	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 3)	50/50	43	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	1	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	20	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 38 (отоп 2)	50/50	8	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	ЗАО "Березовый" (админ. рынок), ЧП Панов (склад), ул. Гайдара, 14 А	50/50	54	подвальн.	1973
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/70	14	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 13 (отоп 1)	50/50	6	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 13 (отоп 2)	50/50	6	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, Почта отд. №50, пр. Строи- телей, 13 (отоп 3)	50/50	45	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп 3)	50/50	8	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 22 (отоп 1)	50/50	9	подвальн.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	16	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 46 (отоп)	50/50	8	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 44 (отоп 3)	50/50	8	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 60 (отоп 2)	50/50	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 7)	50/50	3	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 6)	50/50	32	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 5)	50/50	20	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 44 (отоп 4)	50/50	1	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка ул. Есенина, 54	ж/д ул. Есенина, 54 (отоп 1)	50/50	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 4)	50/50	18	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 1)	50/50	30	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 44 (отоп 5)	50/50	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 17 (отоп 2)	50/50	4	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Хуснулин, пр. Строителей,	50/50	37	подвальн.	1993

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
		17 (отоп 3)				
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	5	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 5)	50/50	4	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	УТ-42(отоп)	50/50	12	подзем. кан.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 4	ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 3)	50/50	4	подвалн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д 10-й микрорайон, 4 (отоп 4)	50/50	4	подвалн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, 10-й микрорайон, 5 (отоп 1)	50/50	11	подвалн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 1)	50/50	3	подвалн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 6)	50/50	2	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 7)	50/50	25	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	5	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 4)	50/50	12	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	50/50	14	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 90 (отоп 1)	50/50	4	подвалн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	50/50	37	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 44 (отоп 2)	50/50	7	подвалн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	12	подвалн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 3)	50/50	8	подвалн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 4)	50/50	3	подвалн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	51	подвалн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 3)	50/50	7	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 90 (отоп 2)	50/50	4	подвалн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 1)	50/50	5	подвалн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 68 (отоп 4)	50/50	8	подвалн.	1987
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ООО "Две дианы" (т/з, офис), ул. Обручева, 56 (отоп)	50/40	16	подвалн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 5а		50/50	13	подвалн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	50/50	75	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, МП "РУЖКХ" ЖЭК №11, пр. Строителей, 21 (отоп 1)	50/50	2	подвалн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 14	ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 2)	50/50	11	подвалн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ул. 10-й микрорайон, 14	ж/д, 10-й микр-н, 14 (отоп 3)	50/50	11	подвалн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	22	подвалн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 2)	50/50	7	подвалн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	23	подвалн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 3)	50/50	5	подвалн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 2)	50/50	2	подвалн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 1)	50/50	1	подвалн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 2)	50/50	2	подвалн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 74 (отоп 2)	50/50	5	подвалн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 4)	50/50	41	подвалн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 41 (отоп 1)	50/50	8	подвалн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 4)	50/50	9	подвалн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	18	подвалн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строителей, 61 (отоп 3)	50/50	15	подвалн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 1)	50/50	2	подвалн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 5)	50/50	7	подвалн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 4)	50/50	2	подвалн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д. ул. Жолтовского, 19 (отоп 3)	50/50	6	подвалн.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-1/1	ФЛ Гарибов (кафе), ул. Гайдара, 51	50/50	32	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Альфастрахование - ОМС (га- раж), пр. Гагарина, 34	50/50	5	подвалн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 2)	50/50	3	подвалн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 3)	50/50	4	подвалн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 2)	50/50	5	подвалн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ИП Потапова, ИП Андреев, ФЛ Токарев, ООО Экспром, ЧП Гайдамак, ООО Прохорова, ул. Обручева, 48/1(отоп)	50/50	8	подвалн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, лифтовая, ФЛ Петров, пр. Гагарина, 47 (отоп 1)	50/50	32	подвалн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 6)	50/50	38	подвалн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ФЛ Петров, пр. Гагарина, 47 (отоп 5)	50/50	7	подвалн.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 16 (отоп 2)	50/50	33	подвалн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 4)	50/50	5	подвалн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 5)	50/50	5	подвалн.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Есенина, 16 (отоп 1)	50/50	4	подвалн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	50/50	3	подвалн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (отоп 2)	50/50	1	подвалн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Д/сад №110 (хозблок), ул. Есенина, 98 (отоп)	50/50	43	подвалн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ЧП Глудэ, ФЛ Пучихин, пр. Строителей, 35 (отоп 3)	50/50	4	подвалн.	1986

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ООО Эстет, пр. Строителей, 35 (отоп 4)	50/50	4	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 8)	50/50	28	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строителей, 33 (отоп)	50/50	6	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 3)	50/50	5	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 6)	50/50	36	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 102 (отоп)	50/50	6	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Д/сад №110, ул. Есенина, 98 (отоп 1)	50/50	25	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 4)	50/50	5	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, пр. Гагарина, 47 (отоп 3)	50/50	5	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 6)	50/50	5	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 27 (отоп 7)	50/50	4	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ЧП Никульникова, ФЛ Давыдов, пр. Строителей, 35 (отоп 1)	50/50	1	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д., ФЛ Петров Н.Н., ЧП Синкина, пр. Строителей, 35 (отоп 2)	50/50	4	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 4)	50/50	21	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 5)	50/50	8	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 4)	50/50	8	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 2)	50/50	4	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 1)	50/50	35	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	36	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 2)	50/50	9	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-45(отоп)	ИП Мельникова, ул. 10-й микро-район, Бойлерная, 9	50/50	9	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 1)	50/50	5	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 2)	50/50	6	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 4)	50/50	5	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 5)	50/50	13	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 2)	50/50	6	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 3)	50/50	5	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 6)	50/50	22	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 5)	50/50	1	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Есенина, 94 (отоп 1)	50/50	4	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 3)	50/50	6	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 2)	50/50	4	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д пр. Строителей, 37 (отоп 1)	50/50	10	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	34	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"			50/50	4	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Жолтовского, 18 (отоп 3)	50/50	9	подвалын.	1985
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ИП Никитенко, ул. Есенина, 20 (отоп 2)	50/50	20	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, МП "РУЖКХ" лифтовая, ул. Есенина, 20 (отоп 1)	50/50	26	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Есенина, 20 (отоп 3)	50/50	38	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ЖЭК №12 (офис), филиал библи. №6, 10-й микр-н, 15 а (отоп)	50/50	3	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, 10-й микрорайон, 16 (отоп 2)	50/50	40	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 3)	50/50	38	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Есенина, 38 (отоп 4)	50/50	18	подвалын.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д, ул. Ноградская, 28 (отоп 2)	50/50	4	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, ул. Есенина, 18 (отоп 4)	50/50	9	подвалын.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	23	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 44 (отоп 1)	50/50	9	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 44 (отоп 2)	50/50	3	подвалын.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка ж/д ул. Ноградская, 28 (гвс)	ж/д, ул. Ноградская, 28 (гвс 2)	50/50	2	подзем. кан.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Задвижка	50/50	2	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 40 (отоп 2)	50/50	4	подвалын.	1996
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 3)	50/50	8	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 2)	50/50	8	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Гайдара, 30 (отоп 1)	50/50	8	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Врезка	50/50	4	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 4)	50/50	2	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 5)	50/50	2	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 6)	50/50	2	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	1	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 1)	50/50	14	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 59 (отоп 2)	50/50	28	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д пр. Строителей, 3 (отоп 3)	50/50	2	подвалын.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 59 (отоп 1)	50/50	11	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	2	подвалын.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д ул. Обручева, 63	Стена ж/д ул. Обручева, 61	50/50	21	подзем. кан.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 1)	50/50	4	подвалын.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	1	подвалын.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Обручева, 71 (отоп 2)	50/50	1	подвалын.	1993

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 71 (отоп 1)	50/50	1	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	Смена диаметра	50/50	1	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Стена ж/д ул. Обручева, 61	Задвижка	50/50	0,2	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка		50/50	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Обручева, 61 (отоп 2)	50/50	5	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Обручева, 61 (отоп 1)	50/50	44	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 2)	50/50	4	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ж/д ул. Обручева, 63 (отоп 3)	50/50	4	подвальн.	1986
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 5)	50/50	42	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 75 (отоп 4)	50/50	3	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка	50/50	17	подвальн.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 3)	50/50	4	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Задвижка	50/50	2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Смена диаметра	50/50	2	подвальн.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ГУЗ Дом ребёнка (гараж), пр. Гагарина, 34	50/40	24,4	надзем.	до 1997
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Врезка	50/50	21	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 69 (отоп 2)	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д ул. Обручева, 73 (отоп 2)	50/50	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	Смена диаметра	50/50	13	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	врезка (гвс)	ООО "Две дианы" (т/з, офис), ул. Обручева, 56 (гвс)	40/40	80	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Ут-38(гвс)	ИП Петров, ЧП "Реш", ул. 10-й микрорайон, 5 а (гвс)	40/32	9,6	подзем. кан.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-10-й микр-н, 12а(гвс)	ж/д, ИП Силина, ЖЭУ ЖИК, 10-й микр-н, 12 а (гвс1)	40/40	5	подвальн.	1991
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-73(гвс)	ИП Рамхен А.В. (маг. "Ярче"), лифтовая, ул. 10-й м-р, 18 (гвс)	40/40	24,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-61(отоп)	ж/д ул. 10-й м-р, 23 (отоп)	40/40	20,5	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	УТ-61(отоп)	ж/д ул. 10-й м-р, 22 (отоп 1)	40/40	19	подзем. кан.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (гвс)	ж/д пр. Ленина, 23 б (гвс)	40/0	5	подвальн.	1984
Котельная №6 ООО "ТЭР"	переход диаметра	врезка (гвс)	40/40	5	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка (от) ул. 10-й микро- район, 39	Д/сад №5 (хоз. сарай), ул. 10-й микрорайон, 39 (отоп)	40/40	50	подзем. кан.	1994
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ООО Элемент-Трейд, ИП Дубеш- ко, ул. Есенина, 88 (отоп)	40/40	6	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 56 (отоп 3)	40/40	8	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"		ИП Петров, ЧП "Реш", ул. 10-й микрорайон, 5 а (отоп)	40/40	1	подвальн.	1989
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д, пр. Строителей, 21, (отоп 2)	40/40	7	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра	40/25	2	подвальн.	1983
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	СберБанк №7387/110, Отд. связи №52, ФЛ Саликов, ФЛ Черневич, ул. Есенина, 102 (отоп)	40/40	10	подвальн.	1988
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ООО "ТД Ральф", ул. Обручева, 73 (отоп)	40/40	5	подвальн.	1993
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-9 (гвс)	Задвижка	32/20	0,2	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	Задвижка	МБФ вет. борьбы дзю-до, ООО СтройтехРадуга, ДЮСШ №3 "Самбист", ул. Жолтовского, 11 (гвс)	32/20	87	подзем. кан.	1990
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-45(отоп)	ИП Юсупов (маг. 777), ИП Го- рин, ул. Обручева, 65 А (отоп)	25/25	6	подзем. кан.	1992
Котельная №6 ООО "ТЭР"	ТК-45(гвс)	ИП Юсупов (маг. 777), ул. Обру- чева, 65 А (гвс)	20/0	6	подзем. кан.	1992
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Котельная №62	ТК-1	100/100	3	подзем. кан.	1988
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-1'	ТК-2	100/100	51,4	подзем. кан.	1988
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-1'	100/100	17,7	подзем. кан.	1988
Котельная №62 ООО "ТЭР"	УТ (ТК-8)	ТК-7	70/70	20	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-6	70/70	53	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-1	УТ (ТК-8)	70/70	25	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-4	ж/д, ул. Революции, 104	50/50	5,6	подзем. кан.	1990
Котельная №62 ООО "ТЭР"	Котельная №62	Котельная №62	50/50	1	подвальн.	1988
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-3	ж/д, ул. Революции, 106	50/50	4,4	подзем. кан.	1990
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-6	ж/д, ул. Революции, 83	50/50	4	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-5	ж/д, ул. Революции, 102	50/50	4	подзем. кан.	1990
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-2	ж/д, ул. Революции, 108	50/50	17	подзем. кан.	1990
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-8	ж/д, ул. Революции. 93	32/32	10,3	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	УТ (ТК-8)	ТК-8	32/32	2,6	подзем. кан.	1985
Котельная №62 ООО "ТЭР"	ТК-7	ж/д, ул. Революции. 91	20/20	4,75	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №68	ТК-1	200/200	10,77	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-6	150/150	14	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3/1	ТК-3	125/125	12,5	надзем.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-2	100/100	53	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-2	ж/д, Почтамт, ИП Приходько, ул. Петренко, 30 (отоп)	100/100	6,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3	ж/д, ТД Троя Яворского, 15	100/100	25,8	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5(гвс)	ТК-6(гвс)	100/50	14	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-7	100/100	76,8	подзем. кан.	1987

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3/1(гвс)	ТК-3(гвс)	80/50	12,5	надзем.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №68 (гвс)	Котельная №68, ул. Петренко, 30 а (гвс)	80/50	1	подвальн.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ж/д Петренко, 22	УТ-4	80/80	46,5	надзем.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-4	ж/д, УК Модус Лео Яворского, 22	80/80	80	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №68	ТК-1(гвс)	80/80	10,77	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7	УТ-4	80/80	42	надзем.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7	ж/д, ООО Мечта Яворского, 11	80/80	12,7	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-1(гвс)	ТК-2(гвс)	70/32	53	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №68	Котельная №68, ул. Петренко, 30 а (отоп)	70/70	1	подвальн.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3	ж/д, ООО Лео С, Стоматология детская Яворского, 17	70/70	46	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-2(гвс)	ж/д, Почтамт, ИП Приходько Петренко, 30 (гвс)	70/32	6,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-6(гвс)	ТК-7(гвс)	50/0	76,8	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-4	ж/д Петренко, 22 (гвс)	50/0	46,5	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	УТ-4	50/0	42	надзем.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-2	ж/д, гараж, ул. Петренко, 28 (отоп)	50/50	59	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	ж/д, ООО Мечта Яворского, 11 (гвс)	50/0	12,7	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ж/д, ТД Троя Яворского, 15(гвс)	50/0	25,8	подзем. кан.	1988
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-5	150/150	29,3	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-5/1	150/150	5,1	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-23	ТК-24	100/100	36	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-12	ТК-13	100/100	51	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-11	100/100	80	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-22	ТК-23	100/100	16,5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-20	д/с №62, ул. Революции, 164	100/100	41	подзем. кан.	1989
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-10	ТК-12	100/100	40	надзем.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-13	ТК-14	100/100	17	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-8	100/100	33	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-7	80/80	58,7	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-6	ж/д, ул. Можайская, 22	80/80	8	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-5	ТК-6	80/80	19	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-24	ТК-25	80/80	70,5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-15	80/80	15	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-16	80/80	20	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-25	ТК-26	80/80	8,6	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-29	ж/д, ИП Веригина ул. Революции, 170	70/70	14,1	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-28	ТК-29	70/70	27	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-25	ТК-28	70/70	16	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-24	ж/д, ул. Можайская, 11	50/50	5,2	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-23	ж/д, ул. Можайская, 13	50/50	5,3	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-13	шк. №42, ул. Волховская, 18	50/50	5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-32	ТК-33	50/50	16,6	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-34	ж/д, ул. Революции, 176	50/50	7,3	подзем. кан.	1989
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-35	ж/д, ул. Революции, 178, ул. Горловская, 2	50/50	5	подзем. кан.	1989
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-4	ж/д, ул. Спасская, 21	50/50	50	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-36	ж/д, ул. Можайская, 15	50/50	7	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-4	ж/д, ул. Спасская, 23	50/50	7,3	подзем. кан.	1987
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-4	50/50	1,6	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-26	ТК-26/1	50/50	62	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д, ул. Можайская, 16	50/50	10,2	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-31	ж/д, ул. Революции, 172	50/50	5,7	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-9	ж/д, ул. Можайская, 18	50/50	7,5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	Вр. Волх., 17	ж/д, ул. Спасская, 16	50/50	15,5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	Вр. Волх., 17	ж/д, ул. Волховская, 17	50/50	12,5	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-28	ж/д, ул. Можайская, 7	50/50	11	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-16	Вр. Волх., 17	50/50	15	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-33	ж/д, ул. Революции, 174	50/50	3	подзем. кан.	1987
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д, ул. Волховская, 19	50/50	1	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-8	ж/д, ул. Можайская, 20	50/50	7,5	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-7	ж/д, ул. Можайская, 24	50/50	4	подзем. кан.	1985
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-26	ж/д, ул. Можайская, 9	50/50	10,6	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-12	м-н, ул. Спасская, 17	40/40	10	подзем. кан.	1990
Котельная №71 ООО "ТЭР"	УТ-11	ж/д, ул. Можайская, 3	32/32	20	надзем.	1989
Котельная №71 ООО "ТЭР"	ТК-20	Прачечная	32/32	7	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	Котельная №74	ТК-1	250/250	9	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-1	ТК-2	250/250	31	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-1	УТ-1	250/250	29	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-9	250/250	26	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-9	Переход диаметра	250/250	25	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-3	ТК-4	200/200	20	подзем. кан.	1988
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-2	ТК-3	200/200	15,5	подзем. кан.	1990

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №76 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-13	200/200	7	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-13	УТ-5	200/200	47	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-11	УТ-12	150/150	30	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-23	УТ-11	150/150	35	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-12	УТ-13	150/150	35	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-17	ТК-18	150/150	26	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-24	ТК-25	150/150	41	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-21	ТК-22	150/150	16	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-20	ТК-21	150/150	46	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ТК-20	150/150	23	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-5	ТК-17	150/150	25	надзем.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-13	УТ-14	150/150	8	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-14	ТК-24	150/150	69	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-18	ТК-19	150/150	9,5	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-10	ТК-23	125/125	19	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-29	ж/д ул. Баргузинская, 110	100/100	73	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-10	ТК-11	100/100	98	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-12	100/100	35,5	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	Котельная №74	Котельная №74	80/80	1	подвальн.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-15	ж/д ул. Союзная, 8, ИП Тупикова, Габриян гараж, ЧП Худяева, ФЛ Изотов	80/80	35,9	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-24	ж/д ул. Союзная, 10	50/50	21	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-12	ж/д ул. Союзная, 60	50/50	45	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-10	ж/д ул. Союзная, 22	50/50	31	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-9	ж/д ул. Союзная, 24, ООО Тепло- ком	50/50	17	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-5	ж/д ул. Союзная, 48	50/50	5,5	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-4	ж/д ул. Союзная, 52	50/50	46	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-8	ж/д ул. Союзная, 56	50/50	15	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-3	ж/д ул. Союзная, 44	50/50	8	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	ж/д ул. Баргузинская, 115	50/50	6	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	УТ-4	ж/д ул. Союзная, 58	50/50	40	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-7	ж/д ул. Союзная, 50	50/50	16,5	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-6/1	ж/д ул. Союзная, 42, ОАО Росте- леком, Прокоп. почтампт	50/50	23,5	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-6	ТК-6/1	50/50	23,5	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-18	ж/д ул. Союзная, 32	50/50	6	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-15	ж/д ул. Баргузинская, 119	50/50	14	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-22	ж/д ул. Союзная, 26, ООО Ларец	50/50	15	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-20	ж/д ул. Союзная, 28	50/50	12	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-27	ж/д ул. Баргузинская, 113	50/50	9	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-23	ж/д ул. Союзная, 20	50/50	12	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-12	ж/д ул. Баргузинская, 127	50/50	33	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-17	ж/д ул. Союзная, 34	50/50	8	подзем. кан.	1990
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д ул. Баргузинская, 125	50/50	26	подзем. кан.	1989
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д ул. Союзная, 54	50/50	29	подзем. кан.	1987
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-2	ж/д ул. Союзная, 40	40/40	22,5	подзем. кан.	1985
Котельные №76 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д ул. Баргузинская, 117	32/32	7	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-14'	УТ-1	200/200	27,77	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-1	ТК-14	200/200	22,97	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-15	200/200	49,26	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-14'	200/200	130	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-10	Смена диаметра	200/200	26,2	подзем. кан.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-9	200/200	18	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-21	ТК-22	200/200	13	подзем. кан.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-9	ТК-10	200/200	45,5	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-16	150/150	41	подзем. кан.	1985
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-22	ТК-23	150/150	49	подзем. кан.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-11'	ТК-15	150/150	26,7	подзем. кан.	1986
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-16	150/150	38	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-14	ТК-15	150/150	57	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-7	ТК-10	150/150	32	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Смена диаметра	УТ-11'	150/150	1	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16	ТК-16'	150/150	32	подзем. кан.	1991
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-8/1	ТК-8/1'	150/150	30	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Под землю	ТК-35	150/150	41	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-23	ТК-23'	125/125	10	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-23'	ГОУ НПО ПУ №12, ул. Союзная, 70	125/125	9,9	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	ж/д ул. Союзная, 3, ИП Калачева	100/80	5	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16'	ТК-17	100/100	20	подзем. кан.	1996
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-4	Врезка на гаражи	100/100	21,7	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-18	ТК-19	100/100	49,5	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Врезка 65а	ж/д ул. Союзная, 65а	100/100	17,5	надзем.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-8/1'	ТК-9	100/100	22	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-2	100/100	23	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-23	УТ-25/1	100/100	33	подзем. кан.	1989

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Врезка	Школа-интернат №32	100/100	41	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ТК-19	100/100	43,9	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Врезка 67	ж/д ул. Союзная, 67	100/100	23	надзем.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-1	ТК-3	100/100	55	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-17	ТК-18	100/100	13	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Врезка на гаражи	Врезка	100/100	51,5	подвальн.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-15	ТК-23	100/100	35	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16	ТК-17	100/100	44	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-23	Переход диаметра	100/100	25,8	надзем.	1996
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-25/1	ж/д ул. Союзная, 15	80/80	34,3	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	ТК-12	80/80	107,9	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-12	Д/сад №66 ул. Союзная, 1	80/80	10	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-11'	ТК-11	80/80	2	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-10	ж/д ул. Международная, 3	80/80	10	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-12/1	ТК-13	80/80	52	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-8/1	Павских (частный сектор, раб. каб.), ул. Международная, 4	80/80	22	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Врезка	Гараж школы-интерната №32	80/80	5	подвальн.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-23	ж/д ул. Союзная, 11, Аптека Кузбасса, ООО Спецпром, ФЛ Балодс, ООО ТД Батончик	80/80	47	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-13	УТ-14'	80/80	34,6	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-11	УТ-12'	80/80	34,1	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	УТ-26/4	80/80	20	надзем.	1996
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	УТ-14'	80/80	2,7	подзем. кан.	1986
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д ул. Союзная, 17	80/80	46	подзем. кан.	1991
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-13	УТ-13	80/80	34,6	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-10/1	ж/д ул. Международная, 2	80/80	8,6	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-12'	УТ-12'/1	80/80	7,8	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-22	ж/д ул. Союзная, 9, ИП Ерохина, Библиотека №2	70/70	89	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-9	ж/д ул. Союзная, 7, ООО Холо- дильник	70/70	6	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-9	ж/д ул. Союзная, 5, ИП Сопина, ИП Каркудинова	70/70	50	подзем. кан.	1985
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-23	ж/д ул. Союзная, 25	70/70	24	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-6	ж/д ул. Международная, 6 Ленков	70/70	38	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д ул. Союзная, 35	70/70	48	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-35	ж/д ул. Баргузинская, 131	65/65	21	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-35	ж/д ул. Баргузинская, 129	65/65	9	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д ул. Союзная, 45	50/50	4	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-13	ж/д ул. Союзная, 43	50/50	6	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-34	ж/д ул. Союзная, 62	50/50	13	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-31	ж/д ул. Союзная, 68, ИП Ерошен- ко	50/50	10	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-32	ж/д ул. Союзная, 66, библиотека №7	50/50	12,5	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-33	ж/д ул. Союзная, 64	50/50	13,5	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-7/2	ж/д ул. Международная, 13	50/50	5,7	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-10	Д/сад №29 ул. Союзная, 43а	50/50	8,5	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д ул. Союзная, 37	50/50	2,5	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-5	ж/д ул. Международная, 8	50/50	14	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-4	ТК-5	50/50	19,4	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-17	ТК-17"	50/50	2	подзем. кан.	1996
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-7/1	ТК-7/2	50/50	15	надзем.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-14'	ж/д ул. Союзная, 39	50/50	7,5	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-3/2	ж/д ул. Международная, 12	50/50	52,8	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-19	ж/д ул. Союзная, 31	50/50	28	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-18	ж/д ул. Союзная, 47	50/50	30,5	подзем. кан.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-14	ж/д ул. Горбунова, 4	50/50	0,8	подзем. кан.	1988
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16'	ж/д ул. Союзная, 23	50/50	15,5	подзем. кан.	1991
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-3	ж/д ул. Международная, 16	50/50	10,5	надзем.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	УТ-12'	ж/д ул. Союзная, 53	50/50	8,5	подзем. кан.	1989
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-17	ж/д ул. Союзная, 49	50/50	7	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-23'	Гаражи ул. Союзная, 70 а	50/32	25	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-16	ж/д ул. Союзная, 51, СБ №7387	50/50	14	подзем. кан.	1987
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-9	ж/д ул. Международная, 22	50/50	8,5	подзем. кан.	1990
Котельная №76 ООО "ТЭР"	Переход диаметра	ТК-14	50/50	33,5	подзем. кан.	1986
Котельная №76 ООО "ТЭР"	ТК-2	ж/д ул. Международная, 9	32/32	23	подзем. кан.	1987
Котельная №96 ООО "ТЭР"	Т-3	ТК-4	70/70	10	подзем. кан.	до 1997
Котельная №96 ООО "ТЭР"	Т-3(гвс)	ТК-4(гвс)	32/0	10	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-2 (гвс)	ТК-1' (гвс)	500/0	117	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №66 (отоп)	УТ-1	500/500	37	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-1	УТ-1А	500/500	15	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №66 (гвс)	УТ-2 (гвс)	500/0	85	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-27(гвс)	ТК-18(гвс)	200/0	46	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	ТК-27(гвс)	200/0	123,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-32(гвс)	ТК-32' (гвс)	200/0	36	подзем. кан.	1995

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	ТК-4(гвс)	200/0	24	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ТК-28(гвс)	200/0	44,5	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-32'(гвс)	ТК-60(гвс)	200/0	48	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-22(гвс)	ТК-20(гвс)	200/0	3,5	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-20(гвс)	ТК-25(гвс)	200/0	17,5	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ТК-22(гвс)	150/0	78,2	надзем.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-30(гвс)	ТК-8(гвс)	150/0	88	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-3/1(гвс)	ТК-3(гвс)	150/0	21	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-58а(гвс)	ТК-57(гвс)	150/0	48,4	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	УТ-2(гвс)	150/0	147	надзем.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-11(гвс)	ТК-11/1 (гвс)	150/0	33,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-56(гвс)	ТК-58(гвс)	150/0	99,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-2(гвс)	УТ-3/1(гвс)	150/0	492,5	надзем.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23"(гвс)	ТК-23а(гвс)	150/0	19	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-1(гвс)	ТЭР Котельная №102 (гвс)	150/100	13,1	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-11/1 (гвс)	Врезка	150/0	11	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23(гвс)	ТК-23'(гвс)	150/0	56	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8/1(гвс)	ТК-8(гвс)	150/0	2	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23'(гвс)	ТК-23"(гвс)	150/0	36	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-31(гвс)	ТК-33(гвс)	100/0	9,3	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-4(гвс)	ТК-15(гвс)	100/0	73,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-3(гвс)	ж/д, ул. Петренко, 3 (гвс)	100/0	21	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-54(гвс)	Врезка(гвс)	100/0	15,7	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	ТК-8(гвс)	100/50	49	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15/1 (гвс)	ТК-16(гвс)	100/50	25,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-16(гвс)	ТК-21(гвс)	100/0	105,9	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Выход Гайдара, 4 (гвс)	Врезка(гвс)	100/0	54	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ТК-54(гвс)	100/0	62	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-58а(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 15 а (гвс)	100/0	4,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9/1(гвс)	ТК-11(гвс)	100/100	25	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Изм диам(гвс)	100/0	64	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	Врезка(гвс)	100/0	114	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Смена диаметра 80/100 (гвс)	ж/д, ул. Жолтовского, 10 (гвс)	100/0	33,7	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка пр. Ленина, 37 (гвс)	100/0	74	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15(гвс)	ТК-15/1 (гвс)	100/50	28	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-35/1(гвс)	ТК-36(гвс)	100/0	27,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-35(гвс)	ТК-35/1(гвс)	100/0	16,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-34(гвс)	ТК-35(гвс)	100/0	73	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-30(гвс)	ТК-4(гвс)	100/0	8	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка(гвс)	100/0	44	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход пр. Ленина, 41 (гвс)	Врезка(гвс)	100/0	56,6	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-58(гвс)	ТК-58а(гвс)	100/0	17,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ТК-11(гвс)	100/0	55,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 41 (гвс)	100/0	31,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9(гвс)	ТК-10(гвс)	100/0	30,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Вых пр. Ленина, 26 (гвс)	100/0	34	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, ЖЭК№9, пр. Ленина, 14 (гвс)	100/0	5	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ТК-22(гвс)	100/0	46	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-21(гвс)	Врезка(гвс)	100/0	51	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-33(гвс)	ТК-34(гвс)	100/0	57,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-29(гвс)	ТК-30(гвс)	100/0	58,1	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-26(гвс)	ТК-29(гвс)	100/0	40,9	подзем. кан.	1994
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Ленина, 31 (гвс)	Врезка(гвс)	100/0	40,7	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка пр. Ленина, 31 (гвс)	100/0	38	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-26(гвс)	ТК-27(гвс)	100/0	32,4	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-Яворского, 5 (гвс)	ТК-26(гвс)	100/0	38,8	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТЭР Котельная №102 (гвс)	УТ-10(гвс)	100/0	309,8	надзем.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-27(гвс)	ТК-28(гвс)	100/0	39,6	подзем. кан.	1994
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	ТК-15(гвс)	100/50	18,5	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-11(гвс)	ТК-12(гвс)	100/100	51,65	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9/1(гвс)	ТК-14(гвс)	100/100	13	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №66 (отоп)	Котельная №66 (отоп)	100/100	10	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ТК-17(гвс)	100/100	39,2	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-9/1(гвс)	ТК-9/1(гвс)	100/100	7,6	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-14(гвс)	ТК-10(гвс)	100/100	100,3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ж/д, ООО "Повет", ул. Круп- ской, 18 (гвс)	ТК-16(гвс)	80/50	10,1	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка(гвс)	80/0	78,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Вых Жолтовского, 8 (гвс)	80/0	34	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	ТК-15(гвс)	80/0	97	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Выход Гайдара, 4 (гвс)	80/0	102	подвальн.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-37(гвс)	Д/сад №97, ул. Обручева, 10 (гвс)	80/0	15,3	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 33 (гвс)	80/0	6	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5(гвс)	ж/д, ул. Петренко, 2 (гвс)	70/0	31	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-8/1(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 23, ИП Кара- ульщиков (гвс)	70/40	33	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	УТ-8/1(гвс)	70/40	26	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-21(гвс)	ТК-18а(гвс)	70/100	23	подзем. кан.	1986

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-8/1(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 19, гостиница (гвс)	70/40	19,7	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 28 (гвс)	70/0	28,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 26 (гвс)	70/0	5	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-34(гвс)	ТК-37(гвс)	70/0	52	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ТК-12(гвс)	70/0	52,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-23а(гвс)	ж/д, ул. Петренко, 14 (гвс)	57/0	25	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход Гайдара, 3 (гвс)	Врезка(гвс)	50/0	10	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-31(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 1 (гвс)	50/0	6,3	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15(гвс)	Врезка(гвс)	50/0	105,6	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Вых Ленина, 8 (гвс)	50/0	42,5	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка(гвс)	50/0	112	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8(гвс)	ж/д, ул. Круской, 4 (гвс)	50/0	6	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 7 (гвс)	50/0	5	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход, Гайдара, 2 (гвс)	Врезка Гайдара, 2 (гвс)	50/0	5	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Смена диаметра 40/57	ж/д, ул. Обручева, 36 (гвс)	50/0	24,5	подзем. кан.	до 1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 45 (гвс)	50/0	52	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-26/2(гвс)	МБУ "ИМП", ул. Гайдара, 8 (гвс)	50/0	72,7	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Котельная №66 (гвс)	Котельная №66 (гвс)	50/0	10	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 13 (гвс)	50/0	14	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка Гайдара, 2 (гвс)	ж/д, Гайдара, 2 (гвс)	50/0	3,8	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-11(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 6 (гвс)	50/50	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Врезка(гвс)	50/0	10	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-61(гвс)	ж/д, ООО "Пять звезд", ул. Обру- чева, 21 (гвс)	50/0	15,3	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-29(гвс)	ж/д, ул. Петренко, 6	50/0	6,5	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-65(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 29 (гвс)	50/0	62,9	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ТК-26/2(гвс)	50/0	36	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-19(гвс)	ж/д, Гагарина, 5 кафе (гвс)	50/0	10,7	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-13(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 2 (гвс)	50/50	3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12(гвс)	ТК-13(гвс)	50/50	37,5	надзем.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 4 (гвс)	50/0	10,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 37 (гвс)	50/0	32	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12(гвс)	ж/д, офисы ул Институтская, 17 (гвс)	50/0	72,1	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-18(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 9, военкомат (гвс)	50/0	10	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Ленина, 37 (гвс)	Врезка(гвс)	50/0	63,5	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-62(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 23 (гвс)	50/0	14,5	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ООО "Мария-РА" (маг. Океан), ул. Обручева, 3/1 (гвс)	50/0	29,4	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ЖСК №5, ул. Институтская, 11 (гвс)	50/0	5,3	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 2 (гвс)	50/0	72	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка Гайдара, 2 (гвс)	Выход Гайдара, 2 (гвс)	50/0	65	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-24(гвс)	Д/сад №101, ул. Институтская, 11 А (гвс)	50/0	14	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-34(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 18 (вв.1) (гвс)	50/0	13,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-30(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 27 (гвс)	50/0	14,2	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 8 (гвс)	50/0	43	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 21, офисы (гвс)	50/0	12,1	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-27(гвс)	Врезка(гвс)	50/0	30,6	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 15 (гвс)	50/0	60	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Изм диам(гвс)	ж/д, , ООО Комфорт, ФЛ Герман, ул. Гайдара, 9 (гвс)	50/0	25	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-17(гвс)	Женск конс, ул. Институтская, 15 А (гвс)	50/0	3,4	подзем. кан.	1984
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 10 (гвс)	50/0	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-17/1(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 12 (гвс)	50/50	24,4	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-17(гвс)	ТК-17/1(гвс)	50/50	28,3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-14(гвс)	ж/д, ул. Яворского, 8 (гвс)	50/50	12,8	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-27(гвс)	ж/д, ЧП Хуснулина, ул. Круп- ской, 14 (гвс)	40/0	34	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, пр. Ленина, 8 (гвс)	40/0	6	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-16(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 25 (гвс)	40/0	14	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, Гайдара, 3 (гвс)	40/0	5	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	Смена диаметра 40/57	40/0	26,3	подзем. кан.	до 1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	ж/д, ул. Обручева, 24 (гвс)	40/0	20	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-24(гвс)	Врезка(гвс)	40/0	47,4	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7(гвс)	ж/д, пр. Гагарина, 17, офисы (гвс)	40/0	14	подзем. кан.	до 1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15/1 (гвс)	Магазин, Гагарина, 21 а	32/0	11	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"		ТК-1/1(гвс)	32/0	50,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка(гвс)	МП РУКТС (стройцех), ул. Институтская, 2 (гвс)	32/0	31,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-1/1(гвс)	Врезка(гвс)	32/0	49	надзем.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7/1(гвс)	ООО "Лотос" (маг.), пр. Ленина, 39 А (гвс)	25/0	20	подзем. кан.	1987

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-6(гвс)	Д/сад №59, пр. Гагарина, 15 (гвс)	25/25	10,5	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Котельная №66 (гвс)		25/0	91	надзем.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-45(гвс)	ООО Нестеров, ГУ "УПФ РФ в г. Прокопьевске", ул. Институтская, 9 а (гвс)	25/0	3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-23(гвс)	Магазин, ул. Петренко, 12 (гвс)	25/0	14	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-1Б	УТ-2 (отоп)	500/500	29	надзем.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-1А	УТ-1Б	500/500	43,77	надзем.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-2 (отоп)	ТК-1' (отоп)	500/500	117	надзем.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	ТК-21	400/400	110	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-4	ТК-7	300/300	24	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-7	ТК-27	300/300	123,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-27	ТК-18	300/300	46	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-32' (отоп)	ТК-60	300/300	48	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ТК-28	300/300	44,5	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-32	ТК-32' (отоп)	300/300	36	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-73	ТК-74	250/250	135	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-13	ТК-71	250/250	106	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-71	ТК-72	250/250	185	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-74	ТК-74/1	200/200	148	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-54	Врезка	200/200	15,7	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ТК-54	200/200	62	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-5	ТК-26	200/200	38,8	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-63	ТК-64	200/200	98	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-56	ТК-58	200/200	99,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-58а	ТК-57	200/200	48,4	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-8/1	ТК-8	200/200	2	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-74/2	СК Снежинка, гараж, ул. Институтская, 21	200/200	42	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-74/1	ТК-74/2	200/200	124	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра 150/100	150/150	26,3	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-34	ТК-35	150/150	73	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-35	ТК-35/1	150/150	16,3	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-35/1	ТК-36	150/150	27,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-2	УТ-3	150/150	51	надзем.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Врезка пр. Ленина, 37 (отоп)	150/150	74	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-33	ТК-34	150/150	57,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-26	ТК-29	150/150	40,9	подзем. кан.	1994
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-29	ТК-30	150/150	58,1	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	врезка	150/150	51	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-10	ТК-11	150/150	55,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-11	ТК-11/1	150/150	33,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-11/1	ТК-12/1	150/150	11	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-8	Врезка	150/150	114	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-21	Врезка	150/150	51	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Вых пр. Ленина, 26 (отоп)	150/150	34	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-9	ТК-10	150/150	30,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-12/1	ТК-12	150/150	52,2	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ТК-22	150/150	46	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Выход Гайдара, 4 (отоп)	150/150	102	подвальн.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	УТ-1	УТ-2	150/150	147	надзем.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Врезка	150/150	78,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Ввод ул. Институтская, 1 (отоп)	Врезка	150/150	90	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Вых Жолтовского, 8 (отоп)	125/125	34	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Смена диаметра 125/100	125/125	15,9	подзем. кан.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Вых Жолтовского, 8 (отоп)	Врезка	125/125	39,6	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ЖСК №5, ул. Институтская, 11	100/100	5,3	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-24	Врезка	100/100	47,4	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка пр. Ленина, 31 (отоп)	Врезка	100/100	40,7	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-27	Врезка	100/100	30,6	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 34	100/100	6	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-16	ж/д, ООО "Полет", ул. Крупской, 18	100/100	10,1	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-27	ж/д, ЧП Хуснулина, ул. Крупской, 14	100/100	34	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-21	ТК-18а	100/100	23	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Смена диаметра 125/100	ж/д, ул. Жолтовского, 10	100/100	33,7	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-39	ж/д, ул. Обручева, 24	100/100	20	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-26	ТК-27	100/100	32,4	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-27	ТК-28	100/100	39,6	подзем. кан.	1994
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	ТК-29	ж/д, маг. "Юбилейный", пр. Ленина, 19 (отоп)	100/100	14,5	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ж/д, ЦБ Здравоохранения, пр. Ленина, 45 (отоп)	100/100	52	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Гайдара, 6	100/100	7	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	ж/д, Алексеев, пр. Ленина, 2	100/100	72	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 000 "ТЭР"	Врезка	Врезка пр. Ленина, 31 (отоп)	100/100	38	подзем. кан.	до 1997

Наименование источника (зона действия)	Наименование начала участка	Наименование конца участка	Ду, мм	Длина участка, м	Вид проклад- ки тепловой сети	Год прокладки
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка Гайдара, 2 (отоп)	Выход Гайдара, 2 (отоп)	100/100	65	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10	ж/д, пр. Ленина, 28	100/100	28,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 3	100/100	6,3	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	10	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Ленина, 8	100/100	6	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	Вых Ленина, 8 (отоп)	100/100	42,5	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-10	ж/д, офисы пр. Гагарина, 41	100/100	31,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	44	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-52	Врезка	100/100	36	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход пр. Ленина, 41 (отоп)	Врезка	100/100	56,6	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8	ТК-15	100/100	97	подзем. кан.	1986
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12	ж/д, ООО Книжный дом, ЧП Левшин, ФЛ Васильева, почта пр. Гагарина, 37	100/100	32	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-12	ж/д, офисы ул. Институтская, 17 (отоп)	100/100	72,1	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	Врезка	100/100	37	подзем. кан.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Ленина, 37 (отоп)	Врезка	100/100	63,5	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-17	Женск конс, ул. Институтская, 15 А	100/100	3,4	подзем. кан.	1984
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-58а	ж/д, ул. Обручева, 15 а	100/100	4,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-58	ТК-58а	100/100	17,7	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка Гайдара, 2 (отоп)	ж/д, Гайдара, 2	100/100	5	подвальн.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Выход Гайдара, 4 (отоп)	Врезка	100/110	54	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Смена диаметра 150/100	ж/д, ул. Обручева, 36	100/100	24,5	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-15	Врезка	100/100	105,6	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход Гайдара, 2 (отоп)	Врезка Гайдара, 2 (отоп)	100/100	5	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Вход Гайдара, 3 (отоп)	Врезка	100/100	10	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Ленина, 33 (отоп)	80/80	6	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка пр. Ленина, 31 (отоп)	ж/д, пр. Ленина, 31 (отоп)	80/80	8	подвальн.	до 1997
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Ленина, 15 (отоп)	80/80	60	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-116	ТК-опуск Планёрная, 10	80/80	50,2	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-115	УТ-116	80/80	36	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-117	ж/д, офисы ул. Планерная, 8	80/80	68,8	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-34	ТК-37	80/80	52	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-37	Д/сад №97, ул. Обручева, 10	80/80	15,3	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-30	ж/д, пр. Ленина, 27 (отоп)	80/80	14,2	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-45	ул. Институтская, 9 а	80/80	3	подзем. кан.	1985
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-61	ж/д, ООО "Пять звёзд", ИП Ива- шур, Потапова ул. Обручева, 21	80/80	15,3	подзем. кан.	1989
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-65	ж/д, Водоканал ул. Обручева, 29	80/80	62,9	подзем. кан.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, пр. Ленина, 26	80/80	5	подвальн.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ЖЭК№9, ЧП Семиколенных, пр. Ленина, 14	80/80	5	подвальн.	1995
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 8	80/80	43	подзем. кан.	1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-62	ж/д, ОАО Ростелеком, Северная звезда ул. Обручева, 23	80/80	14,5	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, ул. Обручева, 7	80/80	5	подвальн.	1996
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-18а	Админ. Прокоп. р-на, пр. Гагари- на, 1 Б	70/70	24	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-1Б	МП РУККТС (мехцех), Гончаров (гараж), ул. Институтская, 2	70/70	40	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-34	ж/д, ул. Обручева, 18 (вв.1) (отоп)	70/70	13,5	подзем. кан.	1990
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	Суд, пр. Гагарина, 1 в	70/70	10	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ж/д, Гайдара, 3	70/70	5	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-опуск Планёрная, 10	УТ-117	70/70	31,7	подзем. кан.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-74	Гостиница СК Снежинка, кафе- бар "У фонтана" ул. Институт- ская, 21	50/50	12	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-8	ж/д, Талисман ул. Крупской, 4	50/50	6	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-24	Д/сад №101, ул. Институтская, 11 А	50/50	14	подзем. кан.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-5	ж/д, ул. Петренко, 2	50/50	31	подзем. кан.	1991
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ФЛ Котёнков (магазин), ул. Крупской, 12	50/50	92	подвальн.	до 1988
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	Врезка	ООО "Мария- РА" (маг. Океан), ул. Обручева, 3/1	50/50	29,4	подвальн.	1980
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-7/1	ООО "Лотос" (маг.), пр. Ленина, 39 А (отоп)	40/40	20	подзем. кан.	1987
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	УТ-116	ж/д, ул. Планерная, 14 а	40/40	8	надзем.	1993
Котельные №5, 66 ООО "ТЭР"	ТК-13 (отоп)	Гараж Админ. Прокоп. р-на, пр. Гагарина, 1 Б	32/32	39	подзем. кан.	1980